



- Betáplálás 2x4x240mm2 NAYY (méretlen)
- Elmenő áramkörök 3x4x240mm2 (mért)
- Zárópecsét 10+11
- Ø10 köracél földelő potenciálrögzítő
- telepítés földbe

			Tervező		Telepítési, szerelési útmutató VIL21.AS012-AS013 (VILLKITERV-400A-500A) K-400A-500A	VILLKITERV BT. Tatabánya Gábor Áron u. 47.	Megnevezés	Hajtásszám	Rajzszám	
			Ellenőr	Szoboszlai Ferenc						
			Rajzoló	Csercsa Tímea				Elhelyezés	Lapszám	1/1
Változás	Dátum	Név	Dátum						Lapok száma	1