

SZIVÁRGÁS VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Felhasználási hely címe: helységkerület
.....út,utca,köz,tér, krt.sz. épület.....em.....ajtó

Tárgy: gáz csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezeték*
szivárgás vizsgálata és/vagy nyomáspróbája*

Jelen vannak:

Társasház/Felhasználó részéről*:

név: tel: email:

MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. részéről:

név:..... beosztás:.....

név:..... beosztás:.....

A vizsgálat eredménye:

A fenti címen található ingatlan gáz csatlakozó[CSV]- és/vagy fogyasztói[FV] vezetékének vonatkozó technológia szerinti

habképző anyaggal végzett szivárgásvizsgálat eredménye:*

műszeres [CH₄] szivárgásvizsgálat eredménye:.....

..... nyomáson mért nyomáspróba eredménye:*

..... [perc] alatt nyomásesés:

CSV/FV: tömör/megfelelt* CSV/FV: tömörtelen/nem felelt meg*

A vizsgálatához használt mérőműszer, nyomásmérő eszköz:

Típusa: Azonosító száma:

Megjegyzés:

.....
.....

Dátum: 20.....évhónap

Társasház/Felhasználó részéről a jegyzőkönyv 1
példányát átvettem

MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. részéről

*Kérjük X-szel jelölni (☒).
Készült: 2 példányban

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

TÁJÉKOZTATÁS

A gázszolgáltatás szüneteltetése

Felhívjuk figyelmét, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény

16§ (1) bekezdése szerint: „a földgázelosztó a szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha a.) a felhasználó a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonszámára veszélyes módon használja.”

89§ (6) bekezdésében foglaltak szerint: „a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.”

96§ (10) bekezdése szerint: „ha a csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó veszélyhelyzetet észlel, vagy az egyéb módon tudomására jut, azonnal köteles annak elhárításáról gondoskodni. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg a veszélyhelyzet fennáll. A gázmentesítési és gáz alá helyezési munkákat csak a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el.”

A hivatkozott törvény rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 19/2009 (I.30.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének (Földgázelosztási Szabályzat)

14.1 bekezdése alapján „a földgázelosztó az élet- és vagyonszámára veszélyes, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szüneteltetni köteles.”

18.3. j. pontja alapján „a felhasználó szerződésszegést követ el, ha a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezeték, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonszámára veszélyes módon használja.”

Amennyiben a szívárgás vizsgálat „nem felelt meg” eredményű, a vizsgált csatlakozó-, és vagy fogyasztói vezeték a további biztonságos üzemeltetésre nem alkalmas, ezért a gázszolgáltatás ideiglenesen szüneteltetésre kerül az élet-, és vagyonszámára veszélyeztetető helyzet megszüntetése érdekében.

A gázszolgáltatás visszakapcsolásához szükséges teendők, a meghibásodott vezeték javításával, cseréjével kapcsolatban

1. Vezetékcseréje esetén a felhasználási helyre vonatkozóan kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosultsággal rendelkező épületgépész, vagy gáz és olajipari mérnök végzettségű tervezővel.
2. A kiviteli tervet felülvizsgálatra be kell nyújtani társaságunk ügyfélszolgálatán (1081 Budapest, Fiumei út 9-11. fszt. 5-6.).
3. A kivitelezési munkálatokat a műszaki-biztonsági hatóság által kiadott érvényes gázszerelői igazolvánnyal rendelkező gázszerelővel kell elvégeztetni, a vonatkozó előírások szerint javítási munkálatok és a jóváhagyott kiviteli terv alapján történő vezetékcseréje esetében is.
4. Az elkészült kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését és a gázszolgáltatás visszakapcsolását az ingatlan tulajdonosa vagy megbízott kivitelezője által, a szerelési nyilatkozat és megrendelő társaságunkhoz történő benyújtásával kell kezdeményezni. A díjmentes ellenőrzést 15 napon belül, a megrendelővel egyeztetett időpontban lefolytatjuk. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a megrendelőnek átadásra kerül.

A gázszolgáltatás visszakapcsolásához további részletes tájékoztatás, információ Társaságunk honlapján érhető el.