



Nemze
Közmű
H Á L Ó Z A T

törölt:

MVM Démász Áramhálózati Kft. Elosztói Üzletszabályzata

törölt: NKM Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság

F3. számú függelék

A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra
vonatkozó, üzleti titok körébe nem tartozó főbb
műszaki paraméterek tényleges értékei

Főbb műszaki paraméterek tényleges értékei

A feltüntetett adatok a 2014-2016. év adatainak számtani átlagai, melyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapított meg.

A villamosenergia-ellátás megszakadásának gyakorisága

(A szolgáltatás kimaradások évi átlagos száma az összes felhasználóra vonatkoztatva)

Nem tervezett db/év	Tervezett db/év	Összesen db/év
1,09	0,43	1,52

A villamosenergia-ellátás megszakadásának átlagos időtartama

(A szolgáltatás kimaradások átlagos időtartama az összes felhasználóra vonatkoztatva)

Nem tervezett perc/év	Tervezett perc/év	Összesen perc/év
85	135	220

Villamosenergia-ellátás helyreállítás nem tervezett ellátás megszakadás esetén

(A hálózat üzemének nem tervezett szüneteltetése esetén, 3 órán, ill. 18 órán belül visszakapcsolt felhasználók százaléka)

3 órán belül visszakapcsolt (%)	18 órán belül visszakapcsolt (%)
72	100