

MVM Démász Áramhálózati Kft.



DH-SZAB-10-M08 **Fogyasztásmérőhely szaporítás irányelvei**

Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai

Készítette:

MVM Démász Áramhálózati Kft.
Hálózati osztály
Technológiai Osztály
Üzemtámogatási Osztály
Üzemeltetési Régiók
Árammérési Osztály

Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

Tartalomjegyzék

1. Általános feltételek	3
2. Szabadvezetékes csatlakozóvezeték esetén szükséges feltételek.....	3
3. Földkábeles csatlakozóvezeték esetén szükséges feltételek	4
4. Társasházi egyéb feltételek	4
5. Osztatlan közös tulajdonú ingatlan egyéb feltételek.....	5

1. Általános feltételek

- 1 db fogyasztásmérő szekrényben 1 db mindennapszaki fogyasztásmérő – valamint opcionálisan a rendelet szerinti további tarifák fogyasztásmérői – egy Felhasználó esetén: egy vagy több helyrajzi számú családi ház, vagy épület, vagy teleknél alkalmazhatók az alábbiak.

Használati megosztás esetén csak mindennapszaki tarifa igénylése mellett jöhet létre új szerződés és felhasználási hely, valamint további tarifák igénye.

- 1 ingatlanon belül több felhasználási hely is létesíthető Felhasználói igényre – megfelelő dokumentációs, szerződéses feltételek rendelkezésre állása és műszaki állapot esetén.
- Használati megosztás esetén: több felhasználási hely kialakítása lehetséges egy ingatlanon belül különböző jogosult Felhasználók esetében.

Használati megosztáshoz a Földhivatal elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratot (aláírt, tanúzott nyilatkozat használati megosztásról) és egy térképi kimutatást/m² arányos vázrajzot, amit csak be kell nyújtani.

- Ha a Felhasználó magánszemélyként (egyetemes szerződés) 1 db fogyasztásmérő szekrényben 1 db mindennapszaki fogyasztásmérővel már rendelkezik, akkor a jogosult új Felhasználó fogyasztási helyét megbízott kivitelező vállalkozója külön fogyasztásmérő szekrényt létesít, az új igényű kereskedelmi szerződés szerinti elszámolású fogyasztásmérő(k) részére.
- Egy Felhasználó esetén megengedett 1 db arra alkalmas fogyasztásmérő szekrényben több tarifális mérő létesítése (például A1 + H + B tarifális mérő esetén AR3 típusú fogyasztásmérő szekrényben).

2. Szabadvezetékes csatlakozóvezeték esetén szükséges feltételek

- E-közmű honlapján található földhivatali térképmásolatot helyettesítő térkép, vagy földhivatali térképmásolat,
- használati megosztásról nyilatkozat (Földhivatal által hitelesített),
- tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (ha nem a Tulajdonos kéri a csatlakozást),
- villamos kiviteli terv (mérnökkamarai jogosultságú tervező általi) meglévő fogyasztási hely mért oldalú hálózatára, és az új igényre is,
- önálló fogyasztásmérő szekrény kell az új fogyasztási helyre,
- ha a meglévő fogyasztási hely esetében nem történik átalakítás (felújítás), akkor nem szükséges a mérőhely jelenlegi szabályok szerinti felújítása,
- ha a meglévő fogyasztási hely épületen belül van (pl. nappali, előszoba), akkor épületen kívülre ki kell helyezni egy új önálló rendszerengedélyes mérőszekrénybe,
- felhasználói csatlakozó főelosztó (Felhasználói) kiépítése szükséges, ha meglévő fogyasztási hely mellé új fogyasztási helyet hoznak létre, és a meglévő fogyasztásmérő szekrény nem felfűzhető,
- meglévő felfűzhető fogyasztásmérő szekrény esetén felfűzés alkalmazása megoldottnak tekinthető,

- nem lehet mért áramú rész a meglévő mérőszekrényben (pl. csatlakozóaljzat),
- kizárólagos őrizet biztosítása a meglévő fogyasztásmérő szekrény esetében (pl. lakatolhatóság megvalósítása),
- nem feltétel a telekhatárra történő kiépítés,
- az Ügyfél a jövőbeli tarifális bővítés lehetőségét gondolja át a telepíteni kívánt az új fogyasztásmérő szekrény esetében,
- fotók szükségesek a meglévő fogyasztásmérő mérőszekrényről, és a befogadó új fogyasztásmérő mérőszekrény, valamint a csatlakozó elosztó helyről.

3. Földkábeles csatlakozóvezetékek esetén szükséges feltételek

- E-közmű honlapján található földhivatali térképmásolatot helyettesítő térkép, vagy földhivatali térképmásolat,
- használati megosztásról nyilatkozat (Földhivatal által hitelesített),
- tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (ha nem a Tulajdonos kéri a csatlakozást),
- villamos kiviteli terv (mérnökkamarai jogosultságú tervező általi) meglévő fogyasztási hely mért oldalú hálózatára, és az új igényre is,
- ha a meglévő fogyasztási hely esetében nem történik átalakítás (felújítás), akkor nem szükséges a mérőhely jelenlegi szabályok szerinti felújítása,
- önálló fogyasztásmérő szekrény kell az új fogyasztási helyre,
- csatlakozó főelosztó kiépítése szükséges, ha meglévő fogyasztási hely mellé az új fogyasztási helyet hoznak létre, és a meglévő fogyasztásmérő szekrény nem felfűzhető.
- meglévő felfűzhető fogyasztásmérő szekrény (pl.: S20, S300) esetén felfűzés alkalmazása,
- nem lehet mért áramú rész a meglévő mérőszekrényben (pl. csatlakozóaljzat),
- kizárólagos őrizet biztosítása a meglévő fogyasztásmérő szekrény esetében (pl. lakatolhatóság megvalósítása),
- feltétel a telekhatárra történő kiépítés (egyedi esetekben egyedi elbírálás),
- az Ügyfél a jövőbeli tarifális bővítés lehetőségét gondolja át a telepíteni kívánt fogyasztásmérő szekrény esetében,
- fotók szükségesek a meglévő fogyasztásmérő mérőszekrényről és a befogadó új fogyasztásmérő mérőszekrény helyről.

4. Társasházi egyéb feltételek

- Meglévő nem csoportos mérőhely esetén: az új felhasználási helynek egy új szabványos, rendszerengedélyes mérőhelyet kell kialakítani.
- Meglévő csoportos mérőhely esetén: az új felhasználási helynek egy új szabványos, rendszerengedélyes mérőhelyet kell kialakítania a csoportos mérőhely részeként (hely hiány esetén tervezői feladat a megoldása, ez egyedi elbírálás).

5. Oszthatlan közös tulajdonú ingatlan egyéb feltételek

- Meglévő nem csoportos mérőhely esetén: az új felhasználási helynek egy új szabványos, rendszerengedélyes mérőhelyet kell kialakítani.
- Meglévő csoportos mérőhely esetén: az új felhasználási helynek egy új szabványos, rendszerengedélyes mérőhelyet kell kialakítania a csoportos mérőhely részeként (hely hiány esetén tervezői feladat a megoldása, ez egyedi elbírálás).