

JEGYZŐKÖNY

6 hónapon túl szüneteltetett felhasználási hely földgáz csatlakozóvezetékének és felhasználói berendezésének ismételt üzembe helyezése előtti műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatáról

| Felhasználási hely | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|----------------|------------|--|-----------------------------|--|--|-------|--|----------|--|
| ir.sz.: | | település: | | | | közterület: | | | | hsz.: | | em/ajtó: | |
| POD azonosító | | | | | | Ingatlan tulajdonosának neve, elérhetősége | | | | | | | |
| 3 | 9 | N | | | | | | | | | | | |
| Felhasználó neve, elérhetősége (ha nem azonos a tulajdonossal): | | | | | | | | | | | | | |
| Felülvizsgáló adatai | | | | | | | | | | | | | |
| Felülvizsgáló neve: | | | | | | | | | | | | | |
| Gázszerelői igazolvány száma: | | | | | | | Felülvizsgáló elérhetősége: | | | | | | |
| G | / | | | | | / | | | | | | | |
| 0 | 6 | - | | | | - | | | | | | | |
| Alulírott nyilatkozom, hogy a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 11. § és annak 1. számú melléklete értelmében előírt gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló képesítéssel rendelkezem, és a Magyar Mérnöki Kamara gázszerelők nyilvántartásában szerepelek. | | | | | | | | | | | | | |
| Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján (* a megfelelő helyen X-el jelölendő) | | | | | | | | | | | | | |
| | vizsgálati szempontok | | megfelel* | nem felel meg* | megjegyzés | | | | | | | | |
| 1. | Csatlakozóvezeték és/vagy fogyasztói vezeték nyomvonal szabályossága | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek) | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Nyomákszabályozó - kialakítás - védőtávolság - védőzóna - tömörség | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Gázmérő - kialakítás - védőtávolság - védőzóna - tömörség | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 6. | Tartozékok alkalmassága - záró szerelvények - fali átvezetések | | | |
| 7. | Korrózióvédelem. A korrózióvédelem megfelelése | | | |
| 8. | Nyilatkozat szilárdsági- és tömörségi nyom. próba eredményéről, kalibrált nyomásmérő típusa azonosítója, kalibrálás érvényességi dátuma. | | | |
| 9. | EPH bekötés megfelelése (érvényes EPH felülvizsgálat) | | | |
| 10. | A gázfogyasztó készülék alkalmassága. | | | |
| 11. | A gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetősége. | | | |
| 12. | „B” típusú készülék, égéstermék elvezető berendezése esetén időszakos kéményseprő ipari nyilatkozat, (a felülvizsgálat időpontjától számított 2 éven belüli elfogadható) | | | |
| 13. | Légellátás biztosítottsága | | | |
| 14. | Elszívó berendezés és másik nyitott égésterű készülék hatásának vizsgálata. Reteszfeltételek - szükségessége - működőképessége | | | |

Amennyiben a vizsgálandó feltételek közül, akár csak egy szempont is nem megfelelő, a felülvizsgálat eredménye nem megfelelőnek tekintendő!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent jelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek!

Dátum: 20... évhó nap

.....
felülvizsgáló aláírása

A tulajdonos / képviselőjének nyilatkozata

„Nem felel meg” megállapítás esetén a szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az üzembe helyezésre – a hiányosságok feljogosított szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó engedélyével történhet.

A hat hónapot meghaladó szüneteltetés után, az ismételt üzembe helyezés feltételül támasztott műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti minősítését és megállapításait tudomásul vettem. A felülvizsgálat során keletkezett dokumentációk megőrzéséről gondoskodom.

Dátum: 20...év hó nap

.....
tulajdonos aláírása