

Tájékoztató a tervezői készülékcseré ügyintézéséhez

A **2020. március 13-án hatályba lépett 1/2020. (I.13.) Korm. rendelet** alapján végzett készülékcseré esetén a **3/2020. (I.13.) ITM rendelet 1. számú mellékletének 28.4. cb) és 28.5. pontja** szerint:

a készülékcseré során – a tervdokumentációban meghatározott nyomáspróba eljárás függvényében – az alábbi műszaki feltételeket szükséges biztosítani:

- a munkavégzés idejére a rendszer **nyomásmentesítése és gázmentesítése**,
- a **szilárdsági és tömörségi nyomáspróbák** elvégzéséhez a **G10 alatti gázmérő** (azaz legfeljebb G6, G4 típusú háztartási gázmérők) **szakszerű leszerelése**.

A gázmérők szerelésének részletes műszaki követelményeit társaságunk az alábbi technológiai utasításban rögzítette: „*G-T-04 Földgáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása*”

Az alábbiakban összefoglaljuk a szükséges lépéseket és tudnivalókat.

1. Tervezés

A munkálatok megkezdése előtt tervet kell készíttetni **épületgépész végzettségű, jogosultsággal rendelkező tervezővel**.

- A tervezők hivatalos nyilvántartása a **Magyar Mérnöki Kamara** weboldalán érhető el:
www.mmk.hu

2. A gázmérő leszerelésének megrendelése (felhasználói berendezés átalakítása miatt) a gázmérővel rendelkező, társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló felhasználók esetében

A megrendelés az alábbi módokon kezdeményezhető:

- **Elektronikus úton** az info@mvmfogazhalozat.hu címen.
 - Kérjük, mellékelteként csatolja a „*Műszaki munkák megrendelése tevékenység megjelölésével*” című nyomtatványt.
- **Az alábbi telefonszámokon:**
 - 06-96-616-316
 - 06-20-615-6666
 - 06-30-640-6666
 - 06-70-640-6666
- **Személyesen** az arra jogosult felhasználó, illetve meghatalmazottja a műszaki ügyfélszolgálatunkon.
 - Cím: Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
 - Kérjük hozza magával a „*Műszaki munkák megrendelése tevékenység megjelölésével*” című nyomtatványt.

Fontos tudnivalók:

- A gázmérő le- és felszerelése **díjköteles**, a díjszabás a honlapunkon érhető el: www.mvmhalozat.hu/gaz
- A megrendeléseket **beérkezési sorrendben** dolgozzuk fel.
- Ha a megrendelő hibájából 30 napon belül nem valósul meg az időpontegyeztetés, a megrendelést **töröljük**.
- Az időpontról a megadott elérhetőségeken (e-mail, telefon) értesítést küldünk.
- A munkavégzésről és a felhasznált anyagokról a mindenkor hatályos díjszabásunk szerint **számlát** állítunk ki, amelyet a megjelölt határidőig szükséges kiegyenlíteni.

3. A gázmérő leszerelése és a gázmérőkötés lezárása

- A gázmérő leszerelése, a gáz alatti csatlakozóvezeték lezárása a **fogyasztói főcsapnál**, speciális dugóval és **jogi zárral** történik.
- A földgázelosztó tulajdonában lévő gázmérő elszállításra kerül.
- Ha az ingatlantulajdonos / felhasználó tulajdonában lévő főcsap nem megfelelő állapotú vagy nem kezelhető, **új főcsap kerül felszerelésre** – ennek költségét a végszámlában érvényesítjük.
- A gázmérő leszerelésének időpontjától kezdve a **gázdíj számlázása szünetel**.

Kivételes eset

Nem kell a gázmérőt leszerelni, ha tervdokumentáció alapján:

- a felhasználási hely **légellátás kialakításra** történik gázszerelő közreműködése nélkül,
- a munkálat **nem érinti a fogyasztói vezeték**et, kizárólag a **gázfogyasztó készülék cseréje** történik.

4. Kivitelezés

A tervdokumentáció szerinti készülékcseré kivitelezése kizárólag arra jogosult szakember által végezhető.

A kivitelezést kizárólag olyan gázszerelő végezheti, aki megfelel a következőknek:

- rendelkezik a 42/2017. (XII.11.) NGM rendelet alapján előírt szakmai jogosultsággal,
- szerepel a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos gázszerelői névjegyzékében, amely elérhető az www.mmk.hu weboldalon.

Fontos: Kérjük, minden esetben ellenőrizze a kivitelező jogosultságát a munka megkezdése előtt!

A gázkészülékcseré során a 3/2020. (I.13.) ITM rendelet 1. számú melléklet, *A csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezeték műszaki biztonsági szabályzat* előírásai szerint kell elvégezni.

5. Műszaki-biztonsági ellenőrzés

Az elkészült gázszerelés ellenőrzését az **ingatlantulajdonos** vagy az ő megbízásából a **kivitelező** kezdeményezi. Ehhez a **szerelemi nyilatkozatot** a **tervet készítő tervező** részére kell benyújtani.

A műszaki-biztonsági ellenőrzést **az a tervező végzi, aki a készülékcserére vonatkozó kiviteli tervet készítette**. A tervező feladatai:

- a **nyomáspróba és helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzés** lebonyolítása,
- a **teljes felhasználói berendezés műszaki minősítése**,
- a minősítésről és az ellenőrzésről **jegyzőkönyv kiállítása**.

A készülékcserre kapcsán **benyújtandó dokumentumok** az alábbiak:

- **Szerelési nyilatkozat**
- **Megvalósulási dokumentáció**
- **Jegyzőkönyv a műszaki-biztonsági ellenőrzésről**

Fontos: A dokumentumoknak az eddig alkalmazott formával, tartalommal meg kell egyezniük.

A dokumentációt a **tervező és a kivitelező egyaránt írja alá**, ezzel igazolva a kivitelezés megfelelőségét és a megvalósult állapotot.

A megvalósulási dokumentációt és a Műszaki biztonsági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a **kivitelező köteles a műszaki biztonsági ellenőrzést követő 2 munkanapon belül** benyújtani a **földgázelosztó részére**.

6. A készülékcserre bejelentése

A készülékcserre elvégzését követően az alábbi dokumentumokat kell megküldeni a földgázelosztó részére:

- a tervező által készített **megvalósulási dokumentáció**,
- a **műszaki-biztonsági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv**,
- valamint a **szabványos gázmérő kötésről készült fotó**.

Kérjük, hogy a dokumentumokat küldje el a keszulekcser@mvmfogazhalozat.hu e-mail-címre.

- **Határidő:** A dokumentumokat az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül kell beküldeni.
- A csatolt fájlok **PDF** formátumúak legyenek.
- Az e-mail tárgyá kizárólag a felhasználási hely **POD azonosítója** legyen (pl. 39N0510456789G). A POD azonosító (mérési pont azonosító) megtalálható a gázszámlán.
- A sikeres beérkezésről automatikus válaszüzenetet küldünk.

Ha a kivitelező nem rendelkezik e-mail-címmel, a dokumentumokat **személyesen is benyújthatja** a műszaki ügyfélszolgálatunkon, ahol munkatársaink gondoskodnak az elektronikus továbbításról.

7. A gázmérő felszerelésének és üzembe helyezésének megrendelése (felhasználói berendezés átalakítása miatt) társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló felhasználók esetében

A megrendelés az alábbi módokon kezdeményezhető:

- **Elektronikus úton** az info@mvmfogazhalozat.hu címen.
 - Kérjük, mellékletként csatolja a „*Műszaki munkák megrendelése tevékenység megjelölésével*” című nyomtatványt.
- **Az alábbi telefonszámokon:**
 - 06-96-616-316
 - 06-20-615-6666
 - 06-30-640-6666
 - 06-70-640-6666

- **Személyesen** az arra jogosult felhasználó, illetve meghatalmazottja a műszaki ügyfélszolgálatunkon.
 - Kérjük hozza magával a „*Műszaki munkák megrendelése tevékenység megjelölésével*” című nyomtatványt.

Fontos tudnivalók:

- A leszerelt gázfogyasztásmérő **visszaszerelésére** kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a földgázelosztó átvette a tervezői készülékcseré **sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet**.
- A gázmérő **le- és felszerelése** a földgázelosztó mindenkor érvényes **díjszabása alapján díjköteles**. A díjszabás a honlapunkon érhető el: www.mvmhalozat.hu/gaz
- A munkavégzésről és a felhasznált anyagokról a mindenkor hatályos díjszabásunk szerint **számlát** állítunk ki, amelyet a megjelölt határidőig szükséges kiegyenlíteni.
- A gázmérő felszerelését, összekapcsolását a gázszolgáltatásba a megrendelővel egyeztetett időpontban végezzük el.
- A gázmérő felszerelés időpontjától a gázdíj számlázása újraindul.