

Elosztói szabályzat

**Az elosztó hálózathoz való hozzáférés
együttműködési szabályai**

MELLÉKLETEK

29. számú módosítás

Budapest, 2026. április 16.

Tartalomjegyzék

1. SZ. MELLÉKLET	6
Legfontosabb fogalmak meghatározása	6
2. SZ. MELLÉKLET	29
Közcélú elosztó hálózatra történő csatlakozás.....	29
3. SZ. MELLÉKLET	42
Elosztó hálózati üzembiztonsági mutatók	42
4. SZ. MELLÉKLET	48
A közcélú hálózatra való csatlakozásról szóló tájékoztató	48
5. SZ. MELLÉKLET	49
Az elszámolási mérés kialakításának szempontjai	49
5/A. SZ. MELLÉKLET	56
Az okosmérőkkel szemben támasztott minimális követelmények	56
6/A. SZ. MELLÉKLET	60
6/B. SZ. MELLÉKLET	87
Háztartási méretű kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei.....	87
7. SZ. MELLÉKLET	110
Elosztói engedélyesi tulajdonú hálózati elemek harmadik fél által történő létesítésének, átalakításának műszaki-gazdasági feltételei	110
8. SZ. MELLÉKLET	112
Az üzemviteli megállapodás tartalmi követelményei	112
9. SZ. MELLÉKLET	113
Az üzembe helyezési program tartalmi elemei	113
10. SZ. MELLÉKLET	115
Az üzembe helyezési tájékoztató tartalmi követelményei.....	115

11. SZ. MELLÉKLET	116
IRÁNYMUTATÁS.....	116
A középvezetékű hálózatok földzárlatos üzemével kapcsolatban	116
12. SZ. MELLÉKLET	129
IRÁNYMUTATÁS.....	129
A 132 kV-os hálózatok sántaüzemével kapcsolatban	129
13. SZ. MELLÉKLET	133
1. Az elosztó hálózatokon végzett munkák.....	133
2. Kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési kérelem és utasítás tartalmi követelményei	137
14. SZ. MELLÉKLET	139
Rendszerirányító üzemirányítású, elosztói engedélyes tulajdonú 132 kV-os vezetékek üzemirányítási feladatmegosztása.....	139
15. SZ. MELLÉKLET	141
Üzemeltetési tevékenység személyi és tárgyi feltételei.....	141
16. SZ. MELLÉKLET	153
Idegen vállalkozókra vonatkozó kötelezettségek.....	153
17. SZ. MELLÉKLET	154
Elosztó hálózati létesítmények dokumentációira vonatkozó előírások.....	154
18. SZ. MELLÉKLET	155
Elosztó hálózati távfelügyeleti rendszerek	155
19. SZ. MELLÉKLET	157
Elosztó hálózat üzemeltetés távközlési rendszerei.....	157
20. SZ. MELLÉKLET	159
A mérési pont azonosító felépítése	159
21. SZ. MELLÉKLET	162
A kérdőív tartalmi elemei a felhasználók profilhoz történő hozzárendeléséhez.....	162

22. SZ. MELLÉKLET	166
Profilozott felhasználók elszámolási mennyiségének egy lehetséges meghatározása (példa)	166
23. SZ. MELLÉKLET	169
Elosztói engedélyes és Kereskedő/Egyetemes Szolgáltató közötti megállapodás.....	169
23/A. SZ. MELLÉKLET	195
Az egyes pénzügyi biztosítékokkal szemben támasztott követelmények	195
24. SZ. MELLÉKLET	197
Az idősoros mérési adatok küldésének formátuma.....	197
25. SZ. MELLÉKLET	198
Statisztikai elemzéssel készített felhasználói terhelési profilok	198
26. SZ. MELLÉKLET	199
Az elosztói engedélyes által igénybe vehető rugalmassági eszközrendszer	199
Elosztói rugalmassági szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés	214
Termék azonosító lap az Elosztói rugalmassági szolgáltatás biztosítására szóló SZERZŐDÉSHEZ	223
27. SZ. MELLÉKLET	227
A magyar villamos energia piac mennyiségi analitikáinak küldésére használt MSCONS formátum leírása	227
28. SZ. MELLÉKLET	228
A magyar villamos energia piac számlaanalitikáinak küldésére használt INVOIC formátum leírása	228
29. SZ. MELLÉKLET	229
A magyar villamos energia piac fogyasztói törzsadatainak küldésére használt UTILMD formátum leírása	229
A melléklet átdolgozás alatt.	229
30. SZ. MELLÉKLET	230
Törölve	230
31. SZ. MELLÉKLET	231
A magyar villamos energia piac szervezett adatcseréjének megvalósítására használt SFTP kiszolgáló szerverek leírása.....	231

32. SZ. MELLÉKLET	232
Törölve	232
33. SZ. MELLÉKLET	233
Átmeneti kereskedőváltási szabályok.....	233
34. SZ. MELLÉKLET	239
Elosztói engedélyes és Aggregátor közötti együttműködési megállapodás	239
34/A. SZ. MELLÉKLET	254
Az aggregátori be- és kijelentések, valamint az aggregátorváltás be- és kijelentő táblázatának használata	254

Legfontosabb fogalmak meghatározása

Adatgazdálkodás

Adatgazdálkodás: a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott, a fogyasztásmérési és fogyasztási adatok, valamint a kereskedőváltáshoz, az aggregátorváltáshoz, a keresletoldali szabályozáshoz és az egyéb szolgáltatásokhoz szükséges adatok cseréjére és az adatokhoz történő hozzáférésre vonatkozó azon szabályok összessége, amelyek mentén az adatok beszerzése, összegyűjtése, validálása, tárolása, védelme, feldolgozása történik, és amelyek biztosítják az adatokhoz való megkülönböztetés-mentes, egyidejű és könnyű hozzáférést, a kiberbiztonság és adatvédelem legmagasabb fokát, valamint az adatkezelők pártatlanságát.

Jelen szabályzat szempontjából két alapvető adatkategóriát különböztetünk meg:

Személyes adat

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Hálózatüzemeltetési adat

Minden olyan, a hálózati engedélyesnél az okosmérőből és a távlelővható fogyasztásmérő-berendezésből származó adat, amely a közcélú hálózat irányításához, üzemviteléhez és fejlesztéséhez szükséges és nem minősül felhasználói elszámolási célú mérési adatnak, ideértve a VET 3.§ 24a. szerinti adatokat is.

Aktív felhasználó

Olyan felhasználó, aki maga által termelt vagy megosztott villamos energiát a hálózathasználati szerződés szerinti csatlakozási pontján felhasználja vagy tárolja, a közcélú hálózatba betáplálja, magánvezetékén továbbadja vagy megosztja vagy fogyasztásának vagy betáplálásának rugalmasságát felajánlja, úgy, hogy az nem minősül önálló foglalkozása vagy elsődleges gazdasági tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek;

Aggregálás

Az elosztó, átviteli hálózatra vagy magánvezetésekre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, villamosenergia-tárolók kombinálása valamely villamosenergia-piacon értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából.

Alapellátás

A MEH által meghatározott, minimálisan elvárt szolgáltatásminőségi mutatókkal jellemezhető, normál üzembiztonsági igényt kielégítő villamosenergia-ellátási szint, amelynek költségeit a hatósági rendszerhasználati díjak hivatottak fedezni.

Alállomás

Azon zárt terület, amely tartalmazza a hálózat vonali főberendezéseken kívüli többi főberendezését. (Így az erőművek hálózati kapcsolóberendezéseit tartalmazó alállomások is ide tartoznak.)

Alállomási főberendezés

A transzformátorok, gyűjtősínek, ezek, és a vonali főberendezések kapcsolóberendezései.

Állomásfelelős

Az állomásfelelős az elosztói engedélyes vagy az üzemeltető személyi állományába tartozó azon személy, akit az üzemeltető kijelölt és felhatalmazott arra, hogy az alállomás vagy annak egy jól elhatárolt része feszültségmentesített állapotú munkára való átadása és feszültség alá helyezhetősége tekintetében *egyszemélyi felelősséggel* képviselje az illető üzemeltető üzemeltetési hatáskörébe tartozó alállomásban (NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomás és KÖF kapcsolóállomás) és azok biztonsági övezetében munkát végző összes munkacsoportot az *üzemirányító* felé, és az *üzemirányítót* a munkacsoportok felé.

Állomásgazda

Az állomásgazda az elosztói engedélyes, vagy az üzemeltető személyi állományába tartozó azon személy, akit az üzemeltető kijelölt és felhatalmazott arra, hogy az alállomás tisztaságáról, rendjéről gondoskodjon, az adott előírás szerint rendszeresen ellenőrizze a berendezések állapotát, teljes körűen tájékozott legyen az alállomásban történő eseményekről, gondoskodjon az alállomási dokumentációk rendben tartásáról és aktuális állapotáról.

Árampálya

Az a villamos hálózatrész, amely az adott felhasználási helyet – a közcélú elosztó hálózat transzformációs (KÖF esetén NAF/KÖF, illetve KÖF/KÖF; KIF esetén KÖF/KIF transzformáció) betáplálási pontjából kiindulva – közvetlenül ellátja villamos energiával.

Felfűzött ellátás esetén az íves vagy gyűrűs hálózaton a transzformációs betáplálási ponttól az üzemszerű bontási pontokig terjedő vezetékszakas az egy árampályának minősül.

Átviteli hálózat

A villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket és a határkeresztező vezetékeket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt.

Beavatkozásra előkészített állapot (BEÁ)

A FAM beavatkozáshoz szükséges kapcsolási állapot kialakításával, valamint a KÜA létrehozásával előálló olyan állapot, melynek az a célja, hogy a technológiai folyamatok során a munkát végző személyek, az eszközök és a hálózati főberendezések minél nagyobb biztonságban legyenek.

BVTSZ

Budapesti Villamos Teherelosztó Szolgálat

Célvezeték

Az elosztóhálózatok táppontjából kiinduló vezeték, amely egy kapcsoló- vagy ipari állomást táplál és róla szárnyvezetékek és felhasználói transzformátorok nem ágaznak le.

Csatlakozási pont

A villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa.

Csatlakozási terv

A tervezett villamos berendezés, létesítmény hálózati hatásait hálózatszámításokon keresztül részletesen elemző, műszaki specifikáció szintű (főbb készülékek, berendezések felsorolása, jellemzői stb.) létesítmények, berendezések elhelyezését, a villamos sémát vázlatosan bemutató dokumentáció, mely alapján még kivitelezés nem valósítható meg.

Csatlakozóberendezés

Az átviteli vagy elosztó hálózat részét képező vezetékrendszer - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozóberendezés tartozéka.

Dinamikus megosztási hozzárendelés

Az elszámolási időszakban egyazon összekötő berendezésen keresztül megosztott energiának az egyes negyedórákban változó arányban történő felosztása a megosztásban résztvevő felhasználók között legfeljebb a fogyasztásuk mértékéig.

Főberendezés

A villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás, -szolgáltatás technológiai főfolyamatában az energia átalakítását, jellemzőinek megváltoztatását, szállítását végző üzemi berendezés, a hozzátartozó védelmi és irányítástechnikai rendszerrel.

Lehet:

- Erőművi főberendezés,
- Hálózati főberendezés (alállomási és vonali főberendezés).

Elosztói átviteli megbízhatósági tartalék (DTRM)

Az az elosztói átviteli kapacitástartalék, amely a szabályozási zónák közötti, nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken történő üzemzavari kisegítéseket, valamint az adatpontatlanságokat veszi figyelembe.

Elosztói előzetesen lekötött kapacitás (DAAC)

Az elosztói engedélyes által, a kereskedelmi engedélyesek szerződése alapján elfogadott, szabályozási zónák közötti, a nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken magvalósuló teljesítménycsere, beleértve a folyamatban lévő szállításokat is.

Elosztói nettó átviteli kapacitás (DNTC)

A két szabályozási zóna közötti nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken megvalósuló teljesítménycsere lehetőség.

Elosztói rendelkezésre álló átviteli kapacitás (DATC)

A két szabályozási zóna között meglévő, a nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken további kereskedelemre felhasználható teljesítménycsere lehetőség.

Elosztói teljes átviteli kapacitás (DTTC)

A nem ÁHBE határkeresztező elosztóvezetéseken a két szabályozási zóna közötti maximális teljesítménycsere.

Egyéb üzemi hiba

Kikapcsolással/kikapcsolódással vagy az üzembiztonság csökkenésével járó azon *üzemi hiba*, amely NAF és/vagy KÖF hálózatot érint.

Lehet:

- infrastrukturális eszközrendszeri hiba,
- üzemén kívüli állapotba kerülés.

Egyszemélyi felelősség

Minden munkavállaló felelős az általa elvégzett, vezetett, irányított munkáért, és a munkavégzése során elmulasztott ill. hozott döntéseiért, utasításaiért, és ezek szakszerűségéért.

Egyszeres hiányállapot

Olyan hiányállapot, amelyben egyidejűleg csak egy rendszerelem (szabadvezeték, kábel, transzformátor, erőművi blokk, meddőteljesítmény-termelő és/vagy -nyelő berendezés) hiányzik a **normál állapothoz** képest (**n-1**)

Energiaközösség

Az energiaközösség szövetkezet vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő jogalany, amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy a tagjai számára, vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson azáltal, hogy villamosenergia termelés, tárolás, fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, villamosenergia-megosztás, aggregálás, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás nyújtása és elektromos töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.

Elosztói adatszolgáltatás időpontja

Profilos felhasználók esetében minden naptári hét utolsó előtti munkanapja.

Elosztóhálózat

A villamos energia elosztására és csatlakozási pontra való eljuttatása céljára szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt.

Elosztói rugalmassági szolgáltatás

Az elosztó hálózat zavartalan és biztonságos működtetése és üzemvitele folyamatos biztosítása és hatékonyabbá tétele, valamint a villamosenergia-ellátás minőségének fenntartása érdekében az elosztó által piaci alapú eljárások keretében igénybe vett szolgáltatások összessége, ideértve a 2019/943/EU rendelet 2. cikk 26. pontja szerinti teher-újraelosztást és a nem-frekvenciavonatkózású kiegészítő szolgáltatásokat, valamint az egyéb az elosztó hálózati szűk keresztmetszet kezelésére irányuló szolgáltatásokat és az elosztói üzemirányítást támogató szolgáltatásokat.

Előre nem tervezhető feszültségmentesítés

Előre nem tervezhető a *feszültségmentesítés*, ha a beavatkozáshoz KFMU előre nem készíthető, vagy a felhasználók az Üzletszabályzatban meghatározott idővel előbb nem értesíthetők ki, mert az üzemi hiba vagy rendkívüli üzemi esemény sürgős, vagy azonnali beavatkozást tesz szükségessé az üzemi hiba elhárítása, megelőzése, az élet és/vagy vagyon megóvása érdekében.

Előre tervezhető feszültségmentesítés

Előre tervezhető a *feszültségmentesítés*, ha a munka végrehajtásához KFMU előre elkészíthető (függetlenül attól, hogy szükséges-e vagy sem), és az érintett felhasználók az ESzSz, VHSZ illetve az elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak szerint kiértékelhetők.

Elszámolási időszak

Szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak

Elszámolási pont

Az elszámolási mérés, vagy a mérési rendszer alapján létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pont, amelyhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, a rugalmassági szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető

Eredő terhelési profil

A felhasználók igazított terhelési profiljainak összege.

Erősáramú villamos berendezés (hálózat, aggregátor, vezetékek, generátor, transzformátor stb.)

Erősáramú az a villamos *berendezés*, amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására (más energiává való átalakítására) szolgál, továbbá mindaz a villamos *berendezés*, amely a villamos energiát a *berendezések* céljára előállítja, átalakítja, szállítja, illetve elosztja.

A továbbiakban röviden csak a berendezés szót használjuk, illetve némely esetben az alkotó elemeket nevezzük meg, vagy szűkítjük a fogalmat, mint például "transzformátor", "hálózat", "alállomás", "generátor", "vezeték", "aggregátor" stb.

Eseti készenléti szolgálat

Különleges eseményekhez vagy körülményekhez kapcsolódóan elrendelt, megrendelés alapján biztosított *készenléti szolgálat*, amely a szokásostól eltérő, különleges, illetve rendkívüli események során válhat szükségessé a rendes *készenléti szolgálaton* felül, külön díjazás ellenében.

Ilyen különleges esemény például: nagy tömegeket vonzó sport vagy kulturális esemény, összejövetel, hadgyakorlat, rendkívüli méretű tárgyak szállítása. Különleges körülmény lehet például olyan hálózati munka, amely fokozott vagy speciális *készenlétet* igényel.

Felkészülési idő

A riasztástól az indulásig számított azon maximális idő, amely alatt a beavatkozó *készenléti szolgálatnak* munkaidőn kívül az indulásra fel kell készülni, szükség esetén a társát fel kell vennie; illetve munkaidőben a tevékenységét be kell fejeznie és a munkaterületet biztonságos állapotban kell elhagynia.

Felvonulási idő

A riasztástól számított azon maximális idő, amely alatt a beavatkozó *készenléti szolgálatnak* a beavatkozás helyszínére vagy annak legközelebbi közúti megközelíthetőségi pontjára el kell érnie.

Feszültségmentes állapot

Feszültségmentes állapot az erősáramú villamos *berendezés* olyan állapota, amelyben a *berendezés* kapcsolata bármely lehetséges energiaforrással meg van szakítva és rajta a szabványsorozatban foglalt előírások szerinti műveleteket maradéktalanul elvégezték.

Feszültség alatt álló berendezés

A villamos *berendezés* az első üzembe helyezés időpontjától kezdődően mindenkor, ha rajta a szabványsorozatban meghatározott *feszültségmentesítést* nem hajtották maradéktalanul végre.

Feszültség alatti munkavégzés (FAM)

Az a tevékenység, amelynek során a beavatkozó szerelő a vonatkozó FAM szabályzatnak megfelelően a villamos hálózat feszültség alatt álló berendezésein munkát végez.

Feszültség alá helyezés

Az a kapcsolási művelet, illetőleg munkafolyamat, amelynek során a *berendezés* vagy annak egy része az energiatápláló, *feszültség alatt álló* vezetékekkel vezetői vagy indukciós kapcsolatba kerül, vagy áramforrássá válik (MSZ 1585).

Feszültségmentesítés

Az a – meghatározott sorrendben végrehajtott, több műveletből álló – munkafolyamat, amelynek során a *feszültségmentesítendő berendezés* vagy *berendezésrész* kapcsolata minden *lehetséges energiatápláló berendezéssel* megszűnik, és feszültség alá kerülését műszaki intézkedéssel megakadályozták. (MSZ 1585)

Fogyasztási tényező (ft)

A felhasználó Mértékadó Éves Fogyasztása osztva 1000 kWh-val

$$ft = MEF [kWh] / 1000 [kWh]$$

Felhasználói kikapcsolódás

Felhasználói kikapcsolódás az *üzemi hiba* akkor, ha a szolgáltató berendezése a közcélú hálózat tulajdonjogi vagy kezelési határán túl keletkezett okból kikapcsolódik ki, és a kikapcsolódás csak a hibát okozó felhasználónál áll fenn.

Felhasználói korlátozás

Előre megtervezett forgatókönyv szerint kézi kapcsolással vagy automatikák által a terv szerinti határértékek elérése esetén önműködően

végrehajtott beavatkozás, amelynek következtében a felhasználó ellátása részlegesen vagy teljesen megszűnhet.

Lehet

- Hatósági
- Üzemzavari

Felhasználói szolgálat

A területi egységeknél a KIF csoportos és egyedi *üzemi hibák* elhárítására szervezett szolgálat.

Folyamatirányító rendszer

Alapvetően számítógépekből és számítógépes programokból álló olyan rendszer, amelynek feladata az üzemirányításhoz szükséges információk összegyűjtése, feldolgozása, megjelenítése, illetve a parancsok továbbítása a megfelelő berendezésekhez és az üzemirányítási helyekhez.

Fordulónap

A kereskedőváltás fordulónapja minden esetben a régi kereskedelmi szerződés megszűnésének napja. A Kereskedői adatszolgáltatás határnapja kijelentés esetén a megszűnést megelőző 21. nap, bejelentés esetén a hatályba lépést megelőző 22. nap.

Forgalomarányos diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés elszámolását segítő mérő (továbbiakban DKV mérő)

A forgalomarányos diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés elszámolásához szükséges, terhelési görbe regisztrálására alkalmas, hiteles, távlelőhető fogyasztásmérő, amely a megosztásban résztvevő felhasználók által a VET 66/B.§ (9) bekezdés a) pontja szerinti, és az Elosztói Szabályzat 9.9.9.1 alpontban írt elszámolási modell megvalósításához szükséges mérési adatokat biztosítja.

Főelosztó-hálózat

Általában a 132 kV-os feszültségű, valamint a közép/középfeszültségű alállomásokat tápláló közepfeszültségű hálózatot jelenti, a hozzá tartozó kapcsoló és átalakító berendezésekkel.

Fővezeték

Fővezetéknek nevezzük az elosztóhálózat táppontjaiból kiinduló vezetéket, amely a róla leágazó szárnyvezetékek és felhasználók közvetlen táplálására szolgál.

Frekvenciafüggő terheléskorlátozás (FTK)

Olyan frekvenciafüggő terheléskorlátozó automatikákkal megvalósított önműködő felhasználói korlátozás, amely a termelés és fogyasztás egyensúlyának helyreállítása érdekében a beállított frekvencia elérése és a késleltetési idő letelte esetén működésbe lép.

Frekvenciától független korlátozás (FKA)

A felhasználói terhelést csökkentő, a frekvencia értékétől függetlenül működő automatika rendszer, amely előre meghatározott üzemi események bekövetkezésekor kézi indítással is működésbe hozható.

Gyűrűs hálózat

Az a fővezeték-ből és a róla leágazó szárnyvezeték-ből álló hálózat, ahol a fővezeték két vége ugyanazon elosztó hálózati tápponthez csatlakozik, egy hosszanti üzem-szerű bontási helyet tartalmaz, és a bontás révén kialakult két fővezeték-rész sugarasan üzemel.

Hatósági korlátozás

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedések során végrehajtott, összehangolt termelési, szállítási és szolgáltatási korlátozás. [280/2016. (IX.20.) Korm. rendelet]

Hálózat

Egymással összekapcsolt vezetékek és alállomások összessége.

Hálózatpárhuzamos üzem (szinkronüzem)

A villamos berendezés a közcélú villamosenergia-rendszerrel összekapcsolva üzemel.

Hálózatpárhuzamos üzemre és szigetüzemre is alkalmas berendezés

Olyan felhasználói berendezés, amely képes a hálózatpárhuzamos üzemre, valamint szigetüzemre is, továbbá képes a két üzem között váltani úgy, hogy egyszerre csak az egyik üzemállapot állhat fenn.

Helyismereti vizsga

Az elosztói engedélyes hatáskörében szervezett, műszaki, elérhetőségi, jellemző üzemállapotok kérdéseket tartalmazó, általában többfokozatú vizsga(rendszer), amely az adott gazdasági társaság meghatározott berendezéseinek, illetve berendezésrészeinek a vizsga fokozatától függően elvégezhető feladatok ellátására képesít.

HKV

A hangfrekvenciás központi vezérlés (HKV) fogalomkörébe azok a vezérlési rendszerek tartoznak, amelyek átviteli útja az erősáramú hálózat, és amelyben a vezérlő jelek a hálózati frekvenciára ültetett impulzus-modulált hangfrekvenciás kódolt jelek.

Hurkolt hálózat

Olyan vezetékhálózat, amelyben üzem-szerűen több zárt kör (zárt gyűrűs, illetve íves hálózat) van, a vezetékek a csomópontokban többszörösen kapcsolódnak egymással és így az áram az egyes csomópontoknál

elhelyezett felhasználókhoz több oldalról különféle utakon juthat el. A hurokolt hálózatot egy vagy több táppontból lehet táplálni.

Ideiglenes csatlakozást kérő

Az a leendő rendszerhasználó, aki határozott idejű, legfeljebb 12 hónapos időtartamra vonatkozó hálózathasználati szerződést kíván kötni,

Idény jellegű vételezés

A felhasználó vételezési jellege 12 hónapon belül két jól elkülöníthető időszakra osztható.

Igazított terhelési profil

A felhasználó tényleges felhasználásának megfelelő terhelési görbe, amelyet a normalizált profil fogyasztási tényezővel való szorzásával kell előállítani.

Indirekt mérés

Olyan fogyasztásmérő berendezéssel megvalósított mérés, amely kiegészítő készülékként mérőváltót tartalmaz

Infrastrukturális eszközrendszer

A villamos energia termelésének, szállításának, elosztásának és értékesítésének fő folyamatait segítő tárgyi feltételek összessége.

A következőket foglalja magába:

- Telemechanikai, távfelügyeleti, folyamatirányítási eszközök és ezek adatátviteli alrendszerei
- Korlátozási (FTK, FKA) alrendszer eszközei
- Fogyasztásvezérlő (HKV) és teljesítmény-gazdálkodó alrendszer eszközei
- Távközlés eszközei
- Védelem és automatika rendszer eszközei
- Elszámolási Mérés és Belső Elemző Mérés eszközei

Infrastrukturális eszközrendszeri hiba

Mindazon események, amelyek az üzemirányító központokban, erőművekben, állomásokban az *infrastrukturális eszközrendszer* elemeinek meghibásodását, téves működését, működésének elmaradását, az üzemképessége megszűnését és ezáltal a főberendezés üzemképességének csökkenését okozzák.

Íves hálózat

Az a fővezetékekből és ezek szárnyvezetékeiből álló hálózat, melynek fővezetékei két különböző táppontba csatlakoznak, egy hosszanti üzemszerű bontási hellyel rendelkeznek, és sugarasan üzemelnek.

Karbantartás

A berendezés tervszerű, megelőző állagmegóvása, javítása, tisztítása, a szükséges alkatrészek, berendezésrészek cseréje, pótlások elvégzése, általában minden olyan munka, amely a berendezés biztonságos működését szolgálja.

KDSZ

Körzeti Diszpécser Szolgálat, BVTSZ

Kereskedelmi Szabályzat

A kereskedelmi, elszámolási-mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, egyes nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszintű szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia-piac működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó szabályzat.

Kereskedő

Jelen szabályzat alkalmazásában kereskedő az, aki az adott csatlakozási pontra ellátás alapú szerződést kötött a felhasználóval.

Kereskedői adatszolgáltatás határnapja

A Kereskedői adatszolgáltatás határnapja kijelentés esetén a megszűnést megelőző 21. nap, bejelentés esetén a hatályba lépést megelőző 22. nap.

Kezelő személyek

Az üzemeltető által meghatározott berendezések rendszeres, rendeltetésszerű, folyamatos üzemének biztosításával (berendezések kezelésével, gondozásával, ellenőrzésével és felügyeletével) megbízott személy (a továbbiakban kezelő személy).

Készenlétes személy (készenlétes)

Az a személy, aki munkaidőn kívül elsősorban a lakásán köteles tartózkodni olyan állapotban és abból a célból, hogy az *üzemi hibák* felderítésére, behatárolására, elhárítására és/vagy kijavítására igénybe vehető legyen. Munkaidőben a mozgásterét a *felvonulási idő* korlátozza be.

Munkaidőn kívül a *készenlétes* a rá vonatkozó *felvonulási idő* betarthatóságának figyelembevételével eltávozhat a lakásából, de a szolgálati beosztásban megadott hírközlő (kiértésítő) eszközzel az üzemirányító számára mindenkor elérhetőnek és az *üzemi hiba* elhárítására vonatkozó munkára igénybe vehetőnek kell lennie.

Munkaidőben a *készenlétes* csak úgy foglalkoztatható, hogy a rá vonatkozó *felvonulási idő* betarthatósága biztosítva legyen, és az üzemirányító által hírközlési eszközön keresztül mindig elérhető és az *üzemi hiba* elhárítására igénybe vehető legyen.

Készenléti idő

Az üzemén kívüli *berendezés* üzembevételének elrendelésétől a *berendezés* üzemkésztségének és feszültség alá helyezhetőségének az *üzemirányítóhoz* történő bejelentéséig terjedő időtartam.

Lehet:

- egy meghatározott időtartam,
- készenléti idő "nincs".

Készenléti idő "nincs"

A berendezést az engedélyezett kikapcsolási időn (*feszültség-mentesítési* időtartományon) belül nem lehet üzembe venni. A FAM készenléti ideje a BEÁ megszüntetésének elrendelésétől a FAM biztonságos megszakításáig vagy befejezéséig és a BEÁ megszüntetésének az üzemirányítóhoz történő bejelentéséig terjedő időtartam.

Készenléti szolgálat (készenlét)

A nagyfeszültségű (NAF), közép-feszültségű (KÖF) *erősáramú villamos berendezésekben*, valamint az ezekhez tartozó *infrastrukturális eszközrendszerben* munkaidőn kívül vagy munkaidőben keletkezett *üzemi hibák* gyors behatárolására, azok végleges vagy ideiglenes kijavítására, a felhasználók lehető legrövidebb időn belül történő villamosenergia-ellátására létrehozott szolgálat.

A készenléti szolgálat állhat készenlétes és ügyeletes személyekből.

Készre jelentés

Az a nyilatkozat, amellyel a munkát végző csoport munkavezetője közli, hogy az adott berendezésen a munkát befejezték és részéről az feszültség alá helyezhető.

KFMU

Kapcsolási és feszültségmentesítési utasítás, melynek formai és tartalmi követelményeit az elosztói engedélyesek egyedileg határozzák meg, az elosztói szabályzattal összhangban.

Kisfeszültségű (KIF) elosztóhálózat

A 0.4 kV-os névleges feszültségű hálózat

Középfeszültségű (KÖF) elosztóhálózat

Az 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 35 kV névleges feszültségű hálózat.

Közvetlen vezetékek

Közcélúnak, magán- és termelői vezetékeknek nem minősülő, Magyarország államhatárát nem keresztező vezetékek, hálózati elem vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely közcélú hálózatra csatlakozó erőművet köt össze vételezővel.

Különleges üzemviteli állapot (KÜÁ)

A FAM-ra kijelölt berendezésnek a normálistól eltérő olyan üzemviteli állapota, amelynek során különleges intézkedések (pl. védelmek és automatikák működési idejének és módjának megváltoztatása, be-, illetve visszakapcsolások feltételhez kötése) biztosítják a FAM helyén esetleg bekövetkező villamos jellegű hiba következményeinek korlátozását.

Lehatároló földelés (és rövidrezárás)

Az a földelés (és rövidrezárás), amelyet az MSZ 1585 szabvány szerint végzett üzemi munkák elvégzéséhez a munkaterület lehatárolására a *lehetséges energiatápláló irányok* felől ideiglenesen létesítenek vagy használnak.

A szöveg egyszerűsítése érdekében csak a *lehatároló földelés* fogalmat használjuk, elhagyva a " -rövidrezárás " szót, de az minden esetben oda értendő.

Lehetséges energiatápláló berendezés (irány, pont)

A munkaterület határán lévő minden olyan *berendezés* (irány, pont) *lehetséges energiatápláló berendezésnek* (iránynak, pontnak) minősül, amely felől a munkaterületre az elosztói engedélyesnek rendelkezésre álló vagy az általa elvárható gondosság esetén megszerezhető információk szerint villamos energia és feszültség juthat.

Lehetséges betápláló *berendezésnek* (iránynak, pontnak) kell tekinteni az üzemszerű és a tartalék betápláló *berendezést* (irányt, pontot), a párhuzamosan járó engedélyezett generátort, az engedélyezett aggregátoros *berendezést* (irányt, pontot), a keresztezések és megközelítések hatására induktív vagy kapacitív csatolás illetve üzemi hiba (pl. vezeték szakadás) következtében feszültség alá kerülhető *berendezést* (irányt, pontot), valamint ha a bontási helyen felirat hívja fel a figyelmet a betáplálás lehetőségére.

Leválasztás

A villamos berendezésnek a tápláló hálózat minden sarkáról (minden irányból galvanikusan) történő kikapcsolása.

Magánvezetékre kapcsolódó felhasználó

Jelen szabályzat szempontjából jelenti azt a felhasználót, aki más felhasználó magánvezetékére kapcsolódva, azon keresztül részesül villamosenergia-ellátásban, beleértve azt is, akit a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény hatályba lépése előtt létrejött közüzemi ellátás keretében láttak el villamos energiával és azóta is változatlan csatlakozási pontról, mért magánvezetéken keresztül részesül villamosenergia-ellátásban, és a rendszerhasználati díjakat a közüzemi szerződés alapján a közüzemi szolgáltatóval, annak megszűnését követően az elosztói engedélyessel számolja el.

Maradékgörbe

Az elosztóhálózat veszteségéből, és a profil elszámolású felhasználók aktuális vételezésének a meghirdetett profiltól való eltérései előjeles összegéből tevődik össze. (Az a terhelési görbe, amelyre az elosztói engedélyes menetrendet ad.)

Megbízás

Az elosztói engedélyes vagy az *üzemeltető* által a jelen szabályzat szerint valamely tevékenység ellátására kiállított írásos dokumentum.

Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)

A tervezett villamos berendezés, létesítmény és az elosztó hálózat csatlakozására létrehozandó villamos kapcsolat megvalósíthatósági változatait és azok költségbecslését tartalmazó tanulmány.

Menetidő

A *felvonulási idő* és a *felkészülési idő* különbsége.

Mennyiségi eltérés

Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a mért és az Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

Mért fogyasztás

A fogyasztásmérő két leolvasása közötti időszakban felhasznált, a fogyasztásmérő számlálója leolvasott értékeinek különbségével meghatározott villamos energia mennyiség.

Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF)

A fogyasztási tényező meghatározására használt villamos energia mennyiség.

Munkahelyi földelés (és rövidrezárás)

Az a földelés (és rövidrezárás), amelyet az MSZ 1585 szabvány szerint végzett üzemi munkák során a munkahely közvetlen védelmére ideiglenesen létesítenek vagy használnak és a munkavégzés helyéről szemmel látható.

A továbbiakban a szöveg egyszerűsítése érdekében csak a *munkahelyi földelés* fogalmat használjuk, elhagyva a "és rövidrezárás" szót, de az minden esetben oda értendő.

Munkavezető

Az a személy, aki személyre szóló, helyhez és időhöz kötött, szóbeli vagy írásbeli *megbízással* rendelkezik, és aki egy adott munkacsoportban dolgozók tevékenységét összehangolja, munkájukat megszervezi, annak során folyamatosan gondoskodik biztonságukról, számukra a munkával

kapcsolatos utasítást ad és tevékenységüket ellenőrzi, és ezért felelősséggel tartozik.

A *munkavezető* alá tartozó munkacsoport szétválása estén (földrajzilag vagy munkafolyamat szempontjából) a *munkavezetőnek* megbízott csoportvezetőt kell kineveznie a tőle elszakadó csoport irányítására. Ezen esetekben a *vonalfelölős* vagy az *állomásfelölős* felé történő jelentési kötelezettség, valamint az elvégzett munkáért való felelősség továbbra is az írásban kijelölt *munkavezetőt* terheli.

Nagyfeszültségű (NAF) hálózat

35 kV-nál nagyobb névleges feszültségű hálózat.

Normalizált terhelési profil

Statisztikai elemzéssel készült felhasználói villamosteljesítmény-igény görbe, az évi villamosenergia-felhasználás felosztása az év minden naptári napjára, elszámolási időintervallumonkénti bontásban.

Normál kapcsolási állapot

A hálózat előre meghatározott és legnagyobb üzembiztonságot adó kapcsolási állapota, az alállomások gyűjtősinjeinek, illetve a gyűjtősinhez csatlakozó leágazásoknak az elrendezését, rögzíti.

n-1 elv

A villamos energia rendszer olyan kialakítása, hogy egyszeres hiányállapotban sem felhasználói kiesés, sem az üzemben maradó hálózaton túlterhelés, illetve feszültség-, frekvenciazavar nem lép fel. A kiesés után üzemben maradó rendszer továbbra is kielégíti az előírások szerinti műszaki követelményeket.

Összekötő berendezés

Több felhasználó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló, a csatlakozási pont után lévő méretlen szakasza.

Piaci szereplő

Olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy vagy több villamosenergia-piacon – ideértve a kiegyenlítő szabályozási piacokat is – villamos energiát vesz, ad el vagy állít elő, aggregálást végez vagy fogyasztói befolyásolási vagy energiatárolási szolgáltatások üzemeltetője, ideértve az említett tevékenységek folytatására kereskedési megbízásokat adó természetes vagy jogi személyt is.

Profilozási határ

A kisfeszültségű hálózatról ellátott felhasználókra meghatározott 3×80 A névleges csatlakozási teljesítmény.

Próbaüzem (Isd. még Üzemi próba)

Olyan üzemzerű állapot létrehozása, amelynél a berendezés teljesen az üzemzerűvel azonosan működik. A tényleges üzemtől csak az különbözteti meg, hogy a próbaüzem alatt lévő berendezés még nem a szokásosnak megfelelő üzembiztonságú, így fokozott megfigyelés alatt áll.

Reagálási idő

Az irányítástechnikai berendezés jelzésétől számított azon maximális idő, amely alatt az irányító (és egyben (táv)beavatkozó) Diszpécseri Szolgálatnak az információkat ki kell értékelni és szükség esetén a beavatkozást (első kapcsolást) végre kell hajtani.

Rendszerhasználó

Aki a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül vagy közvetve csatlakozik, ideértve a töltőállomás-üzemeltetőt és a villamosenergia-tárolói engedélyest.

Részfogyasztás

Az adott elszámolási időszak felhasználásának egy hónapra eső része.

RKI hálózat

Rendszerszintű koordinálást igénylő hálózat.

Rövid idejű hálózati zavar

Rövid idejű hálózati zavarnak minősülnek a 3 percet nem meghaladó, felhasználói kieséssel járó üzemi hiba, amely lehet:

- A hálózatok automatikáinak visszakapcsolási idejét meg nem haladó kikapcsolódás.
- A mereven földelt csillagpontú hálózatokon azon eredménytelen visszakapcsolás, amely után felhasználói kiesés nem keletkezik. (Sánta üzem tartása.)
- A nem szünetmentes átkapcsoló automatikák és transzformátor visszakapcsoló automatikák eredményes működése.

Saját célra termelő erőművel rendelkező felhasználó

Az Üzemi Szabályzat 2.3.82. pontjában írt rendszerhasználó.

Statikus megosztási hozzárendelés

Az elszámolási időszakban az egyazon összekötő berendezésre betáplált és ezen keresztül megosztott energiának előre rögzített, fix %-os arányban történő, egykörös, negyedóránkénti felosztása a megosztásban résztvevő felhasználók között legfeljebb a mért tényleges fogyasztásuk mértékéig.

Sugaras hálózat

Egy táppontból táplált fővezetékekből és ezek szárnyvezetékeiből álló olyan hálózat, melynek vezetékei sem egymással, sem más táppontokból ellátott vezetékekkel nincsenek kapcsolatban.

Szabályozási egység

Az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtására, teher-újraelosztás igénybevételére alkalmas berendezés.

Szárnyvezeték (leágazás)

Szárnyvezetéknek (leágazásnak) nevezzük a fővezeték az elosztó hálózat terhelését képező közép/kisfeszültségű transzformátor állomásokkal, illetve a közép-feszültségű felhasználókkal összekötő vezetéket.

Szerelési felügyelő

Az elosztói engedélyes, vagy az üzemeltető által kijelölt személy, aki idegen vállalat által feszültség alatt vagy feszültség közelében végzett munkáit előkészíti és felügyeli.

A munkaterület kiterjedtségétől, a munka jellegétől és bonyolultságától függően annyi szerelési felügyelőt kell kijelölni, amennyi a feladatok ellátásához szükséges, illetve a munkát úgy kell megszervezni, hogy a rendelkezésre álló szerelési felügyelők el tudják látni feladatukat.

Szezonális készenléti szolgálat

Évszakhoz kötött (adott időszakon belüli) *készenléti szolgálat*.

Szigetüzem

Olyan üzemállapot, amelyben a villamos energia termelése és felhasználása a magyar egységes szabályozású villamosenergia-rendszerrel függetlenül, azzal össze nem kapcsolva történik.

Távlati terv

A villamos hálózatokon tervezett különböző hálózatfejlesztési beavatkozások hatását, műszaki megfelelőségét és gazdaságos voltát hosszabb távra (legalább a berendezések tervezett élettartama feléig) és a hálózati rendszeren belüli összefüggéseket is figyelembe vevő vizsgálatok eredményeit tartalmazó tervdokumentáció.

Távleolvasás

A távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által gyűjtött és tárolt, regisztrált adatok távolról, adatátviteli úton történő kiolvasása, mérési adatközpontban való kezelése a hálózati engedélyes által. Távmondatt

Az üzemirányítónál minden esetben írásban elkészített *feszültségmentesítési engedély* (vagy egyéb jellegű utasítás vagy információ), melyet az üzemirányító írásos (fax, elektronikus) vagy szóbeli (telefon, URH)

formában ad ki az *üzemeltetőnek*. A szóban kiadott *távmondatot* az üzemirányító helyeken lévő hangrögzítő *berendezéssel* rögzíteni kell, szó szerint kell lediktálni, és vissza kell olvastatni.

Távvezeték

A védelem-automatika szempontjából egy egységet képező, a távvezeték végpontjain levő vonali szakaszolók közötti szabadvezetékét vagy kábelszakaszt vagy ezek kombinációját értjük a rá csatlakozó berendezésekkel — vívőfrekvenciás hullámzárak, csatoló- és szűrőkondenzátorok, túlfeszültség-levezetők és korlátozók — együtt.

Tervszerű művelet

Előre programozott munkaterv alapján végzett tevékenység, vagy olyan művelet, amelynél a művelet megtervezésére és a terv előzetes ellenőrzésére megfelelő időtartam áll a személyzet rendelkezésére.

Teher-újraelosztás

Egy vagy több átviteli rendszer-üzemeltető vagy elosztórendszer-üzemeltető által hozott intézkedés, többek között korlátozás a termelés, a terhelés vagy mindkettő módosítása révén a villamosenergia-rendszerben megvalósuló fizikai áramlás megváltoztatása és a fizikai szűk keresztmetszet enyhítése vagy a rendszerbiztonság más módon történő biztosítása céljából.

Tényleges fogyasztás

A mért fogyasztás esetleges korrekciója után, az elszámolási folyamatban figyelembe vett villamos energia mennyiség.

T-nap

Jelen szabályzat alkalmazása során T-napnak tekintjük a korábbi kereskedelmi vagy mérlegköri, vagy aggregálási szerződés megszűnésének napját.

Ügyeletes személy

Az a személy, aki munkaidőn kívül egy meghatározott helyen (munkahely, irányító központ, állomás, telephely stb.) köteles tartózkodni olyan állapotban és abból a célból, hogy az *üzemi hibák* felderítésére, behatárolására, elhárítására és/vagy kijavítására igénybe vehető legyen. Munkaidőben a mozgásterét a *felvonulási idő* korlátozza be.

Üzembe helyezés

Új vagy nagyobb átalakításon átesett főberendezés meghatározott eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttműködő villamosenergia-rendszerhez.

Üzembe helyezés egyszemélyi felelőse

Az újonnan szerelt, átszerelt, vagy átrendezett főberendezés üzembe helyezési munkáinak összehangolásával és irányításával megbízott személy.

Üzemeltető

Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, amely az üzemi berendezéseket a berendezés tulajdonjától függetlenül üzemelteti (kezeli).

Üzemeltetői távvezetékszakasz

A távvezeték azon része, melyet az üzemeltetői határok határoznak meg.

Ha egy távvezetéknek egy üzemeltetője van, akkor az egyetlen üzemeltetői távvezetékszakasznak számít, ha kettő üzemeltetője van, akkor kettő üzemeltetői távvezetékszakasznak számít, és így tovább.

Üzemen kívüli állapotba kerülés

Az üzembiztonságot csökkentő olyan üzemi hiba, amelynek következtében NAF és/vagy KÖF hálózati főberendezés kiesik vagy kikapcsolják, de ez nem vonja maga után sem felhasználó kiesését, sem az üzemben maradó hálózat túlterhelődését.

Üzemi munka

Mindenfajta erőáramú villamos berendezés kezelése, gondozása, felügyelete, ellenőrzése, karbantartása, szerelése, javítása, bővítése, cseréje, pótlása és tisztítása, illetve az ezekkel összefüggésben álló teendők. Üzemi munka a villamos kezelőhelyiségek, villamos kezelőterek, elzárt villamos kezelőterek, villamos laboratóriumok és próbatermek kapcsoló-berendezéseinek a működtetése, üzemvitele, gondozása, kezelése és felügyelete is.

Üzemirányítás

A berendezések üzemállapota feletti rendelkezés.

Üzemirányító

Az a szakképzett és megbízott személy, illetve az ilyen személyekből álló szolgálat, aki vagy amely felügyeli a termelő-, szállító- és elosztó-berendezések, kábel- és szabadvezeték-rendszerek és az ezekhez csatlakozó alállomások egészének vagy egy kijelölt részének üzemállapotát, utasítást ad az üzemzavar vagy a tervszerű és egyéb munkák miatt szükségessé váló beavatkozásokra, illetve engedélyezi azokat, és ezen vonatkozásban felel a rábízott berendezés(ek) folyamatos üzeméért.

Operatíván rendelkezik a rábízott alállomások és hálózatok üzemállapota felett, kezeli az ehhez kapcsolódó távműködtető és telemechanikai rendszereket.

Üzemirányítói engedély

Az üzemirányító engedélye valamely üzemi művelet elvégzésére a kezelőszemélyzet kérése szerint.

Üzemirányítási hatáskör (illetékesség)

Az *üzemirányítási hatáskör* az elosztói engedélyes területén lévő minden villamos hálózatra, kapcsoló és transzformátor-állomásra egyértelműen meghatározott operatív utasítás adási és rendelkezési jogosultság az alállomások és hálózatok üzemállapota felett.

Az *üzemirányítási illetékességek* pontos meghatározása az egyes elosztói engedélyesek belső szabályzatban található.

Üzemirányítói műveletek

Az üzemirányító által olyan konkrét műveletek elvégzése vagy elvégeztetése, amelyek a berendezések üzemállapotát megváltoztatják.

Üzemirányítói utasítás

Olyan intézkedés, amit az üzemirányító a kezelőszemélyzetnek ad az energiarendszer egyes elemeinek be- vagy kikapcsolására, ill. a berendezés üzemi állapotának vagy a terhelésnek a megváltoztatására.

Üzemi esemény

Az együttműködő villamosenergia-rendszer üzemében bekövetkező valamennyi állapotváltozás vagy beavatkozás.

Lehet:

- Üzemi hiba
- Tervezett üzemi esemény
- Egyedi, különleges, átmeneti állapot beállítása vagy létrejötte
- Rendkívüli üzemi esemény

Üzemi hiba

Az *üzemi események* azon csoportja, amelyek nem tervezettek, azaz a villamosenergia-termelés, villamosenergia-átvitel vagy villamosenergia-elosztás tervszerű üzemmenetében nem szándékolt változást eredményeznek.

Lehet:

- üzemzavar,
- rövid idejű hálózati zavar,
- felhasználói kikapcsolódás,
- egyéb üzemi hiba.

Üzemi próba

Az első üzembe helyezést megelőző vagy az üzemben volt berendezéseken később szükségessé váló olyan műveletek, amelyek a berendezések

részleges vagy teljes üzembevételel járnak, de nem céljuk a berendezésnek vagy berendezés résznek a üzembe helyezése, hanem csupán azok kipróbálása.

Üzemi Szabályzat

A magyar villamosenergia-rendszer együttműködésére vonatkozó kötelező érvényű előírások gyűjteménye.

Üzemi személyzet

Azon személyek köre, akiket az üzemeltető az üzemi munkák ellátásával állandóan vagy esetenként megbíz, és akik az üzemeltető személyi állományába tartoznak. Az üzemi személyzet körébe tartozhat szakképzett személy és kioktatott személy.

Üzemvitel

Feladata a berendezések üzem közbeni kezelése, gondozása, ellenőrzése, felügyelete és az üzemi hiba elhárítása.

Üzemviteli tevékenységnek minősül a berendezések tartalékban állásának időtartama alatt végzett minden olyan tevékenység, amely a berendezések előírt paraméterek szerinti üzemképességének megőrzését és az üzemirányító által elrendelt üzemállapot változtatás feltételeinek biztosítását szolgálja.

Üzemviteli irányító személy

Az a szakképzett és megbízott személy, illetve az ilyen személyekből álló szolgálat, aki vagy amely felügyeli és szabályozza a termelő- és elosztó berendezések, azok segédüzemei és kiszolgáló berendezései, kábel- és szabadvezeték rendszerek és az ezekhez csatlakozó alállomások egészének, vagy egy kijelölt részének üzemállapotát; utasítást ad, illetve engedélyezi az üzemzavar, vagy tervszerű munkák miatt szükségessé váló beavatkozásokat és egyéb munkákat és felel a rábízott berendezés(ek) folyamatos üzeméért.

Üzemzavar

A közcélú elosztóhálózatokon fellépő minden olyan *üzemi hiba*, amelynek következtében a villamosenergia-rendszer erőműveiben vagy hálózatain olyan esemény következik be, amely a villamos energia termelését, termelési készségét, elosztását, szolgáltatását vagy felhasználását korlátozza, illetve megszünteti, vagy az energiarendszer üzembiztonságát súlyosan veszélyeztet, a felhasználók villamosenergia-ellátása 3 percen túli időtartamra teljesen vagy részlegesen megszűnik, kivéve a *felhasználói kikapcsolódást*. (lásd Üzemi Szabályzat)

Üzemzavari korlátozás

Automatikák által megvalósított önműködő vagy kézzel indítható felhasználói korlátozás, amely lehet:

- frekvenciafüggő terheléskorlátozás (FTK)

- frekvenciától független korlátozás (FKA)

Vezérelt, külön mért felhasználás

A felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.

Villamosenergia-megosztás:

a) aktív felhasználó vagy energiaközösség által termelt vagy tárolt villamos energia,

aa) közvetlenül más felhasználó vagy energiaközösség részére a közcélú hálózaton, magánvezetéken vagy összekötő berendezésen, vagy

ab) vételező részére magánvezetéken keresztül

b) vételező által termelt vagy tárolt villamos energia közvetlenül a magánvezeték engedélyese részére magánvezetéken keresztül

történő értékesítése vagy ellenérték nélküli átadása.

Villamosenergia-rendszer

Az átviteli rendszerirányító által - törvényben meghatározott körben az elosztó közreműködésével - a villamosenergia-ellátási szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított erőművek és hálózatok összessége.

Villamosenergia-rendszer üzembiztonsága

A villamosenergia-ellátás folyamatossági mutatója, a villamos energia minőségére vonatkozó előírások betartása mellett. Számszerűen a folyamatos üzem valószínűségével fejezhető ki.

Villamosmű

Az erőmű, az átviteli és elosztó hálózat.

Villamosenergia-elosztás minősége

A villamos energia főbb minőségi mutatóinak megegyezési foka az előírt értékekkel.

Villamos séma

Az adott villamos berendezés egyes elemeinek villamos kapcsolatát ábrázoló vonalas kapcsolási rajz.

Virtuális mérőpont

Nem fizikai mérőpont, általában több fogyasztásmérő adatainak összegzése

Vonalfelelős

A *vonalfelelős* az elosztói engedélyes, vagy az *üzemeltető* személyi állományába tartozó azon személy, akit az elosztói engedélyes vagy az *üzemeltető* kijelölt és felhatalmazott arra, hogy a *feszültségmentesített* állapotú *üzemeltetői távvezetékszakasz* munkára való átadása és feszültség alá helyezhetősége tekintetében *egyszemélyi felelősséggel* képviselje az illető *üzemeltető* üzemeltetési hatáskörébe tartozó vezetékszakaszon és azok biztonsági övezetében munkát végző összes munkacsoportot az *üzemirányító* felé, és az *üzemirányítót* a munkacsoportok felé.

Vonali főberendezés

A szabadvezetékek, az erőátviteli kábelek, a rajtuk lévő kapcsolókészülékek, mérőállomások, a vivőfrekvenciás hullámzárak és csatoló, valamint szűrőkondenzátorok és a rájuk csatlakozó túlfeszültség-levezetők.

Közcélú elosztó hálózatra történő csatlakozás

1. Közcélú elosztó hálózatra történő csatlakozás

1.1. A csatlakozásra vonatkozó megítélési alapelvek

Általános esetben a rendszerhasználó igényét egy árampálya használatával, egy csatlakozási ponton keresztül kell biztosítani. Ez az ellátási mód megfelel a normál üzembiztonsági igényű (egyirányú) ellátásnak.

A normál üzembiztonságú ellátás közép feszültségű hálózaton egyszeres hiba esetén nem garantálja a folyamatos ellátást, de a hálózat kialakítása általában lehetővé teszi, hogy átkapcsolásokkal a fogyasztók egy része más irányból a hiba kijavítása előtt is újra ellátható legyen.

Új csatlakozási igény esetén előfordulhat, hogy az adott helyen a normál üzembiztonságú ellátást is csak jelentős hálózatfejlesztés után lehet biztosítani. (Az igényelt teljesítmény csak a hálózat normál kapcsolási állapotában biztosítható, attól eltérő – ritkán előforduló – üzemállapotban azonban nem.) Ebben az esetben az igénylő kérheti, elosztó felajánlhatja az ún. rugalmas csatlakozás lehetőségét.

A rugalmas csatlakozás lényege, hogy az alacsonyabb költségű vagy gyorsabb csatlakozás érdekében az igénylő tudomásul veszi, hogy az elosztó a vételezési vagy betáplálási teljesítmény átmeneti korlátozását írhatja elő a rendszerhasználó számára és a hálózati csatlakozási szerződésben rögzített korlátozásért pénzügyi ellentételezést nem fizet.

Az igénybejelentésre adott műszaki-gazdasági tájékoztatóban a rugalmas csatlakozás kiajánlása esetén az elosztó köteles tájékoztatást adni

- A korlátozás maximális mértékéről a legnagyobb – betáplálásra, illetve vételezésre – igénybevehető rendelkezésre álló teljesítmény figyelembevételével.
- A korlátozásra igénybe vehető időtartamkeretről az éves rendelkezésre állás arányában a rugalmas csatlakozással érintett teljes időtartamra vonatkozóan.
- Azon műszaki feltételekről, amelyek magukban foglalják a teljesítmény szabályozás feltételrendszerét.

A rugalmas csatlakozás tényét, a korlátozási előírásokat és azok betartásának kötelezettségét, a hálózati csatlakozási szerződésben rögzíteni kell.

1.2. A rugalmas csatlakozás általános jellemzői

Az elosztói engedélyes a rugalmas csatlakozás lehetőségét az általa kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatóban rögzített feltételek szerint határozott és határozatlan időtartamra is felajánlhatja.

A rugalmas csatlakozás esetében a betáplálható, illetve a vételezhető hatásos és meddő teljesítmény mértéke, továbbá azok igénybevételi időtartama (pl. napon belüli, szezonális, stb.) tekintetében az adott csatlakozás esetében indokolt korlátozási feltétel kerül meghatározásra.

1.2.1. A rugalmas csatlakozás rendszerhasználó által teljesítendő műszaki feltételei

- Adatkommunikáció és adatátvitel biztosítása az alábbi feltételek szerint:
 - Rendelkezésre állás: 98%.
 - Megengedett összes kiesési idő/év: 175 óra, 12 perc.
 - Az egyszeri üzemkiesés megengedett időtartama: 72 óra.
 - Redundáns adatkapcsolat szükséges 5 MVA, vagy azt meghaladó vételezésre rendelkezésre álló teljesítmény felett, illetve amennyiben az erőművi névleges teljesítőképesség és a tároló névleges teljesítőképessége együttesen 5 MVA, vagy azt meghaladó mértékű.
- Szabványos adatátviteli protokoll biztosítása (IEC 60870-5-104).
- Kétirányú adatkapcsolat biztosítása adatok és információk küldésére, és parancsfogadás lehetőségére (pl. állásjelzések, mérési adatok küldése és vezérlőjelek fogadása).
- A rugalmas csatlakozásban vállalt műszaki feltételek teljesülése érdekében a felhasználói berendezés részét képező - bejegyzett tanúsító által kiállított tanúsítással rendelkező - teljesítményszabályozó rendszer telepítése és folyamatos üzemének biztosítása. Ennek kialakítását az elosztó a csatlakozási tervdokumentáció jóváhagyásának keretén belül ellenőrzi, illetve annak megfelelő működésről az üzemi próbák során győződik meg.

1.3. Növelt üzembiztonságú ellátás

Egy felhasználási hely növelt üzembiztonsági igényű ellátását két vagy több árampályáról lehet biztosítani úgy, hogy az árampályák „n-1” elvet teljesítő – annak hiányában különböző – táppontból indulnak, és a felhasználó a csatlakozási ponto(ko)n lekötött teljesítményéhez az elosztói engedéllyessel kötött hálózathasználati szerződésben foglaltak szerint a nap bármely szakában hozzáférhet.

Egy csatlakozási pont fentiek szerinti növelt üzembiztonságú ellátását többirányú ellátásnak is nevezzük.

Amennyiben nem tartozik külön mérési pont (3.3./1 és 3.3./2 ábrák) a fentiek szerint leírt külön árampályákhoz, csatlakozási pontokhoz, akkor ezekhez a rendszerhasználó csak azonos értékű lekötött teljesítményt, és eseti többletteljesítményt igényelhet.

Az e melléklet szerinti növelt üzembiztonságú ellátás választása esetén a hálózati csatlakozási szerződésekben a csatlakozási pontokat árampályánként kell meghatározni. A hálózathasználati szerződésben minden csatlakozási pontra vonatkozóan a felhasználó igénye szerinti lekötött teljesítmény értéket kell figyelembe venni.

A 4. pontban kapcsolási sémákkal is bemutatott egyirányú, többirányú több csatlakozási pontú ellátás kialakítása folyamán a csatlakozás módját és a csatlakozási pontok számát az elosztói engedélyes a rendszerhasználó igénye alapján, vele egyeztetve határozza meg.

2. Egy ingatlan ellátása több csatlakozással

Egy ingatlan villamos energia ellátását alapesetben egy csatlakozási ponton keresztül kell biztosítani. Ha az ingatlanon belül több felhasználási hely található, az egyes felhasználási helyeket külön csatlakozási pontokon keresztül is el lehet látni, amennyiben az egyes felhasználási helyek mért hálózata független egymástól.


A magánvezetékek kialakításánál a következőket kell szem előtt tartani:

- Az egyes magánvezeték hálózatok nem kapcsolhatók össze egymással.
- Ezeket a hálózatokat úgy kell kialakítani, hogy azokon belül az egyes épületek, önálló tűzszakaszok egy helyen legyenek feszültségmentesíthetők.
- A közcélú hálózat ill. csatlakozó berendezés a helyismerettel nem rendelkező üzemeltetők által is biztonságosan kezelhető legyen.


Ha a több csatlakozási pont kialakítására az ellátás üzembiztonságának növelése miatt kerül sor, és ezért a magánvezetéken terhelés-átcsoportosításra van lehetőség, az átkapcsolás szabályait és feltételeit a magánvezeték üzemeltetője és az elosztó engedélyes közötti hálózathasználati szerződésben kell rögzíteni.

3. Közcélú elosztóhálózat elvi kialakítása

3.1. Középfeszültségű szabadvezeték-hálózat




3.2. Középfeszültségű kábelhálózat




4. Csatlakozási minták a gyakorlatból merítve

4.1. Középfeszültségű csatlakozás - egy csatlakozási pont (egyirányú ellátás)

3.1./1 Egyirányú sugaras ellátás




3.1./2 Egyirányú ellátás felfűzéssel (közcélú kábelhálózat)




4.2. Középfeszültségű csatlakozás - egy csatlakozási pont (egyirányú ellátás)

3.2./1 Mérés középfeszültségen




3.2./2 Mérés középfeszültségen (közcélú kábelhálózat)




4.3. Középfeszültségű csatlakozás - két csatlakozási pont (kétirányú vagy tartalék ellátás)


3.3./1 Mérés kisfeszültségen



3.3./2 Mérés középfeszültségen




3.3./3 Mérés középfeszültségen




Mérőváltók elosztói tulajdonban


4.4. Középfeszültségű csatlakozás - két csatlakozási pont



4.5 Középfeszültségű csatlakozás - több csatlakozási pont (többirányú ellátás)



4.6. Középfeszültségű csatlakozás - több csatlakozási pont (többirányú ellátás)



5. A 10/2016. (XI.14.) MKEH rendeletben (a továbbiakban: Hcsr.) szabályozott és az ellátási

szabályzatok hatáskörébe utalt kérdések, és egyéb, a rendeletben nem szabályozott kérdések

A rendszerhasználó beruházásában megvalósított hálózati elemek

Közcélú hálózat létesítése általános esetben az elosztói engedélyes beruházásában valósul meg, ugyanis az elosztói engedélyes a VET (24-33.§) és a Vhr. (8-10.§-ok) előírásai alapján köteles a felhasználók villamosenergia-ellátásának műszaki feltételeit biztosítani, hálózatát fejleszteni, melynek során a legkisebb költség elve a rendező elv (VET 24. §). Közcélúként létesülő hálózatot csak hálózati engedélyes létesíthet – a VET XIV. fejezetében foglalt jogok alapján.

A rendszerhasználó közcélú hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó igénybejelentésére az elosztói engedélyes tájékoztatót ad a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeiről. A tájékoztatónak a rendszerhasználó által történt elfogadása után a felek a csatlakozás műszaki/gazdasági feltételeinek megteremtésére hálózati csatlakozási szerződést kötnek. Amennyiben a két fél közösen abban állapodik meg, hogy a csatlakozás érdekében megvalósítandó közcélú hálózati elem az általános esettől eltérően a rendszerhasználó saját beruházásában valósul meg, akkor annak feltételeit jelen szabályzat 7. sz. melléklete alapján a hálózati csatlakozási szerződésben kell rögzíteni. Ebben az esetben fel kell hívni a rendszerhasználó figyelmét arra is, hogy a hálózati engedéllyessel azonos eljárásrend szerint kell eljárnia, így különösen vezetékJogot és használati jogot kell alapítania az elosztói engedélyes javára, valamint a saját beruházásban létesült közcélú hálózat tulajdonját az elosztói engedélyesre át kell ruháznia. A tulajdon-átruházásnak a rendeletből következő műszaki/pénzügyi feltételeit is a hálózati csatlakozási szerződésben kell rögzíteni.

A legkisebb költségű csatlakozástól való eltérés

Műszaki eltérés

Amennyiben a rendszerhasználó a jelen szabályzatban bemutatott közcélú hálózati és csatlakozó vezetéki műszaki megoldások közül az adott körülmények között megvalósítható, legkisebb költségűtől eltérő megoldást szeretne megvalósíttatni, akkor a csatlakozási alapidíjon felül az alábbi csatlakozóvezeték- ill. közcélúvezeték-létesítési díjat kell megfizetnie:

- csatlakozóvezeték esetén a legkisebb költségű változat szerinti – a díjmentes hossz figyelembevételével számolt – normatív csatlakozóvezeték-létesítési díjon felül a ténylegesen megvalósuló csatlakozóvezeték-beruházás aktivált értéke és a legkisebb költségű változat normatív létesítési költsége közötti különbség 70 %-át;

- közcélú vezeték esetén a legkisebb költségű változat szerinti – a díjmentes hossz figyelembevételével számolt – normatív közcélú vezeték-létesítési díjon felül a ténylegesen megvalósuló közcélúvezeték-beruházás aktivált értéke és a legkisebb költségű változat normatív létesítési költsége közötti különbség 70 %-át.

Növelt üzembiztonsági igényű ellátás

Növelt üzembiztonságú ellátási igény esetén a csatlakozási díjat a Hcsr. 4. §. (1) bekezdése szerint csatlakozási pontonként, a Hcsr. rendelkezéseit minden csatlakozási pontra önállóan alkalmazva kell megfizetni. Ilyen esetben a csatlakozási díj számításához minden árampályához egy saját csatlakozási pontot kell rendelni, még ha azok fizikailag/elektromosan egybe is esnek. Csatlakozási alapidíjat ilyen esetben az irányonként rendelkezésre álló teljesítmény után kell fizetni.

Eljárási eltérés

Amennyiben közcélú hálózati elemek létesítése során a rendszerhasználó a normál hatósági és szakhatósági engedélyezési eljárásrendtől eltérő eljárás lefolytatását kéri, az ezzel összefüggő engedélyezési többletdíjakat meg kell fizetnie.

Pályáztatás

Amennyiben az elosztói engedélyes külső igényre olyan hálózatlétesítési vagy átalakítási tevékenységet végez – akár vállalkozói, akár hálózati csatlakozási szerződés keretében –, melynek során vállalkozókat foglalkoztat, és az igénylővel a ténylegesen felmerülő költségek alapján kell elszámolnia, az igénylő kérésére a tervezési és/vagy kivitelezési munkákat legalább 3 szerződött alvállalkozója bevonásával köteles megpályáztatni. A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a pályáztatásnál – mivel a műszaki, minőségi és időkritériumok teljesítése alapkövetelmény – a költség az egyedüli elbírálási szempont.

Ideiglenes csatlakozás

Amennyiben egy rendszerhasználó a közcélú hálózatra ideiglenesen, azaz határozott időre – kevesebb, mint egy évre – kíván csatlakozni, akkor a leágazási pontot a hálózat azon pontján kell kijelölni, ahonnan igénye a közcélú hálózat átalakítása nélkül kielégíthető. Ebben az esetben a rendszerhasználónak nem kell csatlakozási díjat fizetnie, viszont a leágazási pont után létesítendő csatlakozóvezeték teljes mértékben saját költségére kell megépítenie és annak használaton kívül helyezése után – egyéb megállapodás híján – az eredeti állapotot vissza kell állítania.

Egy ingatlan ellátása több csatlakozással

Amennyiben egy felhasználási helyen a felhasználó kérésére több csatlakozási pontot kell kialakítani, a csatlakozási díjat csatlakozási pontonként meg kell fizetni. A Hcsr. szerinti díjakat a felhasználási helyre csatlakozási pontonként önállóan kell értelmezni.

Beruházókra vonatkozó külön rendelkezések

Beruházó: Jelen szabályzat értelmében olyan személy, vállalkozás vagy egyéb szervezet, aki/amely több felhasználási helyet létesít.

Beruházás: Jelen szabályzat értelmében olyan felhasználási helyek villamos közművesítése egy beruházó megrendelése alapján kötött szerződés szerint, amely felhasználási helyeken villamosenergia-vételezést harmadik személyek fognak folytatni.

A beruházókra jelen szabályzat rendelkezéseit a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Minden rendszerhasználót megkülönböztetés nélkül megilleti a Hcsr.-ben foglalt díjmentesség. A beruházó nem tekinthető annyi számú rendszerhasználónak, ahány felhasználási helyet tervez létesíteni a beruházás megrendelése pillanatában, így a díjmentesség sem illeti meg. Díjmentességre a beruházás keretében létesült felhasználási helyeken villamos energiát ténylegesen vételező rendszerhasználók jogosultak. A beruházásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában ezen rendszerhasználók az elosztói engedélyes számára nem ismertek. A felhasználási helyre ezen rendszerhasználók által megkötött, villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződés (hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés) létrejöttéig a beruházás során villamosított felhasználási helyekre vonatkozó díjmentesség függő jogi helyzetben van (**feltételes díjmentesség**). Amennyiben beruházó a minden rendszerhasználó számára igazolt módon biztosítja a díjmentességet, a Feltételes Díjmentesség elszámolását az elosztói engedélyes vele végzi. Ellenkező esetben az elosztói engedélyes az elszámolást a rendszerhasználókkal végzi, a díjmentességet közvetlenül az ő részükre biztosítja.

Az elosztói engedélyes a beruházás lebonyolítására kötött szerződésben a Feltételes Díjmentességet az alább részletezett módok egyike szerint biztosítja a beruházó személyében, illetve a beruházásban rejlő kockázat mérlegelése és a beruházás volumene alapján. A beruházó személyében és a beruházásban rejlő kockázat mérlegelésében beruházó köteles az elosztói engedéllyel együttműködni, így különösen a kockázatelemzéshez szükséges adatokat az elosztói engedélyes részére biztosítani.

1. Feltételes díjmentesség összegének visszafizetése

- A beruházó a jövőbeni rendszerhasználók száma alapján meghatározott feltételes díjmentesség összegével (a díjmentes

mennyiségekre eső csatlakozási díjjal) nem csökkentett Hcsr. szerinti csatlakozási díjat, mint vállalkozási díjat fizet az elosztói engedélyes részére. Amennyiben a beruházó igazolni tudja, hogy rendszerhasználók jelentkeztek a beruházás során létesült felhasználási helyre, és azok a Beruházás műszaki átadás-átvételét követő öt éven belül villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződést kötöttek, valamint az egyéb szerződéses feltételek is teljesültek, az elosztói engedélyes köteles a díjmentességnek megfelelő mértékű visszatérítést a Beruházó részére megfizetni. A visszafizetés eljárásrendjének részletes szabályait a beruházóval kötött szerződés tartalmazza.

2. Bankgarancia

- Az elosztói engedélyes a feltételes díjmentesség összegét előfinanszírozza. A Beruházó a Hcsr. alapján számított – a jövőbeni rendszerhasználók száma alapján meghatározott – feltételes díjmentesség összegével (a díjmentes mennyiségekre eső csatlakozási díjjal) csökkentett csatlakozási díjat fizeti meg, a feltételes díjmentesség összegére pedig a beruházó az elosztói engedélyes által elfogadott, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát (Bankgarancia) nyújt.
- A bankgarancia a felek által közösen megállapított hátorozott futamidőre szól. Amennyiben a futamidő alatt rendszerhasználók jelentkeztek a beruházás során létesült felhasználási helyre, azok villamosenergia-vételezésre vonatkozó szerződést kötöttek, és az egyéb szerződéses feltételek is teljesültek, a bankgarancia összege megfelelően csökkentésre kerül. Amennyiben a futamidő vége előtt a beruházás során villamosított összes felhasználási helyre teljesülnek a bankgarancia csökkentésének feltételei, a Bankgarancia megszűnik. Ellenkező esetben a futamidő végét megelőzően az elosztói engedélyes jogosult követelését a bankgaranciából lehívni. Ezen összeg számításának alapja az azon felhasználási helyekre vonatkozó feltételes díjmentesség, melyekre nem teljesülnek a Bankgarancia csökkentésének feltételei. Amennyiben a bankgarancia lehívását követően újabb rendszerhasználók vonatkozásában teljesülnek a bankgarancia csökkentésének feltételei, az 1. pont szerint kell eljárni. A bankgarancia összege megállapításának, a Bankgarancia csökkentés eljárásrendjének részletes szabályait, a Bankgarancia rendkívüli lehívásának eseteit a beruházóval kötött szerződés tartalmazza.

Elosztó hálózati üzembiztonsági mutatók

Az elosztó hálózat üzembiztonságát jellemző főbb mutatók (részletesen a MEKH-nek az elosztóhálózat üzembiztonságára, az ellátás minőségére vonatkozó határozatait tartalmazzák):

- ◆ A hálózati rendszer kiesésének átlagos gyakorisága:
Szolgáltatás kimaradások évi átlagos száma felhasználónként (db/felhasználó/év) (összesen, ebből tervszerű, terven kívüli).
- ◆ A hálózati rendszer kiesés átlagos időtartama:
A szolgáltatás-kimaradások átlagos időtartama felhasználónként (perc/felhasználó/év) (összesen, ebből tervszerű, terven kívüli).
- ◆ Az érintett felhasználók kiesésének átlagos időtartama:
A szolgáltatás visszaállításának átlagos ideje azokra a felhasználókra, akiket az év során érintett szolgáltatás-kimaradás (óra/érintett felhasználó/év) (összesen, ebből tervszerű, terven kívüli).
- ◆ Az ellátás helyreállítása terven kívüli szolgáltatás-kimaradás esetén:
A hálózat üzemének nem tervezett szüneteltetése esetén 4 órán, illetve 24 órán belüli visszakapcsolt felhasználók aránya (%).
- ◆ Ellátás helyreállítása tervszerű szolgáltatás-kimaradás esetén:
A hálózat üzemének előre tervezett szüneteltetése esetén 6 órán, illetve 12 órán belüli visszakapcsolt felhasználók aránya (%).
- ◆ felhasználói feszültségpanasz:
Igazolódott felhasználói feszültségpanaszok 10000 felhasználóra vonatkoztatva (db/10000 felhasználó/év).
- ◆ Tartós szabványtalan feszültség:
Azon felhasználók száma, akiknél az elosztói engedélyes a hálózati feszültség szabványtalanságát a bejelentéstől számított 12 hónapon belül nem tudta megszüntetni, 10000 felhasználóra vonatkoztatva (db/10000 felhasználó/év).
- ◆ Szabadvezetékes hálózat általános üzembiztonsága:
Üzemzavarok száma 100 km közép- és nagyfeszültségű szabadvezetésekre külön (db/100 km).
- ◆ Kábeles hálózat általános üzembiztonsága:
Üzemzavarok száma 100 km közép- és nagyfeszültségű kábelekre külön (db/100 km).

Az elosztói engedélyesek kiesett villamos energia meghatározásának részletes számítási módszere

Az elosztói engedélyesek kiesett villamos energia számítási módszere nagy- és közepfeszültségen kerül meghatározásra. Az elosztói engedélyesek által alkalmazott számítási módszer az Üzemi Szabályzat előírásainak figyelembe vételével készül. Elsődleges szempont továbbá, hogy egyértelmű, minden elosztói engedélyes által azonosan végzett számítás történjen, biztosítva ezzel az egyes évek adatainak és az elosztói engedélyesek adatainak egymáshoz képesti összehasonlíthatóságát.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elvárásai szerint pontosan meg kell határozni:

- a teljesítménytényező,
- a hálózati veszteség és
- kiesés időtartamának kezelését, valamint rendelkezni kell
- az adatok archiválásáról is.

1. A kiesett villamos energia számítása a nagyfeszültségű elosztói hálózatokon

A NAF feszültség szinten a kiesett villamos energia meghatározása megegyezik az Üzemi Szabályzatban rögzített módszerrel. (Üzemi Szabályzat 2.7.8. pontja és 2.7.8. melléklete)

2. Kiesett villamos energia számítása közepfeszültségen

2.1. Az üzemzavar ideje alatti kiesett villamos energia meghatározása referenciagörbével

- A kiesett villamos energia meghatározásának alapja a KÖF vonalankénti átlagos negyedórás mért, illetve tárolt terhelési értékek.
- Elő kell állítani minden egyes vonalra egy **referenciagörbét**, amely az adott KÖF vonal becsült terhelését adja meg az üzemzavar idejére, ha az üzemzavar nem lépett volna fel.¹

¹ Ezen görbe időbeni lefutása (alakja) pontosabbá teszi a számítást a jelenlegi - a kiesést megelőzően a SCADA utolsó rögzített értékével számoló (állandó érték a kiesés teljes időtartamára) - módszerhez képest.

2.1.1. A referenciagörbe előállításának lépései

2.1.1.1. Átlag terhelési görbe előállítása

Első lépésben elő kell állítani egy **átlag terhelési görbét**.

Az átlag terhelési görbe előállítására az alábbi két módszer közül kell az egyiket választani:

1. Átlag terhelési görbe tény terhelési adatok alapján
2. Átlag terhelési görbe profil terhelési adatok alapján

2.1.1.2. Átlag terhelési görbe tény terhelési adatok alapján

Ebben az esetben az **átlag terhelési görbét** a megelőző időszak tény terhelési adatai alapján kell előállítani. Folyamatos, "csúszó" átlag szükséges, mert a terhelés szezonálisága így vehető figyelembe.

A görbe meghatározásához a megelőző négy hetes időszak azonos napjainak (hétfő, kedd, ... szombat, vasárnap) negyedórás adatait kell átlagolni. Ezzel a módszerrel az esetleges ünnepnapok torzító hatása a négy tagos átlag miatt a referencia görbében csak kis mértékben jelenik meg.

$$\hat{a}tl_t^n = \frac{terh_t^{n-7} + terh_t^{n-14} + terh_t^{n-21} + terh_t^{n-28}}{4}$$

$\hat{a}tl_t^n$: átlag terhelési görbe értéke n nap, t időszakában (negyedórás időszak)

$terh_t^{n-x}$: KÖF vonal tényleges terhelési értéke n-x nap t időszakában

Az így előállított átlag terhelési görbe alakja fogja adni azt a terhelés lefutást, amellyel az üzemzavar során számolni kell.

2.1.1.3. Átlag terhelési görbe profil terhelési adatok alapján

Ebben az esetben az átlag terhelési görbét az egyes fogyasztói csoportok átlagos terhelési görbéjének segítségével állítjuk elő.

A profil elszámolású fogyasztók esetében ez a jelen Szabályzatban definiált terhelési profilgörbéket jelenti.

Az idősoros elszámolású felhasználókra a mért terhelési görbéket a profilos adatszolgáltatáshoz hasonlóvá alakítjuk át úgy, hogy

- feszültség szintenként
- tarifánként

összegezzük az egyedi terhelésgörbéket és normáljuk azokat. Az így kapott görbék felhasználása megegyezik a terhelési profilokéval.

Az egyes középfeszültségű vonalak, vonalszakaszok, közép/kisfeszültségű transzformátorok – továbbiakban objektumok – terhelése az egyes objektumokról ellátott felhasználók éves fogyasztásának ismeretében határozható meg. A vonal egészére a terhelési görbét az egyes objektumokra megállapított görbék összegzésével kell előállítani.

2.1.1.4. Átlag terhelési görbe arányosítása

Második lépésben az átlag terhelési görbe egyes értékei arányosítandók az üzemzavar előtt mért terhelési értékkel. Ehhez meg kell határozni egy szorzószámot, amelynek értéke a kiesést közvetlenül megelőző négy egész negyedóra mért adatainak átlaga és az átlag terhelési görbe azonos időszaka átlagának hányadosa.

A módszer lényege, hogy az átlag terhelési görbe arányosítandó a kezdetben meghatározott szorzószámmal.² Ezzel a módszerrel egy aznapi jelentős felhasználói terhelésváltozás, továbbá a napi hőmérsékletváltozás okozta terhelésváltozás is figyelembe vételre kerül. Így kapjuk meg a **referenciagörbét**.

2.1.2. A referenciagörbére vonatkozó további szabályok

- A referenciagörbe nem korrigálható sem a hálózati veszteséggel sem az üzemzavar utáni energia visszapótlódással (üzemzavar elhárítása utáni megnövekedett terhelés).
- Korrekcióra csak akkor van lehetőség, ha az üzemzavar ideje alatt a hálózatba villamos-energia betáplálás történik, például az üzemzavar ideje alatt használt aggregátorral. A kiesett energia korrekciója ezekben az esetekben a betáplálás pontos mérésen alapulhat.

² A görbe nem a különbözettel módosítandó – nem eltolás –, mivel így negatív értékek is keletkezhetnének.

2.2. Az üzemzavar ideje alatti kapcsolások figyelembe vétele

- Egy KÖF vonal üzemzavara esetén számos kapcsolást végeznek, így az üzemzavar egyes szakaszaiban más és más KÖF/KIF transzformátorok vannak ellátás nélkül. A kiesett villamos energia a KÖF/KIF transzformátorok egyedi kiesési idejének figyelembe vételével kerül meghatározásra.
- Az üzemzavari kapcsolások során a hibás szakaszok leválasztása, illetve az ép szakaszok más vonalra történő átterhelése után a transzformátorok egy része marad csak ellátás nélkül.
 - A 2.1.1. pontban leírt módszernél a referenciagörbe minden időpontban ad egy terhelési értéket, amelyet korrigálni kell a kiesett transzformátorok beépített teljesítményének és a vonal összes transzformátorának beépített teljesítményének arányával.
 - A 2.1.2 pontban meghatározott módszernél az ellátatlanul maradt hálózatrészre a referencia görbét az egyes ellátatlan objektumokra megállapított görbék összegzésével kell előállítani.
- A több csatlakozási ponttal rendelkező felhasználási helyeken, amennyiben más csatlakozási pontról a vételezés biztosított, úgy ezen felhasználási helyet, mint visszakapcsolt felhasználót lehet figyelembe venni.

2.3 A számítási módszer további jellemzői

- A módszer egységesen alkalmazandó bármilyen hosszúságú üzemzavarra, tehát a KÖF hálózatok esetén nincsenek megkülönböztetve a kiesett energia számítása szempontjából sem az egy óránál rövidebb illetve hosszabb üzemzavarok, sem pedig az egészen hosszú (esetleg több napos) üzemzavarok.
- A számítás során a teljesítménytényező mért értékét figyelembe kell venni. Minden KÖF vonal terhelőárama mért, amelyből a vonalankénti hatásos teljesítmény a NAF/KÖF transzformátor KÖF oldali feszültségével és az ott mért $\cos\varphi$ értékkel számítandó. A kiesett villamos energia számításnál a "vonalon mért terhelést" minden esetben így kell meghatározni. Ha a mért $\cos\varphi$ érték időlegesen nem áll rendelkezésre, akkor 0,96-tal kell számolni.

3. Adatkezelés

- A vonalak illetve alállomások negyedórás mért adatai, illetve a profilgörbék és a fogyasztási adatok, amelyekből a referencia görbét elő kell állítani, archiválni kell oly módon, hogy a Hivatal az előző két naptári évre visszamenőleg ellenőrizni tudja a referencia görbe helyességét.
- Az egyes üzemzavaroknál a fentieknek megfelelő módon számított referencia görbét egyedileg is el kell tárolni, mint a kiesett energia számításának alapját.

A közcélú hálózatra való csatlakozásról szóló tájékoztató

1. A közcélú hálózatra csatlakozás

A csatlakozási eljárás és adatszolgáltatás részletes szabályait az elosztói engedélyesek üzletszabályzata tartalmazza.

5. sz. melléklet

Az elszámolási mérés kialakításának szempontjai

1. A mérőváltók kiválasztása és elhelyezése

A mérőváltók kialakítása, kiválasztása és elhelyezése feleljen meg az elosztó hálózati üzemeltető által elkészített műszaki előírásban rögzített követelményeknek.

Az összetartozó feszültségváltókat és áramváltókat lehetőleg ugyanabban a betáplálási, leágazási, vagy mérőmezőben kell elhelyezni.

Nagyfeszültségű mérés esetén $X/1$ A áttételű áramváltókat és $120000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ V áttételű feszültségváltókat kell alkalmazni.

Középfeszültségű mérés esetén $X/5$ A (vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor $X/1$ A) áttételű áramváltókat és $X/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ V áttételű feszültségváltókat kell alkalmazni.

Kisfeszültségű mérés esetén $X/5$ A áttételű áramváltókat kell alkalmazni.

Az alkalmazott mérőváltók az 1991. évi XLV. törvény előírásai szerint hitelesítettek kell legyenek.

A mérőváltóknak az elszámolási méréshez használt 0,2 vagy 0,5 osztálpontosságú mérőmagját a Mérésügyi Hatóság hitelesítésével és záróbélyegzővel kell ellátni. A mérőváltók kialakítása olyan legyen, hogy szerkezetük ne legyen megbontható, illetve az adattáblájuk ne legyen kicserélhető a hitelesítési jel és a záróbélyegző megsértése nélkül.

2. Az alkalmazott mérőváltók osztálpontossága:

Nagyfeszültségű mérés	132 kV	0,2	
Középfeszültségű mérés	35 kV	0,5 ha $I < 75$ A	0,2 ha $I \geq 75$ A
	20 kV	0,5 ha $I < 150$ A	0,2 ha $I \geq 150$ A
	≥ 10 kV	0,5 ha $I < 300$ A	0,2 ha $I \geq 300$ A
Kisfeszültségű mérés	0,4 kV	0,5	

3. Áramváltók

Kiválasztás szempontjából az elszámolási mérés áramváltóinak névleges árama feleljen meg a felhasználó számára rendelkezésre álló, a felhasználó által lekötött teljesítménynek, illetve a felhasználó által ténylegesen igénybe vett teljesítménynek. Amennyiben ez egyidejűleg nem megvalósítható, akkor a mérés áramváltóinak árama új felhasználó esetén a lekötött teljesítményhez, meglévő felhasználó esetén a ténylegesen igénybe vett teljesítményhez kell igazodjon.

A mérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha az áramváltó (nem üzemzavari) primer terhelőárama minden időpillanatban a névleges áram 10 és 120 %-a között van.

Egy adott áramváltó esetében a minimális terhelőáram csak akkor lehet az áramváltó névleges áramának 10 %-a alatt, ha a maximális terhelőáram a mérőváltó névleges áramának 105 és 120 %-a között van.

Az áramváltók kiválasztása általában akkor megfelelő, ha a primer terhelőáram (egy adott primer átkötésben) legalább az üzemidő 85-95 %-ban a névleges áram 50 és 120 %-a között van.

Amennyiben egy új felhasználó várhatóan egy éven belül nem fogja lekötni a rendelkezésre álló teljesítményt, vagy az egyidejűségi tényezője bizonytalan, akkor a felesleges költséget jelentő csere elkerülése érdekében célszerű primer oldalon átköthető nagy- illetve közép feszültségű áramváltókat beépíteni.

Elszámolási fogyasztásmérés céljára is használt mérőváltók esetében egyetlen mag terhelése sem haladhatja meg a magra vonatkozó maximális teljesítmény 95 %-át. Ezt minden mag esetében ellenőrizni kell.

Az áramváltók elszámolási méréshez használt magjának névleges teljesítménye lehetőleg 15 VA vagy 30 VA kell legyen.

Amennyiben az előírt áttétel, vagy termikus határáram, vagy dinamikus határáram miatt 15 VA-es névleges teljesítménnyel az áramváltó nem lenne legyártható, akkor 7,5 VA névleges teljesítményű áramváltó alkalmazása is megengedett. Ebben az esetben azonban a mérővezeték nyomvonalhossza nem lehet több mint 20 m, és az elszámolási fogyasztásmérés kábelezéséhez, huzalozásához minimum 6 mm² keresztmetszetű tömör réz erű vezetékkel kell használni.

A 132 kV névleges primer feszültségű áramváltók esetében 3 s időhatár mellett az előírt minimális termikus határáram 31,5 kA_{eff}. (Az előírt minimális dinamikus határáram a termikus határáram 2,5-szerese.)

A közép- és kisfeszültségű áramváltók esetében 1 s időhatár mellett az előírt termikus határáramok minimuma a névleges primer feszültség függvényében:

Névleges feszültség	35 kV	20 kV	≤10 kV	0,4 kV				
Köf/Kif transzformátor				≤250 kVA	400 kVA	630 kVA	1000 kVA	1600 kVA
Termikus határáram min.	12 kA _{eff}	16 kA _{eff}	20 kA _{eff}	12 kA _{eff}	16 kA _{eff}	25 kA _{eff}	40 kA _{eff}	50 kA _{eff}

(Az előírt minimális dinamikus határáram a termikus határáram 2,5-szerese)

4. Feszültségváltók

A mérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha a (nem üzemzavari) primer feszültség minden időpillanatban a névleges feszültség 80 és 120 %-a között van.

Elszámolási fogyasztásmérés céljára is használt feszültségváltó esetében egyetlen mag terhelése sem haladhatja meg a magra vonatkozó maximális teljesítmény 95 %-át. Ezt minden mag esetében ellenőrizni kell.

A feszültségváltó mérőkörében maximum 2 % feszültségesés engedhető meg. A mérővezeték keresztmetszetét egy adott hossz esetén ennek figyelembe vételével kell meghatározni. A keresztmetszet számításánál a kötések öregedése miatt legalább 5 %-os biztonsági tényezőt kell figyelembe venni.

A feszültségváltók elszámolási méréshez használt magjának névleges teljesítménye általában 50 VA.

5. Mérőkábelek/mérővezetékek

Az elszámolási fogyasztásmérés kábelezéséhez, huzalozásához minimum 2,5 mm² keresztmetszetű tömör réz erű vezetékot kell használni.

A mérőkábeleket, mérővezetékeket minden esetben, az elosztóhálózati üzemeltető által elkészített műszaki előírás szerinti módon méretezni kell. A méretezést az elszámolási mérés tervében dokumentálni kell.

Törekedni kell arra, hogy a mérővezeték nyomvonalhossza lehetőleg 20 m-nél rövidebb legyen. Amennyiben ez valamilyen műszaki okból nem megvalósítható akkor a mérőkört úgy kell kialakítani, hogy a mérővezeték nyomvonalhossza ne haladja meg a 100 m-t. Minden ettől eltérő esetben előzetes írásbeli egyeztetés szükséges az elosztói engedéllyessel.

A méréshez tartozó kábeleket és szigetelt vezetékeket a mérés befolyásolhatóságának elkerülése érdekében, az elosztói engedélyes által elkészített műszaki előírásban előírt védelemmel kell ellátni.

6. Mérőszekrény/mérőpanel

A mérőszekrényben/mérőpanelon csak az elszámolási fogyasztásméréshez tartozó készülékek, sorozatkapcsok helyezhetők el.

A mérőszekrényben/mérőpanelen elszámolási fogyasztásmérő mérés elé, az elosztói engedélyes által elkészített műszaki előírás szerinti sorozatkapocs szerelvényt kell elhelyezni.

7. Kisfeszültségű csatlakozóvezetékek méretezése

Nagyon fontos, hogy kisfeszültségű csatlakozási pont esetén a csatlakozóvezetékot és a méretlen fővezetékot az MSZ 447 számú szabvány előírásai szerint feszültségesésre méretezni kell.

Az MSZ 447 számú szabvány szerint a csatlakozóvezeték és a fővezetékek együttes feszültségesése az eredő méretezési teljesítménnyel való terhelés mellett a közcélú elosztóhálózat névleges feszültségének legfeljebb 2 %-a lehet. Az elosztói engedéllyessel történő ettől eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1 % legyen a csatlakozóvezeték és legfeljebb 1 % legyen valamennyi fővezeték együttes feszültségesése.

A felhasználóknál a szabványos feszültség csak az MSZ 447 számú szabvány csatlakozóvezetékekre vonatkozó kitételének betartatása esetén biztosítható.

8. Mérőhely kialakításának minimális követelményei

A mérőváltó nélküli fogyasztásmérő berendezés elhelyezésére szolgáló mérőhelyet a minimális követelmények és szabályok betartásával kell kialakítani. A mérőhelyet a felhasználó saját költségén alakítja ki.

A felhasználó csatlakozásának módjára, a csatlakozási pontok számára és elhelyezkedésére, valamint ezek módosítására a rendszerhasználó igényei alapján, a műszaki előírások és adottságok figyelembe vételével az elosztói engedélyes javaslatot tesz.

A fogyasztásmérő hely kialakítása az elosztói engedéllyessel egyeztetett terv vagy csatlakozási műszaki dokumentáció alapján történhet.

Magyarországon kereskedelmi forgalomba hozható fogyasztásmérő-szekrények fogyasztásmérő helyként való alkalmazása esetén csatlakozó műszaki dokumentáció készítése elegendő. Egyéb fogyasztásmérő-helyek esetén külön kiviteli tervdokumentációt kell készíteni.

8.1 Általános követelmények

- Névleges feszültség: 400 V.
- Betáplálás minimális áramerőssége mérőszekrénynél 3x80 A.
- Zárlati áramerősség: 6000 A.
- Védettség: IP44.
- Mérőszekrény anyaga: műanyag, ütésállóság: Ik10; UV-sugárzásálló és időjárásálló; hőstabil, nem éghető, legfeljebb nehezen éghető és önkioltó tulajdonságú, korróziómentes.
- Rendelkezzen típusvizsgálati jegyzőkönyvvel vagy MEEI megfelelőségi bizonylattal, előbbiek hiányában az elosztói engedélyes alkalmazásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával.
- Az érintésvédelmi szabványnak megfelelő legyen.

8.2 Csatlakozás

A méretlen vezeték csatlakozására szolgáló sorkapcsoknak alkalmasnak kell lenniük - a vezeték fajtájának megfelelően - földkábel vagy légkábel fogadására.

A csatlakozás szorítópofákkal történhet 25-95 mm²-es tartományban RM, RMV és SM, 10-35 mm²-es tartományban RE, RMV szelvények fogadására. Az árnyékolások csatlakozásának fogadására alkalmas PE sínnel is rendelkezzen.

8.3 Fogyasztásmérő hely típusok

A fogyasztásmérő hely legyen alkalmas a felhasználó igényéhez illeszkedő fogyasztásmérő berendezések, vezérlő- és áramkorlátozó készülékek fogadására. Példák fogyasztásmérő hely típusokra:

- 1db 3F,
- 1db 3F+1db 1F+Hkv (vagy Rkv),
- 2db 3F+HKV+ mágnes kapcsoló

8.4 A fogyasztásmérő hely ajtajával vagy takarólemezával szembeni követelmények

Tömör, az illetéktelen beavatkozás ellen kétszintű védelmet biztosítson, egymástól függetlenül zárópecsételhető legyen. Azokban az esetekben, amikor egy zárópecsét az ajtó vagy takarólemez eltávolítását, illetve elmozdítását nem képes megakadályozni, két zárópecsétet kell alkalmazni. A két zárópecsét alkalmazásának szükségességéről az elosztói engedélyes nyilatkozik.

Kialakításuk tegye lehetővé a mérők leolvasását, az elosztói engedélyes üzemeltetésében lévő kismegszakítók kezelhetőségét a zárópecsételt részek kinyitása vagy levétele nélkül.

8.5 Készülékrögzítés

Keresztsínes rögzítő elemekkel, TS-35 (kalap)sínnel.

8.6 Az elosztói engedélyes üzemeltetésében álló kismegszakítók

Sínre szerelhetőek legyenek, A zárópecsételt ajtó vagy fedél nyitása nélkül legyenek kezelhetők. A kezelőnyílás takarása külön zárható csapófedéllel történjen. A kerítésbe szerelt szekrényeknél a kismegszakítók kezelése felhasználói igény szerint a hátlapról is történhessen.

8.7 Vezetékelés

Az elosztói engedélyes meglévő fogyasztásmérőhely estében az üzletszabályzatában írt feltételek szerint, kivételes esetben eltérhet az e pontban, illetve a 8.8 pontban szereplő keresztmetszet értékektől.

A méretlen vezetékek kialakítása az elosztói engedélyes feladata.

Amennyiben a vezetékelést nem az elosztói engedélyes végzi, akkor a kialakításnak a következő követelményeknek kell megfelelnie.

A mérőszekrény elővezetékelését a maximális kiépítettségi lehetőségnek megfelelően kell kialakítani. A méretlen vezeték (erőátviteli) minimum 10 mm², maximum 16 mm² sodrott réz, érvéghüvelyezve, a vezérlő készülékek tápellátása 2,5 mm² sodrott réz, érvéghüvelyezve (a fázisvezetők fekete, a nullavezető kék színű). A berendezések felszerelése után a szabadon maradt vezetékek végeit szigetelő hüvellyel (nem szigetelőszalaggal) kell ellátni.

A vezetékeket jelöléssel kell ellátni. A vezetékelésről bekötési rajzot kell mellékelni a jelölésnek megfelelően, amelyből 1 példányt az elosztói engedélyesnek kell átadni, 1 példányt a szekrényben kell elhelyezni.

	Mérőhelyi vezeték keresztmetszetek [mm ²]	
	Minden napszaki mérés	Vezérelt mérés
3x40 A határig	10	10
3x40 - 3x63 A	16	16
3x63 - 3x80 A	25	25

8.8 Mért oldali vezeték és sorkapocs

A mért vezeték: minimum 10 mm² maximum 16 mm² sodrott réz vezeték érvéghüvelyezve. A sorkapcsok befogadó mérete: 10-25 mm².

9. Mérőszekrények elhelyezése:

- *Földön:* a mérőszekrényt mindig lábazatra kell elhelyezni.
- *Kerítésben:* Amennyiben műszaki szempontból szükséges, lábazattal kell elkészíteni.
- *Falban:* A szekrénynek alkalmasnak kell lenni felül vagy oldalt, a zárpecsételt rész mögött $\varnothing$ 36 mm-es védőcső, földkábel esetén alul $\varnothing$ 50 mm-es védőcső fogadására. Földkábeles csatlakozás esetén nem kell lábazat (amennyiben a műszaki követelmények nem írják elő), de a szekrénynek egy külön zárpecsételt térrel alkalmasnak kell lennie földkábel fogadására. A méretlen kábel fogadása sorkapocsban történjen.
- *Oszlopon:* A felhasználó tulajdonában álló oszlopon az elosztói engedéllyessel történő előzetes egyeztetés hiányában csak egy felhasználó tipizált mérőhelye helyezhető el. A mért szabadvezeték ráfeszíthető az oszlopra, ha annak terhelése statikailag nem haladja meg, a csatlakozóvezetékre megadott határértékeket.

10. Fogyasztásmérők elhelyezésével kapcsolatos egyéb követelmények

- A jogszabályokban előírt pontos idősoros elszámolás alapfeltétele, hogy a távleolvható fogyasztásmérőkből az idősoros adatok napi szinten kiolvasásra kerüljenek.
- Mobilkommunikációs szempontból leárnyékolt környezetbe (pl. pincészintre, alagsorba, vasbetonnal körbevett épületrészbe telepített mérőhely elhelyezése, kialakítása akkor megfelelő, ha a fogyasztásmérés bármely telekommunikációs szolgáltatónál a telekommunikációs adatbehíváshoz elégséges jelszinttel (minimum - 84 dBm), rendelkezik.
- A rendszerhasználó köteles a mérőhely megfelelő elhelyezésével vagy kiegészítő műszaki megoldással lehetővé tenni a távleolvasás elosztói engedélyes általi elvégzését.
- A mérőhely tervezése során jelezni kell a kivitelező felé, hogy az adatforgalom biztosításához szükséges térerő meglétét a kivitelezés és az üzembe helyezés során ellenőrizni kell (pl. jelszint mérővel vagy adott telekommunikációs szolgáltató SIM kártyájával a mérőhelyen felépített stabil mobilinternet kapcsolattal).
- A távleolvasás működtetéséhez szükséges aktív vagy passzív antennát, mint tárgyi eszközt az elosztói engedélyes biztosítja és szereli fel. Az ezen eszközök rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket azonban a rendszerhasználónak kell biztosítania.

- Az elosztói engedéllyessel történő tervdokumentáció egyeztetés során a tervdokumentációnak és az összesítő adatlap részeként kötelező az adatátviteli nyilatkozat benyújtása a távleolvasáshoz szükséges megfelelő kommunikáció igazolásához.

Az okosmérőkkel szemben támasztott minimális követelmények

I) Az okosmérővel szemben támasztott minimális követelmények

- **Kontaktor**
 - A kontaktor vezérelhető a kommunikációs modulon keresztül, távolról,
 - képes le és felkapcsolni a mérő névleges teljesítményét, direkt mérés esetén
 - Szabályozhatóságot biztosít
- **Kommunikáció**
 - Moduláris távoli kommunikációs egység a mérési adatok leolvasásához, (napi, napi N)
 - Kommunikációs modul a helyszíni paraméterezéshez, adatkiolvasáshoz (Adatok: ...)
 - Ügyfél információ biztosítási lehetőség lokálisan, on-line módon. Célszerűen egy irányú kommunikáció, közvetlenül a mérőből (PI. Hozzáférés engedélyezése fogyasztói porthoz, melyhez az felhasználó tud vásárolni megjelenítő eszközt Adatok:
 - A+, A-, Ri+, Rc-, feszültségek, áramok pillanatnyi értékei
 - A+, A-, Ri+, Rc-, tárolt és futó mérőállások elosztói tarifális bontásban
 - Minden külső kommunikációnak védettnek kell lennie,
- **Események regisztrálása és tárolása (minimálisan):**
 - Mérő kezelés és/vagy befolyásolási események regisztrálása.
 - Műszaki ill. hálózat feszültségminőségi események regisztrálása.
- **Negyedórás mérési adatok mérése és tárolása a mérőben:**
 - Legalább a következő mennyiségekre: A+, A-, Ri+, Rc-
 - A negyedórás mérési adatok tárolása negyedórás fogyasztásként, vagy átlagteljesítményként, vagy mérőállásként,
 - A negyedórás mérési adatok tárolása legalább hatvan nap időtartamra, amennyiben négy adatsor negyedórás intervallumra paraméterezett,
- **Belső óra**
 - Belső óra pontossága napi +-1 mp,
 - A belső óra szinkronizálható távolról a kommunikációs modulra küldött paranccsal, vagy NTP hálózati szerverről automatikusan
 - A belső óra képes kezelni a téli/nyári váltást, vagy figyelmen kívül hagyni azt.

- **Időalapú metrológiai, elosztói tarifa kezelés:**
 - Aktív/Passzív tarifatábla kezelése,
 - Szezonális (tél/nyár) tarifatáblák kezelése,
 - Az A+, A- mennyiségek tarifális megbontása napi legalább négy tarifára,
 - A tarifatábla távolról, aktiválás dátumával módosítható.
- **Egyéb műszaki igények**
 - Vezérelhető relé kimenet.
- **Adatok megjelenítésének lehetősége a kijelzőn**
 - Totál és tarifa regiszterek
 - Dátum, idő,
 - Kontaktor állapota,
 - Tarifa,
 - Hibajelzés,

II) Az okos fogyasztásmérővel folyamatosan gyűjtött adatok köre:

1. Számlázási, elszámolási adatok

- Terhelési görbe (negyedórás, napi bontású adat és státusz)
- hatásos energia-fogyasztás
- hatásos energia-betáplálás
- induktív meddő energia fogyasztás
- kapacitív meddő energia fogyasztás

2. Havi elszámolású regiszterek adatai:

- hatásos energia-fogyasztás - havi záró regiszterállás
- hatásos energia-betáplálás - havi záró regiszterállás
- induktív meddő energia - havi záró regiszterállás
- kapacitív meddő energia - havi záró regiszterállás
- hatásos energia-fogyasztás – havi záró regiszterállások
- hatásos energia-betáplálás– havi záró regiszterállások
- hatásos teljesítmény maximum érték, időbélyeg – regiszterállások tarifális bontásban

3. Az adósságkezelés támogatásához, élet és vagyonvédelmi kockázat kezeléshez szükséges adatok (korlátozás, ki- és visszakapcsolás kezelése)

- Kontraktor állapot jelző adat
- Kapcsolási lehetőség, utasítás, információ
- Beállított korlátozás és/vagy annak értéke

4. A megelőzés, a szabálytalan vételezés vagy beavatkozás felderítésének támogatásához szükséges adatok (beleértve a mérőhelyi adat és állagvédelmet)

- Esemény napló és esemény regiszter információk
- Fogyasztásmérő paraméterezési, kiolvasási információ,
- Kapocsfedél és/vagy mérőház nyitási információ,
- Mérő mágneses befolyásolási kísérlet információ
- mérés indítás / mérés leállítás jelzés
- programozás történt esemény jelzés
- hatásos energia-betáplálás maximum érték, időbélyeg – regiszterállás

5. Energiahatékonysági, fogyasztási/termelési információk biztosításához szükséges adatok (fogyasztásmérő és rendszer szinten)

Fogyasztói kimeneten biztosított regiszter információk

- pillanatnyi és tárolt hatásos energia-fogyasztás,
- pillanatnyi és tárolt hatásos energia-betáplálás,
- pillanatnyi és tárolt induktív meddő energia,
- pillanatnyi és tárolt kapacitív meddő energia,
- feszültségek, áramok pillanatnyi értékei

III) A fogyasztásmérőben keletkező hálózatüzemeltetési adatok és üzemeltetési utasítás információk.

Hálózatminőségi adatok:

- feszültségminőségre vonatkozó adatok (kumulatív számlálók, pillanatnyi regiszter értékek)
 - o olvasáskori pillanatnyi feszültség szint,
 - o fesz letörések és feszkimaradások száma,
 - o túlfeszültségek száma,
 - o regisztrált feszültség csúcsérték,
- áram értékre vonatkozó (adatok, regiszter értékek)
 - o olvasáskori pillanatnyi áram és feszültség érték,
 - o regisztrált áram csúcsérték,
- egyéb műszaki értékre vonatkozó (adatok, regiszter értékek)
 - o cosinus fi,
 - o frekvencia Hz,
 - o hőmérséklet

- kommunikációs hálózat minőségi információja
- mérő üzemképességére, üzemeltetésére vonatkozó jelzések (regiszter értékek, kumulatív számlálók)
 - hibaregiszterek, watch-dog jelzések
 - fázis feszültség meglétéhez kapcsolódó jelzések
 - mérő időalap hiba jelzések (elem gyenge, óra hiba)
 - kimenet ill. bemenet vezérlési információk
- Esemény napló és esemény regiszter információk (időbélyeggel)
 - fázis feszültség kimaradás / letörés jelzés
 - túláram fellépett / megszűnt jelzések
 - csillagpont eltolódás jelzés
 - végzetes / nem végzetes hibák fellépése / megszűnése, törlése
- készülékadatok, azonosítók
 - fogyasztásmérő gyáriszám, azonosító szám
 - HW azonosító
 - Firmware azonosító
 - kommunikációs eszköz azonosító
 - kapcsolat típus információ
 - aktuális tarifa tábla beállítás

Kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei

Jelen melléklet a kiserőművek csatlakoztatására vonatkozó szabályokat tartalmazza, a háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatására vonatkozó rendelkezések a 6/B. sz. mellékletben találhatók.

1. Csatlakozás

Az illetékes elosztói engedélyes a tervezett kiserőmű (ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt) földrajzi elhelyezkedésének és a termelő berendezés (generátor(ok)) villamos adatainak ismeretében jelöli ki az elosztó hálózati csatlakozási pontot.

A kiserőmű telepítőjének az adott elosztó hálózat tulajdonságait (a hálózat jellege, terhelhetősége, topológiája) figyelembe kell vennie, az ebből adódó korlátokat el kell fogadnia.

A hálózati csatlakozási pont kijelölésénél nem meghatározó a kiserőmű által betáplált és a csatlakozási pont környezetének felhasználói által igényelt villamos energia viszonya. A várható üzemállapotok és üzemeltetési feltételek vizsgálatához azonban szükség van ennek elemzésére, melynek eredményét a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződésekben figyelembe kell venni.

Annak érdekében, hogy a kiserőmű zavaró visszahatások nélkül működjön és a többi rendszerhasználó ellátását hátrányosan ne befolyásolja, a kiserőmű az elosztóhálózattal szigetüzemben nem működhet.

A hálózati csatlakozási ponton az elosztói engedélyes kezelésében lévő leválasztó kapcsolót kell beépíteni, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy az elosztói engedélyes személyzete számára mindenkor hozzáférhető legyen.

A csatlakozási lehetőséget az elosztóhálózat terhelhetőségén túlmenően a hálózati visszahatások szempontjából kell megítélni, amit befolyásol a hálózatnak a csatlakozási pontot jellemző rövidzárlati teljesítménye, a kiserőmű névleges teljesítménye, fajtája és üzemmódja.

Az kiefeszültségű elosztóhálózaton alkalmazott tipizált vezetéktípusok terhelhetőségét figyelembe véve a kiefeszültségű elosztóhálózatra történő csatlakozás korlátja belterületen 150 kVA, külterületen történő csatlakozás esetében 50 kVA.

Termelői vezetéken egy transzformátorállomás kisebb feszültségű (KÖF vagy KIF) gyűjtősinjére betáplálási lehetőséggel csatlakozó villamosenergia-tároló csatlakoztathatóságát (a maximális betáplálható teljesítmény nagyságát) a magasabb feszültségű hálózaton is meg kell vizsgálni.

A kiefeszültségű csatlakozást kérő villamosenergia-tároló esetében a fenti 150 kVA (külterületen 50 kVA) teljesítményt meghaladó csatlakozási igényeket az elosztói engedélyes a VET 27.§ (2) bekezdés a) pontjában

írtak alapján a hálózat műszaki jellemzőire tekintettel és a közcélú hálózat biztonságos üzemeltetése, valamint az igénybejelentéssel érintett kisfeszültségű áramkörre már csatlakozott rendszerhasználók zavartalan kiszolgálás érdekében megtagadja, azzal, hogy a hálózati csatlakozás igénylésére ezekben az esetekben a közép- vagy nagyfeszültségű hálózatra való csatlakozásra vonatkozó szabályok szerint van lehetőség.

A kiserőművek hálózatra csatlakozó része háromfázisú legyen.

A kiserőmű maximális csatlakozási összteljesítményét (betáplálható maximális teljesítményét) (S_{nA}) az elosztói engedélyes állapítja meg. Ezen vizsgálatoknál az elosztóhálózati csatlakozási pontra a létesítendő kiserőmű nélkül számított minimális rövidzárlati teljesítmény (S_{zH}) ismeretében az alábbi közelítő összefüggések alapján a kiserőmű csatlakozási összteljesítménye:

Középfeszültségen:

$$S_{nA} \leq \frac{0,02 * S_{zH}}{k} = \frac{S_{zH}}{50 * k}$$

Kisfeszültségen:

$$S_{nA} \leq \frac{0,03 * S_{zH}}{k} = \frac{S_{zH}}{33 * k}$$

Ahol k az I_a maximális felvett áram I_n névleges generátoráramhoz való aránya. Irányértékei:

$k = 1$ szinkrongenerátorok vagy váltóirányítók esetén;

$k = 2$ olyan aszinkrongenerátorok esetén, amelyeket szinkronfordulatszámuk 95-105 %-nál kapcsolnak be;

$k = I_a/I_n$ a hálózatról motorként induló aszinkron generátorok esetén;

$k = 8$ ismeretlen I_a esetén;

Amennyiben a kiserőmű teljesítménye a fenti képletekből meghatározott maximális teljesítményt nem haladja meg, akkor csatlakoztatható, amennyiben meghaladja, részletes számításokkal kell meghatározni a kiserőmű csatlakoztathatóságát. A rendszerhasználó kérésére az elosztói engedélyes a számításokat bemutatja.

A maximális csatlakozási teljesítmény meghatározása során az elosztói engedélyes rugalmas csatlakozási szerződés lehetőségét is felajánlhatja a kiserőmű számára.

Saját célra termelő erőmű vagy magánvezeték-hálózatra kapcsolódó erőmű esetében – ha a vizsgálat eredményei indokolják – az elosztó engedélyes

megtilthatja a közcélú hálózatba történő energia betáplálást. Ilyen esetben az elosztói engedélyes jogosult folyamatosan ellenőrizni az előírás betartását, annak megsértése esetén az üzletszabályzatában rögzített módon jár el, az előírás ismételt megszegése esetén a hálózathoz történő hozzáférést felfüggesztheti.

1.1. A kapacitások igénybevétele

Az elosztói engedélyes által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatóban (MGT), vagy az érvényesen megkötött hálózati csatlakozási szerződésben (HCS) rendelkezésre álló teljesítmény (kapacitás) a Vhr. 1.§ 14. pontja alapján kizárólag az elosztói engedélyes által kiadott MGT-ben vagy érvényesen megkötött HCS-ben megjelölt csatlakozási ponton vehető igénybe, és kapacitás igénybevételével összefüggő jog) az e bekezdésben írt dokumentumokban rögzített csatlakozási ponton gyakorolható.

1.1.1. A kapacitás igénybevételével összefüggő jog más személy általi gyakorlása

Az MGT szerinti csatlakozási kapacitás igénybevételével összefüggő jogok gyakorlására kizárólag az MGT címzettje, vagy az általa kijelölt, a kijelöléskori állapot szerint

- ♦ többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság;
- ♦ anyavállalata;
- ♦ az anyavállalatának többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság;
- ♦ vagy az MGT címzettjének az erőművi beruházás tekintetében a Ptk. Harmadik könyv XIII. Fejezete szerinti jogutódja lehet jogosult.

A jogutódlás esetét kivéve az MGT új kedvezményezettje az MGT felhasználására az elosztói engedélyes tudomásul vételt tartalmazó nyilatkozatának kézhezvételét követően jogosult a kiadott MGT-ben szereplő változatlan csatlakozási pontra és változatlan műszaki és gazdasági feltételek mellett.

1.1.2. A kapacitás igénybevételével összefüggő jog gyakorlása az MGT-ben vagy a HCS-ben írt telephelytől eltérő ingatlanon

132 kV-os csatlakozás esetében a kapacitás igénybevételével összefüggő jog a csatlakozási pont változatlansága mellett az MGT-ben, vagy a HCS-

ben rögzítettől eltérő helyrajzi számmal azonosított területre/más ingatlanra átvihető,

- ♦ az elosztói engedélyes által kiadott érvényes MGT esetében az elosztói engedélyes írásbeli tudomásulvételét követően,
- ♦ HCS esetében a HCS aláírt módosításával lehetséges.

Középfeszültségű csatlakozási pont esetén a kapacitás igénybevételével összefüggő jog a csatlakozási pont változatlansága mellett az MGT-ben rögzítettől eltérő helyrajzi számmal azonosított területre/más ingatlanra nem vihető át.

Ez alól kivételt képezhet

- ♦ az ingatlan megosztása vagy szomszédos ingatlannal történő összevonása, vagy
- ♦ nagy/középfeszültségű alállomás középfeszültségű gyűjtősinjén csatlakozó erőmű, amennyiben a csatlakozási pontja nem változik, továbbá a csatlakozási pont, és az erőmű területe közötti termelői vezeték hossza csökken és a termelői vezeték által okozott földzárlati áram kompenzációs igény nem változik, vagy a termelői vezeték által okozott földzárlati áram kompenzációs igény csökken.

Középfeszültségű csatlakozási pont esetén a kapacitás igénybevételével összefüggő jog a csatlakozási pont változatlansága mellett a hálózati csatlakozási szerződésben rögzítettől eltérő helyrajzi számmal azonosított területre/más ingatlanra nem vihető át.

Ez alól kivételt képezhet

- ♦ az ingatlan megosztása vagy szomszédos ingatlannal történő összevonása, vagy
- ♦ nagy/középfeszültségű alállomás középfeszültségű gyűjtősinjén csatlakozó erőmű, amennyiben a csatlakozási pontja nem változik, továbbá a csatlakozási pont, és az erőmű területe közötti termelői vezeték hossza csökken és a termelői vezeték által okozott földzárlati áram kompenzációs igény nem változik, vagy a termelői vezeték által okozott földzárlati áram kompenzációs igény csökken.

A fenti esetekben a teljes termelői vezetékrendszer okozta földzárlati áram kompenzációs igény változatlansága vagy csökkentése megvalósulhat

- ♦ a teljes termelői vezetékrendszer hosszának változatlanul hagyásával vagy csökkentésével;
- ♦ a termelői kábel helyett részben, vagy teljesen termelői szabadvezeték alkalmazásával;
- ♦ termelői tulajdonú és üzemeltetésű helyi/kihelyezett kompenzáló állomás létesítésével.

A fenti eltérések az elosztói engedélyes írásbeli hozzájárulásával a már folyamatban lévő engedélyezési eljárásokban is alkalmazhatók.

1.2. Energia-elszámolás

A kiserőműből a hálózatra adott, illetve a hálózatról vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni.

A mérőberendezés kialakítását, felépítését az érvényes szabályozások előírásainak megfelelően az elosztói engedélyes határozza meg.

Az 5 MW és ennél nagyobb beépített teljesítményű kiserőművek mérőberendezésének kialakítására az elosztói engedélyes a Rendszerirányítóval egyeztetetten intézkedik.

A kiserőmű létesítése előtt a mérési-elszámolási kérdéseket előre tisztázni kell, az ezek alapján készült tervek az elosztói engedélyesnek jóvá kell hagyni.

1.3. Kapcsolóberendezések

A kiserőműnek a hálózattal való összekapcsolására, valamint az elosztói engedélyes hálózatán vagy a kiserőműben bekövetkező hiba esetén a kiserőmű közcélú hálózatról történő leválasztására olyan kapcsolóberendezést kell alkalmazni, amelyet a következő fejezetben tárgyalt védelmi berendezés működtet.

Saját szigetüzem kizárása esetén az előbbi célra a generátor kapcsolóberendezése is alkalmazható.

A kapcsolóberendezéssel minden fázisban galvanikus szétválasztást kell biztosítani.

Középfeszültségű csatlakozás esetén a kapcsolóberendezést a blokktranszformátor középfeszültségű oldalán célszerű elhelyezni, hogy bármilyen üzemzavar esetén a transzformátor és a generátor együtt váljon le a közcélú hálózatról.

A váltóirányítóval rendelkező kiserőműveknél kapcsolóberendezést a váltóirányító váltakozó áramú oldalán is el kell helyezni. A kapcsolóberendezés a váltóirányítóban bekövetkező zárlat következtében nem válhat működésképtelenné.

A kapcsolóberendezés legyen képes a beépítés helyén fellépő zárlati áram károsodás nélküli elviselésére.

A kiserőmű üzemeltetőjének az egész villamos berendezés rövidzárlati szilárdságát biztosítani kell. Az ehhez szükséges hálózati adatokat az elosztói engedélyesnek meg kell adnia az üzemeltető részére. Ha a kiserőmű révén a hálózatban fellépő rövidzárlati áram a megengedett érték fölé emelkedne, akkor a kiserőmű üzemeltetőjének intézkednie kell az erőműből jövő rövidzárlati áram elosztói engedélyes által megadott értékre történő korlátozásáról.

1.4. Irányítástechnika

A kiserőműnek rendelkeznie kell olyan adatátviteli kapcsolattal, valamint irányítástechnikai rendszerrel, ami a megfelel a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 2016/631 EU rendeletben (RfG) előírtaknak.

Az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtásának vállalása esetén a termelőegységnek további beavatkozási lehetőség kiépítésére lehet szüksége.

Az elosztói engedélyes az elosztóhálózat folyamatos üzemének fenntartásához a fentiekén kívül további állásjelzések továbbítását, távolról történő kapcsolási lehetőség kiépítését kérheti a termelőegységtől.

A termelőegység üzemeltetőjének a kialakított szabályzási és vezérlési lehetőségeket üzemkészen kell tartani, annak meghibásodása esetén a javításról haladéktalanul intézkedni köteles.

Az Üzemi Szabályzat 5.1.9. (B) pont a) alpontja alá nem tartozó, időjárásfüggő SCTE erőmű esetén csak olyan inverter vagy invertercsoport telepíthető (akár meglévő cseréjeként is), szükség esetén külső eszköz bevonásával amely megfelel az alábbi feltételeknek.

Az inverter

- rendelkezzen beépített WiFi (és/vagy LAN) modullal vagy külsőleg csatlakoztatott WiFi (és/vagy LAN) adapterrel
- rendelkezzen legalább 4 db konfigurálható kontaktus bemenettel az AC oldali teljesítmény több lépcsős korlátozásához
- képes modbus TCP/IP vagy modbus RTU protokollt támogató kommunikációra. A modbus RTU kommunikációt RS-485 vagy RJ-45 szabványú csatlakozón keresztül kell biztosítani.

Ezt a követelményt azokra az Üzemi Szabályzat 5.1.9. (B) pont a) alpontja alá nem tartozó, időjárásfüggő SCTE erőművekre kell alkalmazni, melyek számára a hálózati csatlakozásra vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató jelen szabályzat hatályba lépését követően kerül kiadásra. Ezen követelmény teljesítése üzembe helyezési feltétel.

Az Üzemi Szabályzat 5.1.9. (B) pont a) alpontja alá tartozó, időjárásfüggő SCTE erőművel szemben támasztott kommunikációs és szabályozhatósági követelmények vonatkozásában az Üzemi Szabályzat 5.1.9. (B) pont h) alpontját kell alkalmazni.

1.5. Védelmek

A kiserőműnél az alábbi védelmekről kell minimálisan gondoskodni:

- ◆ rövidzárlati védelem;
- ◆ túlterhelési védelem;
- ◆ feszültségnövekedési védelem
- ◆ feszültségcsökkenési védelem
- ◆ frekvencianövekedési védelem
- ◆ frekvenciacsökkenési védelem

- ♦ elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem;
- ♦ földzárlati/testzárlati védelem;
- ♦ áramütés elleni védelem;
- ♦ egyenáramú védelem.

A kiserőművek védelmi berendezéseit az érvényes MSZ szabványok szerint kell kivitelezni. A szigetüzemre alkalmas berendezéseknél ezeket a védelmeket a szigetüzemre is biztosítani kell.

A termelőegységekre vonatkozó előírásokat a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat tartalmazza. A rendszerérdekű követelmények kielégítésére alkalmas termelő berendezés kialakítás jogszabályi előírás, ezért az elosztói engedélyes által utólag kért, a követelményrendszerben szereplő beavatkozás költsége a beruházót terheli.

Saját és más felhasználói berendezések védelmére olyan készülékeket kell alkalmazni, melyek beállíthatósági tartománya a következő:

- ♦ Feszültségcsökkenési védelem 1,00-tól 0,70 U_n -ig;
- ♦ Feszültségnövekedési védelem 1,00-tól 1,15 U_n -ig;

Az „A” és „B” típusú villamosenergia termelő berendezések feszültségcsökkenési és feszültségemelkedési védelmére a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat követelményt nem tartalmaz, ezeknél a feszültségcsökkenési védelmet 0,85 U_n , 1 min. a feszültségnövekedési védelmet 1,10 U_n 1 min értékre kell beállítani.

A védelmi berendezések funkcionális vizsgálatához egy alkalmas csatlakozási helyről kell gondoskodni.

Az üzemeltetőnek magának kell gondoskodnia arról, hogy az elosztói engedélyes hálózatán bekövetkező események, feszültségingadozások vagy gyors visszakapcsolások ne okozzanak kárt a kiserőműben.

1.6. Meddőteljesítmény-kompenzáció

A kiserőművel együttműködő felhasználói berendezés $\cos \varphi$ -je a hatásos teljesítményvételezés, illetve -kiadás esetén is elégítse ki a hálózati csatlakozási tervben, a hálózati csatlakozási szerződésben rögzített értéket. Ehhez szükség esetén meddőteljesítmény-kompenzáció szükséges.

A kompenzáló berendezés kialakításánál figyelembe kell venni a kiserőmű üzem módját és az ebből a hálózati feszültségre adódó visszahatásokat.

Erősen ingadozó hajtóteljesítménynél (pl. szél erőmű) a meddőteljesítmény-kompenzációt automatikusan kell szabályozni.

Aszinkron generátor esetén a kompenzáló berendezéseket a generátor hálózatra kapcsolása előtt nem szabad bekapcsolni, és a generátor kikapcsolásával egyidejűleg a kondenzátorokat is ki kell kapcsolni.

Kompenzáló berendezés üzemeltetése miatt intézkedésekre lehet szükség a felharmonikus feszültségek csökkentése és a hangfrekvenciás vezérlőjelre gyakorolt befolyás elkerülése érdekében. Ezért a meddőteljesítmény-kompenzáló berendezés teljesítményét, kapcsolását és szabályozási módját az elosztói engedéllyel egyeztetni kell.

2. Rákapcsolási feltételek

A kiserőmű üzeme során általában megengedett a generátorok külön üzemirányítói engedély nélküli be-, illetve kikapcsolása, de egyedi elbírálás alapján az elosztói engedélyes megkövetelheti a külön engedélyeztetést.

Az ellenfeszültségek elkerülésére műszaki berendezések beépítésével biztosítani kell, hogy a kiserőműnek az elosztói engedélyes hálózatára kapcsolása csak akkor legyen lehetséges, ha a hálózati feszültség az elosztóhálózat irányából minden fázisban megjelenik.

A hozzákapcsoláshoz használható olyan kapcsoló, amely az egész felhasználói berendezést összeköti a hálózattal, vagy olyan, amely a generátort, illetve több párhuzamosan kapcsolt generátort köti össze a felhasználói berendezésekkel. E szakaszkapcsoló bekapcsolását meg kell akadályozni addig, míg a hálózati feszültség bármelyik fázisban a feszültségcsökkenési védelem megszólalási értéke alatt van. Az üzemi kiserőmű védelmére legalább 1 percnyi időkésleltetést kell előírni a feszültség visszatérése és az összekapcsolás között (ajánlott időkésleltetés 5 perc). Automatikus indító és szinkronozó berendezés alkalmazása esetén is ajánlatos a késleltetés beállítása.

Több generátornak egy kapcsolási ponton való rákapcsolását az időbeli lépcsőzésre vonatkozóan az elosztói engedéllyessel egyeztetni kell.

A generátorok bekapcsolásakor fellépő feszültségváltozás középfeszültségen a 2 %-ot, kisfeszültségen a 3 %-ot nem haladhatja meg. (Az elosztói engedélyes nagyobb feszültségváltozást is engedélyezhet, ha a hálózati viszonyok azt lehetővé teszik.)

2.1. Szinkrongenerátorok bekapcsolása

Állandó felügyelet nélkül üzemelő kiserőműveknél a szinkrongenerátorokat automata szinkronozó berendezéssel kell felszerelni, amellyel biztosítható a következő szinkronizálási feltételek betartása:

- ♦ feszültségkülönbség $\Delta U \leq \pm 10 \% U_n$;
- ♦ frekvenciakülönbség $\Delta f \leq \pm 0,5 \text{ Hz}$;
- ♦ fázisszög-különbség $\Delta \varphi \leq \pm 10^\circ$;

A hálózati impedancia generátorteljesítményhez való viszonyától függően a megengedhetetlen hálózati visszahatások elkerülésére indokolt lehet az előzőeknél szűkebb határok megállapítása is.

2.2. Aszinkron generátorok bekapcsolása

Az olyan aszinkron generátorokat, amelyeket – feszültség nélkül – hajtómű indít be, a szinkron fordulatszám 95-105 %-a közötti fordulatszámnál kell bekapcsolni.

A szigetüzemre is képes, öngerjesztésű aszinkron generátoroknál, melyek feszültség nélküli bekapcsolása nem lehetséges, a szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani.

2.3. Váltóirányítós generátorok bekapcsolása

Szigetüzemre nem alkalmas (hálózatvezetett) váltóirányítóknál elsőként az egyenáramú oldalt kell bekapcsolni. A váltakozó áramú oldal bekapcsolása csak ezt követően megengedett.

Szigetüzemre is alkalmas váltóirányítóknál a szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani.

2.4. Közcélú hálózatra tápláló inverterek alkalmazhatósága

Az elosztói engedélyesek közcélú hálózatára olyan inverter csatlakoztatható, amely a kiserőmű csatlakozási feszültség szintje, illetve az erőművi kategória szerint rendelkezik az alábbi szabványmegfelelőség bizonyítványokkal:

PV inverter esetén szükséges szabványmegfelelőségek

A közcélú hálózati csatlakozás feszültség szintje	Erőművi kategóriák			
	A	B	C	D
	$0,8 \text{ kW} \leq P_{\max} < 200 \text{ kW}$	$200 \text{ kW} \leq P_{\max} < 5 \text{ MW}$	$5 \text{ MW} \leq P_{\max} < 25 \text{ MW}$	$< 110 \text{ kV és } > 25 \text{ MW}$ vagy $\geq 110 \text{ kV}$
$\leq 1000 \text{ V (KIF)}$	EN 62109-1 EN 62109-2	EN 62109-1 EN 62109-2	X	X
	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4		
	EN 50549-1	EN 50549-1		
$1000 \text{ V} < U < 110 \text{ kV}$ (KÖF)	EN 62109-1 EN 62109-2	EN 62109-1 EN 62109-2	EN 62109-1 EN 62109-2	EN 62109-1 EN 62109-2
	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
	EN 50549-2 ($\leq 150 \text{ kVA}$ elegendő az EN 50549-1)	EN 50549-2	VDE-AR-N 4110	VDE-AR-N 4110
$\geq 110 \text{ kV (NAF)}$	X	X	X	EN 62109-1 EN 62109-2
				EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
				VDE-AR-N 4120

Nem PV inverter (pl: AC csatolt tároló) esetén szükséges szabványmegfelelőségek

	Erőművi kategóriák
--	--------------------

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

A közcélú hálózati csatlakozás feszültség szintje	A	B	C	D
	$0,8 \text{ kW} \leq P_{\max} < 200 \text{ kW}$	$200 \text{ kW} \leq P_{\max} < 5 \text{ MW}$	$5 \text{ MW} \leq P_{\max} < 25 \text{ MW}$	$< 110 \text{ kV és } > 25 \text{ MW}$ vagy $\geq 110 \text{ kV}$
$\leq 1000 \text{ V (KIF)}$	EN 62477-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 50549-1	EN 62477-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 50549-1		
$1000 \text{ V} < U < 110 \text{ kV}$ (KÖF)	EN 62477-1 / EN 62477-2* EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 50549-2 ($\leq 150 \text{ kVA}$ elegendő az EN 50549-1)	EN 62477-1 / EN 62477-2* EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 50549-2	EN 62477-1 / EN 62477-2* EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 VDE-AR-N 4110	EN 62477-1 / EN 62477-2* EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 VDE-AR-N 4110
$\geq 110 \text{ kV (NAF)}$				EN 62477-1 / EN 62477-2* EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 VDE-AR-N 4120

* Az energiatároló inverter névleges feszültség szintje alapján ($> 1000 \text{ V AC}$, $> 1500 \text{ VDC}$) A szabványelőírásoknak való megfelelés független minősítő intézet által kiadott bizonyítvánnyal igazolható.

3. Visszahatások a HKV-re

A kiserőművek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az elosztói engedélyesek a hangfrekvenciás központi vezérlő berendezéseket 183,33 és 216,67 Hz frekvenciával üzemeltetik, valamint azt, hogy a hangfrekvenciás impulzusok adásszintjei rendszerint a névleges feszültség kb. 1 -4 %-a között vannak.

A jelszint kiserőmű — csatlakozási pontbeli alacsony hangfrekvenciás impedanciája — okozta megengedett csökkenésének mértéke általában 0,1 %. A jelszint 1 % alá csökkenése semmilyen esetben sem megengedett. Indokolt esetben az elosztói engedélyes legkésőbb a kiserőmű próbaüzemének lezártaig megkövetelheti HKV-záró kör beépítését.

A csatlakozási ponton váltóirányítóval betáplált, a központi vezérlő berendezés frekvenciájával megegyező frekvenciájú feszültségérték a névleges feszültség 0,1 %-át nem haladhatja meg.

A váltóirányító által — a helyileg alkalmazott vezérlési frekvencia $\pm 100 \text{ Hz}$ -es tartományán belüli frekvenciával — gerjesztett feszültségek feszültség szintje a névleges feszültség 0,3 %-át nem haladhatja meg.

Kettőnél több kiserőmű azonos elosztóhálózatra csatlakozása esetén — tekintettel arra, hogy az előbbi névleges feszültségre vonatkoztatott 0,1 %, illetve 0,3 % határértékek betartása nem biztosít automatikus megoldást — kiegészítő vizsgálatokat kell végezni és a kiserőmű által betartandó határértékeket ezek eredményeinek figyelembevételével az elosztói engedélyes határozza meg.

Az előbbi vizsgálatok alapján az elosztói engedélyes a már régebben csatlakoztatott kiserőművek csatlakozási feltételeinek szigorítását is előírhatja. Az ilyen kérések teljesítését a kiserőművek üzemeltetői nem tagadhatják meg.

4. Dokumentációk

- ◆ Érvényes kiviteli műszaki terv
- ◆ Hatósági és egyéb engedélyek, nyilatkozatok
- ◆ Elszámolási mérőberendezések hitelesítési jegyzőkönyvei, az üzembe helyezés során felvett mérési jegyzőkönyvek
- ◆ Műszaki leírások, kezelési, karbantartási utasítások
- ◆ Relévédelmi és automatika rendszer műszaki paraméterei, beállítási lapok
- ◆ Engedélyezett üzembe helyezési program.

5. Csatlakozások igénybejelentése

Jelen fejezetben leírtak a HMKE kivételével minden,

- ◆ az elosztóhálózatra csatlakozni kívánó
 - termelőre,
 - tárolóval kombinált termelőre
 - és önálló tárolóra

(továbbiakban: erőmű) és ezek igénybejelentési eljárásaira vonatkoznak.

Az alábbi eljárási leírásban erőmű alatt értendő maga a fizikai erőmű és a beruházás megvalósítása során eljáró kérelmező, ügyintéző (tulajdonos, beruházó, tervező és bármely más, kellő alakban és tartalommal bíró meghatalmazással rendelkező személy).

Az ebben a fejezetben szabályozott csatlakozási igénybejelentési eljárás és a csatlakozás megvalósítása során a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (NÜKSZ), és az Üzemi Szabályzat (ÜSZ) szabályai az irányadóak, azzal, hogy az ÜSZ 5.1.10. pontjában írtak csak abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az Elosztói Szabályzat (ESZ) azt kifejezetten előírja.

Erőmű elosztóhálózatra csatlakoztatásához az ESZ-ben és az illetékes elosztói engedélyes üzletszabályzatban foglaltak szerint igénybejelentést kell tenni, továbbá betáplálási teljesítményre vonatkozó igénybejelentés esetén az 5.2.1.1. pont szerinti igénybejelentési biztosítékot kell teljesíteni.

Az 5. pont alkalmazásában:

a) Amennyiben a napokban, vagy hónapokban megállapított határidő lejáratára munkaszüneti, vagy pihenőnapra esik a határidő a következő munkanapon jár le.

b) Elektronikus kapcsolattartás során megtett jognyilatkozatokat az elektronikus formához igazodó, teljes bizonyító erejű magánokirati formában³ kell megtenni.

5.1. Általános előírások

A csatlakozási szándék bejelentéséhez mellékelni kell a tervezett erőmű (ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt) földrajzi elhelyezkedését és a generátor(ok) villamos adatait.

132 kV-os, vagy középfeszültségű csatlakozás esetén a csatlakozási terv („CST”) készítése előtt -amennyiben az elosztói engedélyes azt előírja- megvalósíthatósági tanulmányt („MT”) kell készíteni, amelyet az elosztói engedélyes hagy jóvá. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmában a felek közösen állapodnak meg.

A hálózati csatlakozási szerződés megkötéséhez az erőműnek az alábbi eredeti vagy hiteles másolatú dokumentumokat is be kell nyújtania:

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
3. Jóváhagyott csatlakozási tervet.

Az erőmű telepítéséhez szükséges engedélyeztetési eljárást az erőműnek kell lefolytatnia.

Az erőmű csatlakozása miatt a közcélú hálózaton szükséges közcélú hálózat fejlesztés (beleértve a csatlakozó berendezés kialakítását is) az elosztói engedélyes feladata.

Amennyiben az erőmű csatlakozási pontja a 132 kV-os hálózaton lett kijelölve, a csatlakozási tervet a rendszerirányítónak és a területileg illetékes elosztói engedélyesnek is jóvá kell hagynia.

Az erőmű hálózati csatlakozásával kapcsolatos villamos tervet Magyarországon érvényes és megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.

³ Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325.§ (1) bek. f)-g) pont.

Hálózati csatlakozási szerződést kötni csak a fenti dokumentumok birtokában lehet.

Hálózati csatlakozás kiépítése csak az elosztói engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv alapján történhet.

Az üzembe helyezési eljárást az ellátási szabályzatokban, szabványokban és a területileg illetékes elosztói engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint kell lefolytatni.

A közcélú hálózathasználat megkezdésének feltétele az érvényes kiserőművi összevont, vagy egyéb VET szerinti engedély (a jogszabályokban meghatározott esetekben), a hálózathasználati szerződés és a mérlegköri(tagsági) szerződés megléte.

5.2. Igénybejelentés

Az erőmű csatlakozásának előkészítéséhez az erőművet létesíteni szándékozó igénybejelentő köteles bejelenteni a csatlakozási szándékát a teljesítmény fogadása szempontjából illetékes elosztói engedélyesnek.

Az Időpontmódosító Igénybejelentés nem irányulhat a hálózati csatlakozási szerződés, vagy az MGT szerinti a csatlakozási kapacitás módosítására.

Amennyiben a hálózati csatlakozási szerződés, vagy az MGT tárgya villamosenergia-tároló csatlakoztatása, úgy többletvételezési kapacitás a villamosenergia-tároló csatlakoztatásához igényelhető, feltéve, hogy az igénybejelentésben megadott vételezési teljesítményigény kiszolgálása nem eredményez az időpontmódosító MGT kiadásakor hatályos ÜSZ 5.1.15 (C) pontja szerinti Elosztói tápponti körzetek beruházási nyilvántartásában szereplő közvetett hálózatfejlesztésekhez képest új közvetett csatlakozási beruházást.

Ha az Időpontmódosító Igénybejelentés új közvetett csatlakozási beruházást eredményezne, az elosztói engedélyes az Időpontmódosító Igénybejelentést elutasítja.

5.2.1. Betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény iránti igénybejelentés

2025. január 1. napjától nagy és középfeszültségű elosztóhálózatra betáplálási rendelkezésre álló teljesítmény iránti igénybejelentés benyújtása kizárólag a hatályos VET. 35/A.§ szerinti pályázati eljárás (továbbiakban: Kapacitáspályázati eljárás) eredménye szerint lehetséges.

Az igénybejelentő betáplálási teljesítményre vonatkozó csatlakozási igényét köteles a Kapacitáspályázati eljárás eredményéről hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtani a Kapacitáskiosztási eljárásban az igénybejelentő számára kiadott határozat (továbbiakban: Kapacitáskiosztási Határozat) szerinti tartalommal.

Az igénybejelentést az elosztói engedélyes honlapján közzétett igénybejelentési formanyomtatványon elektronikus úton kell benyújtani.

Az igénybejelentéssel az Igénybejelentő a Kapacitáskiosztási Határozatnak megfelelő erőművi csatlakozásra vonatkozó, az elosztói engedélyes által kiadott műszaki gazdasági tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő csatlakozási szerződésnek az Elosztói szabályzat 6/A mellékletében szabályozott eljárásrendben és az érintett elosztói engedélyes Üzletszabályzata szerinti feltételek melletti megkötésére, továbbá a pénzügyi biztosítékok határidőben történő megfizetésére vállal kötelezettséget.

Az igénybejelentés benyújtásával – figyelemmel az elosztói engedélyes Elosztói szabályzaton alapuló szerződéskötési kötelezettségére is – az igénybejelentő és az elosztói engedélyes között ezen szerződéskötési kötelezettség tekintetében előszerződés jön létre

Az elosztói engedélyes hiánypótlási lehetőség biztosítása nélkül visszautasítja az igénybejelentést, melyhez kapcsolódóan az 5.2.1.1 pontnak megfelelő igénybejelentési biztosíték maradéktalanul nem került teljesítésre.

Az igénybejelentésnek a Vhr. 2. sz. melléklet 2.4. pontjában foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell

- a) a Kapacitáskiosztási Határozatot, ami alapján az igénybejelentő a csatlakozást igényli;
- b) az igénybejelentési formanyomtatványban szereplő valamennyi adatot;
- c) Az igénybejelentő nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy a csatlakozási díj meghatározása a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló MEKH rendelet (továbbiakban: Árkalkalmazási rendelet) és közcélú villamos hálózatra csatlakozással összefüggésben alkalmazandó csatlakozási díjak megállapításáról szóló hivatali határozatban meghatározottak szerint történik, és az elosztói engedélyes kiadott műszaki gazdasági tájékoztatója a becsült beruházási költségeken alapuló csatlakozási díj mértékét tartalmazza;
- d) az igénybejelentő kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igénybejelentő az 5.2.1.2 pont szerinti MGT alapján

- da) a csatlakozási tervet 5.2.1.4 pont szerinti határidőn belül benyújtja, a csatlakozási terv jóváhagyásához szükséges feltételeket teljesíti, és
- db) a csatlakozási szerződést az MGT-nek megfelelő feltételekkel az abban meghatározott csatlakozási kapacitásra az 5.2.1.5 pont szerinti határidőn belül megkötí.
- e) az igénybejelentő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igénybejelentési biztosíték felhasználásának ESZ szerinti feltételeit elfogadja.

Az 5.2.1 pont szerinti igénybejelentés a Kapacitáskiosztási Határozatban foglaltakhoz képest többlet betáplálási vagy többlet vételezési teljesítmény, vagy egyéb, az igényelt teljesítményhez kapcsolódó eltérő műszaki igényt nem tartalmazhat.

Amennyiben az igénybejelentés annak hiányosságai vagy ellentmondásai miatt MGT kiadására nem alkalmas, az elosztói engedélyes az igénybejelentésre nyitvaálló határidőt követő 5 munkanapon belül felszólítja az igénybejelentőt a hiányok pótlására és az ellentmondások feloldására. Az igénybejelentő a hiánypótlási felszólításnak 5 munkanapon belül köteles eleget tenni, ennek elmulasztása esetén az igénybejelentés megghiúsultnak minősül, amiről az elosztói engedélyes a benyújtást követő 8 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja az igénybejelentőt.

Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatványok, valamint a benyújtás módjára vonatkozó részletes szabályok az elosztói engedélyesek honlapján érhetők el.

5.2.1.1. Igénybejelentési biztosíték

Az igénybejelentő az 5.2.1 pontban írtak szerinti igénybejelentésre nyitva álló határidőn belül a hálózati csatlakozási szerződés határidőn belüli megkötésének biztosítékául az igényelt betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény mértékéhez igazodó 4.500.000.- Ft./MVA (de minimum 1 MVA-nek megfelelő) igénybejelentési biztosíték megfizetésére köteles.

Az igénybejelentési biztosítékot az igénybejelentéssel egyidejűleg pénzbeli letét formájában kell teljesíteni.

Az igénybejelentési biztosíték akkor és abban az esetben minősül határidőn belül megfizetettnek, ha az igénybejelentéssel egyidejűleg maradéktalanul az érintett elosztói engedélyes bankszámláján jóváírásra kerül. A befizetési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

Az igénybejelentési biztosíték határidőn belüli megfizetésének elmulasztása esetén a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárásról szóló 11/2025. (IV. 10.) EM rendelet (továbbiakban EM rendelet) 16.§ (5) bekezdése alapján az igénybejelentő elveszti a Kapacitáskiosztási Határozat szerinti csatlakozási kapacitás igénybevételi lehetőségét.

A megfizetett igénybejelentési biztosíték összege a hálózati csatlakozási szerződés határidőn belüli megkötése esetén a szerződés szerinti csatlakozási díjba beleszámít.

Ha az 5.2.1.5 pontban írt szerződéskötési határidő az igénybejelentő mulasztása miatt eredménytelenül telik el, az addig megfizetett összes biztosíték összegét az igénybejelentő meghiúsulási kötbér címén elveszti.

Az elosztói engedélyes jogosult az 5.2.1.2 pont szerinti MGT kiadását követően az igénybejelentési biztosítékot az igénybejelentő csatlakozási igényére kiadott MGT-ben megjelölt, az Árkalkalmazási Rendelet szerinti közvetett csatlakozási beruházások finanszírozásához felhasználni.

5.2.1.2. Műszaki gazdasági tájékoztató megküldése,

Az elosztói engedélyes az 5.2.1 pont szerinti igénybejelentési határidő leteltét - a hiánypótlásra történő felszólítást követően annak teljesítésének napját követő 15 munkanapon belül MGT-t állít ki az igénybejelentőnek, amelyben meghatározza, hogy az igényelt csatlakozás milyen műszaki és gazdasági feltételekkel teljesíthető, és elektronikusan megküldi az igénybejelentő részére az általa megadott elektronikus kapcsolattartási elérhetőségre.

5.2.1.3. Közvetlen csatlakozási díj meghatározása kapacitáskiosztási pályázat során benyújtott középfeszültségű csatlakozási igények esetében

Az elosztói engedélyesek az EM rendelet 4.§ (2)-(3) bekezdéseiben írt feladatainak körében elvégzik azokat a szükséges hálózatszámításokat, amelyek alapján meghatározhatóak lesznek azok a legkisebb költség elvének megfelelő középfeszültségű csatlakozási pontok, amelyek az elosztóhálózat fejlesztése nélkül kijelölhetők a Kapacitáskiosztási Határozatban szereplő erőművek csatlakoztatására.

A közép feszültségű csatlakozási pontok előző bekezdés szerinti kijelölését követően az elosztói engedélyes meghatározza az adott csatlakozási pontra történő csatlakozáshoz fizetendő közvetlen csatlakozási díj mértékét.

Elosztói engedélyes a számításokat minden egyes, az adott közép feszültségű vonallal érintett pályázat esetében egyesével végzi el akként, hogy a számítások során nem veszi figyelembe az adott közép feszültségű vonallal érintett más pályázatokat.

A számítások eredményét az elosztói engedélyes megküldi a Hivatalnak, feltüntetve

- a) a közép feszültségű vonal vagy állomás azonosítóját,
- b) az első bekezdés szerint meghatározott csatlakozási pont és a telephely távolságát légvonalban (km),
- c) az adott csatlakozási pontra történő csatlakozáshoz fizetendő közvetlen csatlakozási díj mértékét
- d) amennyiben szükséges a kompenzációs kötelezettség előírását.

5.2.1.4. Csatlakozási terv elkészítése

Az igénybejelentő az MGT kiadásától számított 4 hónapos jogvesztő határidőn belül köteles az MGT-nek megfelelő csatlakozási tervet az elosztói engedélyeshez jóváhagyásra benyújtani. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye, a csatlakozási terv befogadását az elosztói engedélyes megtagadja, a mulasztó igénybejelentő számára kiadott a Kapacitáskiosztási Határozat szerinti csatlakozási kapacitás igénybevételi lehetősége megszűnik, és az igénybejelentő az az addig megfizetett összes igénybejelentési biztosítékot megfizetési kötbér címén elveszti.

Elosztói engedélyes a csatlakozási tervet a VET Vhr. szerinti 30 munkanapon belül bírálja el, azzal, hogy a hiánypótlás kiadásától a hiánypótlás maradéktalan teljesítéséig terjedő időszak az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Az ÜSZ 5.1.6 (A) pontjában írt esetekben a csatlakozási tervet a Rendszerirányítónak is véleményeznie kell, vagy jóvá kell hagynia, ebben az esetben elosztói engedélyes a csatlakozási tervet 45 munkanapon belül bírálja el. Amennyiben az ÜSZ előírásai szerint a csatlakozási tervet a Rendszerirányítónak is jóvá kell hagynia, úgy elosztói engedélyes az első

benyújtást követő 5. munkanapig, hiánypótlás miatti benyújtás esetén a 2. munkanapig köteles a benyújtott tervet a Rendszerirányítónak megküldeni. A Rendszerirányító az így benyújtott csatlakozási tervet vagy jóváhagyja, vagy – indokolás mellett – elutasítja. Az elutasított csatlakozási terv a Rendszerirányító jóváhagyása érdekében a hiánypótlásra vonatkozó lenti rendelkezések szerint újra benyújtható.

Amennyiben a csatlakozási terv tekintetében hiánypótlás szükséges, úgy

- 1) arról az elosztói engedélyes az igénybejelentőt a benyújtástól számított 25 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja;
- 2) az igénybejelentő a hiánypótlásnak megfelelően javított csatlakozási tervet 15 munkanapon belül köteles az elosztói engedélyesnek benyújtani.
- 3) az elosztói engedélyes a hiánypótlás ellenőrzését 20 munkanapon belül,
- 4) ha a hiánypótlás akár formai, akár tartalmi szempontból nem megfelelő, akkor az elosztói engedélyes az igénybejelentőt kiegészítő hiánypótlásra hívja fel a jelen bekezdés 3) alpontja szerinti határidőn belül. Kiegészítő hiánypótlási felhívásra ugyanazon hiány tekintetében legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor. A kiegészítő hiánypótlásra a jelen bekezdés 2) alpontja szerinti határidő az irányadó. A 2. kiegészítő hiánypótlás eredménytelensége esetén a csatlakozási terv elutasításra kerül, az igénybejelentő számára kiadott a Kapacitáskiosztási Határozat szerinti csatlakozási kapacitás igénybevételi lehetősége megszűnik, és az igénybejelentő az az addig megfizetett összes igénybejelentési biztosítékot megghiúsulási kötbér címén elveszti.

5.2.1.5. A hálózati csatlakozási szerződés megkötése

Az igénybejelentő a csatlakozási terv jóváhagyásának követően jogosult és köteles a hálózati csatlakozási szerződést az MGT kiadásától számított 12 hónapon belül megkötni.

Az igénybejelentő részéről a hálózati csatlakozási szerződés határidőn belül megkötöttnek minősül, ha az igénybejelentő az elosztói engedélyes által előkészített és aláírt hálózati csatlakozási szerződést véleményeltérés nélkül aláírtan visszaküldi az elosztói engedélyes részére. Az elosztói engedélyes ennek érdekében a jóváhagyott csatlakozási terv alapján

véglegesített hálózati csatlakozási szerződést elektronikus úton a határidő letelte előtt legalább 15 nappal korábban megküldi az igénybejelentőnek.

A hálózati csatlakozási szerződés elosztói engedélyes általi előkészítésének feltétele, hogy az igénybejelentő a csatlakozási tervet az MGT kiadásától számított 4 hónapon belül benyújtsa és a benyújtott csatlakozási terv az elosztói engedélyes részéről az MGT kiadásától számított 11 hónapon belül jóváhagyásra kerüljön.

Az igénybejelentő részéről a hálózati csatlakozási szerződés határidőn belül megkötöttnek minősül, ha az igénybejelentő az elosztói engedélyes által előkészített hálózati csatlakozási szerződést 15 napon belül, de legkésőbb az MGT kiállításától számított 12 hónapon belül aláírtan visszaküldi az elosztói engedélyes részére.

A hálózati csatlakozási szerződés fenti határidőn belüli megkötésének elmulasztása esetén az igénybejelentő a Kapacitáskiosztási Határozat szerinti csatlakozási kapacitás igénybevételi lehetőségét és a már megfizetett pénzügyi biztosítékokat - meghiúsulási kötbér címén - elveszti. A hálózati csatlakozási szerződés határidőn belüli megkötésének elmulasztása, és így az igénybejelentő szerződésszegése körében az igénybejelentő érdekkörébe tartozónak minősülnek, különösen, de nem kizárólagosan:

- csatlakozási terv határidőn belüli benyújtásának elmulasztása,
- a létesítés céljára szolgáló ingatlan
 - o tulajdonjogának vagy használati jogcímének megszerzésével,
 - o beépíthetőségével,
 - o mezőgazdasági termelésből való kivonásával,
- az építési engedélyeztetési eljárás lefolytatásával,
- a VET szerinti és egyéb, az erőmű megvalósításához szükséges engedélyek megszerzésével,
- az erőmű megvalósításának finanszírozásával

összefüggő tevékenységek.

Amennyiben az elosztói engedélyes neki felróhatóan a Vhr. szerinti határidőhöz képest a csatlakozási terv jóváhagyásával késedelembe esik, a

hálózati csatlakozási szerződés megkötésére nyitva álló határidő az elosztói engedélyes felróható késedelmének időtartamával meghosszabbodik.

5.2.2. Kapacitáspályázati eljáráson kívüli igénybejelentés

A Kapacitáspályázati eljárástól függetlenül nyújthatja be az igénybejelentését a

- nem időjárásfüggő erőmű, villamosenergia-tároló (beleértve a saját célra termelő nem időjárásfüggő erőművet, villamosenergia-tárolót létesítő felhasználót is), ha az erőművel, villamosenergia-tárolóval az elosztóhálózatba villamos energiát nem kíván betáplálni, vagy a csatlakozási ponton már meglévő betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény esetén, azt nem kívánja megnövelni;
- kiefeszültségre csatlakozó időjárásfüggő erőmű (beleértve a saját célra termelő időjárásfüggő erőművet létesítő felhasználót is), ha az erőművel az elosztóhálózatba villamos energiát nem kíván betáplálni, vagy a csatlakozási ponton már meglévő betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény esetén, azt nem kívánja megnövelni;
- közép- vagy nagyfeszültségre csatlakozó időjárásfüggő erőmű (beleértve a saját célra termelő időjárásfüggő erőművet létesítő felhasználót is), akinél a csatlakozási pontra még nem csatlakozik azonos típusú elsődleges energiaforrást felhasználó időjárásfüggő erőmű, ha az erőművel az elosztóhálózatba villamos energiát nem kíván betáplálni, vagy a csatlakozási ponton már meglévő betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény esetén, azt nem kívánja megnövelni, valamint vállalja az ÜSZ 5.1.9. (G) dd) pont szerint irányadó időjárásfüggő erőművekre megfogalmazott mentesülési kritériumokat,
- a kiefeszültségű csatlakozást kérő erőmű, villamosenergia-tároló (beleértve a saját célra termelő erőművet, villamosenergia-tárolót létesítő kiefeszültségű felhasználót is), amennyiben a betáplálásra igényelt rendelkezésre álló teljesítmény a jelen melléklet 1. pontjában írt korlátokat nem haladja meg.

5.2.3. Igénybejelentés a csatlakozási pont VET 39/G.§ szerinti közös használata esetén

- 1) Az e pontban írt szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a közcélú hálózat csatlakozási pontja után a termelői vezetékekre több olyan erőmű, vagy több olyan villamosenergia-tároló kapcsolódik, amelyeknek nem ugyanaz a természetes vagy jogi személy a tulajdonosa.

- 2) Az erőművek vagy villamosenergiatárolók a termelői vezeték és csatlakozási pont használatára vonatkozóan a meglévő hálózati csatlakozási szerződésében részes rendszerhasználó (e pont alkalmazásában a továbbiakban: Befogadó), és a hálózati csatlakozási szerződésében rögzített rendelkezésre álló teljesítményt igénybe venni kívánó igénybejelentő a Vhr.-ben rögzített tartalomnak megfelelő megállapodást (továbbiakban e pont alkalmazásában: Megállapodás) kötnek.
- 3) Amennyiben a meglévő csatlakozási pontot már kettő vagy annál több termelő vagy villamosenergia tároló használja a közöttük lévő Megállapodás alapján, úgy újabb igénybejelentést is csak a közösen használt termelői vezetékre történő kapcsolódásra lehet tenni. Amennyiben bármelyik, a Megállapodásban részes fél saját kapcsolódási pontja mögötti berendezésekhez való kapcsolódásra vonatkozó igénybejelentés érkezik, úgy azt az elosztói engedélyes visszautasítja.
- 4) A Megállapodás megkötését követően annak tartalma szerinti az elosztói engedélyes honlapján található formanyomtatványon igénybejelentést kell tenni.
- 5) Az igénybejelentéshez mellékelni kell
 - a. a felek arra vonatkozó egybehangzó és visszavonhatatlan nyilatkozatát, hogy
 - i. a Megállapodás bejelentési kötelezettségüknek annak megküldésével a Hivatal felé eleget tettek;
 - ii. a Megállapodás alapján a felek
 - aa) a csatlakozási pontra kötött hálózathasználati szerződés szerint a csatlakozási ponton felszerelt elszámolási mérés alapján az elosztói engedélyes által a rendszerhasználónak kiszámlázandó rendszerhasználati díjakat a felek egymás között fogják elszámolni, vagy
 - ab) az igénybejelentő önállóan számol el a rendszerhasználati díjakkal a kapcsolódási ponton felszerelt mérés alapján az elosztói engedéllyessel;

- b. az igénybejelentő által megvalósítani tervezett termelő vagy villamosenergia tároló berendezés(ek) (e pont alkalmazásában a továbbiakban: Új berendezés) termelői vezetéki kapcsolódási pontját és a közösen használt csatlakozási pontot is tartalmazó, az igénybejelentésre kiadandó MGT elkészítésére alkalmas egyvonalas rajzot;
- c. a Befogadó nyilatkozatát az igénybejelentő által a csatlakozási ponton igénybe vehető rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáról külön feltüntetve a betáplálásra és vételezésre rendelkezésre álló teljesítményt és azt, hogy a betáplálásra és vételezésre rendelkezésre álló teljesítmény ideiglenesen, vagy véglegesen került átadásra;
- d. ha a közösen használt termelői vezeték üzemeltetőjének személye eltér a hálózati csatlakozási szerződésben rögzített rendelkezésre álló teljesítménnyel rendelkezni jogosult rendszerhasználótól, akkor az üzemeltető azon nyilatkozatát, hogy az igénybejelentés tartalmát teljeskörűen megismerte, és amennyiben az igénybejelentést követően kiadott MGT alapján megvalósul az Új berendezés, a termelői vezeték az Új berendezés üzembe lépését követően is biztonságosan üzemeltethető.

5.2.3.1. Műszaki gazdasági tájékoztató megküldése,

- 1) Ha az igénybejelentés MGT kiadására alkalmas, az elosztói engedélyes azt 30 napon belül megküldi az igénybejelentő részére. Az MGT-ben az elosztói engedélyes amennyiben az a helyes rendszerhasználati díj elszámolása érdekében indokolt, jogosult a felek 5.2.3 pont 5) a) ii) aa). alpontjában foglalt nyilatkozattól eltérően előírni az elszámolási mérés kialakításának műszaki feltételeit.
- 2) Ha az igénybejelentő az MGT-ben foglaltakat véleményeltérés nélkül elfogadta és amennyiben azt az elosztói engedélyes előírta, a csatlakozási díjat maradéktalanul megfizette, jogosult az MGT-ben meghatározott időtartamon belül az abban foglaltak szerinti szerződések megkötésére, a rendszerhasználó pedig köteles az MGT-ben írt szerződések módosítását kezdeményezni.

5.2.3.2.Csatlakozási terv elkészítése

- 1) Az igénybejelentő az MGT kiadásától számított 4 hónapos jogvesztő határidőn belül köteles az MGT-nek megfelelő csatlakozási tervet az elosztói engedélyeshez jóváhagyásra benyújtani. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye, a csatlakozási terv befogadását az elosztói engedélyes megtagadja.
- 2) Elosztói engedélyes a csatlakozási tervet a VET Vhr. szerinti 30 munkanapon belül bírálja el, azzal, hogy a hiánypótlás kiadásától a hiánypótlás maradéktalan teljesítéséig terjedő időszak az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

5.2.3.3.Szerződések megkötése

- 1) Az igénybejelentő a csatlakozási terv jóváhagyásának követően jogosult és köteles az MGT-ben írt hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerződéseket az MGT kiadásától számított 12 hónapon belül megkötöni.
- 2) Ha az elosztói engedélyes az MGT-ben hálózati csatlakozási szerződés megkötését írta elő, úgy a hálózati csatlakozási szerződés elosztói engedélyes általi előkészítésének feltétele, hogy az igénybejelentő a csatlakozási tervet az MGT kiadásától számított 4 hónapon belül benyújtsa és az az elosztói engedélyes részéről az MGT kiadásától számított 11 hónapon belül jóváhagyásra kerüljön.
- 3) Ha az elosztói engedélyes az MGT-ben hálózathasználati szerződés megkötését írta elő, úgy a hálózathasználati szerződés elosztói engedélyes általi előkészítésének feltétele, hogy az igénybejelentő a hálózathasználati szerződés megkötésének MGT-ben írt összes feltételét teljesítse.

5.2.3.4.A közös használatú termelői vezetékre kapcsolódó új berendezések bekapcsolása

- 1) Igénybejelentő az 5.2.3.3 pont szerinti szerződések megkötését, és az Új berendezés sikeres üzembe helyezését követően jogosult kezdeményezni az Új berendezések bekapcsolását, amelynek előfeltétele, hogy a Befogadó nyilatkozata

- a. a Megállapodás fennállásáról,
- b. a kapcsolódási pont kiépítéséről,
- c. a szükséges műszaki feltételek teljesítéséről,
- d. az Új berendezés sikeres üzembe helyezéséről

a tervezett bekapcsolást megelőzően legalább 15 nappal korábban az elosztói engedélyeshez megérkezzen.

- 2) Amennyiben az előző pontban írt nyilatkozat a Befogadó részéről nem, vagy teljeskörűen, vagy nem az előírt határidőben érkezik meg az elosztói engedélyeshez, úgy az Új berendezések bekapcsolása a Befogadó hálózathasználati szerződésének a megszegésének minősül, és az elosztói engedélyes az Üzletszabályzatában írt szankciókat alkalmazza.

5.2.3.5. A 2016/631 EU rendelet 5. cikk szerinti C és D típusú villamosenergia-termelő berendezések esetében korábban technológiaváltásként, vagy bővítésként indult folyamatok kezelésének szabályai 2027. december 31-ig.

- 1) Abban az esetben, ha a rendszerhasználó az erőmű bővítésére, vagy technológiaváltásra adott be igénybejelentést, és jóváhagyott csatlakozási tervvel rendelkezik, a csatlakozási terv jóváhagyás érvényességi idején belül, a hálózati csatlakozási szerződés megkötése előtt, a hálózati csatlakozási szerződés kötési igény megküldésével egyidejűleg jelezheti az elosztói engedélyes felé azt a szándékát, hogy az üzembe helyezett berendezéseket a VET 39/G. §-ban írtak szerint fogja üzemeltetni.
- 2) Abban az esetben, ha a rendszerhasználó az erőmű bővítésére, vagy technológiaváltásra adott be igénybejelentést, és hálózati csatlakozási szerződés megkötéséig nem jelezte az előző bekezdésben foglaltak alapján a VET 39/G.§ szerinti üzemeltetési szándékát, úgy ezt a kérést már csak az új berendezés sikeres üzembe helyezését követő 3 hónapon belül jelezheti az elosztói engedélyes felé.
- 3) Az 1) és 2) bekezdés szerinti esetekben az elosztói engedélyes honlapján található, a VET 39/G.§ szerinti igénybejelentési nyomtatvány mellékleteit be kell nyújtani az elosztói engedélyes felé.

- 4) Az elosztói engedélyes az 1) és 2) bekezdésben írt igénybejelentésre adott válaszban előírhatja a csatlakozási terv (különösen a mérési fejezet) módosítását.
- 5) Rendszerhasználó a 3) bekezdés szerinti igénybejelentést csak egy alkalommal teheti meg az elosztói engedélyes felé.

5.2.4. Időpontmódosító igénybejelentés

- 1) Az Időpontmódosító Igénybejelentésre az ÜSZ 5.1.10. (K) pontjában írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
- 2) Az Időpontmódosító Igénybejelentés nem irányulhat a hálózati csatlakozási szerződés, vagy az MGT szerinti betáplálási rendelkezésre álló kapacitás módosítására.
- 3) Amennyiben a hálózati csatlakozási szerződés, vagy az MGT tárgya villamosenergia-tároló csatlakoztatása, úgy többlet vételezési rendelkezésre álló teljesítmény a villamosenergia-tároló csatlakoztatásához igényelhető, feltéve, hogy az igénybejelentésben megadott vételezési teljesítményigény kiszolgálása nem eredményez az időpontmódosító MGT kiadásakor hatályos ÜSZ 5.1.15 (C) pontja szerinti Elosztói tápponti körzetek beruházási nyilvántartásában szereplő közvetett hálózatfejlesztésekhez képest új közvetett csatlakozási beruházást.
- 4) Ha az Időpontmódosító Igénybejelentés az időpontmódosító MGT kiadásakor hatályos ÜSZ 5.1.15 (C) pontja szerinti új közvetett csatlakozási beruházást, vagy a közcélú elosztóhálózaton új hálózati elem létesítését eredményezi (ide nem értve az állomásokban vagy kapcsolóállomásokban elvégzendő szekunder átalakítási munkálatokat), az elosztói engedélyes az Időpontmódosító Igénybejelentést elutasítja.
- 5) Az Időpontmódosító Igénybejelentés alapján üzembe helyezésre kerülő erőművek esetében az ÜSZ 5.1.10. (K) a) alpontjában írt kizárási időszakot az üzembe helyezés napjára nem kell alkalmazni.

5.2.5. Technológiaváltó Igénybejelentés

- 1) Az ÜSZ 5.1.10. (L)a) - (L)k) pontjában írt rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

- 2) Az ÜSZ 5.1.10. (L)a) pontjában írtaktól eltérően, amennyiben az eredeti berendezés üzembe helyezése már megtörtént, abban az esetben az elosztói engedélyes üzletszabályzata szerinti bővítésre irányuló igénybejelentést szükséges benyújtani.
- 3) Az ÜSZ 5.1.10. (L)b)ba) pontjának i.) és ii.) alpontjában írt rendelkezések az elosztóhálózati engedélyeshez benyújtott technológiaváltó igénybejelentések során nem alkalmazandók.
- 4) Középfeszültségű csatlakozási pont esetén a technológiaváltással érintett új berendezés a hálózati csatlakozási szerződésben szereplő csatlakozási pont változatlansága mellett a hálózati csatlakozási szerződésben szereplő helyrajzi számmal azonosított erőművi telephelytől eltérő területre/más ingatlanra is létesíthető.

A a teljes termelői vezetékrendszer okozta földzárlati áram kompenzáciási igény változatlansága vagy csökkentése megvalósulhat

- ♦ a teljes termelői vezetékrendszer hosszának változatlanul hagyásával vagy csökkentésével;
- ♦ a termelői kábel helyett részben, vagy teljesen termelői szabadvezeték alkalmazásával;
- ♦ termelői tulajdonú és üzemeltetésű helyi/kihelyezett kompenzáló állomás létesítésével.

5.3. A VET 177/C.§ (5) bekezdésének végrehajtására vonatkozó szabályok

5.3.1. Ha a VET 177/C.§ (5) bekezdése alapján benyújtott igénybejelentésre az elosztói engedélyes által kiadott MGT-t,

- a. az igénybejelentő nem fogadja el, köteles erről az elosztói engedélyes felé nyilatkozatot tenni és
 - i. ha az erőmű üzembe helyezésére meghatározott határidő 2025., vagy azt követő naptári év, akkor az igénybejelentő a kiadott MGT elfogadására nyitva álló határidőn belül köteles elektronikus úton megküldeni az elosztói engedélyes által kiadott MGT-ben szereplő elérhetőségre.

Az MGT el nem fogadásáról szóló nyilatkozat alapján a

határidőhosszabbítás hatályát veszti és az elosztói engedélyes a nyilatkozat jelen pont szerinti megtételétől számított 45 napon belül felszabadítja vagy visszatéríti határidő-hosszabbítási pénzügyi biztosítékot.

b. amennyiben az igénybejelentő nem fogadja el, és az a. pont szerinti nyilatkozatot sem teszi meg, úgy a határidőhosszabbítás hatályát veszti és – a VET 177/C.§ (8) bekezdés szerinti esetet kivéve – a VET 177/C.§ (9) bekezdése alkalmazandó.

5.3.2. Ha az igénybejelentőnek a HCS-ben a csatlakozás tényleges igénybevételére meghatározott határidő 2025., vagy azt követő naptári év, az igénybejelentő köteles az elosztói engedélyes felé bejelenteni

- a csatlakozás tényleges igénybevételére meghatározott naptári év november 30. napjáig az erőmű üzembe helyezéséhez szükséges beruházás megvalósulásának várható időpontját, valamint
- a csatlakozás igénybevételére meghatározott naptári évet követő év második hónapjának első munkanapjáig az üzembe helyezési igényét.

Igénybejelentőnek az üzembe helyezési igényéhez mellékelnie kell mindazokat dokumentumokat, amelyet az elosztói engedélyes az üzembe helyezés előfeltételeként előírt. Az üzembe helyezés megkezdéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok listáját az elosztói engedélyesek az igénybejelentőnek megküldik, vagy a honlapjukon közzéteszik.

Háztartási méretű kiserőművek elosztóhálózati csatlakozásának műszaki feltételei.

Az a kisfeszültségű csatlakozással rendelkező felhasználó, aki saját meglévő, a közcélú hálózathoz kisfeszültségen csatlakozó felhasználói berendezésén, magánvezeték hálózatán, vagy összekötő berendezésén legfeljebb 50 kVA teljesítményhatárig háztartási méretű kiserőművet **(továbbiakban: HMKE)** akar létesíteni és üzemeltetni, a csatlakozás, termelés és üzemeltetés vonatkozásában az e mellékletben foglalt feltételeknek kell eleget tennie.

Felhasználó alatt a HMKE jelen melléklet szerinti csatlakoztatásának, üzemeltetésének szabályozása vonatkozásban a felhasználó, az engedélyköteles magánvezeték üzemeltető engedélyes, a nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltető továbbadó felhasználó értendő.

Csatlakozás

A HMKE felhasználói- illetve összekötő berendezésén, vagy magánvezetékén keresztül csatlakozhat a közcélú hálózatra. A csatlakozás tekintetében a HMKE névleges, illetve beépített teljesítménye alatt inverteres csatlakozás esetén az inverter névleges teljesítményét, forgógépes csatlakozás esetén a generátor névleges teljesítményét értjük.

A közcélú elosztó hálózat csatlakozási pontján a HMKE erőművi névleges teljesítőképességének felső határa a felhasználási helynek - a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint külön mért berendezések áramköreinek teljesítménye nélkül - számított rendelkezésre álló teljesítmény kVA-ban kifejezett értéke, de maximum 50 kVA.

A HMKE telepítőjének az adott elosztó hálózat tulajdonságait, illetve ez alapján a hálózati engedélyes által támasztott műszaki feltételeket figyelembe kell vennie.

Annak érdekében, hogy a HMKE zavaró visszahatások nélkül működjön, és a többi rendszerhasználó ellátását, az elosztó hálózat üzemállapotát, üzemzavar elhárítás eredményét hátrányosan ne befolyásolja a HMKE a közcélú elosztó hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Azonban HMKE saját felhasználói berendezéssel a jelen szabályzatban meghatározott műszaki feltételek figyelembevételével szigetüzemben maradhat.

HMKE elsődlegesen inverteren keresztül csatlakoztatható felhasználói- illetve összekötő berendezésen, vagy magánvezetéken keresztül a közcélú hálózatra.

Egyfázisú termelőegység 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra. Több inverterből kialakított háromfázisú HMKE esetén a fázisaszimmetria maximum 2,5 kVA lehet.

A beépített berendezések csatlakozása fixen történjen, bontható csatlakozás (pl. dugaszoló aljzaton keresztül) nem engedélyezett.

A HMKE közcélú hálózatba történő betáplálás jogszabályi tilalma esetén ezen szabályzatmelléklet Energiaelszámolás, illetve a közcélú hálózati betáplálást megakadályozó rendszer fejezetét, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell értelmezni. A közcélú hálózati betáplálás tilalma okán a termelői nyilatkozat melléklet, illetve a HMKE hálózatra kapcsolás folyamatábrája nem kerül módosításra.

Energiaelszámolás

A termelőtevékenységet folytatni kívánó felhasználó (ideértve a jogszabályok szerint engedélyezett módon továbbadó felhasználót is) a HMKE létesítésére vonatkozó igénybejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy bármely időpillanatban kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját célra vásárolt villamos energia mennyiségének a csökkentése, illetve kielégítése érdekében fogja a villamos energiát megtermelni.

Ha a termelőtevékenységet megkezdeni szándékozó felhasználó nyilatkozata szerint a felhasználói- illetve összekötő berendezésen vagy magánvezetéken keresztül a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, úgy a hálózatra adott, illetve a hálózatról vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig a villamosenergia-kereskedővel kötött szerződés szerinti elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell megvalósítani. Az elszámolás (szaldóképzés) ciklusideje a felek megállapodása szerint havi, féléves, vagy éves.

A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetében a jogszabályok, és az ellátási szabályzatok mérlegkör tagságra vonatkozó előírásait mind az egyetemes szolgáltatásban részesülő, illetve az abban nem részesülő felhasználók esetében is megfelelően alkalmazni kell.

Ha a HMKE-t üzemeltető felhasználó a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba betáplálni nem kíván, a felhasználóként alkalmazott elszámolási mód marad érvényben.

A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetén fogyasztásmérő berendezés költségei a csatlakozási ponton 3x16 A rendelkezésre álló teljesítményt meg

nem haladó határig az elosztói engedélyest, fölötte a termelni kívánó felhasználót terhelik.

A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetén a 3x16 A feletti csatlakozási igény esetén a mérőberendezés kialakítási módját és helyét a vonatkozó jogszabályokban és az ellátási szabályzatokban foglaltaknak megfelelően az elosztói engedélyes határozza meg. Az ezek alapján készült terveket az elosztói engedélyesnek jóvá kell hagynia. A tervek szerinti kialakítást az elosztói engedélyes az üzembe helyezési eljárás alkalmával ellenőrzi, hiányosság esetén az üzembe helyezés meghiúsul.

Közcélú hálózati betáplálást megakadályozó rendszer

A közcélú hálózati betáplálás megakadályozását az inverter váltakozóáramú kimenetének szabályozására ható felhasználói tulajdonú berendezéssel kell biztosítani.

A szabályozási alapjel a mért fővezeték felhasználói oldalán a fázisáramok mérésén alapuljon, és biztosítsa hogy a termelő berendezést tartalmazó fázisvezetőkön a közcélú hálózatra villamos energia a termelő berendezés irányából ne kerüljön.

A HMKE üzemeltető felhasználóhoz a jogszabályi előírásoknak megfelelő kétirányú okosmérő berendezés kerül felszerelésre, amelynek hálózatra adott hatásos energia regiszterében tárolt adatok alapján a közcélú hálózati betáplálást megakadályozó rendszer működése ellenőrizhető.

Áramütés elleni védelem

A felhasználó által üzemeltetett HMKE és a felhasználói berendezéseinek áramütés elleni védelem módjai meg kell feleljenek a berendezés gyártójának megfelelőségi nyilatkozata, és/vagy az akkreditált független vizsgáló intézmény által kiadott tanúsítvány előírásainak, illetve a közcélú hálózatokra a csatlakozási ponton megkövetelt érintésvédelmi előírásoknak. Amennyiben az inverteres hálózati kapcsolatnál alkalmazott inverter váltakozó áramú kimenete nem földelhető, úgy leválasztó transzformátoron keresztül történő csatlakozást kell kialakítani.

Túlfeszültség védelem

A felhasználó által üzemeltetett HMKE a csatlakozási ponton potenciális túlfeszültség forrás, ezért a telepítendő berendezésnek rendelkeznie kell a típusának megfelelő komplex túlfeszültség védelemmel, amely a hálózatba kerülő túlfeszültséget a szabványban rögzített mértékre korlátozza. A termelő berendezés túlfeszültség védelmi megoldását a HMKE csatlakozási dokumentációjának tartalmaznia kell.

Harmonikus tartalom

A hálózati visszahatások tekintetében az MSZ EN 50160 előírásai irányadóak. A HMKE-t üzemeltető felhasználó hálózatba visszatáplált névleges áramának maximális (a közbenső harmonikusokkal együtt értendő) felharmonikus tartalma nem haladhatja meg az 5%-ot.

Villogásmérték

Ezen szabályozás előtt létesült forgógépes energiaátalakító-berendezés esetén az MSZ EN 50160 előírásai irányadóak. Felhasználói panasz esetén méréssel kell meggyőződni a villogás mértékéről és okáról. A vizsgálatok alapján az elosztói engedélyes a már régebben csatlakoztatott termelő egységek csatlakozási feltételeinek szigorítását is előírhatja, ezen csatlakozási feltételek teljesítését a HMKE üzemeltetője nem tagadhatja meg.

Visszahatások a hangfrekvenciás központi vezérlésre (HFKV)-re

A felhasználó által csatlakoztatni kívánt HMKE berendezéseknél (ide értve a magánvezetékét, vagy összekötő berendezést is) figyelembe kell venni, hogy az elosztói engedélyesek a hangfrekvenciás központi vezérlő berendezéseket 183,33 vagy 216,67 Hz frekvenciával üzemeltetik, valamint azt, hogy a hangfrekvenciás impulzusok adásszintjei rendszerint a névleges feszültség kb. 1 %-4 % között vannak.

A HFKV fő beavatkozási területe a kisfeszültségű hálózat, amelyre a HFKV jelet érzékelő vevők vannak felszerelve, így a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó termelőegységek az alábbi problémákat okozhatják:

- forgógépes hálózati csatlakozású termelőegység jelszintcsökkentő hatása,
- inverteres csatlakozás esetén a felharmonikusok zavarhatják meg a vevők biztonságos működését.

A viszonyokat jelszint méréssel lehet meghatározni. A HMKE által keltett HFKV visszahatás 0,1% jelcsökkenésnél nagyobb értékű nem lehet. Az elosztói engedélyes a próbaüzem lezárásáig megkövetelheti a HFKV zárókör beépítését. Felhasználói panasz esetén méréssel kell meggyőződni a visszahatás okozójáról. A vizsgálatok alapján az elosztói engedélyes a már régebben csatlakoztatott termelő egységek csatlakozási feltételeinek szigorítását is előírhatja, ezen csatlakozási feltételek teljesítését a HMKE üzemeltetője nem tagadhatja meg.

Kapcsoló-berendezés

A hálózati engedélyes közcélú hálózatán, a termelni kívánó felhasználó hálózatán vagy a HMKE-ben bekövetkező hiba esetén a HMKE közcélú hálózatról történő leválasztásra a felhasználói oldalon olyan automatikus (védelmi) kapcsoló-berendezést kell alkalmazni, amelyet a következő

fejezetben tárgyalt védelmi berendezés működtet. A kapcsoló-berendezésnek galvanikus leválasztást kell biztosítania. A kapcsoló-berendezést az inverter váltakozó áramú oldalán kell elhelyezni, kialakítása pedig olyan legyen, hogy az inverter belső hibája esetén se váljon működésképtelenné. A kapcsoló-berendezés a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül legyen képes elviselni.

A HMKE létesítőjének a közcélú hálózat zárlati szilárdságát figyelembe véve a csatlakoztatott villamos berendezés rövidzárlati szilárdságát biztosítania kell. Az ehhez szükséges hálózati adatokról az elosztói engedélyesnek kell tájékoztatást adnia a termelni kívánó felhasználó részére.

Védelmek

A HMKE nem veszélyeztetheti a közcélú villamos hálózat biztonságos üzemét, és nem ronthatja a villamosenergia-szolgáltatás minőségi paramétereit:

- nem maradhat a közcélú elosztóhálózattal szigetüzemben
- nem okozhat a megengedettnél nagyobb feszültségváltozást
- nem okozhat a szabványban előírttól eltérő feszültséget
- nem okozhat zavaró mértékű aszimmetriát, harmonikus torzítást, villogást
- nem táplálhat a közcélú hálózatra a KIF/KÖF transzformátort aszimmetrikus gerjesztési állapotba juttató egyenáramú komponenst

A 0,8 kW-nál nagyobb teljesítményű termelőegységekre vonatkozó előírásokat a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat tartalmazza. (Jelen fejezetben felsorolt szabványoknak megfelelő berendezések ezeket az előírásokat teljesítik.)

A HMKE-nél az alábbi védelmekről kell minimálisan gondoskodni:

- rövidzárlati védelem;
- túlterhelési védelem;
- feszültségnövekedési védelem
- feszültségcsökkenési védelem
- frekvencianövekedési védelem
- frekvenciacsökkenési védelem
- elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem;
- földzárlati/testzárlati védelem;
- áramütés elleni védelem;
- egyenáramú védelem)

A HMKE védelmi berendezéseit az érvényes szabványok szerint kell tervezni, kivitelezni. Ha a telepítendő HMKE, vagy ennek működtetésével összefüggő felhasználói hálózati elemként tervezett berendezés, vagy műszaki megoldás nem a vonatkozó hatályos szabványok előírása szerint kerül tervezésre a tervezőnek összehasonlító elemzéssel be kell mutatnia az engedélyezési tervdokumentációban az engedélyező elosztói engedélyes

részére az eltérés mibenlétét, annak az alkalmazásra előírt szabványban írtakkal való egyenértékűségét, és indokolnia kell annak szükségszerűségét, vállalnia kell a szabványtól való eltérésből eredő következményeket.

A tervet készítőnek az általa alkalmazott megoldás vonatkozásban tervezői minőségében az elosztói engedélyes üzletszabályzatában meghatározott tartalmú felelősségi nyilatkozatot kell tennie. A felelősségi nyilatkozat megléte nem teszi automatikussá az engedélyezést, az elosztói engedélyes a szabványtól eltérő engedélyezési tervet saját hatáskörben írásos indokolással elutasíthatja. A tervező ilyen esetben a szakmai kamarához fordulhat szakvéleményért.

A felhasználónak a számára kedvező tartalmú szakvélemény birtokában lehetősége nyílik az elutasítás miatt keletkezett kára megtérítését kérni az elosztói engedélyestől. Az elosztói engedélyeshez írásban benyújtott kárigényének elutasítása esetén az illetékes, hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat kárigényével.

Saját és más felhasználói berendezések védelmére olyan készülékeket kell alkalmazni, melyek beállíthatósági tartománya a következő:

- Feszültségcsökkenési védelem 1,00-tól 0,70 U_n -ig beállítandó érték: 0,8 U_n /1 min
- Feszültségnövekedési védelem 1,00-tól 1,15 U_n -ig beállítandó érték: 1,1 U_n /1 min

Az elosztó a műszaki-gazdasági tájékoztatóban – a fenti beállíthatósági tartományokon belül – a megadottól eltérő beállítási értékeket is előírhat.

A feszültségcsökkenés és feszültségemelkedés elleni védelmet (3 fázisú berendezésnél) háromfázisúan kell kialakítani. A frekvencianövekedési és frekvenciacsökkenési védelem egyfázisúan is kivitelezhető.

A feszültségcsökkenés és feszültségemelkedés, frekvenciaemelkedés és frekvenciacsökkenési elleni védelem kioldása az elosztói engedélyes engedélye alapján késleltetett is lehet, az időzítéseket a közcélú hálózat jellemzőihez, védelmi beállításaihoz kell illeszteni.

Elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem céljából a termelő berendezést olyan védelemmel kell ellátni, amely a közcélú hálózaton bekövetkező feszültség kimaradásra 200 ms-on belül automatikusan kikapcsol. A hálózati feszültség tartós visszatérése esetén legalább 1 perc, (javasolt érték 5 perc) folytonos üzemben eltelt idő után kapcsol vissza, az előírt szinkronozási feltételekkel.

Az egyenáramú védelem beállítási értéke 3A, 5s. Nem szükséges egyenáramú védelem, amennyiben leválasztó transzformátoron keresztül csatlakozik a HMKE a hálózatra.

Frekvenciafüggő teljesítményszabályozásnak úgy kell működnie, hogy a beállítási érték (50,2 Hz) felett a betáplált hatásos teljesítményt 40%/Hz meredekséggel csökkentse.

A HMKE-t létesíteni szándékozó felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy az elosztói engedélyes hálózatán bekövetkező események, feszültségingadozások vagy különböző visszakapcsolási, átkapcsolási jelenségek ne okozzanak kárt a termelő berendezésben.

P(U) szabályozás

Az inverter vagy központi hálózatvédelem feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozással kell rendelkezzen, mely aktivált állapotban kell, hogy legyen. Ez megvalósítható lépcsőzetes vagy lineáris karakterisztikával. Elvárás a lineáris karakterisztika, de ha ez nem biztosítható alkalmazható a lépcsős karakterisztika.

A P(U) lineáris karakterisztikát az alábbiak szerint kell beállítani:

$U_{\text{küszöb}}$	$\Delta P_{\%}$
250 V	-33.34%/V

A P(U) lépcsőzetes karakterisztikát az alábbiak szerint kell beállítani:

U	$P_{\%}$
250 V	100%
251 V	66,6%
252 V	33,3%
253 V	0%

Meddőteljesítmény termelés/nyelés

Háztartási méretű kiserőművek energiaátalakító berendezéseinek alkalmasnak kell leniük az alábbi fázisszögű meddőteljesítmény termelésre/nyelésre:

- Inverteres energiaátalakító berendezések:
 $\cos\varphi = 0,9_{\text{alulgerjesztett}} - \cos\varphi = 0,9_{\text{túlgerjesztett}}$
- Kombinált hő- és energiatermelő berendezések:
 $\cos\varphi = 0,95_{\text{alulgerjesztett}} - \cos\varphi = 0,95_{\text{túlgerjesztett}}$
- Indukciós generátorok:
 $\cos\varphi = 0,95_{\text{alulgerjesztett}} - \cos\varphi = 1$

Kombinált eszközök esetén az adott egységre a fenti előírások egyenként alkalmazandók.

A meddőteljesítmény termelést/nyelést az alábbi szabályozási módokkal kell biztosítani, úgy hogy egyszerre csak egyetlen szabályozási mód lehet aktív.

- Q(U) szabályozás
- $\cos\varphi$ alapértékre való szabályozás

A szabályozási módok részleteit az MSZ EN 50549-1 szabvány tartalmazza.

Rákapcsolási (szinkronozási) feltételek

Háztartási méretű kiserőművet az elosztói engedélyes csatlakoztatásra vonatkozó jóváhagyása után lehet a hálózattal párhuzamosan kapcsolni. A HMKE hálózatra csatlakoztatásánál, a minimális követelmény, hogy a rákapcsolás tartós hálózati feszültség esetén fázissorrend-helyesen, illetve egyfázisú csatlakozás esetén az előírt fázisra történjen. Egyedi elbírálás alapján a teljesítmény függvényében az elosztói engedélyes megkövetelheti a külön engedélyeztetést.

Inverterek bekapcsolása

Hálózatvezetett váltóirányítóknál elsőként az egyenáramú oldalt kell bekapcsolni. A váltakozó áramú oldal bekapcsolása csak ezt követően megengedett. ISZM invertereknél szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani.

Szinkrongenerátorok bekapcsolása

Ezen szabályozás előtt létesült, állandó felügyelet nélkül üzemelő termelőegységnél a szinkrongenerátorokat automatikus szinkronozó berendezéssel kell felszerelni, amellyel biztosítható a következő szinkronizálási feltételek betartása:

- feszültség különbség $\Delta U \pm 10 \% U_n$
- frekvencia különbség $\Delta f \pm 0,5 \text{ Hz}$
- fázisszög különbség $\Delta \Psi \pm 10^\circ$

A hálózati impedancia generátorteljesítményhez való viszonyától függően a megengedhetetlen hálózati visszahatások elkerülésére indokolt lehet az előzőeknél szűkebb határok megállapítása is.

Aszinkron generátorok bekapcsolása

Ezen szabályozás előtt létesült olyan aszinkron generátorokat, amelyeket – feszültség nélkül – hajtómű indít be, a szinkronfordulatszám 95-105 %-a közötti fordulatszámnál kell bekapcsolni.

Öngerjesztésű aszinkrongenerátoroknál, melyek feszültség nélküli bekapcsolása nem lehetséges, a szinkrongenerátorok rákapcsolási feltételeit kell betartani. A berendezést lágyindítóval, és szabályozott meddőkompenzációval kell ellátni, amelyek együttesen biztosítják, hogy ez a megoldás hálózati visszahatása az inverteres csatlakozás által biztosított hálózati visszahatást ne haladja meg.

Saját szigetüzemi ellátás feltételei

Saját szigetüzemi ellátásnak azt nevezzük, amikor a hálózati feszültség kiesését követően pillanatműködéssel (legfeljebb 200 msec) a HMKE és a saját fogyasztója lekapcsolódnak a közcélú hálózatról, majd a HMKE átáll szigetüzemi karakterisztikára és táplálja a saját fogyasztóját. A saját szigetüzemi ellátás feltételeit mindig az elosztói engedélyes szabja meg a közcélú hálózat tulajdonságait figyelembe véve.

Az ehhez szükséges műszaki feltételeket a felhasználónak kell megteremtenie. (pl. terhelésvezérlés) A feszültség visszatérését követően kellő mértékű kivárási idő után (pl. 5 perc) a HMKE-t le kell állítani, ezzel ezután a felhasználót a hálózatra kell kapcsolni, majd a HMKE-t szinkron üzembe kell állítani a hálózattal.

A gyors kapcsolási műveletekre pl. antiparallel tirisztorok alkalmazhatók, a látható hálózati leválasztásra pedig velük sorosan kapcsolt mágneskapcsoló.

Hálózatpárhuzamos üzemre és szigetüzemre is képes rendszerrel szemben támasztott követelmények

A rendszernek önmagában, az elosztóhálózattól függetlenül is teljesítenie kell a jogszabályban előírt műszaki biztonsági követelményeket, amit tervezői egyenértékűségi nyilatkozattal, és a kivitelező felelős műszaki vezetőjének szabványossági nyilatkozatával kell igazolni.

A szigetüzemre képes energiatermelő berendezést szigetüzemben a közcélú hálózatról galvanikusan le kell választani. A leválasztást ún. szigetüzemi leválasztóval kell megvalósítani. A szigetüzemi leválasztónak az energiatermelő berendezés szerves részét kell képeznie, és galvanikus leválasztást kell biztosítani. A szigetüzemi leválasztónak meg kell akadályoznia a közcélú hálózati táplálás és a felhasználói szigetüzem egyidejű kialakulását. A szigetüzemi leválasztó az inverter részegysége vagy az előírásoknak megfelelő önálló gyártmány lehet.

Az önálló szigetüzemi leválasztó berendezés az alkalmazott – felhasználói szigetüzemet biztosító – inverter gyártójának megfelelőségi igazolásával rendelkezzen, és feleljen meg a következő szabványoknak:

MSZ EN IEC 61439-1

MSZ-EN IEC 61439-2

A szabványelőírásoknak való megfelelés független minősítő intézet által kiadott bizonyítvánnyal igazolható. Az önálló szigetüzemi leválasztó alkalmazhatóságához az elosztói engedélyesek hozzájárulásának megszerzése szükséges. A szigetüzemi leválasztó megfelelőségét igazoló

dokumentumokat bármely elosztói engedélyeshez be lehet nyújtani a honlapján leírt eljárás szerint. A megkeresett elosztói engedélyes az alkalmazhatóságról a többi elosztói engedélyest értesíti. Ha a berendezés alkalmazásához bármely elosztói engedélyes a hozzájárulását megadta, azt az összes elosztói engedélyesek honlapján helyezett - listájára fel kell vezetni. A szigetüzemi leválasztó tervezői hatáskörben kombinálható az elfogadott inverterekkel azzal, hogy a kompatibilitás biztosítása szintén tervezői feladat.

Hálózatpárhuzamos üzemre és szigetüzemre is képes rendszer üzembehelyezésének feltétele a villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzése. A vizsgálatra vonatkozó szabványban foglaltak szerinti részletes mérési jegyzőkönyvet a készre-jelentési dokumentumnak tartalmaznia kell.

Az üzembe helyezés során az elosztói engedélyes elsősorban a szigetüzemi leválasztó funkcionális ellenőrzését végzi el. Hálózatpárhuzamos üzemre és szigetüzemre is képes rendszer esetében az elosztói engedélyes nem vállal felelősséget a felhasználói berendezés szigetüzemű működése, az átkapcsolás során kialakuló nem megfelelő feszültségminőség, oppozíció, a nem megfelelő energiaellátás, és nem megfelelő áramütés elleni védelem esetén.

Közcélú hálózatra tápláló inverterek alkalmazhatósága

Az elosztói engedélyes kisfeszültségű hálózatára csatlakozó minden elemnek meg kell felelnie a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelés értékeléséről 23/2016. (VII.7.) NGM rendeletben foglaltaknak.

Tekintettel arra, hogy a HMKE-t csatlakozását biztosító eszközök a fenti rendelet hatálya alá tartozó villamossági termékek, ezért azoknak ki kell elégíteniük a rendeletben foglalt biztonsági és forgalomba hozatali követelményeket.

Az inverterek elosztói engedélyesek hálózatán történő alkalmazásához a berendezésnek meg kell felelnie a következő szabványoknak:

MSZ EN 62109-1, MSZ-EN 62109-2

MSZ EN 61000-6

MSZ EN 62116

MSZ EN 50549-1

(A felsorolt MSZ-EN szabványok változatlan átvételei az adott számú IEC és EN szabványoknak, az MSZ EN 50549-1 szabvány változatlan átvétele az EN szabványnak.)

A szabványelőírásoknak való megfelelés független minősítő intézet által kiadott bizonyítvánnyal igazolható.

Ha a minősítés nem a fenti nemzetközi szabványok szerint történt, a minősítést kiadónak vagy más minősítő intézetnek nyilatkoznia kell arról, hogy az adott minősítés a kiváltani kívánt szabvánnyal legalább azonos műszaki feltételt támaszt.

Az inverterek alkalmazhatóságához az elosztó engedélyesek hozzájárulásának megszerzése szükséges. A berendezés megfelelőségét igazoló dokumentumokat bármely elosztóhoz be lehet nyújtani a honlapján leírt eljárás szerint. A megkeresett elosztói engedélyes az alkalmazhatóságról a többi elosztói engedélyest értesíti. Ha a berendezés alkalmazásához bármely elosztói engedélyes a hozzájárulását megadta, a berendezést a jóváhagyással rendelkező berendezések - az elosztói engedélyesek honlapján helyezett - listájára fel kell vezetni.

A listára való felkerüléshez – 2,5 kVA teljesítmény felett - 2023. január 1-jét követően csak olyan kérelem nyújtható be, amely a fenti szabványoknak való megfelelésen kívül az alábbi feltételeknek is megfelel, és ezt dokumentumokkal igazolják az elosztói engedélyesek felé. Az inverter önmagában, vagy külső egység segítségével

- rendelkezzen beépített WiFi (és/vagy LAN) modullal vagy külsőleg csatlakoztatott WiFi (és/vagy LAN) adapterrel;
- rendelkezzen legalább 4 db konfigurálható kontaktus bemenettel az AC oldali teljesítmény több lépcsős korlátozásához;
- képes modbus TCP/IP vagy modbus RTU protokollt támogató kommunikációra. A modbus RTU kommunikációt RS-485 vagy RJ-45 szabványú csatlakozón keresztül kell biztosítani;
- rendelkezzen feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozással,
- megfeleljen az energetikai adatszolgáltató platform működtetője részére történő adattovábbítási feltételeknek az alábbi műszaki megoldások valamelyikével:
 - a) az energetikai adatszolgáltató platform működtetője által kötött megállapodásban részletezett műszaki megoldással, amely alapulhat a gyártó vagy az energetikai adatszolgáltató platform által kiajánlott interfészen, vagy
 - b) a háztartási méretű kiserőmű inverterében lévő vagy ahhoz illesztett műszaki berendezéssel vagy képességgel.
- A háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter és az energetikai adatszolgáltató platform között az adatok továbbítását lehetővé tevő, jogszabályokban meghatározott műszaki megoldásnak megfelelően biztosítani kell legalább az óránként megvalósított, az adatokat 5 perces bontásban tartalmazó adatküldést.

A listára való felkerülés feltétele továbbá, hogy a megfelelőséget igazoló dokumentumok mellett bármely elosztóhoz benyújtásra kerüljön az adott inverter modbus regiszter táblázata is.

Az elosztói engedélyesek a már elfogadott inverterek listáját a fenti feltételek teljesülése szempontjából 2026. március 31-ig felülvizsgálják, ezt követően csak a fenti feltételeknek megfelelő invertertípusok szerepelhetnek az engedélyezett inverterek listájában.

Az energetikai adatszolgáltató platform 3 havonta tájékoztatást ad az adattovábbítási feltételeknek nem megfelelő invertertípusokról, amely alapján az elosztói engedélyesek módosítják az engedélyezett inverterek listáját.

Az engedélyezett inverterek listájáról lekerült invertertípusok abban az esetben kerülhetnek vissza, ha a hiányzó feltételeket hitelt érdemlően pótolják.

A háztartási méretű kiserőmű igénybejelentési-, bővítési- illetve meglévő rendszerben inverter cserére vonatkozó folyamatban lévő ügyek esetében a csatlakozási dokumentáció benyújtási dátumának megfelelő engedélyezett inverterek listája tekintendő elfogadottnak, abban az esetben is, ha a folyamat alatt az engedélyezett inverterek listája szűkült.

Az Elosztói Szabályzat 19. számú módosításának hatályba lépése⁴ napján már folyamatban lévő csatlakozási igények esetében, ahol a telepítendő inverternél elérhető a feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozás, azt az invertert csak a Szabályzatban szereplő beállítási értékekkel lehet üzembe helyezni.

Az Elosztói Szabályzat 19. számú módosításának hatályba lépését⁵ megelőzően már telepített és üzembe helyezett inverterek esetében is javasolt a feszültségfüggő hatásos teljesítményszabályozás Szabályzat szerinti értékekkel történő aktiválása.

Dokumentáció

Az elosztói engedélyes részére az engedélyeztetéshez benyújtandó csatlakozási dokumentáció elvárt tartalma:

- csatlakozási dokumentáció kitöltött előlapja (1. melléklet),
- a telepítendő berendezések és a kívánt csatlakozási mód leírása,

⁴ 2022.10.28.

⁵ 2022.10.28.

- az elszámolási mérőrendszer és a mérőhely kialakításának leírása, valamint egyvonalas kapcsolási rajza,
- védelmi beállítási értékek táblázata (2. melléklet),
- térképszelvényen jelölt telepítési hely, elhelyezési rajz,
- tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a beruházó nem azonos a tulajdonossal),
- egyvonalas villamos séma a tulajdoni határ és tulajdonosok megjelölésével,
- Termelői nyilatkozat (3. melléklet).

A csatlakozási dokumentációt az adott telepítésre vonatkozóan kell kidolgozni, és a HMKE csatlakoztatásának engedélyeztetéshez az elosztói engedélyeshez véleményezésre, illetve jóváhagyásra be kell nyújtani.

A csatlakozás engedélyezésének és kialakításának folyamata

Háztartási méretű kiserőmű csak meglévő, az adott csatlakozási ponton felhasználóként rendelkezésre álló teljesítmény határáig (max. 50 kVA-ig) létesíthető.

Csatlakozási és rendelkezésre álló teljesítmény hiányában, vagy a rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó teljesítményű háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatási igény esetén, első lépésként a szükséges rendelkezésre álló teljesítményre vonatkozó Igénybejelentést kell beadni.

A csatlakozási ponton felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt meg nem haladó teljesítményű háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatási igény esetén a következő folyamatlépések történnek:

- **Igénybejelentés**

Felhasználó, vagy meghatalmazottja által benyújtásra kerül az elosztói engedélyes háztartási méretű kiserőmű igénybejelentő nyomtatványa.

- **Műszaki- gazdasági tájékoztató**

Az elosztói engedélyes megküldi a csatlakoztatás feltételeit, a termelő berendezéssel szemben támasztott követelményeket és a következő folyamatlépések tartalmi, formai követelményeit. Ha az igényelt erőmű névleges teljesítőképességű termelő berendezés – a hálózat műszaki paraméterei tekintetében – nem felel meg, az elosztói engedélyes a műszaki- gazdasági tájékoztatóban köteles konkrétan leírni az okot, a szükséges műszaki fejlesztés tartalmát, illetve a fejlesztés kivitelezéséhez szükséges várható időtartamot. A háztartási méretű kiserőmű csatlakozása miatt szükséges közcélú hálózat fejlesztés – a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítmény határáig – az elosztói engedélyes feladata az érvényben lévő vonatkozó jogszabályok alapján.

- **Csatlakozási dokumentáció**

Az elosztói engedélyes tartalmi, formai követelményei alapján a felhasználó, vagy meghatalmazottja benyújtja a tervezett termelő berendezés csatlakozási dokumentációját. A dokumentációban rögzíteni kell az alkalmazott védelmi beállítási értékeket, és meg kell adni ezek ellenőrizhetőségének leírását.

- **Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása**

Az elosztói engedélyes az igénybejelentésben rögzített termelő berendezésre vonatkozó, az előírt tartalmi, formai követelményeknek megfelelő csatlakozási dokumentáció jóváhagyásáról értesíti a felhasználót, vagy meghatalmazottját. A csatlakozási dokumentáció

esetleges elutasítása esetén, az elutasítás okát is tartalmazó értesítést küld a felhasználónak, vagy meghatalmazottjának.

– **Termelő berendezés létesítése**

A kivitelező kialakítja a termelő berendezést és birtokba adja a felhasználónak. A birtokba adás része jogszabály szerint (191/2009 Korm.) a villamos berendezés első felülvizsgálatának (MSZ HD 60364-6) eredményéről készített minősítő irat.

– **Készre jelentés**

Felhasználó, vagy meghatalmazottja készre jelenti a termelő berendezést. A készre jelentéshez csatolja az elosztói engedélyes által kért nyomtatványokat, valamint az első felülvizsgálat minősítő iratának másolatát.

– **Üzembe helyezés**

Az üzembe helyezési eljárást az ellátási szabályzatokban, szabványokban és az elosztói engedélyes üzletszabályzatában rögzítettek szerint, előre egyeztetett időpontban kell lefolytatni.

Üzembe helyezés során az elosztói engedélyes szerelői a következőket ellenőrzik.

- Dokumentációk rendelkezésre állása a felhasználónál (Csatlakozási dokumentáció, első felülvizsgálat minősítő irat eredeti példányai)
- Inverter típusazonossága a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban szereplővel
- AC oldali túlfeszültségvédelem fokozatának azonossága a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban szereplővel
- Mérőhely és mérő megfelelősége
- Inverter védelmi beállítási értékek azonossága a jóváhagyott csatlakozási dokumentációban szereplővel (A védelmi beállítási értékek bemutatása a felhasználó, a felhasználó meghatalmazottja, vagy a kivitelező feladata. Módszerei:
 - A védelmi beállítási értékek tételes bemutatása a védelmet tartalmazó eszköz kijelzőjén,
 - a gyártó által hivatalosan adott kódsorozat bemutatása a védelmet tartalmazó eszköz kijelzőjén,
 - a gyártó által hivatalosan az adott eszközre beazonosíthatóan adott nyilatkozat a beállítási értékekről.)


- Szigetüzem elleni védelem ellenőrzése az első túláramvédelmi készülék lekapcsolásával (Az inverternek 0,2s alatt le kell kapcsolódnia.)
- Automatikus hálózatra kapcsolódás ellenőrzése (A visszatérés/felszabályozás min. 1min késleltetés múlva történjen.)
- Az erőmű és a kisfeszültségű elosztó közötti leválasztó kapcsoló ellenőrzése

– **Hálózathasználati szerződés módosítása**

Az elosztói engedélyes rögzíti a hálózathasználati szerződésben az erőmű névleges teljesítőképességét, inverteres csatlakozás esetén az inverter típusát, forgógépes csatlakozás esetén a hálózatvédelem típusát, és Termelői nyilatkozattal egészíti ki a hálózathasználati szerződést. A módosított hálózathasználati megküldi a felhasználónak.

HMKE hálózatra kapcsolás folyamatábrája

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra kapcsolása



A csatlakozási dokumentáció mellékletei:

1. melléklet:

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

előlap magánszemély rendszerhasználó esetén

Felhasználó és felhasználási hely adatai

Partnerszám:	
Felhasználási hely címe:	
Felhasználási hely azonosító:	
Érintett elszámolási mérő gyári száma:	
Felhasználó neve:	
Születési név:	
Anyja neve:	
Születési hely, dátum:	
Személyi igazolvány szám:	
Felhasználó elérhetősége (tel./e-mail):	
Levelezési cím:	
Felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény: (pl. 3x32 A, vagy 1x32 A)	
Beépített termelői kapacitás kVA-ben:	
Termelői kapacitás csatlakoztatása:	☐ egyfázisú ☐ ☐ háromfázisú
Felhasználási helyen alkalmazott érintésvédelmi mód:	☐ TN ☐ TT

Csatlakozási dokumentáció készítőjének adatai

Készítette:	
Dátum:	
Elérhetőség (tel./e-mail):	

Nyilatkozat

A csatlakozási dokumentáció a jogszabályok, vonatkozó szabványok előírásainak figyelembevételével illetve szabványtól való eltérés esetén azzal legalább egyenértékű biztonságot adó kivitelben készült.

Tervező

Magyar mérnöki kamarai szám

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ
előlap jogi személy rendszerhasználó esetén

Felhasználó és felhasználási hely adatai

Partnerszám:	
Felhasználási hely címe:	
Felhasználási hely azonosító:	
Érintett elszámolási mérő gyári száma:	
Felhasználó neve:	
Kapcsolattartó:	
Telefonszám:	
e-mail cím:	
Cégkivonat száma:	
Adószám:	
Pénzintézet és bankszámlaszám:	
Levelezési cím:	
Felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény: (pl. 3x32 A, vagy 1x32 A)	
Beépített termelői kapacitás kVA-ban:	

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Termelői csatlakoztatása:	kapacitás	☐ egyfázisú	☐
		háromfázisú	
Felhasználási alkalmazott mód:	helyen érintésvédelmi	☐ TN	☐ TT

Csatlakozási dokumentáció készítőjének adatai

Készítette:	
Dátum:	
Elérhetőség (tel./e-mail):	

Nyilatkozat

A csatlakozási dokumentáció a jogszabályok, vonatkozó szabványok előírásainak figyelembevételével illetve szabványtól való eltérés esetén azzal legalább egyenértékű biztonságot adó kivitelben készült.

.....

Tervező

□□□□□□□□□□□□□□□□

Magyar mérnöki kamarai szám

2. melléklet

Törölve

3. melléklet

TERMELŐI NYILATKOZAT

Telepítés címe: (fogy. hely szám:)

Rendszerhasználó: (partnerszám:)

Berendezés: ... dbtip. inverter csatlakoztatásával, primer energia:

Alulírott rendszerhasználó nyilatkozom, hogy:

- A közcélú elosztó hálózatba villamos energiát **kívánok / nem kívánok** betáplálni. (A választott rész aláhúzendó.)
- A közcélú elosztó hálózatba betáplált villamos energia vonatkozásában a szaldó elszámolást a területileg illetékes egyetemes szolgáltatóval, vagy kereskedővel **kötött / módosított** (A választott rész aláhúzendó.) villamosenergia-vásárlási szerződés érvényességi ideje alatt **igénybe veszem / nem veszem igénybe**. (A választott rész aláhúzendó.)

Ha igénybe veszem a szaldó elszámolási módot a(z) érintett:

- i. Egyetemes szolgáltató neve:.....
- ii. Kereskedő neve:.....

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közcélú elosztó hálózatba villamos energiát kívánok betáplálni, és a nevezett egyetemes szolgáltatóval, vagy kereskedővel a HMKE üzembe helyezése után szaldó elszámolásra vonatkozó megállapodással nem rendelkezem a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energiára vonatkozó szaldó mennyiség tekintetében az Elosztói Engedélyesek általi ellenérték fejében történő átvételre nem tarthatok igényt."

- A HMKE berendezés üzembe helyezése illetve üzemeltetése során az esetlegesen fellépő hálózati zavartatások Elosztói Engedélyesek költségén történő kontroll méréseinek elvégzéséhez a felhasználói berendezésemen, és/vagy a csatlakozási ponton hozzájárulásomat adom, és fojtótekercs, kompenzáló berendezés, szűrőkör beépítése szükségességének Elosztói Engedélyesek által történő bizonyítása esetén, a felhasználói berendezésemen (ide értve a HMKE teljes berendezését is) történő beépítését és beruházási költségviselését vállalom.
- Az alkalmazott berendezés által keltett zavarok egyenként és összességében sem haladják meg a vonatkozó szabvány (MSZ 50160) előírásait. A hálózatba visszatáplált áram maximális felharmonikus tartalma THDi < 5%. Üzembe helyezés után az erre vonatkozó kontroll mérések elvégzéséhez hozzájárulásomat adom.
- A villamos energia termelő berendezés, mely fixen beépített eszközökön keresztül csatlakozik a hálózatra, el van látva túlfeszültség elleni védelemmel, illetve olyan védelemmel, mely a közcélú kiefeszültségű hálózat irányából a hálózati feszültség kimaradása esetén az automatikus és galvanikus leválasztást 200 ms-on belül biztosítja. Tudomásul veszem, hogy a közcélú kiefeszültségű hálózatra való visszakapcsolásra csak a hálózati feszültség tartós visszatérését követően, legalább 5 perc elteltével kerülhet sor.

- A beépített inverter rendelkezik - közcélú, kisfeszültségű villamos energia hálózatra történő csatlakoztatáshoz - független minősítő szervezet által, hálózati visszahatások szempontjából kiállított minősítési tanúsítvánnyal. Az alkalmazott inverter a(z) forgalmazásában került értékesítésre.
- Tudomásul veszem, hogy az elosztói engedélyes területén a csatlakozó kiserőművi egységek ki vannak téve a közcélú hálózati védelmek alpműködését képező gyors (GVA) és lassú (LVA) visszakapcsolási műveletek, a tápponti transzformátor átkapcsoló automatikák (ETRA) okozta, általában rövid idejű üzemszüneteknek, továbbá más (nem a kooperációt biztosító) vonalakon bekövetkező zárlati eseményeknek. Ezen eseményeket normál hálózati eseményeknek tekintem, az ebből, illetve a kiserőmű működéséből adódó hálózati visszahatásokból eredő károk megtérítése iránt az elosztói engedélyes felé semmilyen igényem nem élek.

....., 20.....

Rendszerhasználó:
.....

7. sz. melléklet

Elosztói engedélyesi tulajdonú hálózati elemek harmadik fél által történő létesítésének, átalakításának műszaki-gazdasági feltételei

E mellékletben foglaltakat a meglévő elosztó hálózat átépítésére, illetve új elosztó hálózat létesítésére kell alkalmazni, ha ezek nem az elosztói engedélyes beruházásában kerülnek kivitelezésre.

A műszaki feltételek részét képezi az újonnan kialakítandó közcélú hálózat teljes körű engedélyezhetősége is. A létesítés, eltávolítás, átalakítás vagy áthelyezés akkor minősül engedélyezhetőnek, ha az újonnan kialakítandó hálózatra a szükséges hatósági engedélyek megszerezhetők.

Az elosztói engedélyesek a fenti munkákat vagy vállalkozási szerződés keretében végzik el, vagy hozzájárulnak az igénylő beruházásában történő lebonyolításhoz.

A 3. fél által történő megvalósítás a következő minimumfeltételek mellett lehetséges:

- A létesítendő hálózati elemről a tervezési feladat-meghatározást, feladateleírást az elosztói engedélyes készíti el.
- Műszaki tervezésre kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, az elosztói engedélyes által minősített tervezők jogosultak.
- A tervezők kizárólag az elosztói engedélyes hálózati kézikönyve szerinti technológiai megoldásokat és szerelési anyagokat, készülékeket, berendezéseket alkalmazhatják.
- A tervezők munkájuk során kötelesek minden érintett ingatlantulajdonost dokumentáltan megkeresni.
- NAF és KÖF hálózaton, valamint NAF/KÖF és KÖF/KIF transzformátorállomáson történő bármiféle beavatkozás esetén a VET és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek villamosenergia építési hatósági engedélyezésről szóló rendelkezései szerint kell eljárni úgy, hogy az engedélyesre rótt vezetékjog és/vagy létesítési engedély kérelem benyújtási kötelezettségeket az elosztói engedélyes teljesíti a beadványterv teljes körű tervezői előkészítését és a kiviteli terv elosztói engedélyesi jóváhagyását követően. Ezen engedélyezés költségei, esetleges hiánypótlási feladatai és az engedélyezés átfutási idejének következményei beruházót, vagy az általa megbízott beruházás lebonyolítót terhelik.
- Kivitelezés kizárólag az elosztói engedélyes által jóváhagyott tervek, jogerős vezetékjogi és/vagy létesítési engedély birtokában, az ingatlantulajdonosok kártalanítása mellett végezhető. Az ingatlantulajdonosok kártalanítását a beruházó vagy az általa megbízott, a beruházást lebonyolító költségére kell végezni.
- Kivitelezést kizárólag az elosztói engedélyes által minősített vállalkozók végezhetnek.

- A kivitelezés során kizárólag a kiviteli tervekben jóváhagyott – az elosztói engedélyesnél rendszeresített – szerelési anyagok, készülékek, berendezések építhetők be.
- A kivitelezés kizárólag az elosztói engedélyes műszaki ellenőrzése mellett végezhető. A műszaki ellenőrzés megrendelésekor a műszaki ellenőrzéshez szükséges jóváhagyott tervpéldányokat és az ahhoz kapcsolódó valamennyi engedélyt a beruházónak vagy a, beruházás általa megbízott lebonyolítójának az elosztói engedélyes rendelkezésére kell bocsátania. A műszaki ellenőrzés költségei a beruházót terhelik, melynek megfizetésére a felek megállapodást kötnek.
- A munkálatok megkezdése előtt a beruházónak a kivitelező, a műszaki ellenőr, a tervező és az elosztói engedélyes területileg illetékes, leendő üzemeltető szervezete bevonásával organizációs bejárást kell tartania.
- A kivitelezés során a kivitelezőknek az elosztói engedélyes által előírt egyéb, helyi specialitásokra vonatkozó előírásait be kell tartaniuk, melyek közül kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
 - A kivitelezők kizárólag az elosztói engedélyes hálózati kézikönyve szerinti technológiai megoldásokat és szerelési anyagokat, készülékeket, berendezéseket alkalmazhatják, a hálózattipizálási előírásokat maradéktalanul be kell tartaniuk.
 - A feszültségmentesítések számának minimalizálása. A feszültségmentesítések indokolt számát az elosztói engedélyes hagyja jóvá. A feszültségmentesítéseket az elosztói engedélyesnél kell megrendelni, figyelembe véve az elosztói engedélyes üzletszabályzatban rögzített kiértékelési határidőket.
 - A kivitelezési munkák műszaki átadásakor az elosztói engedélyes előírásainak megfelelő dokumentáltságú megvalósulási tervek (= D-tervek) elosztói engedélyes képviselőjének történő átadása.
 - A kártalanítások és kártérítések beruházó, vagy az általa megbízott beruházáslebonyolító szervezet általi maradéktalan megtörténte.
- A megvalósult villamosművi létesítményt a sikeresen lezárt műszaki átadást követő 30 naptári napon belül, a tényleges (tervezési és engedélyezési díjat is tartalmazó) megvalósulási értéken az elosztói engedélyes tulajdonába kell adni. Fenti vagyonátadás megtörténte az elosztói engedélyes részéről a tárgyi villamosművi létesítmény végleges üzembe helyezésének feltétele.

Az üzemviteli megállapodás tartalmi követelményei

Az üzemviteli megállapodás bevezetőjének tartalmaznia kell a megállapodó feleket és a megállapodás tárgyát.

1. Általános kérdések

- ◆ Létesítmények műszaki ismertetése (az üzembe helyezési programban meghatározott részletezettséggel)
- ◆ Tulajdonjogi és üzemeltetési határok
- ◆ Hírközlés

2. Operatív üzemviteli kérdések

- ◆ Üzemirányítás
- ◆ Normál kapcsolás
- ◆ Üzemviteli előírások
- ◆ Feszültségmentesítési műveletek
- ◆ Utasításra jogosult személyek
- ◆ Üzemzavarok
- ◆ Védelmi berendezések
- ◆ Telemechanika
- ◆ Hangfrekvenciás adók, záró körök
- ◆ Villamosenergia-korlátozás
- ◆ Üzemi napló
- ◆ Védelmi és automatikai adatgyűjtés és értékelés

3. Egyéb kérdések

- ◆ Adatszolgáltatás
- ◆ Belépés idegen területre
- ◆ Vitás kérdések rendezése
- ◆ Mellékletek
- ◆ A megállapodás hatálya, érdekeltek

Az üzembe helyezési program tartalmi elemei

1. Bevezetés

Az üzembe helyezési program bevezetésének tartalmaznia kell az üzembe helyezés tárgyát, az üzembe helyezendő főberendezés elnevezését és az üzembe helyezés időpontját.

2. Az üzembe helyezés időterve

Az üzem behelyezés kapcsolásait és munkafázisait részletesen, hiánytalanul, időrendi sorrendben és ütemezéssel fel kell sorolni (figyelembe véve az üzemi próbák (beállítások, működési próbák), a próbaüzem üzemállapotokat is). Meg kell határozni az üzembe helyezés utáni normál üzemállapotot is.

3. Az üzembe helyezést megelőző intézkedések

Fel kell sorolni a szükséges biztonsági intézkedéseket (KFMU), az üzembe helyezéshez szükséges üzemi személyzet létszámát, a négyes bizottság feladatait:

- ◆ Műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett hiányosságok ellenőrzése
- ◆ Az ellenőrzés főbb területei és szempontjai

4. Tulajdoni, üzemeltetői, üzemirányítói határok

Meg kell nevezni az üzembe helyezés egy személyi felelősét és a távközlő berendezéseken történő elérési lehetőségét, az üzembe helyezési program készítőjének, ellenőrző, engedélyezőjének személyeinek nevét, akik aláírásukkal kötelesek hitelesíteni a programot.

A berendezések pontos körülhatárolásával közölni kell a tulajdonos, az üzemeltető, a karbantartó, az üzemzavar elhárító, az illetékes üzemirányító megnevezését, címét és telefonszámát, valamint a védelmi és automatika adatgyűjtés és értékelés szempontjából az új berendezés hovatartozását és a pontos határokat.

Ki kell térni a biztosított hírközlési utak, valamint a telemechanikai összeköttetések és szolgáltatások leírására, a kezelésére jogosult szervezetre.

Meg kell határozni a védelmi és automatika berendezések beállítására, szükség szerinti átállítására jogosult szervet is.

Rögzíteni kell az irányítástechnikai, segédüzemi, hangfrekvenciás körvezérlések, fogasztásmérés elszámolási berendezések kezelésére jogosult szervezetet.

5. Műszaki adatok

A program mellékleteként közölni kell a berendezés műszaki leírását, az utasítások adására, vételére jogosultak névsorát.

A műszaki leírásban meg kell adni a tárgyi berendezés főbb műszaki adatait, amelyek a normál üzemvitel és üzemirányítás számára szükségesek.

Alállomások, vagy alállomási részek esetén egyvonalas kapcsolási vázlatot kell mellékelni. Távközlésekről a fontosabb leágazásokat feltüntető vázlatos nyomvonalrajzot kell adni.

5.1. Megszakítók

- ♦ zárlati megszakító képessége.

5.2. Távvezetékek

- ♦ hossza, áramvezetők keresztmetszete és anyaga,
- ♦ névleges feszültsége,
- ♦ pozitív és zérus-sorrendű ohmos ellenállás,
- ♦ pozitív és zérus-sorrendű induktív reaktanciája,
- ♦ pozitív és zérus-sorrendű kapacitása,
- ♦ rendszerek közötti zérus-sorrendű kölcsönös impedancia valós és képzetes értéke (csak többrendszerű távvezetékeknél),
- ♦ nyári-, téli max. terhelhetőség,

5.3. Transzformátorok

- ♦ névleges feszültség áttétele, kapcsolási csoportja,
- ♦ tekercsek névleges teljesítménye,
- ♦ tekercsek közötti névleges százalékos rövidzárási feszültsége,
- ♦ a legnagyobb feszültségű tekercs zérus-sorrendű impedanciája a névleges teljesítményre vonatkoztatva,
- ♦ csillagpont kezelés módja,
- ♦ vasvesztése, rézvesztése,
- ♦ szabályozási tartománya, szabályozási fokozatok száma.

Alállomások, vagy alállomási részek esetén egyvonalas kapcsolási vázlatot kell mellékelni. Távvezetésekről a fontosabb leágazásokat feltüntető vázlatos nyomvonalrajzot kell adni.

6. Mellékletek

Mellékelni kell a vonatkozó

- ♦ Kapcsolási, feszültség-mentesítési és feszültség alá helyezési utasítást (KFMU).
- ♦ Szükség esetén az üzemzavar-elhárításra vonatkozó HAVÁRIA tervet.
- ♦ A vonatkozó üzemviteli megállapodást.

Az üzembe helyezési tájékoztató tartalmi követelményei

Az üzembe helyezendő főberendezések pontos elnevezése. Tulajdonosának, üzemeltetőjének és üzemirányítójának megnevezése.

Az üzembe helyezés időpontja.

Az üzembe helyezés során, a hálózaton végzett kapcsolások időterve.

Az üzembe helyezés utáni üzemállapot.

Új alállomás esetén az üzemirányítási távközlési kapcsolatok felsorolása.

A próba üzem alatt a hibaelhárító személyzet nevét és elérhetőségi útvonalát.

A védelmi és automatika adatgyűjtés és értékelés szempontjából a főberendezések hovatartozása.

A főberendezés rövid műszaki leírását és a rendszerszintű irányításhoz szükséges megszakító (zárlati teljesítménye), távvezetéki és transzformátor adatokat, az alállomás egyvonalas kapcsolási vázlatát, illetve a távvezeték vázlatos nyomvonalrajzát.

IRÁNYMUTATÁS

A közép feszültségű hálózatok földzárlatos üzemével kapcsolatban

1. Az iránymutatás tárgya

A közép feszültségű (10, 20, és 35 kV-os) hálózatok földzárlatos üzemének és ívoltó berendezéseinek üzemvitele.

2. Az iránymutatás célja

A közép feszültségű hálózatok földzárlatos üzemének egységes szabályozása, amely alapján az elosztói engedélyesnek a közép feszültségű hálózatra vonatkozóan el kell készítenie a vállalati sajátosságokat is figyelembe vevő részletes szabályozást.

3. Fogalom meghatározások

3.1. Földzárlat

A földzárlat: valamely üzemszerűen feszültség alatt álló vezető szigetelési hiba következtében létrejövő galvanikus kapcsolata a földdel vagy más földelt szerkezettel.

3.2. Egyfázisú földzárlat

A fémesen összefüggő rendszer egyetlen pontján, egyetlen fázisvezető földzárlata.

3.3. Kétfázisú föld rövidzárlat

A fémesen összefüggő rendszer egyetlen pontján, ugyanazon időben, két különböző fázisvezető földzárlata.

3.4. Kettős földzárlat

A fémesen összefüggő rendszer két különböző pontján, ugyanazon időben, két különböző fázisvezető földzárlata.

Megjegyzés: az előző meghatározások értelemszerűen csak fémesen összefüggő közép feszültségű kompenzált hálózatra érvényesek.

3.5. Földzárlati áram

A földzárlati áram a földzárlat helyén a vezetőkből a földbe kilépő áram effektív értéke.

Földzárlati áram kompenzálás nélkül kapacitív (I_c) és konduktív (I_w) alap-, valamint felharmonikus összetevőkből áll.

3.6. A hálózat csillagpontja

A hálózat csillagpontja a kompenzált hálózat esetében általában legalább egy -de az igényeknek megfelelően néhány arra alkalmas-, a hálózattal fémesen összefüggő pontja, amelyet vagy külön csillagpontképző transzformátorral, vagy a főtranszformátorok természetes csillagpontjának felhasználásával képeznek ki az ívöltő tekercsek és ellenállások csatlakoztatására.

3.7. Szigetelt csillagpontú hálózat

Szigetelt csillagpontú hálózat olyan fémesen összefüggő hálózat, amelynek az esetleges jelző, mérő vagy védelmi berendezések igen nagy impedanciájú elemeinek kivételével egyik pontja sincs a földdel üzemszerűen összekötve.

3.8. Közvetlenül földelt hálózat

Közvetlenül földelt az olyan fémesen összefüggő hálózat, melynek legalább egy pontja (pl. természetes csillagpontja) üzemszerűen közvetlenül földelve van.

3.9. Kompenzált hálózat

Kompenzált hálózat olyan fémesen összefüggő hálózat, amely sem közvetlenül, sem közvetve nem földelt és a hálózat legalább egy alkalmas pontja (pl. természetes csillagpontja) ívöltő berendezésen keresztül üzemszerűen földelt.

3.10. Hosszúföldelt csillagpontú hálózat:

Hosszúföldelt csillagpontú vagy közvetett földelésű az olyan fémesen összefüggő hálózat, amely közvetlenül nem földelt és nem kompenzált, de legalább egy alkalmas pontja (pl. természetes csillagpontja) a földzárlati áram korlátozása, a biztos potenciál rögzítés céljából ohmos-ellenálláson keresztül földelt.

3.11. Kompenzálandó áram (I_C)

Az I_C kompenzálandó áram a földzárlat kompenzáció nélküli földzárlati áram kapacitív összetevőjének alapharmonikusa.

3.12. Kompenzáló áram (I_L)

Az I_L kompenzáló áram a fémesen összefüggő hálózathoz csatlakozó földzárlatkompenzáló berendezések által -földzárlat esetén- szolgáltatott alapharmonikus induktív áramok összegének effektív értéke.

3.13. Földzárlat-kompenzálás

Földzárlat-kompenzálás az I_C kapacitív kompenzálandó áramnak az I_L induktív árammal való csökkentése a földzárlat helyén.

Megjegyzés: A földzárlat-kompenzáló berendezés(ek) eredő induktivitása és a hálózat eredő földkapacitása a földzárlatkor párhuzamos rezgőkört alkot.

3.14. Kompenzálni tényező (K)

A kompenzálni tényező az I_L kompenzáló és az I_C kompenzálandó áram hányadosa, azaz

$$K=I_L/I_C$$

Megjegyzés: A kompenzációs tényező javasolt értéke: $K=(1,05..1,1)$

3.15. A túlkompenzálttság

A túlkompenzálttság az a kompenzációs állapot, amikor a földzárlat helyén az I_L kompenzáló áram nagyobb, mint az I_C kompenzálendő áram. Ez esetben a K tényező egynél nagyobb, a hibahelyi áram induktív meddő komponenst tartalmaz.

3.16. Alulkompenzálttság

Az alulkompenzálttság az a kompenzációs állapot, amikor a földzárlat helyén az I_L kompenzáló áram kisebb, mint az I_C kompenzálendő áram. Ez esetben a K kompenzációs tényező egynél kisebb, a hibahelyi áram kapacitív meddő komponenst tartalmaz.

3.17. Rezonanciára kompenzálttság

A rezonanciára kompenzálttság az a kompenzációs állapot, amikor a földzárlat helyén az I_L kompenzáló áram megegyezik az I_C kompenzálendő árammal. Ez esetben a K tényező egyenlő az egységgel, a hibahelyi áram alapharmonikus meddő komponenst nem tartalmaz.

Megjegyzés: Ez a rezonanciára kompenzált állapot az esetleges káros túlfeszültségek miatt kerülendő, üzemi körülmények között tartósan nem állítható elő és nem tartható.

3.18. Maradékáram (I_h)

Az I_h maradékáram (a hibahelyi áram) a földzárlat kompenzált hálózaton fellépő földzárlati áram effektív értéke. Konduktív és meddő, alap és felharmonikus áram összetevőkből áll.

3.19. Centralizált földzárlat-kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzáció a földzárlat kompenzációs megvalósításának az a változata, amelynél a kompenzáló áramot létrehozó ívoldó berendezés(-eke)t a tápponti alállomásban helyezik el.

3.20. Csillagponti kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzációnak az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívoldótekeres(-ek) a 132 kV/közép- és közép/középfeszültségű transzformátor középfeszültségű tekercselésének kivezetett csillagpontjához csatlakozik(nak).

3.21. Hónalj-kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzációnak az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívoldó berendezés(ek) a 132 kV/közép- és közép/középfeszültségű transzformátor 35 kV-os vagy 22 kV-os kapcsai és a

gyűjtősín között csatlakozik(nak) csillagpontképző transzformátor közbeiktatásával a fémesen összefüggő hálózatra.

3.22. Gyűjtősín-kompenzáció

A centralizált földzárlat kompenzációnak az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívöltő berendezés(ek) az állomás gyűjtősínjére - mint külön leágazásra - csatlakozik(nak) csillagpontképző transzformátor közbeiktatásával.

Megjegyzés: A csillagponti, hónalj- és a gyűjtősín-kompenzáció egy fémesen összefüggő hálózaton vegyesen is alkalmazható.

3.23. Decentralizált földzárlat-kompenzáció

A decentralizált földzárlat-kompenzáció a földzárlat kompenzálás megvalósításának az a változata, amelynél az I_L kompenzáló áramot létrehozó ívöltő berendezéseket részben az állomáson kívül, a csillagpontképzésre alkalmas- általában felhasználókat is tápláló - transzformátorokon keresztül csatlakoztatjuk a hálózatra.

3.24. Természetes aszimmetria feszültség

A természetes aszimmetria feszültség a földzárlatmentes hálózat vizsgált csillagpontja és a föld között mérhető feszültség effektív értéke, a hálózathoz csatlakozó földzárlat kompenzáló berendezés(ek) kikapcsolt állapotában.

A természetes aszimmetria feszültség - primer oldalon közvetlenül mérve - legfeljebb 80 V/effektív érték lehet.

Megjegyzés: a természetes aszimmetria feszültség értéke az idő függvényében változhat. Nagyságát alapvetően a fázisok földkapacitásának aszimmetriája határozza meg, befolyásolják a terhelési viszonyok, a hálózat szigetelése és az időjárás is. Csökkentését a hálózat szimmetrizálásával (átrendezés, fázisforgatás) lehet elérni.

3.25. Üzemi aszimmetria feszültség

Üzemi aszimmetria feszültség a földzárlatmentes hálózat vizsgált csillagpontja és a föld között mérhető feszültség effektív értéke a hálózathoz csatlakozó földzárlat - kompenzáló berendezés(-ek) bekapcsolt állapotában.

Megjegyzés: A legnagyobb üzemi aszimmetria feszültség akkor mérhető, ha a hálózat kapacitása és az ívöltő(k) induktivitása rezonanciára van hangolva. Ez a pontos kompenzáció normál üzem alatt nem kívánatos.

3.26. Földzárlati áram mesterséges növelése

A földzárlati áramot mesterségesen meg kell növelni a zérussorrendű áram érzékelésű földzárlatvédelmek biztos és szelektív működésének biztosítása céljából.

Az áramnövelést az ívöltő tekerccsel -a védelem kiválasztási idejét biztonsággal meghaladó- párhuzamosan kapcsolódó, nagyfeszültségű ellenállás (FÁNOE) bekapcsolásával kell előidézni.

3.27. Mesterséges földzárlat

Mesterséges egysarkú földzárlatnak nevezzük azt a földzárlatot, amelyet a középfeszültségű hálózat egy kijelölt helyén és fázisában művi úton idéznek elő.

Megjegyzés: A mesterséges földzárlatot a fémesen összefüggő hálózat földzárlati maradék áramának mérése, vagy a földzárlatvédelmek működésének ellenőrzése céljából létesítik.

3.28. Mesterséges aszimmetria feszültség

Mesterséges aszimmetria feszültség a földzárlatmentes hálózat csillagpontja és a föld között mérhető feszültség abban az esetben, amikor egy kijelölt fázisban az erre a célra szolgáló ellenállással mesterséges aszimmetriát hozunk létre.

4. A 10, 20 és 35 kV-os középfeszültségű hálózatok csillagpontrögztítésének módjai

4.1. Tiszta szabadvezeték-hálózat csillagpontrögztítése

A csillagpont rögzítésének általános módja a kompenzálás.

Megjegyzés: A kompenzált hálózat adta üzemviteli előnyök a szabadvezetékes hálózathoz feltétlenül jelentkeznek és teljes mértékben kihasználhatók.

4.2. Vegyes hálózat csillagpont rögzítése

A vegyes (szabadvezeték és kábel) hálózatok csillagpont rögzítésének módja szintén a kompenzálás.

Megjegyzés: A 20 kV-os elosztórendszer kifejlődésével és uralkodóvá válásával egyre nagyobb arányban alakulnak ki jelentős kábelszakaszok is (városi kábel hálózatok, alállomások előtti ki-, ill. bevezető szakaszok, stb.) tartalmazó hálózatok, így a vegyes hálózatok egyre inkább az általános műszaki megoldást jelentik. A szükséges kompenzáló teljesítmények biztosítása, szinten tartása és tartalékolása minden területen problémát jelent.

Az üzemszerűen fémesen összefüggő hálózaton, ha a legnagyobb kompenzálendő áram a 120 A-t meghaladja, a csillagpont rögzítését hosszúföldelten kell megoldani. Vegyes hálózatot tápláló kéttranszformátoros állomásokban, ha a terhelések elérik az egyik transzformátor teljesítőképességének a 70 %-át, kéttranszformátoros üzemet kell tartani. Ilyen üzem esetén, ha a vegyes hálózat egy transzformátorra eső kompenzálendő árama 120 A alatt van, a csillagpont rögzítését kompenzációval kell megoldani.

Amennyiben lehetőség van a hálózatok olyan megosztására, hogy az egyik transzformátorra csak kábeles hálózat csatlakoztatható, megengedett a szabadvezetéket vagy vegyes hálózatot tápláló transzformátor csillagpontjának kompenzációval történő rögzítése, míg a kábeles hálózatot tápláló transzformátor csillagpontját hosszúföldeléssel kell rögzíteni. Transzformátor meghibásodás vagy tervszerű kikapcsolás esetén a hálózat csak hosszúföldelten üzemeltethető.

Amennyiben vegyes hálózatokat tápláló kéttranszformátoros alállomásokban egytranszformátoros üzemből a terhelések csúcsértéke nem éri el a névleges teljesítmény 70-80 %-át vagy/és ha a kábeles és szabadvezetékes hálózatrészt

nem lehet külön transzformátorról üzemeltetni - megengedett ideiglenes (egyedi elbírálás alapján végleges) jelleggel az egész alállomás hosszúföldelt üzemeltetése.

Ezekben az állomásokban vagy a kéttranszformátoros üzem kialakításának feltételeit (sínbontó megszakító, kezeletlen állomásokban, automatikus transzformátor áttérés hosszúföldelt üzemmódra, stb.), vagy a kompenzált üzemmódra való áttérés feltételeinek megteremtését (pl. táppontsűritéssel) kell előírni.

4.3. Kábelhálózat csillagpont kezelése

Leggyakoribb csillagpontrögzítési mód a hosszúföldelés, de előfordulhat a szigetelt és kompenzált megoldás is.

Megjegyzés: A hosszúföldeléses csillagpontrögzítés az üzemviteli igényeket legjobban teljesítő megoldás. A földzárlatos üzem nem tartható, így a meghibásodás közvetlen kiesést jelent.

Üzemszerűen fémesen összefüggő hálózaton, ha a kompenzálendő áramszükséglet 10 A alatt van, a csillagpont szigetelt is lehet. 120 A alatti kompenzálendő áramszükségletig a kompenzált üzemmód javasolt. 120 A feletti kompenzálendő áramszükséglet esetén a csillagpontot hosszúföldelten kell rögzíteni.

5. A földzárlat-kompenzálás üzemvitelének iránymutatása

Az elosztó hálózatot üzemeltetők belső szabályzataiban részletesen kell rendelkezni a

- ♦ kompenzáló berendezések üzemviteléről (5.1),
- ♦ a kompenzáló áram meghatározásáról és méréséről (5.2),
- ♦ a kompenzált berendezések beállításáról, üzemképességének ellenőrzéséről (5.3),
- ♦ a földzárlat-kompenzálás ügyviteléről (5.4),
- ♦ a földzárlat-kompenzálás és a földzárlatos üzem vitelének határértékeiről (5.5), valamint
- ♦ a földzárlatos üzem engedélyezési folyamatáról (5.6).

5.1. A kompenzálás üzemvitele

5.1.1. Kompenzáló berendezések üzembe helyezése

Az üzembe helyezés részét képezi az egész nagyfeszültségű berendezés üzembe helyezésének. A vonatkozó létesítési, üzemi szabványok és előírások a mértékadók, ezeken kívül legalább a következő vizsgálatokat, ellenőrzéseket kell végezni.

A kisfeszültségű hálózat felhasználásával az ívótelelem üzembe helyezése előtt a következő méréseket, vizsgálatokat kell elvégezni:

- ♦ váltakozó áramú mérés a primer tekercs folyamatosságára vonatkozóan,
- ♦ az áramfokozatok ellenőrzése,
- ♦ a feszültségváltó(k) ellenőrzése,

- ♦ a földelések ellenőrzése,
- ♦ a csillagpontképző és az ívöltő illesztésének, terhelhetőségének ellenőrzése,
- ♦ a hajtásszekrény fűtésének ellenőrzése,
- ♦ a kompenzáláshoz csatlakozó nagyfeszültségű ellenállások ellenőrzése,
- ♦ a védelmi berendezések próbáinak elvégzése,
- ♦ az ívöltő középfeszültségű kapcsainak bekötésének ellenőrzése (FAM KÜÁ figyelembevétele),
- ♦ 400 V-os segédtekercs ellenőrzése (a ZTC tip. ívöltőtekercseknél).

5.1.2. Kompenzáló berendezések üzem közbeni ellenőrzése

Az általános előírásokon kívül az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni:

5.1.2.1. Folytonosság mérése

Kétévenként ellenőrizni kell az ívöltő tekercs folyamatosságát.

A folyamatosság ellenőrzése az ívöltő tekercs állásának feszültség és terhelés alatti változtatása közben kialakuló természetes aszimmetria feszültség mérésével történjen. Átkapcsolható ívöltőnél minden állásban, folyamatosan hangolható ívöltőnél a két végállás közötti pozíciókban kell a mérést elvégezni.

5.1.2.2. Védelmek ellenőrzése

Ellenőrizni kell még a csillagpontképző transzformátor védelmi berendezését és a kiegészítő berendezések: védelmét /nagyfeszültségű ellenállások/.

5.1.2.3. Üzemi földelés mérése

A decentralizáltan telepített ívöltő tekercsek üzemi földelését évenként méréssel, különös súllyal kell ellenőrizni, az előírásoknak és a szabványoknak megfelelően.

5.1.3. Kompenzáló berendezések védelme

Ha az ívöltő tekercsek zárlatvédelmére gázvédelmet szereltek fel, a gázvédelem beállítása a gyártó feladata. A gázvédelem végleges kioldást adjon. A védelem működőképességét az első üzembe helyezéskor vizsgálni kell. Ha a csillagpontképző transzformátor "hónalj" kapcsolásban van a főtranszformátorral, akkor a védelmére külön áramváltóról táplált független késleltetésű túláram idővédelmet alkalmazunk, régi berendezéseknél még olvadó biztosító védelmet is üzemeltetünk. Mindkét megoldás esetén a védelem beállítás feltétele, hogy tartós földzárlatos üzem esetén, valamint a földzárlatvédelem által létrehozott megnövelt áramra se működjék a védelem. Az olvadó biztosító védelem megszüntetését, ill. túláramvédelemre való cseréjét elő kell irányozni.

A kapcsolóval rendelkező nagyfeszültségű áramnövelő ellenállások zárlat és túlterhelés védelmére hőfokvédelmet alkalmazunk. A hőfokvédelem meghatározott, nem változtatható értékre van beállítva, jelenleg 75 °C.

5.1.4. Kompenzáló berendezések karbantartása

Az ívöltő tekercsek, csillagpontképzők karbantartásai módja és gyakorisága megegyezik a transzformátorok karbantartására vonatkozó előírásokkal.

A FÁNOE karbantartási gyakoriságát és módját a készülékek kezelési utasítása határozza meg.

5.2. Kompenzáló áram meghatározása és mérései

5.2.1. Kompenzáló áramszükséglet

A kompenzáló áramszükséglet a hálózat leltári adataiból vonalanként, a gerinc és a leágazások összes hosszát figyelembe véve számítható a fajlagos értékek figyelembevételével.

A közép feszültségű hálózatra vonatkozó fajlagos értékek a gyártmánykatalógusokból és a típustervekből nyerhetők ki.

5.2.2. Kompenzáló áram meghatározása méréssel

5.2.2.1. Töltőáram mérés

A kompenzáló áramszükséglet meghatározható adott üzemi feszültségen végzett töltőáram méréssel. A mérés feltétele a hálózat szakaszra /vonala/ kapcsolódó összes terhelő transzformátor és mérőváltó leválasztása és a kapacitív töltőáram mérése megfelelő pontosságú áramváltó felhasználásával.

5.2.2.2. Földkapacitás mérés

Kompenzáló áramszükséglet meghatározásához alkalmazható közvetett mérési módszer a hálózatszakasz /vonala/ földkapacitásának mérésére. Az említett mérési módszer üzemi mérésként általánosságban nem alkalmazható, mivel a mérés idején a hálózatrészeket, vonalakat leágazásaikkal együtt ki kell kapcsolni, a felhasználói transzformátorokat és mérőváltókat le kell választani.

5.2.2.3. Mesterséges földzárlat létesítése

A földzárlati áramszükséglet meghatározása mesterséges földzárlat létesítésével történik, a kompenzáló elemek beállításának változtatásával mérve a rezonancia állapotát.

A fenti mérési módszer egyúttal a földzárlati maradékáram meghatározására is általánosan használható.

5.2.2.4. Természetes aszimmetriára való rezonancia hangolás

Üzem közben minden járulékos kapcsolás végzése nélkül, egyszerűen a hálózat természetes csillagpont eltolódásból adódó zérussorrendű feszültség maximumának mérésével meghatározható a hálózat földkapacitásának, és az ívöltő berendezések induktivitásának rezonancia pontja.

5.2.3. Maradékáram mérése

A közép feszültségű elosztóhálózatoknál a tartós földzárlatos üzemvitel meghatározásához szükséges. A maradékáram meghatározott értékének túllépése esetén a földzárlatos üzem abban a kompenzációs körzetben nem tartható. Éppen ezért szükséges meghatározott időszakonként méréssel is ellenőrizni a maradékáram effektív értékét.

5.2.4. Aszimmetria ellenőrzése

Annak érdekében, hogy a földzárlat-kompenzálás a célkitűzéseknek megfelelő lehessen, a hálózati aszimmetria értékét ellenőrizni kell. Amennyiben szükséges, meg kell határozni az aszimmetria-viszonyokat és végre kell hajtani a szükséges forgatásokat.

5.3. A kompenzált berendezések beállítása, üzemkészségének ellenőrzése

A kompenzálassal kapcsolatos mérések elvégzése, a mérési eredmények értékelése, a kompenzáló berendezések beállítása és üzemkészségének ellenőrzése, illetve ellenőriztetése az elosztói engedélyes belső szabályzataiban meghatározott szervezeti egység(i)nek feladata és felelőssége. A mindenkor hálózatképnek megfelelő beállítatása az adott hálózat üzemirányítójának a feladata.

5.4. Földzárlat-kompenzálás ügyvitele

5.4.1. Ívöltő berendezések nyilvántartása

Ívöltő berendezések nyilvántartása az üzemeltető feladata.

5.4.2. Kompenzációs körzetek nyilvántartása

A kompenzációs körzetek nyilvántartása az elosztó hálózatot üzemeltető engedélyes belső szabályzataiban meghatározott szervezetek és személyek feladata. A nyilvántartás célja egy-egy ellátási, kompenzációs körzethez tartozó hálózat földzárlati jellemzőinek rögzítése az üzemirányításhoz szükséges adatok összesítése. Erre a célra egy nyomtatványon fel kell tüntetni a kompenzációs körzet egyvonalas vázlatát. A vázlaton belül helyszámmal ellátva meg kell különböztetni az ívöltő berendezéseket a normál üzemállapothoz viszonyítva. Külön színnel kell az egyvonalas vázlaton szerepeltetni azon hálózatrészeket, melyek üzemzavari vagy egyéb okokból átkapcsolhatók a meghatározott kompenzációs körzet fémesen összefüggő hálózatára. Külön táblázatosan vonalanként (leágazásokkal együtt) a leltári adatok alapján fel kell tüntetni a szabadvezetékek és kábelek hosszát km-ben és a valamilyen módon - számítással, méréssel meghatározott kapacitív töltőáram szükségletet.

Külön rovatban kell feltüntetni a szükséges kompenzációs beállítás változtatás irányát és mértékét, jelölve a szükséges üzemviteli intézkedéseket a leágazás bekapcsolása vagy kikapcsolása esetére. Pl. a vonalszakasz összes kapacitív töltőáram szükséglete 5,5 A; bekapcsolása esetén a kompenzáló ívöltő tekercs beállítását felfelé 6 A-val növeljük vagy kikapcsolás esetén 6 A-val csökkentjük.

5.5. Földzárlat-kompenzálás és a földzárlatos üzemvitel határértékei

5.5.1. Maximális ívöltőáram

Megengedhető maximális ívöltőáram szükségletet rezonanciára számítva $I_L = 120$ A felső értékkel határozzuk meg kompenzációs körzetenként. Figyelembe véve a

szükséges kb. 5-10 %-os túlkompenzálást és a kompenzáló teljesítmény tartalékolását, átkapcsolhatóságát maximálisan 150 A kompenzáló áramot szolgáltató ívöltő berendezés beépítése indokolt.

Ahol a fenti értékek a hálózat kiterjedése, a földkábelek döntő többsége miatt egy táppontra vonatkozóan nem tarthatók, ott a földzárlatos üzemvitel előnyeinek biztosítása érdekében az előzőekben meghatározott értéket osztott transzformátoros üzemvitellel, vagy más fejlesztési intézkedésekkel kell biztosítani. A fentiekben meghatározott áramkapacitású ívöltő berendezések elhelyezését decentralizáltan kell megvalósítani a következő arányok fenntartásával.

A főelosztó hálózati táppontba célszerű telepíteni az összes kompenzáló teljesítmény kb. 50 %-át, de maximálisan 2/3 részét, ha a szükséges kompenzáló teljesítmény egy egységgel nem állítható elő. Decentralizáltan célszerű beépíteni a további kompenzáló teljesítményt szolgáltató ívöltőket lehetőleg az egyes vonalszakaszok és /nagy töltőáramú/ leágazások kapacitív töltőáramának kompenzálására.

5.5.2. Földzárlatos üzem tartása

Az elosztói engedélyeseknek belső szabályzataikban kell meghatározni a földzárlatos üzem tartására kijelölt vonalak meghatározásának folyamatát és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket. Egy adott kompenzációs körzetben földzárlat tartásra akkor lehet vonalakat kijelölni, ha a maradékáram effektív értéke 12,5 A alatt van és ennek wattos összetevője 10 A alatti. E feltételen kívül a kijelölésnél figyelembe kell venni

- ♦ az oszlop földelések értékeit,
- ♦ az érintési és hibafeszültséget,
- ♦ a földzárlati alap és fedővédelmi kialakításokat a védelmi beállítási időkkel és
- ♦ az ide vonatkozó szabvány(ok) előírásait stb.

Nem szabad földzárlatos üzemre kijelölni:

- ♦ tiszta kábeles vonalat
- ♦ teljes hosszában lakott területen haladó vonalat (pl. egyes felfüggesztésű vonal később lakott területté vált nyomvonalon halad).

A földzárlatos üzemre való kijelölésnél - a műszaki jellemzők mellett - figyelembe kell venni azt, hogy a vonal fontos felhasználó(ka)t lát-e el. Fontosabb felhasználóknak tekinthetők azok, amelyek üzeme a villamosenergia-szolgáltatás folyamatosságának biztonságával szemben fokozott igényeket támasztanak (pl. robbanásveszélyes üzemek, víz- vagy sújtólégveszélyes bányák, kórházak, nagy anyagi kárt szenvedő üzemek, mint hűtőházak, egyes vegyi gyárak, stb.).

A fontos felhasználók folyamatos ellátását lehetőleg tartalék ellátással kell biztosítani (pl. íves hálózattal), ha ez nem valósítható meg, akkor a földzárlatos üzem tartására - ha a műszaki jellemzők megfelelőek - ki lehet jelölni az ellátó vonalat.

A földzárlatos üzem tartásának engedélyezése korlátozódhat bizonyos időszakokra (pl. aratás, szüret, sportrendezvény, stb. idejére, élet- és vagyonbiztonság miatt bizonyos vonalakon célszerű a földzárlatos üzemet megtiltani).

A szabadvezetékkel fémesen összefüggő kábelhálózaton fellépő földzárlatnál akkor szabad földzárlatos üzemet tartani, ha a földzárlat a szabadvezetéken van, és a földzárlatos üzem időtartamára és a maradékáram megengedett értékére vonatkozó feltételek teljesülnek.

Kábelhálózaton bekövetkezett földzárlat esetén földzárlatos üzemet tartani nem szabad.

A földzárlatos üzem elrendelése előtt tehát feltétlenül meg kell állapítani, hogy a hibahely a szabadvezetéken vagy a kábelhálózaton van-e. A behatárolás idejéig a kábel földzárlatát is tartani kell, mivel csak ezután állapítható meg a hiba helye.

5.5.3. Földzárlatos üzem időtartama

A földzárlatos üzem vitelének maximális ideje - az eddigi üzemviteli tapasztalatok felmérése alapján - külön engedély nélkül 3 óra. Ha az üzemfolytonosság biztosítása vagy a hibafelderítés miatt a földzárlatos üzem vitelét tovább kell folytatni, akkor az üzemirányítónak a földzárlatos üzem engedélyezésére vonatkozó rész szerint kell eljárni.

5.5.4. Maradékáram megengedett értéke

Maradékáram felső határát kompenzációs körzetenként maximálisan 12,5 A effektív áramértékben határozzuk meg, mely mérőváltón keresztül az utasításnak megfelelően mérhető. A maradékáram a kikompenzálhatatlan wattos maradékáram és a kompenzációs eltérésből adódó meddő és felharmonikus áram eredője. A wattos maradékáram 10 A-nál több nem lehet egy adott kompenzációs körzetben.

Ennél nagyobb maradékáram esetén a földzárlatos vonalat kikapcsolt állapotban kell hagyni és csak a próbakapcsolások időtartamára szabad bekapcsolni.

5.5.5. Földzárlatos üzem elhárítása, a hibahely behatárolása

A földzárlat észlelése után minél előbb intézkedni kell a hibahely behatárolása érdekében. A hibahely behatárolását értelemszerűen, a kialakult gyakorlatnak megfelelően próbakapcsolásokkal vagy más módon (Tungiloc földzárlatkereső műszer, hiba bejelentése, stb.) kell elvégezni. Ha a behatárolás vagy bejelentés alapján a földzárlatos szakasz lakott területre esik, akkor a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell a szakaszt tápláló, leghamarabb elérhető kapcsoló készülék (megszakító, oszlopkapcsoló) kikapcsolásáról.

A hibahely behatárolása után - ha azt nem követi azonnali kikapcsolás és javítás és ha az illetéktelenek által megközelíthető - annak őrzéséről gondoskodni kell mindaddig, amíg a berendezés kikapcsolása, ill. javítása meg nem történik.

A hiba behatárolása után lehetőség szerint gondoskodni kell az érintett felhasználók más hálózaton keresztül történő földzárlatmentes ellátásáról. Jelentős hálózatkép változással járó földzárlati hálózat átcsoportosítás esetén ellenőrizni kell a kompenzációs igény és teljesítmény egyensúlyát, hogy az előírt maradékáram értékét tartani lehessen.

A kompenzáció utánállítása - földzárlatmentes hálózaton - általában automatikusan történik.

5.5.6. Kompenzáló berendezések üzemzavara

Ha a kompenzáló berendezés /csillagpontképző, ívöltőtekercs/ meghibásodik és azonos teljesítményű tartalék berendezés áll rendelkezésre a kompenzálási körzeten belül - általában blokk kapcsolásban van -, továbbá ha védelmi vagy automatika rendszer ezt egyébként automatikusan nem téríti át, akkor ezt a műveletet az üzemrányító utasítására kell elvégezni. Gondoskodni kell a meghibásodott berendezések előírásoknak megfelelő kijavításáról vagy cseréjéről. Abban az esetben, ha a kompenzálási körzeten belül a meghibásodott berendezéssel azonos teljesítményű tartalék nem áll rendelkezésre, akkor a következők szerint kell eljárni:

Decentralizált kompenzálás telepítése esetén egy csillagpontképző transzformátor, vagy ívöltő tekercs meghibásodása még nem jelenti a rendszer csillagpontjának "szigetelt csillagpontúvá" válását. A tartalékolt kompenzáló teljesítmények igénybevételénél ebben az esetben is zavartalan lehet a hálózat üzemvitele.

Különös tekintettel kell lenni ebben az esetben is az esetleg nem teljes kikompenzáltaságból adódó maradékáram megnövekedésére és így, ha ez túllépi az engedélyezett értéket, a tartós földzárlati üzemvitelt fel kell függeszteni. A csak centralizált kompenzáló berendezés hibájának elhárításáig a hálózatot hosszúföldelten kell üzemeltetni az áramnövelő ellenállás Különleges Üzemállapot /KÜÁ/ szakaszolójának bekapcsolásával. Ha a KÜÁ üzemállapot nem hozható létre, mert

- ◆ a FÁNOE nem rendelkezik "KÜÁ" kivezetéssel,
- ◆ az ívöltő berendezés csillagpontképzőhöz csatlakozik és az hibásodott meg,
- ◆ az ívöltő berendezés gyűjtősinre csatlakozik és annak kapcsolója hibásodott meg,

akkor a hálózat, mint szigetelt rendszer 24 óra hosszáig üzemelhet a földzárlatos üzem vitelének megtiltása mellett. Ez idő alatt gondoskodni kell a javításról, illetve cseréről.

5.6. Földzárlatos üzem engedélyezése

A hálózat földzárlatos üzeme meghatározott időn túl is engedélyezhető, ha az energiaellátás folyamatosságához különleges érdek függődik, de csak akkor, ha a hibahelyet felderítették és annak megfelelő őrzéséről gondoskodtak.

Ha ez nem történt meg, a hibás hálózatot le kell kapcsolni és csak a behatárolás idejére szabad visszakapcsolni (esetenként max. 1 percre).

A középfeszültségű hálózatok földzárlatos üzemének meghosszabbításának eljárási rendjét az elosztói engedélyesek belső szabályzatainak kell tartalmaznia.

6. Kompenzáló teljesítmény tartalékolása

A kompenzáló teljesítmény tartalékolására az összes kapacitív töltőáram legalább 30 %-ának megfelelő kompenzáló áramot szolgáltató berendezést kell biztosítani.

A tartalék kompenzálási teljesítmény biztosítja a hálózat fejlesztése miatt beálló ívöltő igény folyamatos rendelkezésre állását, amelyet esetenkénti teljesítmény bővítéssel kell az előírt tartalékot biztosító szintre hozni.

6.1. A kompenzáló teljesítmény tartalékolásának normál üzemi módjai

Kis rendszerek (20 A ívóltó áram igény alatt) kompenzáló teljesítmény tartalékát a központi kompenzálásban kell biztosítani. Centralizált és decentralizált kompenzációt alkalmazó rendszerekben a tartalékot a centralizált kompenzálásban kell biztosítani.

6.2. A kompenzáló teljesítmény tartalékolásának módjai üzemzavar esetén

Az üzemzavari vagy tervszerű hálózati átcsoportosítások esetében az előírt kb. 30 %-os kompenzáló teljesítmény tartalék biztosítja az átkapcsolt hálózati részek ilyen irányú igényét.

Teljes táppont kiesés esetén a tartalék kompenzációs teljesítmény biztosítható legyen a szomszédos transzformátorállomások kompenzáló berendezéseinek felhasználásával.

Ha egy tápponton üzemszerűen két vagy több 132/középfeszültségű transzformátor üzemel, akkor a tartalékot úgy kell figyelembe venni, hogy a minimális üzemelő transzformátor - mely még a terület energia ellátását biztosíthatja - rendelkezzen a szükséges kompenzáló teljesítménnyel úgy, hogy 10 % tartalék még legyen.

Fenti tartalékolási elvek közül a mindenkori hálózati környezet szerint adódó minimális követelményt kell kielégíteni.

IRÁNYMUTATÁS

A 132 kV-os hálózatok sántaüzemével kapcsolatban

1. Cél

Az iránymutatás célja, a hálózati engedélyesek számára meghatározni, hogy mikor és milyen feltételekkel lehet sántaüzemet tartani a közcélú 132 kV-os hálózaton.

2. Területi érvényesség

Az iránymutatás hatálya kiterjed a Magyarországon található teljes 132 kV-os hálózatra.

3. Kapcsolódó dokumentumok

- ♦ Elosztói Szabályzat
- ♦ Üzemi Szabályzat
- ♦ Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat

4. Fogalom meghatározások

Sántaüzem

Hatásosan földelt hálózat esetén, a hálózat egy részének olyan üzemállapota, amikor az energia átvitele az egyik fázis megszakadása mellett a másik két fázison és a földön keresztül történik.

A 132 kV-os közcélú hálózat távvezetékeinek FN zárlatára eredménytelen egyfázisú visszakapcsolás után, illetve egyéb okból történő egyfázisú ki-kapcsolódása esetén sántaüzem jöhet létre. Sántaüzem jön létre akkor is, ha primer kiváltó ok (maradó zárlat) nélkül a hálózat egyik fázisvezetője megszakad (pl.: megszakító visszaesése egy fázisban, áramkötés szakadás, stb.).

Az ilyen üzemállapot fenntartásának műszaki és biztonságtechnikai feltételei vannak.

Sántaüzem tartása

Automatika működést követően előálló üzemállapot.

Sántaüzem fenntartása

A sántaüzem tartása (létrehozása) után a berendezés üzemirányítójának döntése arról, hogy a felhasználók energia ellátását ilyen feltételek mellett is tartósan fenn kell tartani.

5. Felelősség, hatáskör

Jelen iránymutatásban előírtak betartásáért a 132 kV-os hálózatot üzemeltető engedélyeseknek belső utasításban kell meghatározni a felelős szervezeteket, illetve személyeket

- ◆ a védelmi és automatika rendszer programozását,
- ◆ az utasítás általános szintű koordinálását,
- ◆ a sántaüzem tiltás/engedélyezés időintervallumát, valamint
- ◆ a mellékleteket (A 132 kV-os távvezetékek automatika programozása; A sántaüzemmel is ellátandó felhasználók listája).

A sántaüzemmel is ellátandó felhasználói kört a megkötött üzemviteli megállapodások alapján kell meghatározni.

6. Eljárás leírása

6.1. Sántaüzem fenntartásának műszaki és biztonságtechnikai feltételei

6.1.1. Sántaüzemet lehet fenntartani, ha

- a) a sántaüzem egyértelműen állomáson belüli hiba (pl.: megszakító visszaesés, megszakító működés elmaradás, ...) vagy olyan távvezetési hiba (pl.: áramkötés szakadás) miatt következett be amely zárlat nélkül csak aszimmetriát okoz és
 - ◆ az emberéletre és vagyonbiztonságra nem jelent veszélyt, és
 - ◆ a létrejött aszimmetria a villamos berendezéseket nem károsítja.
- b) a felhasználók üzembiztos ellátása megköveteli a távvezeték ilyen módon történő üzemben tartását és
 - ◆ a sántaüzemet előidéző meghibásodás helye pontosan ismert, és
 - ◆ az emberéletre és vagyonbiztonságra nem jelent veszélyt, és
 - ◆ a hiba helyének őrzéséről szükség esetén gondoskodtak, és
 - ◆ a létrejött aszimmetria a villamos berendezéseket nem károsítja, és
 - ◆ a felhasználók ellátása más módon nem biztosítható.
- c) a felhasználónál az áramszolgáltatás kimaradása miatt emberélet kerülhet veszélybe (pl.: bányák), illetve súlyos anyagi károk keletkezhetnek (pl.: folyamatos üzemű felhasználó) és
 - ◆ az emberéletre és vagyonbiztonságra nem jelent veszélyt, és
 - ◆ a létrejött aszimmetria a villamos berendezéseket nem károsítja, és
 - ◆ a felhasználók ellátása más módon nem biztosítható.
- d) a sántaüzemből származó negatív sorrendű áram a közeli erőművek generátorainál nem haladja meg az állórész névleges áramának 5 %-át. Az érintett vezeték felhasználói végén levő gyűjtősin negatív sorrendű feszültség aszimmetriája pedig nem nagyobb 5 %-nál.

6.1.2. Sántaüzemet nem szabad fenntartani, ha

az előző pontban ismertetett körülményekhez kapcsolt feltételek nem teljesülnek.

6.1.3. A sántaüzem fenntartását meg kell kísérelni abban az esetben, ha

a távvezeték alapvédelme egyfázisú végleges kioldást adott, de a létrejött aszimmetria miatt előálló zérus sorrendű áram hatására a tartalékvédelem

háromfázisúan kikapcsolta a távvezetékét, és a sántaüzem tartásának d) pont alatti feltétele valamint a b) vagy c) pont alatti feltétele adott.

Elméleti megfontolások és gyakorlati tapasztalatok alapján távvezetékek esetében kb. 50 MW felhasználói terület látható el sántaüzemmel anélkül, hogy a létrejövő aszimmetria a berendezésekre káros hatással lenne és a zérus sorrendű tartalékvédelem kikapcsolná a távvezetékét. Ezért ilyen esetben a felhasználói terület 50 MW-ra történő lecsökkentése után a távvezeték sántaüzembe történő visszakapcsolását meg lehet kísérelni. Transzformátor sántaüzem esetén a fenti határteljesítmény a transzformátor névleges teljesítményének kb. 50 - 70 %-a.

Sikertelen visszakapcsolás esetén a felhasználói területet tovább kell csökkenteni, majd a visszakapcsolás újra megismételhető.

A sikeres visszakapcsolás valószínűségének növelése és a bekapcsolási áramlökés csökkentése érdekében a felhasználókat fokozatosan, lehetőleg fontossági sorrendben kell visszakapcsolni.

6.2. Sántaüzem tartásának és fenntartásának rendje

A 132 kV-os hálózatot üzemeltető engedélyeseknek -jelen iránymutatás figyelembevételével- belső utasításban (vagy annak mellékletében) kell szabályoznia

- az eljárási rendet amelynek keretében az érintett engedélyesekkel egyetértésben rögzíteni kell, hogy a 6.1.1.pont alatti feltételek teljesülnek-e,
- a vezetékenkénti minősítéseket a sántaüzem tarthatóságával kapcsolatban, melyeket a távvezeték védelmi lapján is rögzíteni kell,
- a sántaüzemmel is ellátandó felhasználói kört (a felhasználókkal megkötött üzemviteli megállapodások alapján).

A 132 kV-os hálózat távvezetékei az előző pontban felsorolt feltételeknek megfelelően sántaüzem tartás szempontjából két csoportba sorolhatók.

6.2.1. Sántaüzem tartása tilos

A sántaüzem tartása nem engedélyezett

- a sűrűn lakott övezeten áthaladó távvezetékeken,
- az egyes nagy erőművekbe csatlakozó távvezetékeken,
- az egyedi megállapodások alapján ilyennek nyilvánított távvezetékeken, valamint
- a távvezeték védelmi lapokon ilyennek nyilvánított távvezetékeken.

A visszakapcsoló automatika program: végleges kioldás háromfázisú

6.2.2. Sántaüzem tartása engedélyezett

A visszakapcsoló automatika program: végleges kioldás EVA után egyfázisú.

Ebben az esetben az illetékes üzemirányító feladata és kötelessége eldönteni, hogy indokolt és lehetséges-e a sántaüzem fenntartása, figyelembe véve az érintett felhasználói kört és a 6.1.1 pontban leírt feltételek teljesülését.

6.2.3 A sántaüzem tartásának kezdete

Kezelőszemélyzettel vagy távkezeléssel rendelkező alállomások esetén a sántaüzem tartása -védelmi működéssel, vagy- az illetékes üzemirányító ilyen értelmű döntése után kézi kapcsolással kezdődik

6.3. Jelentési kötelezettségek

A 132 kV-os hálózatot üzemeltető engedélyeseknek belső utasításban kell meghatározni az elosztói szabályzatban leírtaknak megfelelően.

1. Az elosztó hálózatokon végzett munkák

1.1. Alállomásokon végzett munkák

Alállomási főberendezéseken végzett munkák esetén az üzemeltetőnek az érintett berendezés felelősét (aki egyben állomásfelelős is lehet) ki kell jelölnie.

Alállomási főberendezéseken végzendő munkák esetén szükségessé váló kikapcsolásokat és feszültségmentesítéseket az üzemirányítótól csak az érintett berendezés felelőse kérheti.

Kapcsolást igénylő alállomási műveletek megkezdése előtt a munkálatok vezetője az érintett berendezés felelősénél tartozik jelentkezni és a berendezés kikapcsolását kérni.

A berendezés felelőse az előző bekezdésben rögzített kérés után engedélyt kér az üzemirányítótól a szükséges kapcsolási műveletek elvégzésére. Az engedély elbírálásáról (megadásáról vagy elutasításáról) naplóbejegyzést kell készíteni.

Alállomási főberendezéseken tervszerű kapcsolások előtt, amennyiben egy főberendezés kapcsolásánál több főberendezést érint (pl. gyűjtősín-áttérés), előírászerű számozott oldalú könyvben, kapcsolási tervet kell készíteni.

Amennyiben a kapcsolásokat az üzemirányító kapcsolási műveletenként irányítja, a helyszínen kapcsolási tervet nem kell készíteni.

A berendezés felelőse végrehajtja, vagy végrehajttatja az üzemirányító által engedélyezett kapcsolási műveleteket. A kapcsolási, illetve feszültségmentesítési műveletek befejezése után a műveletek befejezését mind az üzemirányító, mind a berendezés felelőse naplózni köteles.

A távvezeték alállomási kapcsolóberendezésén történő munkavégzések során a távvezetéknek földelő szakaszolóval történő földelése földelő-rövidrezáróval a folyamatos földelés biztosítása mellett felcserélhető, közben a vonali és földelő szakaszolókon a munkák elvégezhetők a vonalfelelős külön értesítése, illetve hozzájárulása nélkül, az állomásfelelős hozzájárulásával.

Az alállomáson végzendő munkálatok elvégzésére csak a berendezés felelőse adhat engedélyt. A berendezés felelősének engedélye és tudomása nélkül az alállomáson nem szabad senkinek sem dolgozni.

Üzemirányító, illetve a berendezés felelősének tudta és engedélye nélkül az alállomáson tartózkodni és ott munkát végezni tilos (fűnyírás, takarítás, stb.).

A szerelési felügyelő feladatát elláthatja:

- ◆ a berendezés felelőse, illetve
- ◆ meghatározott feltételek megléte esetén a munkát végző csoport tagja, amennyiben rendelkezik a megbízott szakterület által kiadott ilyen irányú vizsgával.

A munka elvégzése után az illetékes berendezés felelőse – a munkaterület visszavétele után - meggyőződik a berendezés üzemképességéről, ezt haladéktalanul bejelenti az üzemirányítónak, aki a továbbiakban intézkedik. A bejelentés után a berendezést feszültség alatt állónak kell tekinteni. Távkapcsolás

esetén, amennyiben az állomásban dolgoznak, csak berendezés felelőségének értesítése után lehet távkapcsolást végrehajtani.

Amennyiben a tervezett és előzetesen engedélyezett munka megkezdéséhez, vagy folytatásához az üzemirányító nem járul hozzá, illetve az érintett berendezéseknek a készenléti időn belüli üzembe helyezését elrendeli, a berendezés felelőségének feladata az érdekeltek értesítése és a felmerült akadály naplózása.

1.2. Főelosztó hálózati vezetékeken végzett munkák

Főelosztó hálózati vezetékeken végzett munkák esetén az üzemeltető szervezetnek vonalfelelőst kell kijelölnie, aki a munka egyszemélyi felelőse. Vonalfelőlőst kell kijelölni akkor is, ha valamely vonali főberendezést csak biztonsági okból kell feszültségmentesíteni, például biztonsági övezetében végzett munka miatt.

Vonalfelőlős lehet a hálózati engedéllyessel, vagy az üzemeltetővel munkaviszonyban álló üzemi személy, illetve az üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló szervezet munkavállalója, amennyiben rendelkezik a megfelelő képzettséggel, illetve feljogosítással.

Főelosztó hálózati vezetékek kikapcsolását, vagy feszültség-mentesítését vonali munkák esetén csak a vonalfelőlős kérheti.

A feszültség-mentesített távvezeték átvételét majd dokumentálnia kell a vonalfelőlősnek, amely dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni.

Nem kell vonalfelőlőst kijelölni az állomási kerítésen belül lévő vivőfrekvenciás hullámzárakon, csatoló, valamint szűrőkondenzátorokon, a vezetékre csatlakozó túlfeszültség-levezetőkön, vonali és segédcsín szakaszolókon végzett munkákra. Ezen berendezéseken végzett munkák egyszemélyi felelőse az állomásfelelős.

A vonalfelőlős személyesíti meg a vonali munkákban résztvevő összes dolgozó és az üzemirányító közötti kapcsolatot. Egy személyben felelősséggel képviseli a dolgozókat az üzemirányító felé, és viszont.

Figyelemmel kíséri minden szükséges szempontból a munkavégzést. Megbízatása alatt a folyó munkákról tájékozottnak kell lennie.

Egy üzemeltetői távvezeték szakasznak csak egy vonalfelőlőse lehet, aki megbízatását a vezetékek az üzemirányítótól való átvétele és visszaadása közötti időben, a következőkben leírtaktól eltekintve, másra át nem ruházhatja.

Ha a vonalfelőlős feladatát indokolt akadály miatt nem tudja ellátni, akkor az üzemeltető intézkedik új vonalfelőlős kijelölésére. Az így kijelölt új vonalfelőlős megbízatása csak akkor lép életbe, ha a személyi változásról az üzemeltető az összes munkacsoportot értesítette, azt az üzemirányítónak bejelentette, és az új vonalfelőlős az üzemirányítónál jelentkezett, hogy átvette vonalfelőlősi megbízatását, feladatát ismeri, és a szóban forgó munkáról tájékozódott.

A vonalfelőlős az esedékesség időpontja előtt vonalfelőlősi megbízatásának bejelentésével együtt kéri az üzemirányítótól a hatáskörébe kijelölt vezetékek feszültségmentesítését.

A vezetékek feszültségmentesítésének megtörténte után az üzemirányító közli a vonalfelőlőssel, hogy a vezetékek feszültségmentes. A vezetékek végpontjainak

földelését az üzemirányító távműködtetéssel is elvégezheti. Feszültségmentesítésről szóló értesítést vezetéki viszonylatban az üzemirányító csak a vonalfelelősnek adhat.

A vonalfelelős köteles az üzemirányítótól megkérdezni az érintett alállomásokban a vezetéki földelések és rövidrezárások helyeit, időpontjait és azokat az átdó nevével együtt naplózza. Egyben közli az üzemirányítóval a vonali munkák tartama alatt tartózkodási helyét, és a vele való kapcsolat felvételének módját.

A vonalfelelős az értesítés után engedélyezheti a munkálatok megkezdését. A vezetéken végzendő munkálatok elvégzésére csak a vonalfelelős adhat engedélyt. A vonalfelelős engedélye és tudomása nélkül a vezetéken nem szabad senkinek sem dolgozni. A munkát végző csoport vezetője csak a vonalfelelőstől fogadhat el munkakezdésre engedélyt.

A vezetéken végzendő munkálatokkal kapcsolatban a munkavezető, aki egyben vonalfelelős is a munka megkezdése előtt a munkautasításban foglaltakat tudomásul vétel miatt aláírja a munkacsoport(ok) vezetőivel és a munkacsoport(ok) tagjaival. A munka befejezése után a munkautasítást úgy a csoportvezetők, mint a munkacsoport tagjai aláírják.

A vonalfelelős vezetéken végzett munkálatok befejezésével köteles meggyőződni, hogy a csoportok dolgozói a vezetékről levonultak-e, a munkahelyi földelések és rövidrezárások eltávolítása megtörtént-e, és saját munkaterületükön a vezetékek üzemképes-e. Mindezeket névvel és időponttal naplózza.

Minden olyan esetben, amikor a munka befejezése után fázisegyeztetést kell végezni, a vonalfelelős és a munkát végző csoport annak eredményét elérhető helyen köteles megvárni. A fázisegyeztetés szükségességéről az üzemeltető dönt.

A vezetéken minden munkacsoport vezetője a munkálatok befejeztével köteles a vonalfelelősnek a helyi földelések eltávolítását, a távvezeték üzemképességét a feszültség alá helyezhetőségét szabályszerűen késedelem nélkül bejelenteni. A bejelentés után a munkacsoportnak a távvezeték feszültség alatt állónak kell tekinteni.

A vezetéken végzett munkálatok befejeztével a vezetékek üzemképességét kizárólag csak a vonalfelelős jogosult bejelenteni, illetve a bejelentést csak a vonalfelelőstől szabad elfogadni. A bejelentést naplózni kell, és a bejelentés után a vezetéket feszültség alatt állónak kell tekinteni. A vonalfelelős megbízatása ettől kezdődően megszűnik.

Amennyiben a tervezett és előzetesen engedélyezett munka megkezdéséhez, vagy folytatásához az üzemirányító nem járul hozzá, illetve az érintett berendezéseknek a készenléti időn belüli üzembe helyezését elrendeli, vagy bármely más okból kifolyólag a tervezett munkát nem lehet megkezdni, illetve elvégezni, a vonalfelelős feladata az érdekeltek értesítése és a felmerült akadály naplózása. A berendezés újbóli üzembe vételénél a vonalfelelősnek a fentiek szerint kell eljárnia.

1.3. Középfeszültségű hálózaton végzett munkák

Középfeszültségű hálózatokon végzendő műveleteket az illetékes üzemirányító felé előzetesen be kell jelenteni (igénybejelentés).

Középfeszültségű elosztó hálózatokon a tervszerű munkák végzéséhez az üzemeltető által megbízott személynek írásos "Kapcsolási és feszültségmentesítési utasítás"-t — KFMU — kell készítenie. A KFMU-t a kitöltési előírásban meghatározott módon kell elkészíteni, ellenőrizni és végrehajtását elrendelni.

Amennyiben az elvégzendő munka feszültségmentesítést nem igényel (pl. a hálózat normál kapcsolási állapotának módosítása), a kapcsolási tervet előírásszerű számozott oldalú könyvben is el lehet készíteni.

A munkavezető a munkavégzés megkezdése előtt az illetékes üzemirányítótól kéri a berendezés feszültségmentesítését, és amennyiben szükséges — pl. személycserék, hálózatkép módosulások stb. miatti — változások dokumentálását közösen hajtják végre. Az üzemirányító ezután kezdeményezi a KFMU végrehajtását.

Az üzemirányító engedélyezi a KFMU egyes lépéseinek végrehajtását. Ha több, egymást követő lépés hatása a végrehajtó részéről a helyszínen is áttekinthető, az üzemirányító egyszerre engedélyezheti több lépés végrehajtását is.

Kapcsolási, vagy feszültségmentesítési műveleteket csak az arra feljogosítással rendelkező személy végezhet. A feszültségmentesített berendezést a feszültségmentesítést végző a "Munkaterület átadás-átvételi nyilatkozat"-al adja át a munkaterületet a munkavezetőnek. Amennyiben a munkavégzéshez szerelési felügyelet szükséges, annak biztosítása a munkavezető feladata. A szerelési felügyeletnek feljogosítottaknak kell lennie.

Nem kell KFMU-t készíteni a közép-/kisfeszültségű transzformátorállomáson végzett feszültségmentesítéshez, ha az a középfeszültségű hálózatról egyetlen kapcsolóelemmel (a transzformátortól belátható módon) leválasztható és a biztonságos munkavégzés feltételei biztosíthatók. A kikapcsolt illetve feszültségmentesített berendezést, illetve a kikapcsolás időtartamát az üzemi naplóban, illetve a helyszínen az építési naplóban rögzíteni kell.

A KFMU-t, valamint a "Munkaterület átadás-átvételi lap"-ot 5 évig visszakereshető módon kell irattározni a kapcsolást végző szervezeti egységnél. Az irattározott példánynak kell tartalmaznia az átadás-átvételt bizonyító aláírásokat, valamint a munkacsoport tagjainak tudomásul vevő aláírásait.

1.4. Kisfeszültségű elosztó hálózaton végzett munkák

Munkát csak a kisfeszültségű hálózati üzemirányítással megbízott személy előzetes engedélyével, vagy utasítására szabad végezni.

A kapcsolási és feszültség-mentesítési műveleteket a munkautasításon, vagy KFMU-n kell megtervezni. A munka végrehajtása során az egyes műveletekhez oda kell írni a végrehajtás időpontját.

Kapcsolási vagy feszültségmentesítési műveleteket csak az arra feljogosítással rendelkező személy végezhet.

Az üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló vállalkozó munkavállalója abban az esetben végezhet önállóan kapcsolást, feszültségmentesítést a KFMU alapján, amennyiben az áramkör egyértelműen azonosítható és a leválasztás egy kapcsoló berendezéssel vagy kapcsolható biztosító egységgel elvégezhető. A műveletek

végrehajtását a kiefeszűltsűgű hálózati űzemirányító engedélyével lehet megkezdeni.

Nem kell a műveleteket írásban megtervezni, ha a munkahely leválasztása egy helyen (kapcsolóval vagy biztosító eltávolításával) elvégezhető, a feszűltsűgmentesítés szabályosan biztosítható, a munkahelyet erőáramú szabadvezeték nem keresztezi, és az engedélyes, vagy az általa megbízott űzemeltető alkalmazottai végzik a munkát. A kikapcsolt illetve feszűltsűgmentesített berendezést, illetve a kikapcsolás időtartamát a munkautasításon ekkor is rögzíteni kell. A munkautasítást a munka elvégzése után a kiefeszűltsűgű űzemirányítónak le kell adni.

2. Kapcsolási, feszűltsűgmentesítési és feszűltsűg alá helyezési kérelem és utasítás tartalmi követelményei

2.1. KFMU résztvevők alapadatai

Az elosztói engedélyes kapcsolást, feszűltsűgmentesítést vagy feszűltsűg alá helyezést fogadó szervezeti egység neve, címe. Minden kérelmet, utasítást sorszámmal kell ellátni, melyet az elosztói engedélyes készítő űzemegységénél naptári évenként egytől kezdődően kell számozni. Rögzíteni kell a mellékletek számát is.

A kapcsolást, vagy feszűltsűgmentesítést igénylő saját, vagy idegen szerv nevét, szervezeti egységét, címét, és felelős dolgozójának nevét, aki a munka megkezdése előtt kéri a helyi űzemeltetőtől a kapcsolási, feszűltsűgmentesítési vagy feszűltsűg alá helyezési kérelmet.

2.2. Munkával kapcsolatos információk

A munkahely, feszűltsűgmentesítendő /feszűltsűg alá helyezendő berendezés pontos megnevezése, a végzendő munka rövid leírása, tervezett dátum szerinti időtartama, napi pontos óra beosztással. Meg kell adni a készenléti időt is.

Fokozott gondossággal kell eljárni a következő betáplálási lehetőségek esetén:

- hurkolt hálózat vagy többirányú ellátás
- párhuzamosan járó generátoros berendezés
- aggregátoros (szabályosan létesítették, engedélyezett) felhasználóhoz menő csatlakozó berendezés
- kiefeszűltsűgű hálózat (erőátvitel, közvilágítás, hőtárolós)
- keresztezés vagy megközelítés

A munkacsoport(ok) tevékenységét koordináló munka irányítójának, vezetőjének neve, további kijelölt munkavezető(k) neve.

2.3. Műveleti sorrend

A kapcsolási és feszűltsűgmentesítési, feszűltsűg alá helyezési műveletek részletes sorrendje és a végrehajtás időpontja. Feszűltsűg-mentesítendő hálózat

egyvonalas kapcsolási és feszültség-mentesítési rajza. (A feszültség-mentesítendő hálózat színe: zöld, a feszültség alattié: piros.)

2.4. Munka lebonyolításával kapcsolatos adatok

A KFMU-t készíttető, ellenőrző, engedélyező neve, aláírással, dátummal, a kapcsolási, feszültségmentesítési, feszültség alá helyezési műveletekért felelős dolgozó(k) neve(i), a szerelési felügyelő(k) neve(i).

Magasabb szintű üzemirányítónak történő bejelentés, illetve engedélyezés dátuma, pontos időpontja és a bejelentő/engedélyező neve. A bejelentő mindig csak a közvetlenül fölérendelt üzemirányítóhoz fordulhat távmondattal.

Az utasítás végrehajtását elrendelő - hatáskörileg illetékes üzemviteli vezető-neve, elrendelés pontos dátuma, időpontja aláírással megerősítve, illetve az utasítást kapó szervezeti egységek felsorolása.

A végrehajtásra kiadott nyomtatványon a szükségessé váló javítások esetén úgy kell módosítani az eredeti szöveget, hogy az továbbra is olvasható legyen. Az átvezetést minden példányon el kell végezni.

2.5. Munkaterület átadási, átvételi eljárásának tartalmi elemei

Elosztói engedélyes szervezeti egységének neve, érvényességének dátuma.

Az utasításban előírt kapcsolat, feszültségmentesítés megtörténtének nyilatkozata, főbb veszélyforrásokra történő figyelmeztetés, a berendezés átadása a vonalfelelős/állomásfelelős részéről a felelős munkavezetőnek, illetve a szerelési felügyelői tevékenység megkezdésének nyilatkozata aláírásokkal megerősítve. Minden esetben szükséges a dátum és időpont rögzítése.

Munkában résztvevő dolgozók nyilatkozata aláírásukkal megerősítve arról, hogy a munkavezető a munkával kapcsolatos munkavédelmi oktatást megtartotta, a feszültségmentes munkaterületet ismerik. A munkához szükséges védőeszközök rendelkezésre állnak. A nyilatkozatban rögzíteni kell, hogy csak a kijelölt munkaterületen dolgoznak és kizárólag a meghatározott munkát végzik.

Ugyanígy kell nyilatkozni aláírással megerősítve a munkában részvevő dolgozóknak a munkaterületről történő levonulásról is.

A berendezés üzembe történő visszaadásakor az átadó munkavezető nyilatkozik a munkacsoport által elhelyezett földelő-rövidrezáró(k), letiltás(ok) eltávolításának tényéről - a szerelési felügyelő a tevékenység befejezéséről-, és a berendezést átadja az üzemeltetésért felelős vonalfelelősnek /állomásfelelősnek. Minden esetben szükséges az aláírás, a dátum és időpont rögzítése.

A feszültség alá helyezés megkezdhetőségéről a vonalfelelősnek /állomásfelelősnek nyilatkozni kell az illetékes üzemirányító felé, mely tényt mindkét fél írásban rögzít pontos név és időpont megjelöléssel.

2.6. Kapcsolási lapok 132 kV-os távvezetéki munkák esetén

A 132 kV-os távvezeték vagy távvezeték mezők feszültség-mentesítéséhez szükséges kapcsolások lebonyolítására, műveleti sorrendjének megtervezéséhez az elosztói engedélyesek kapcsolási lapot alkalmaznak.

Rendszerirányító üzemirányítású, elosztói engedélyes tulajdonú 132 kV-os vezetékek üzemirányítási feladatmegosztása

Feladat megnevezése	Felelősség (döntés, engedélyezés)	Operatív beavatkozás
Fejlesztés		
Vezetékek terhelés adatok szolgáltatása a rendszerirányító részére.	KDSZ	
A fejlesztéshez szükséges adatbázisok összeállítása az érdekelt engedélyesekkel az adatcsere megszervezése.	rendszerirányító	
Üzem-előkészítés		
Normál kapcsolási állapot meghatározása	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
A vezetékek várható terhelésének meghatározása	KDSZ	
Napi teljesítőképesség tervezés, menetrend készítés	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	
Feszültségmentesítési tervek készítése	KDSZ	
Feszültségmentesítési tervek engedélyezése	rendszerirányító	
Tervezett üzemállapotok meghatározás, előzetes vizsgálatok, számítások	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	
kockázati tényezők előzetes meghatározása	rendszerirányító (KDSZ-el egyeztetve)	
Operatív üzemirányítás		
Tervszerű munkák program szerinti irányítása	KDSZ	KDSZ
Terven kívüli beavatkozások *	rendszerirányító, KDSZ	KDSZ
Rendellenes üzemállapotok megszüntetése	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
Üzemzavar-megelőzés, üzemzavar-elhárítás irányítása erőműi, alaphálózati hibák hatására	rendszerirányító	KDSZ
Üzemzavar-megelőzés, üzemzavar-elhárítás irányítása elosztó-hálózati hibák hatására	KDSZ	KDSZ
Üzemállapot-változtatások	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
Teljesítőképességet, üzembiztonságot befolyásoló műveletek rendje	rendszerirányító	KDSZ

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

Mérő, szabályozó, védelmi és automatika rendszerek működési feltételeinek és üzemállapotának meghatározása	rendszerirányító (KDSZ javaslatra)	KDSZ
Adatgyűjtés, értékelés, adatszolgáltatás, jelentés	rendszerirányító	KDSZ
üzyeleti, készenléti rendszer koordinálása	KDSZ	KDSZ
kapcsolattartás a felső és alsó üzemirányítási szintekkel	rendszerirányító és KDSZ	
Üzemértékelés		
Hálózati üzemértékelés	rendszerirányító és KDSZ	

* A terven kívüli beavatkozást kiváltó üzemi esemény helyétől függően. (132 kV KDSZ, 132 kV fölött rendszerirányító)

Üzemeltetési tevékenység személyi és tárgyi feltételei

1. Üzemeltetési tevékenység személyi feltételei

1.1. Kezelési jogosultság

Az elosztói engedélyesek által kezelt villamosműveken történő kapcsolásra utasítást az a személy adhat, illetve kapcsolást az a személy végezhet, aki a vonatkozó személyi feltételeknek megfelel. Minden üzemegységnél meg kell határozni a kezelési feladattal megbízható munkavállalókat.

1.2. Személyi feltételek

Az erősáramú villamos berendezés, illetve annak egy része feszültségmentesítésével, vagy a villamos hálózati kapcsolások előkészítésével, valamint a munkák végrehajtásának irányításával, végrehajtásával foglalkozó üzemi személyzet személyi feltételei a következők:

- ◆ egészségi alkalmasság,
- ◆ előírt szakképzettség,
- ◆ előírt szakmai gyakorlat,
- ◆ kioktatottság,
- ◆ megbízás az adott munkára,
- ◆ feladatköréhez szükséges helyismereti vizsga letétele (feljogosítás).

1.2.1. Egészségi alkalmasság

Egészségi szempontból (kapcsolási munka végzésére) alkalmas az a személy, akire vonatkoztatva a következő feltételek egyidejűleg teljesülnek:

- ◆ az előírt előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton részt vett, és azon e munkák végzésére alkalmas minősítést kapott,
- ◆ magát e munkák végzésére alkalmasnak minősíti,
- ◆ közvetlen munkavezetője a munkavégzésből nem zárja ki.

1.2.2. A villamosmű üzemirányító vagy kezelő képesítés megszerzésének előfeltétele

Üzemirányító képesítés megszerzésének előfeltétele

Nagy- és középvezettségű erősáramú villamos berendezések kezelésének irányítására képesítést csak az a szakképzett személy szerezhethet, aki erősáramú villamosmérnöki vagy üzemmérnöki diplomával, vagy szakirányú technikus oklevéllel rendelkezik. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések kezelésének irányítására képesítést csak az a szakképzett személy szerezhethet, aki erősáramú villamosmérnöki vagy üzemmérnöki diplomával, vagy szakirányú technikus oklevéllel, vagy önálló villanyszerelői képesítéssel rendelkezik.

Villamosmű kezelői képesítés megszerzésének előfeltétele

Erősáramú villamos berendezés, illetve annak meghatározott része kezelésére képesítést csak az a szakképzett személy szerezhethet, aki erősáramú villamosmérnöki, vagy üzemmérnöki, vagy villamosenergiaipari-technikusi oklevéllel, vagy villamosmű kezelői tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, és önálló villanyszerelői képesítéssel rendelkezik.

1.2.3. Villamosmű üzemirányítására, kezelésére képesített személy

Villamosmű üzemirányítására képesített személy

Villamosmű irányítására az előfeltételeknek megfelelő, elegendő gyakorlattal rendelkező szakképzett személy képesített, aki külön erre a célra összeállított vizsgaanyagból

- ♦ a BVTSZ/KDSZ üzemirányítói ismeretekből 6. szakmai fokozatú helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott, illetve
- ♦ az ÜIK üzemirányítói ismeretekből területi illetékességű 6. szakmai fokozatú helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott, illetve
- ♦ a kisfeszültségű hálózat üzemirányítói ismeretekből területi illetékességű 2. szakmai fokozatú helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott.

Villamosmű kezelésére képesített személy

Az erősáramú villamos berendezések kapcsolási munkáinak előkészítésére és végrehajtására az előfeltételeknek megfelelő, szakképzett személy képesített, aki az e szabályzat szerint az általa végezhető munkákról és ismeretekről a vonatkozó helyismereti vizsgát az illetékes vizsgabizottság előtt sikeresen letette és arról bizonyítványt kapott.

1.2.4. Kioktatottság

Kioktatott az a személy, aki a vonatkozó villamos berendezés használatára és kezelésére a munkájával kapcsolatos előírásokra, biztonsági szabályokra, a munka során előforduló veszélyekre és ezek elleni védekezésre kioktatást nyert, és arról igazolással rendelkezik.

1.2.5. Megbízás az adott munkára

Megbízott az a személy, aki a vonatkozó villamos berendezésen végzendő munkára megbízást kapott.

A megbízást fizikai dolgozók esetében általában írásban, munkautasítás formájában kell megadni.

Nem kötelező írásbeli munkautasítást kiadni üzemzavar elhárítás, illetve üzemzavar megelőzési munka során, ha azt üzemirányító vezényli, és a dolgozó munkaidejének elszámolása azt nem teszi szükségessé.

1.2.6. Helyismereti vizsga

A helyismereti vizsga egy földrajzilag egyértelműen körülhatárolt területen létesített elosztó hálózat, vagy valamelyik — általában a hálózat feszültségétől függő szakmai fokozatba sorolt — hálózatrész irányításának és/vagy kezelésének ismeretéről ad képesítést, illetve a területen, a megfelelő fokozatba sorolt hálózatrészen ad rendelkezési vagy kezelői hatáskört.

A helyismereti vizsga földrajzi illetékessége

A helyismereti vizsga földrajzi illetékességei a következők:

- ◆ alállomási illetékesség esetében a dolgozó csak az alállomás területén jogosult munkavégzésre,
- ◆ a területi illetékesség az adott területén jogosít munkavégzésre,
- ◆ elosztótársasági illetékesség elnyerése esetén a dolgozó a társaság egész ellátási területén jogosult munkavégzésre.

A helyismereti vizsga szakmai fokozatai

A helyismereti vizsga szakmai fokozata azt fejezi ki, hogy a megfelelő földrajzi illetékességgel rendelkező üzemi személy, a vonatkozó földrajzi területen létesített erősáramú villamos berendezések részei közül melyek irányítására vagy kezelésére jogosult. Ezek a következők:

- ◆ **ELSŐ SZAKMAI FOKOZAT — KIF fokozat:** a kisfeszültségű elosztó hálózatra, a közvilágítási elosztó hálózat és a közvilágítási vezérlőhálózat berendezésre vonatkozik, amely — a kisfeszültségű hálózati munkák elvégzéséhez — a kisfeszültségű hálózatot tápláló transzformátorok primer oldali kapcsolóelemeitől a felhasználói csatlakozásokig terjed. Primer méréssel rendelkező felhasználói KÖF/KIF transzformátorállomásokban feljogosít a mérőcella előtti sínbontó kapcsolókészülék kapcsolására.
Megjegyzés: Lehetőség van arra, hogy pld. csak a közvilágítási elosztó hálózat berendezéseire vonatkozó helyismereti vizsgát tegyen az arra jelölt személy, de ezt akkor a vizsgabizonyítványon egyértelműen, pontosan jelezni kell.
- ◆ **MÁSODIK SZAKMAI FOKOZAT — KÖF+KIF fokozat:** Kis- és középfeszültségű elosztó hálózatra (szabad- és kábelvezetésekre) vonatkozik, amely a középfeszültségű elosztó hálózatokat tápláló alállomásokon kívüli első kapcsolókészüléktől a felhasználói csatlakozásokig terjed, beleértve a közvilágítási elosztó hálózatot és a közvilágítási vezérlőhálózatot is. Nem jogosít a KÖF/KÖF transzformátorállomások és a védelemmel rendelkező KÖF kapcsolóállomások kezelésére.
- ◆ **HARMADIK SZAKMAI FOKOZAT — alállomási KÖF+KÖF+KIF fokozat:** a középfeszültségű elosztó hálózatot tápláló transzformátorok középfeszültségű kapcsoló-berendezéseitől a közép- és kisfeszültségű hálózatokon át a felhasználói csatlakozásokig terjed, beleértve a közvilágítási elosztó hálózatot és közvilágítási vezérlőhálózatot is.
- ◆ **NEGYEDIK SZAKMAI FOKOZAT — alállomási fokozat:** NAF/KÖF és a KÖF/KÖF transzformátor állomások kezelésére jogosít, beleértve az alállomásokat ellátó külső háziüzemi transzformátor állomásokat is.

Megjegyzés: az alállomások területén speciális tevékenységet végző munkavállalók — mérés-technikai, távközlési, raktárkezelési feladatokkal megbízottak — 4. szakmai fokozatú helyismereti vizsgálával kell, hogy rendelkezzenek.

- ♦ **ÖTÖDIK SZAKMAI FOKOZAT — szakszolgálati fokozat:** az elosztó hálózati speciális szakszolgálati (HKV, telemechanika, védelmek, segédüzem, szünetmentes stb.) vagy speciális rendszerhasználói berendezések (VTA, védelmek, távkezelés stb.) kezelésére jogosít.
- ♦ **HATODIK SZAKMAI FOKOZAT — diszpécseri fokozat:** üzemirányítói tevékenység elvégzésére jogosít, az üzemirányítási illetékességének megfelelően.
- ♦ **HETEDIK SZAKMAI FOKOZAT — 132 kV-os távvezetéki fokozat:** 132 kV-os távvezetéken feszültségmentesítéshez kapcsolódó munkák vagy műveletek végzésére jogosít (áramkötés bontás, *lehatároló és munkahelyi földelés* felhelyezése, *feszültségmentesség* ellenőrzése stb.). Nem jogosít alállomási berendezések kezelésére.

A helyismereti vizsgákról vizsgabizonyítványt kell kiállítani. Bizonyos fokozatoknak különböző típusai létezhetnek (pl. csak felügyeleti tevékenység végzése, vagy az első szakmai fokozatnál a közvilágításra vonatkozó szűkítés), ezt írásban kell rögzíteni.

Az elért fokozatok a megbízásban részletesen rögzített, meghatározott berendezésre (területre, hálózatra, állomásra, készülékre, stb.) vonatkoznak.

A helyismereti vizsgára bocsátás feltételei

A dolgozókat helyismereti vizsgára csak a szakképzettségüktől függő, üzemeltetési területen eltöltött gyakorlati idő után szabad bocsátani. Ennek részletes feltételeit az elosztói engedélyesek belső szabályzataikban kötelesek rögzíteni.

A helyismereti vizsgáztatás rendje

Az elosztói engedélyesek az egyes szakmai fokozatok vizsgáztatási rendjét, a helyismereti vizsgabizonyítványok tartalmi-formai követelményét, a nyilvántartások ügyrendjét belső szabályzatukban rendezik.

Idegen vállalkozók helyismereti vizsgáztatásánál az idegen vállalkozás munkáltatójának is képviseltetnie kell magát.

1.2.7. A helyismereti vizsga érvényessége

Az egyes szakmai fokozatokhoz tartozó helyismereti vizsga érvényességi idejét, visszavonásának módját az elosztói engedélyesek saját belső szabályzatukban rendezik.

1.3. Jogosultság a villamosműveken

1.3.1. Jogosultság kisfeszültségű hálózaton

A kisfeszültségű hálózaton, valamint a közvilágítási elosztó és a közvilágítási vezérlőhálózaton végzendő kapcsolási műveletekhez, beleértve a kisfeszültségű hálózati munkák elvégzéséhez a kisfeszültségű hálózatot tápláló transzformátor

leválasztásához beépített primer kapcsolóelemek működtetését is, kapcsolásokat helyismereti vizsga alapján két személy végezhet, amelyek közül az egyiknek legalább önálló villanyszerelőnek és egyes szakmai fokozatú helyismereti vizsgával rendelkezőnek és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

Kisfeszültségű hálózat feszültségmentesítéséhez egyetlen szakképzett és kioktatott személy is elegendő, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- ♦ a feszültségmentesítés saját munkavégzés céljából történik,
- ♦ a hálózat egyetlen kapcsolóelemmel leválasztható,
- ♦ a munkavégzés helye egyértelműen azonosítható, ezáltal a tévesztés veszélye nem áll fenn.

1.3.2. Jogosultság közép-feszültségű hálózaton

A közép-feszültségű hálózaton, valamint a közép/kisfeszültségű transzformátorállomás közép-feszültségű gyűjtősinjein kapcsolási műveletek elvégzéséhez legalább két személy szükséges. Az egyik személynek legalább önálló villanyszerelői, és második szakmai fokozatú helyismereti vizsgával kell rendelkeznie, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

Ha a kapcsolóhelyiségben, vagy a szabadtéri kezelőtéren a villamos berendezés megközelítése, illetve azon a szükséges kapcsolási műveletek elvégzése közben feszültség alatt álló rész akaratlan érintése és átvitelési távolságon belül való megközelítése ki van zárva, akkor a kapcsolást a legalább 4. csoportba tartozó szakképzett és kioktatott személy egymagában is elvégezheti, második, segítő személy jelenléte nélkül.

1.3.3. Jogosultság az alállomás közép-feszültségű kapcsoló-berendezésén és a hozzá kapcsolódó közép-feszültségű hálózaton

A közép-feszültségű hálózatot tápláló alállomás közép-feszültségű kapcsoló-berendezésén, a hozzá csatlakozó közép-feszültségű hálózaton kapcsolási műveletek elvégzéséhez legalább két személy szükséges. Az egyik személynek villamosmű kezelői, harmadik fokozatú helyismereti vizsgával kell rendelkeznie, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

1.3.4. Jogosultság alállomásokban

A nagy/közép-feszültségű, közép/közép-feszültségű transzformátor állomásokban kapcsolási műveletek elvégzéséhez két személy szükséges. Az egyik személynek villamosmű kezelői, negyedik fokozatú helyismereti vizsgával rendelkezőnek, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

Kapcsolási műveletet egy személy csak távműködtetéssel hajthat végre, és csak abban az esetben, ha villamosmű kezelői, negyedik fokozatú helyismereti vizsgával rendelkezik.

Ha azokban a nagy/közép-, közép/közép-feszültségű transzformátor- és kapcsolóállomásokban, amelyek kezelése egyszemélyesre lett minősítve, olyan kapcsolási műveletet kell elvégezni, amelyre két személy szükséges, akkor a kétszemélyes kezelt alállomásokban előírt személyi feltételeket a második személy berendelésével a műveletek elvégzéséhez biztosítani kell.

1.3.5. Jogosultság 132 kV-os hálózaton

132 kV-os hálózaton a feszültségmentesítéshez kapcsolódó munkák vagy műveletek végzéséhez legalább két személy szükséges. Az egyik személynek legalább önálló villanyszerelői, és hetedik szakmai fokozatú helyismereti vizsgával kell rendelkeznie, és mindkettőnek kioktatottnak kell lennie.

1.3.6. A kapcsolás elvégzése

A kapcsolásokat a megfelelő szakmai fokozatú helyismereti vizsgával rendelkező személynek kell elvégeznie. Amennyiben a másik személy is szakképzett és kioktatott, a megfelelő szakmai fokozatú helyismereti vizsgával rendelkező közvetlen helyszíni felügyelete alatt ő is végezheti a kapcsolási műveletet.

1.3.7. Üzemirányító munkára való jogosultság

Az üzemirányítási szervezet hatodik szakmai fokozatú helyismereti vizsgával rendelkező dolgozója végzi az elosztó hálózati berendezések üzemirányítását, melynek szabályait az elosztói engedélyesek belső szabályzatukban rendezik.

1.3.8. Szerelési felügyelő tevékenysége

Szerelési felügyelő (alállomási, hálózati) az a személy, akinek feladata a munkahelyen a (saját vagy idegen) munkacsoport tevékenysége idején a biztonságos munkavégzés – a vonatkozó előírások szerinti és a tényleges munkavégzés megkezdése előtt létrehozott – feltételeinek ellenőrzése.

A szerelési felügyelőnek szakképzettnek és kioktatottnak kell lennie, rendelkeznie kell a berendezés felügyeletéhez szükséges képesítéssel, vizsgával (pl. helyismeret).

1.3.9. Idegen vállalkozóra vonatkozó kötelezettségek

Az idegen vállalkozó dolgozóira ugyanazok a feltételek, előírások vonatkoznak, mint az elosztók saját dolgozóira.

1.4. Az üzemeltető személyzet rendelkezésre állása

1.4.1. Üzemeltető személyzet biztosítására kötelezett szolgálati helyek

A biztonságos és folyamatos üzemeltetés érdekében az elosztói engedélyesek által kijelölt üzemirányító központokban, alállomásokban és egyéb szolgálati helyeken üzemeltető személyzetet kell biztosítani.

1.4.2. Üzemeltető személyzet rendelkezésre állásának módja

Folyamatos szolgálat

Folyamatos — váltó műszakos — szolgálatot kell fenntartani az elosztói engedélyesek által kijelölt üzemirányítási helyeken, illetve alállomásokban.

Rendelkezésre állás a főmunkaidőben

Főmunkaidőben a kijelölt szolgálati helyeken az üzemeltető személyzet mindenkori elérhetőségét biztosítani kell. Ezért ezen telephelyeken

főmunkaidőben mindig kell tartózkodnia üzemeltetőnek, aki szükség esetén azonnal érintkezésbe tud lépni — telefonon, vagy rádión — a beavatkozó, kezelő személyzettel.

Főmunkaidőn kívüli rendelkezésre állás

Főmunkaidőn kívüli időszakban az üzemeltető személyzetet ügyelettel vagy készenléttel kell biztosítani. A készenlétre vonatkozó részletes szabályozást az elosztói engedélyesek belső utasítása tartalmazza.

Ügyeletek főnöke

Főmunkaidőn kívül egyszemélyi utasítási joggal rendelkezik az üzemirányító felett, vitás esetekben dönt, utasítást ad. Az ügyeletek főnökével a BVTSZ/KDSZ tartja a kapcsolatot. Az ügyeletek főnöke mindenkor tartózkodási helyéről köteles értesíteni a BVTSZ/KDSZ-t.

1.5. Egyéb eszközök, erőforrások rendelkezésre állása

A biztonságos és folyamatos üzemeltetés érdekében az anyag- és gépjármű biztosítását az üzemeltetőnek folyamatosan meg kell oldani. Ennek rendjét készenléti szabályozásban kell rögzíteni.

2. Az üzemeltetési tevékenység tárgyi feltételei

2.1. Az üzemirányítás tárgyi feltételei

Az üzemirányítási szervezeteket olyan eszközökkel, berendezésekkel kell ellátni, melyek lehetővé teszik az üzemirányítási feladatok biztonságos elvégzését. Az ezzel kapcsolatos előírásokat az elosztói engedélyesek belső szabályzata tartalmazza.

2.1.1. Az üzemirányítás egyéb tárgyi feltételei

Hírközlő utak vonatkozásában a nagy/középfeszültségű állomás és üzemirányítója között kétszeres, egymástól független kapcsolatnak kell megbízhatóan rendelkezésre állni. Ez állandó kezelőszemélyzet nélküli állomásokra is vonatkozik. Az állandó kezelőszemélyzet nélküli állomás és az ügyeleti hely között távközlési kapcsolatnak kell lennie.

2.2. Irányítástechnikai rendszer

Az üzemirányítás támogatására a hálózatokon olyan irányítástechnikai rendszer létesítésére és üzemeltetésére kell törekedni, amely a hálózatokon zajló folyamatokról és eseményekről az üzemirányításhoz szükséges adatokat folyamatosan, nagy biztonsággal szolgáltatja.

2.3. Az üzemeltetés tárgyi feltételei

Az üzemeltető személyzet számára biztosítani kell a biztonságos és hatékony munkavégzés tárgyi feltételeit. Az ezzel kapcsolatos előírásokat az elosztói engedélyesek belső szabályzataiban kell rögzíteni.

3. Információs rendszer

3.1. Általános követelmények

Az elosztói engedélyes berendezéseiről olyan információs rendszert köteles működtetni, amely kielégíti a jogszabályi előírásokat, biztosítja az üzemeltetés, az üzemirányítás, a karbantartás, a fejlesztés stb. valamint a társaság egyéb információs igényeinek kielégítését (pl. számvitel).

Az információs rendszernek ki kell terjednie a hálózatok és berendezések:

- ◆ műszaki jellemzőire,
- ◆ műszaki állapotára,
- ◆ igénybevételére,
- ◆ üzemi eseményeire.

Az információs rendszernek biztosítania kell az információ:

- ◆ gyűjtését,
- ◆ feldolgozását,
- ◆ tárolását, és
- ◆ felhasználását.

Az üzemállapottal és az üzemi hibákkal kapcsolatos valamennyi eseményt, bejelentést rögzíteni, és visszakereshető módon dokumentálni kell. A dokumentumok megőrzési ideje 5 év.

3.2. Az üzemi események rögzítése

3.2.1. Üzemi napló

Az energiaszolgáltatás folyamatosságának és biztonságának fenntartása, az üzemi események figyelemmel kísérése és visszakeresése, valamint az elszámolás érdekében szükséges adatok és tevékenységek rögzítése érdekében üzemi naplót kell vezetni

- ◆ az alállomásokban (függetlenül attól, hogy kezelőszemélyzetes, vagy anélküli),
- ◆ az üzemirányító szolgálati helyeken, valamint
- ◆ a folyamatos üzemű szolgálati helyeken.

Üzemi napló az a — könyv, vagy elektronikus formában készített és vezetett — nyilvántartás, amely valamely üzemegységnek az üzemidő alatt bekövetkezett, az üzemviteli tevékenységet érintő fontos változását és eseményét időrendi sorrendben rögzíti.

Az üzemi napló fogalmába tartoznak a közvetlenül a folyamatos üzemet elősegítő tevékenységek naplói is (pl. védelmes, irányítástechnikai, stb. naplók).

A naplókat a szolgálati hely vezetőjének hitelesítenie kell, és a vezetésének folyamatosságát biztosítani kell, kivéve a számítástechnikai eszközzel készített naplót.

A szolgálattelvő személyzetnek a naplóvezetésre kijelölt tagja(i) köteles(ek) azt pontosan vezetni. Az üzemi naplóba (naplókba) az üzemeltető előírásai szerint be kell vezetni a berendezés műszaki vagy egyéb jellemzőinek adatait, számértékeit, további üzemi észleléseket, utasításokat, változásokat, jelentéseket, egyéb, esetleg különleges körülményeket. Az üzemi naplóba az észleléseket, az

eseményeket, műveleteket azok megtörténte után azonnal, de legkésőbb a művelet sor egészének befejezése után naplózni kell.

A közép-/kisfeszültségű transzformátorállomás, illetve kisfeszültségű hálózat üzemirányítójánál vezetett üzemi napló részét képezik vagy helyettesítik a hálózaton önállóan dolgozók munkautasításai, amelyekre a műveletek végrehajtásának idejét fel kell jegyezni.

Írásbeli munkautasítással nem rendelkező — üzemirányítóval előzetesen egyeztetett, nem vezényelt módon, önállóan kapcsolást végző személyeknek a kapcsolási időpontokat a munkavégzés közben fel kell jegyezni, a munka befejezés után az üzemi naplóban rögzíteni kell.

Az üzemirányítási helyek üzemi naplója nem selejtezhető, a többi üzemi naplót 5 évig kell megőrizni. Az üzemi naplón utólag változtatásokat, bejegyzéseket, vagy törléseket eszközölni tilos. Bejegyzés helyesbítését indokolt esetben csak a hibás szöveg olvashatóságát biztosító áthúzással és a helyes szöveg (adat) beírásával szabad végezni.

A szolgálat átadását/átvételét az üzemi naplóban rögzíteni kell, és azt az átadónak és az átvevőnek alá kell írnia. Abban az esetben, ha a szolgálat átadása/átvétele távközlési eszközön keresztül történik, ennek tényét kell a naplóban rögzíteni. Amennyiben a szolgálat befejezése nem jár átadással (pl. egy állandó kezelőszemélyzet nélküli állomás elhagyása), az üzemi események rögzítésére szolgáló üzemi napló bejegyzéseit a szolgálatot befejezők kötelesek aláírásukkal lezárni.

3.2.2. Hálózatváltozási napló

A közép- és kisfeszültségű hálózat változását feszültségszintenként, hálózatváltozási naplóban kell vezetni. A napló hitelesítésére és vezetésére az üzemi naplónál leírtak az irányadóak.

A hálózatváltozási naplóba a változást követően haladéktalanul be kell jegyezni a berendezések üzembe, illetve üzemen kívül helyezését, valamint a normál kapcsolási állapot változásokat. A bejegyzéseket valamennyi, az érintett hálózaton munkairányítóként dolgozó, vagy irányító személynek tudomásul kell vennie, és ezt aláírásával igazolnia kell. Az üzemi személyzettel a változásokat a munkadiszpécser közli. Mindezt a lehető legrövidebb időn belül aláírással kell hitelesítenie az üzemi személyzetnek.

A hálózatváltozási napló nem selejtezhető.

3.2.3. Jelentéstároló magnetofon, vagy számítógép

A nagy- és közép-feszültségű hálózat üzemirányítási, és a hibacím felvételi szolgálati helyeken jelentéstároló magnetofonokat, vagy számítógépes hangrögzítő berendezéseket kell üzemeltetni. A jelentéstárolónak az összes távközlési összeköttetésen folyó valamennyi beszélgetést automatikusan rögzítenie kell. A hibacím adatok kezelése, továbbítása — azok rögzítése után — az elosztói engedélyesek belső informatikai hálózatán történik.

A jelentéstárolót meghibásodás, vagy karbantartást kivéve kikapcsolni tilos. A rögzített beszélgetéseket legalább 7 munkanapon keresztül meg kell őrizni. Amennyiben valamely üzemi esemény kivizsgálását elrendelik, az eseménnyel

kapcsolatos beszélgetéseket mindaddig meg kell őrizni, amíg azok törlésére a kivizsgálás vezetője engedélyt nem adott.

3.3. Az üzemi események minősítése

Az üzemi események minősítését, rögzítését az elosztói engedélyesek saját nyilvántartási rendszerük működtetésére készült utasításai szerint kell végezni.

3.4. Jelentési kötelezettségek

3.4.1. Belső jelentési kötelezettségek

Védelem- és automatika-működés miatt bekövetkezett megszakító működésekről állandó kezelőszemélyzettel rendelkező alállomások esetén a kezelőszemélyzet, illetve az irányítástechnika, állandó kezelőszemélyzettel nem rendelkező alállomások esetén az irányítástechnika, illetve az állomás felkeresésekor az üzemi személyzet ad tájékoztatást az üzemirányítónak.

A jelentésre kötelezett események körét, és a jelentés (tájékoztatás) módját az elosztói engedélyesek belső szabályzata tartalmazza.

3.4.2. Rendszeres jelentések

A hálózati eseményekről a következő jelentések, tájékoztatók készülnek:

- ◆ napi jelentés,
- ◆ időszaki/éves jelentés,

Napi jelentés

A napi jelentés — a tárgynapot követő első munkanapon — az utolsó jelentés óta eltelt időszak üzemi eseményeiről készül. A BVTSZ/KDSZ elkészíti a gyorstájékoztatót az üzemviteli irányító személye(k) részére.

A jelentésnek tartalmaznia kell minden üzemi eseményt, így:

- ◆ az üzemzavarokat,
- ◆ a baleseteket,
- ◆ a tűzeseteket,
- ◆ a jelentősebb hálózati sérüléseket,
- ◆ a korlátozásokat,
- ◆ a nagyobb területet érintő közvilágítási hibákat,
- ◆ a vezérlési hibákat (közvilágítás, HKV),
- ◆ a jelentősebb távközlési hibákat,
- ◆ a rendszer-automatikák indokolt és indokolatlan működését,
- ◆ a főberendezések üzembe, illetve üzemén kívül helyezését,
- ◆ a fontosabb berendezések egy napot meghaladó üzemképtelenségét.

Időszaki/éves jelentés és adatszolgáltatás

Az adott időszakra vonatkozóan összesítő jelentést kell készíteni, mely alapján folyamatosan elemezni kell az üzemviteli tevékenységet.

3.5. A felhasználók tájékoztatása

A felhasználók tájékoztatása az üzemzavarokról általában telefonon keresztül történik. Az ügyfelet az üzemeltető által felhatalmazott személy tájékoztatja szóban, vagy informatikai eszközön keresztül az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül. Nagyobb üzemzavarokról kiadott tömegtájékoztatás szükségességéről és eljárási rendjéről az elosztói engedélyes belső szabályzatában kell rendelkezni.

3.6. Az üzemi események kivizsgálása

3.6.1. Kivizsgálási kötelezettség

Az üzemeltető szervezet üzemeltetésért felelős személyének, vagy megbízottjának minden olyan üzemi eseményt, hibát minősítenie kell, amelynél az esemény oka, lefolyása nem látható egyértelműen, vagy a személyzet működésével kapcsolatban kérdések merülnek fel. Az ilyen üzemi eseményt jelentőségétől, nagyságától függetlenül alaposan tanulmányozni kell, hogy a jövőbeni megelőzésre intézkedéseket lehessen tenni. Az elrendelt kivizsgálást legkésőbb az üzemzavar elhárítását követő munkanapon meg kell kezdeni, és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

Az üzemzavarok vizsgálata során tanulmányozni kell:

- ◆ az üzemzavar keletkezésének, kifejlődésének okait, esetleg okozóit,
- ◆ a berendezés(ek) meghibásodásait és annak okait,
- ◆ a kezelő- és irányító személyzet tevékenységét,
- ◆ a primer és szekunder berendezések, készülékek működéseit.

A kivizsgálás fontos része az elemzés, amely a vizsgálat eredményeinek értékeléséből és a hasonló üzemzavar bekövetkezésének megelőzését célzó intézkedések meghatározásából, kidolgozásából áll.

3.6.2. Az üzemzavarok kivizsgálásának rendje

A vizsgálatot minden esetben az üzemeltető szervezet üzemeltetésért felelős személye, vagy megbízottja irányítja. Több érintett üzemeltető esetén a kivizsgálást közösen kell végezni.

A vizsgálat során szükség esetén meg kell hallgatni azokat a személyeket, akik az üzemzavar okáról, lefolyásáról, illetve elhárításáról lényeges felvilágosítással szolgálhatnak. Fel kell használni a védelmi jelzéseket, zavaríró regisztrátumokat, hangrögzítő és az irányítástechnikai adatokat, napló bejegyzéseket.

A megelőző intézkedések kidolgozása és azok betartásának, teljesítésének ellenőrzése az üzemeltetésért felelős személy feladata.

3.7. Adatszolgáltatások

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak illetve más hivatalos szerveknek küldendő rendszeres jelentések, adatszolgáltatások körét a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, előírások és az üzemi és kereskedelmi szabályzatok részletesen tartalmazzák.

3.8. Egyedi rendkívüli jelentés, tájékoztatás

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak illetve más hatóságok által meghatározott üzemzavarokról és rendkívüli eseményekről az előírt tartalmi és formai követelmények betartásával az engedélyeseknek soron kívül tájékoztatást kell adni.

Idegen vállalkozókra vonatkozó kötelezettségek

Az elosztói engedélyesek és a villamosmű üzemeltetők idegen vállalkozókkal történő együttműködésének munkabiztonsági követelményei.

Az elosztói engedélyesek és a villamosmű üzemeltetők a hálózataikon más személy által végzett tevékenységért úgy felelnek, mintha azt maguk végezték volna el.

Amennyiben a munkákra kiviteli tervdokumentáció is készült, akkor az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A munkabiztonsági követelmények megvalósítása érdekében az egyes munkafeladatok (munkafolyamatok) esetén a következő eljárásokat, kérdéseket kell leszabályozni:

- ◆ a kapcsolattartás szabályait,
- ◆ az adott feladathoz szükséges, megfelelő képzettségű munkaerő minimális létszámát,
- ◆ a munkabiztonsági kioktatottságot és annak bizonylatolását,
- ◆ Az üzemi területre történő ki- és belépés rendjét
- ◆ a munkaterület határait, elhatárolásának és átadásának módját, szükség esetén a szerelési felügyelet biztosítását,
- ◆ a feszültségmentesítés rendjét,
- ◆ az energiavételezés módját,
- ◆ a munkára alkalmas állapot személyi feltételeit, és a védőeszköz juttatás és annak alkalmazásának rendjét
- ◆ a munkaeszközök, termelőberendezések esetleges átadását és használatát,
- ◆ a szállítás, az anyagmozgatás és tárolás feltételeit,
- ◆ a villamosmű üzemeltető munkabiztonsági ellenőrzésének feltételeit és határait,
- ◆ az idegen munkavállalók munkabiztonsági felkészítésének feladatait,
- ◆ munkabalesetek, rendkívüli események esetén követendő eljárást,
- ◆ a munkavégzés hatáskörében tartózkodók védelmének feltételeit,
- ◆ a munkavégzés személyi és tárgyi feltétel biztosításának rendjét,
- ◆ az elsősegélynyújtással kapcsolatos teendőket,
- ◆ az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett eszközök használatát és a vizsgálati dokumentációk bemutatásának rendjét,
- ◆ a környezetszennyezést kizáró megoldások rendjének meghatározása,
- ◆ a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek betartásának rendjét
- ◆ a villamosmű üzemeltető belső utasításaihoz kapcsolódó feladatok meghatározását.

Elosztó hálózati létesítmények dokumentációira vonatkozó előírások

1. Létesítési dokumentációk

A létesítési dokumentációk tartalmi részére vonatkozó előírásokat a rendeletek, szabványok, illetve szabályzatok részletesen tárgyalják. Az egyes dokumentumok példányszámaira, tárolási rendjére vonatkozó követelményeket az elosztói engedélyesek belső szabályzatai tartalmazzák:

- ◆ Környezeti hatástanulmány
- ◆ Kiviteli műszaki terv
- ◆ Megvalósulási dokumentációk
- ◆ Létesítési, vezetékjogi, hatósági engedélyek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek
- ◆ Veszélyes és hulladék anyagok beszerzésére, tárolására, és elhelyezésére vonatkozó engedélyek.
- ◆ Műszaki, technológiai leírás
- ◆ Garanciális vizsgálati, mérési és védelem beállítási jegyzőkönyvek
- ◆ Kezelési-, karbantartási utasítások
- ◆ Engedélyezett üzembe helyezési program
- ◆ Üzemviteli megállapodás
- ◆ Üzemeltetési, karbantartási szerződések

2. Üzemeltetéshez szükséges dokumentációk

- ◆ A berendezés gyártója által előírt (pl. gépkönyvben) vagy a berendezés üzemben tartója által elrendelt vizsgálatok, mérések, valamint karbantartási és javítási munkák jegyzőkönyvei.
- ◆ A próbaüzem után a garanciális vizsgálatok jelentései olyan terjedelemben, amelyek tanúsítják, hogy a létesítmény a szerződéseknek megfelelően (paraméterekkel, hatásfokkal, élettartammal) üzemeltethető.
- ◆ A relévédelmek és automatikák műszaki paramétereit, a beállított értékeket, valamint az áram- és feszültségváltók áttételét feltüntető egyedi beállítási lapok.
- ◆ A telemechanikai, folyamatirányítási, távközlési berendezések műszaki adatait, beállított értékeit feltüntető egyedi adatlapok.
- ◆ Beépített (tényleges) állapotot mutató (D terv) rajzdokumentáció.
- ◆ Az elosztó hálózathoz történő csatlakozás azon adatainak köre, amely az üzemviteli együttműködéshez, az üzemirányításhoz szükséges főbb adatokat tartalmazza.

Elosztó hálózati távfelügyeleti rendszerek

1. Középfeszültségű berendezés

A specifikáció részletesebb technológiai követelményeit az elosztói engedélyesek belső előírásai tartalmazzák. Azon távfelügyeleti és távkezelési rendszerek, melyek működése, működtetése az elosztói engedélyes hálózati üzemére hatással vannak, azokat befolyásolják, a létesítésükre és üzemeltetésükre vonatkozóan az elosztói engedélyes előírásait be kell tartani.

1.2. Működtetés

A távfelügyelet primer berendezésén minden lényeges kapcsolat nyomógombokkal elvégezhető legyen.

1.3. Akkumulátor feszültség mérése és kiértékelése

A berendezésnek alkalmasnak kell lenni az akkumulátor(ok) feszültségének folyamatos figyelésére. A felhasználó által beállított küszöbszintek átlépésekor jelzést kell továbbítani a kezelőszemélyzet (elosztói engedélyes üzemirányító) felé.

1.4. Tápfeszültség

A kiserőművi és a kábelköri kapcsoló berendezésekben az RTU tápfeszültség ellátásához szünetmentes tápberendezést kell biztosítani.

2. Irányítástechnika

2.1. Jelzések, mérések

2.1.1. Az oszlopkapcsoló berendezések telemechanikai jelzéseinek a következőkből kell állnia

- ♦ Jelzések a kapcsolókészülékekről (megszakítók, terhelésszakaszolók)
- ♦ Terhelő áram és KÖF feszültség mérés

2.1.2. A kábelköri kapcsoló berendezések telemechanikai jelzéseinek a következőkből kell állnia

- ♦ Az elosztói engedélyes által meghatározott kapcsolókészülékekről (megszakítók, terhelésszakaszolók, földelő szakaszolók).
- ♦ Mint az oszlopkapcsolóknál, az elosztói engedélyes által meghatározott védelmi jelzések kiegészítéssel.
- ♦ Mérések: akkumulátor feszültség mérés (helyszínfüggő, egyedi elbírálás alapján), KÖF feszültség mérés (helyszínfüggő, egyedi elbírálás alapján).

2.1.3. Kiserőműi (gázmotor) csatlakozás

A kiserőmű telemechanikai jelzései esetén a kábelköri kapcsoló állomás előírásait kell betartani, és azt ki kell egészíteni a betáplálás hatásos- és meddő teljesítmény pillanatérték méréssel

2.2. RTU főbb jellemzői

Képes technológiai vezérlési funkciók ellátására.

Moduláris felépítésű.

Rádiós, vezetékes ill. optikai kommunikációs csatornákat kezel.

Képes a jelzések, mérések továbbítására adatvesztés nélkül.

Gyűjt minden meghibásodást időbéllyeggel ellátva. A hibabejegyzések a kommunikációs csatornákra vonatkozó adatokat is tartalmazzák.

3. Kommunikációs technika

3.1. Rádiós berendezések

A rádiós kapcsolatoknak az elosztói engedélyes által megadott frekvencián kell működni a Rendszertechnikai Terv alapján, mely terv elkészí(te)tése a rendszerhasználó feladata. A kivitelezés elkezdése előtt az elosztói engedélyes szakembereinek rendelkezésére kell bocsátani a rádiós terveket. Az engedélyezettetés ügyében az elosztói engedélyes jár el.

A megvalósítás feltétele a tervek NMHH által történő elfogadása és csatornafrekvencia kijelölése.

Elosztó hálózat üzemeltetés távközlési rendszerei

1. Műszaki követelmények

A távközlési hálózatokat úgy kell kialakítani, hogy a csatornajellemzők (adatátviteli sebesség), a jelkésleltetések, a szabványosság, a megbízhatóság, adatbiztonság, adatvédelem és bővíthetőség szempontjából legyen összhangban az Üzemi Szabályzatban, illetve jelen Elosztói Szabályzatban rögzített követelményekkel, az elosztói engedélyes erre vonatkozó részletes specifikációjával.

2. Fejlesztés

A rendszerérdekű távközlési hálózat fejlesztését a végrehajtási rendelettel összhangban, a rendszerirányítás érdekeit biztosítva kell végezni.

Az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózatok üzemeltetői kötelesek megfelelő időben kezdeményezni, és elvégezni a villamosenergia-rendszer biztonságos működéséhez szükséges és a távközlő hálózatra vonatkozó fejlesztéseket is.

Az elosztói engedélyesek a saját kezdeményezésre indított távközlési fejlesztéseket kötelesek az átviteli rendszerirányítóval egyeztetni.

Az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltetői kötelesek az általuk létesített, illetve üzemeltetett távközlési hálózatnak a rendszerérdekű távközlési hálózathoz történő kapcsolódását és ennek megfelelő működtetését a Hivatal, illetve az elosztói engedélyes által előírt, illetve jóváhagyott módon biztosítani.

Az együttműködést érintő távközlés létesítésére, bővítésére és korszerűsítésére vonatkozó terveket az érintett felekkel egyeztetni kell.

A vezeték nélküli hálózatoknak rendelkezni kell a Nemzeti Média, és Hírközlési Hatóság engedélyével, a hálózatok tervezett és alkalmazandó frekvenciáit a frekvenciák engedélyesével egyeztetni, és jóváhagyatni kell.

3. Üzemeltetés

Az engedélyesek, távközlési hálózat üzemeltetők a rendszerérdekű távközlési hálózat zavartalan és megbízható működése érdekében, az idevonatkozó végrehajtási rendelet és az Üzemi Szabályzat előírásai szerint kötelesek egymással együttműködni.

Az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltetői kötelesek az általuk üzemeltetett és fenntartott távközlési hálózatot biztonságosan és hatékonyan üzemeltetni, a szükséges karbantartási, javítási és felújítási munkákat elvégezni, azok feltételeit biztosítani.

A rendszerérdekű távközlési hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében kötelesek az elosztói engedélyesnek és egymásnak a távközlési hálózat üzemeltetéséhez, a hibaelhárításhoz szükséges adatokat szolgáltatni.

A rendszerérdekű távközlési hálózat azon csomópontjainál, amelyek az idegen távközlési hálózat üzemeltető telephelyén, kezelésében vagy tulajdonában vannak, az üzemszerű működtetés, üzemeltetés biztosítása, valamint a hibaelhárítások elvégzése érdekében kötelesek az elosztói engedélyes erre felhatalmazott alkalmazottjai vagy szerződéses megbízottjai részére a szükség szerinti bejutás, hibabehatárolás és hibajavítás célját szolgáló munkavégzés feltételeit biztosítani.

4. Hibaelhárítás, rendkívüli helyzetek kezelése

A hibajavítási feladatok hatékony és a lehető leggyorsabb elvégzése érdekében az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltető a távközlési szolgáltatást úgy szervezi, hogy szakemberei, a hibajavítást végző távközlési szolgáltató, valamint az elosztói engedélyesek távközlési hibajavító szolgálatának képviselői hiba esetén az elhárításba azonnal bevonhatók legyenek.

5. Biztonsági stratégia

A távközlési hálózat üzemeltetésére vonatkozó biztonsági stratégiát, a biztonságra vonatkozó általános előírásokkal együtt, azokkal összhangban kell alkalmazni (átviteli rendszerirányító Mentési HAVÁRIA Terv stb.).

A veszélyhelyzetek kockázatának csökkentése érdekében, a fentiekén túlmenően az elosztói távközlési hálózat működését érintő távközlési hálózat üzemeltetőnek rendelkezni kell a fenti csoportba tartozó, de a rendszerérdekű távközlési hálózatra vonatkozó adathordozók és dokumentumok (hibanaplók, eseménynaplók, hálózati konfigurációs adatok, a hálózatmenedzselő rendszer szoftver leírásai, installációs eszközei) tárolási rendjéről is.

A mérési pont azonosító felépítése

A mérési pont azonosító 33 karakteres alfanumerikus azonosító.

- ♦ 1-2. karakter: az ország azonosító (HU);
- ♦ 3-8. karakter a mérési pont üzemeltetőjének azonosítója

001000	MAVIR ZRt.
000110	E.on Észak-dunántúli Áramhálózati ZRt.
000120	E.on Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt.
000130	E.on Tiszántúli Áramhálózati ZRt.
000210	ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.
000220	ÉMÁSZ Hálózati Kft.
000310	DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

- ♦ 9. karakter a mérési pont feszültség szintje:

7	750 kV
4	400 kV
3	380 kV
2	220 kV
1	132 kV
A	30-35 kV
B	20 kV
C	10 kV
D	6 kV
E	3 kV
F	0,4 kV

- ♦ 10. karakter: a mérés típusa

1	főmérő
2	ellenőrző mérő
3	összegző (helyszíni)
4	kalkulált érték

- 5 összegzett érték (központban)
- 6 üzemirányítási rendszerből származó adat
- 7 technológiai mérés
- 8 külön mérés

♦ 11. karakter: a mérési pont típusa a leolvasás szerint

- 1 adatfelelősi leolvasás
- 2 másodleolvasás
- 3 harmadleolvasás
- stb.

♦ 12. karakter: A csatlakozás típusa

- 0 MAVIR által megadott mérési pontok esetén
- 1 főirányú hálózati csatlakozás
- 2 tartalék hálózati csatlakozás
- 3 többirányú hálózati csatlakozás
- A főirányú gyűjtősín csatlakozás
- B tartalék gyűjtősín csatlakozás
- C többirányú gyűjtősín csatlakozás
- T Technikai mérési pontok esetén
- D-T külön mérések azonosítására (csatlakozási pontonként abc szerint növekvő sorrendben osztható ki D, E, F...)
- V elosztói többkereskedős modellnél Visszatáplálás jelölése
- Tartalékmezőként való használat esetén

♦ 13. karakter: az azonosító (azaz a következő 20 karakter) típusa

- U ÜRIK azonosító
- E EOY alapú azonosító
- S sorszám típusú azonosító
- stb.

♦ 14-33. karakter: a mérési pont üzemeltetője által szabadon meghatározható karaktersorozat;

Az azonosítóban az angol ábécé betűit (A-Z nagybetűket) és a 0-9 számjegyeket lehet használni. Amennyiben 9-12. és 14-33. karaktereken

kódolt információk nem egyértelműen megállapíthatóak vagy kitöltetlenek, a „-” karaktert lehet a helyettesítésre használni.

A kérdőív tartalmi elemei a felhasználók profilhoz történő hozzárendeléséhez

- A felhasználási hely településtípusa
 - 1 Budapest
 - 2 Megyeszékhely
 - 3 Város
 - 4 Község
- Az áramkorlátozó összes névleges árama a csatlakozási ponton
 - 1 1-30 A
 - 2 31-75 A
 - 3 76-X A
- Milyen gazdálkodási formában működnek?
 - 1 Egyéni vállalkozó
 - 2 Bt.
 - 3 Kft.
 - 4 Rt.
 - 5 Kht., Kkt.
 - 6 Önkormányzat, önkormányzati intézmény
 - 7 társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület, egyház stb.)
 - 8 egyéb, a fentiekbe nem besorolható / Nincs információ

- Milyen jellegű tevékenységet folytatnak a felhasználási helyen?

Kód	Megnevezés
1	Mezőgazdasági
2	Ipari, kisipari termelő
3	Műhely jellegű, javító-karbantartó
4	Adminisztratív, irodai jellegű (ügyfélforgalom nélkül)
5	Adminisztratív, irodai jellegű (ügyfélforgalommal)
6	Élelmiszerkereskedelem
7	Egyéb (nem élelmiszer) kereskedelem
8	Presszó, söröző/borozó, „vendéglátóipari egység”
9	Étterem, vendéglő
10	Üzemi, iskolai étkeзде / konyha, közétkeztetés
11	Büfé, fagyizó, lángossütő, hamburgeres stb.
12	Szálláshely-szolgáltatás
13	Oktatás, nevelés
14	Egészségügy (humán)
15	Szociális ellátás
16	Közigazgatás, egyéb közintézményi szolgáltatás
17	Szépségipari szolgáltatás
18	Fitness/Sport szolgáltatás
19	Egyéb személyi szolgáltatás
99	Egyéb, máshová be nem sorolható tevékenység / Nincs információ

- Járnak Önökhöz vendégek, ügyfelek, vevők stb.?

1 Igen

0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető

- Inkább reggel/délelőtt vagy inkább délután/este fogyasztanak több áramot?
 - 1 Reggel/délelőtt
 - 2 Délután/este
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- Inkább napközben vagy inkább éjszaka fogyasztanak több áramot?
 - 1 Napközben
 - 2 Éjszaka
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- Inkább hétköznapi vagy inkább hétvégén fogyasztanak több áramot?
 - 1 Hétköznapi
 - 2 Hétvégén
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- Inkább télen vagy inkább nyáron fogyasztanak több áramot?
 - 1 Télen
 - 2 Nyáron
 - 3 Nincs különbség
 - 10 Nincs információ / Nem értelmezhető
- A napon belül vannak olyan időszakok, amikor különösen magas az áramfogyasztásuk?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
- Használnak klímaberendezést, légkondicionálást?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
- Használnak nagy mennyiségű áramot felhasználó hűtőgépet, fagyasztót?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető

- Használnak nappali árammal működő elektromos vízmelegítőt?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Hétköznapi általában mikor van a munkaidő kezdete?
 - 1 8:00-kor vagy annál korábban
 - 0 8:05 kor vagy annál később / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Hétköznapi általában mikor van a munkaidő vége?
 - 1 19:05 kor vagy annál később
 - 0 19:00-kor vagy annál korábban / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Szombaton általában dolgoznak?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
 - Vasárnap általában dolgoznak?
 - 1 igen
 - 0 Nem / Nincs információ / Nem értelmezhető
- „Vezérelt” csatlakozási pont esetén:
- Milyen vezérelt készülékkel rendelkezik?
 - 1 forróvítártóló (villanybojler)
 - 2 hőtártólós kályha
 - 3 forróvítártóló (villanybojler) és hőtártólós kályha
 - 4 egyéb

Profilozott felhasználók elszámolási mennyiségének egy lehetséges meghatározása (példa)

1. Általános leírás

1.1 Összefüggések a különböző mennyiségek között

Fogyasztási tényező = Mértékadó Éves Fogyasztás [kWó] / 1000 [kWó]

Mértékadó Éves Fogyasztás = fogyasztási tényező * 1000 [kWó]

Részfogyasztás = Mértékadó Éves Fogyasztás egy hónapra eső része

1.2 Rövidítések

MÉF = Mértékadó Éves Fogyasztás

f_t = fogyasztási tényező

R_f = Részfogyasztás

$E_{N;t_1-t_2}$ = Normalizált profilgörbe alatti terület a t_1 - t_2 időpontok között [kWó]

1.3. A Mértékadó Éves Fogyasztás meghatározása

Havi leolvasású felhasználó esetében az utolsó 12 hónap felhasználásának összege, éves leolvasású felhasználó esetében a havi részfogyasztás 12-szerese.

2.

Az elszámolási mennyiségek meghatározása leolvasás után

2.1. 1. eset: Elszámolási időszakban nem módosul a részfogyasztás (részfogyasztás a MÉF 1/12-ed része)



Az ábrán szereplő mennyiségek:

- A felhasználó előző leolvasása a T_1 , utolsó leolvasása a T_2 időpontban.
- ft_1 az előző leolvasáskor megállapított fogyasztási tényező
- ft_2 a mostani leolvasásból meghatározott fogyasztási tényező
- E_2 a felhasználó mért villamos energia fogyasztása a T_1 - T_2 időszakban

- E_1 a profilgörbe alapján előre jelzett fogyasztás a T_1 - T_2 időszakban
 $E_1 = ft_1 * E_{N,T_1-T_2}$
- Rf_1 az előző leolvasáskor megállapított részfogyasztás $Rf_1 = ft_1 * 1000 / 12$ [kWó]
- n_1 a T_1 - T_2 időszakban kibocsátott részszámlák száma

A leolvasást követően kiállított elszámoló számlán elszámolt villamos energia mennyisége:

$$E_{\text{elsz}} = E_2 - n_1 * Rf_1$$

A mennyiségi eltérés a T_1 - T_2 időszakban:

$$ME = E_2 - E_1$$

Az új fogyasztási tényező:

$$ft_2 = E_2 / E_{N,T_1-T_2}$$

$$ft_2 = ft_1 * E_2 / E_1$$

A Mértékadó Éves Fogyasztás a következő időszakra


$$MÉF_2 = ft_2 * 1000 \text{ [kWó]}$$

Az új részfogyasztás a következő elszámolási időszakra:

$$Rf_2 = MÉF_2 / 12$$

$$Rf_2 = ft_2 * 1000 / 12 \text{ [kWó]}$$

2.2. 2.eset: Elszámolási időszakban módosul a részfogyasztás (részfogyasztás a MÉF 1/12-ed része)



Az ábrán szereplő mennyiségek:

- A felhasználó előző leolvasása a T_1 , utolsó leolvasása a T_2 időpontban.
- ft_1' az előző leolvasáskor megállapított fogyasztási tényező
- ft_1'' a részfogyasztás módosítása után megállapított fogyasztási tényező
 $ft_1'' = Rf_1'' * 12 / 1000$ [kWó]
- ft_2 a mostani leolvasásból meghatározott fogyasztási tényező
- E_2 a felhasználó mért villamos energia fogyasztása a T_1 - T_2 időszakban
- E_1 a profilgörbe alapján előre jelzett fogyasztás a T_1 - T_2 időszakban
 $E_1 = E_1' + E_1'' = ft_1' * E_{N,T_1-T_1'} + ft_1'' * E_{N,T_1'-T_2}$

- **Rf₁'** az előző leolvasáskor megállapított részfogyasztás **Rf₁' = ft₁' * 1000 / 12** [kWó]
- **Rf₁''**a módosított részfogyasztás: **Rf₁'' = ft₁'' * 1000 / 12** [kWó]
- **n₁'** a T₁-T₁' időszakban kibocsátott részszámlák száma
- **n₁''** a T₁'-T₂ időszakban kibocsátott részszámlák száma

A leolvasást követően kiállított elszámoló számlán elszámolt villamos energia mennyisége:

$$E_{\text{elsz}} = E_2 - (n_1' * Rf_1' + n_1'' * Rf_1'')$$

A mennyiségi eltérés a T₁-T₂ időszakban:

$$ME = E_2 - E_1 = E_2 - (E_1' + E_1'')$$

Az új fogyasztási tényező:

$$ft_2 = E_2 / E_{N,T_1-T_2}$$

$$ft_2 = E_2 / E_1 * ((ft_1' * (T_1'-T_1) + ft_1''*(T_2-T_1')) / (T_2-T_1))$$

A Mértékadó Éves Fogyasztás a következő időszakra

$$MÉF_2 = ft_2 * 1000 \text{ [kWó]}$$

Az új részfogyasztás a következő elszámolási időszakra:

$$Rf_2 = MÉF_2 / 12$$

$$Rf_2 = ft_2 * 1000 / 12 \text{ [kWó]}$$

3. A mennyiségi eltérés egy lehetséges elszámolási technikája elosztói engedélyes és kereskedő között

A profilozott felhasználók mennyiségi eltérését csatlakozási pontonként kell meghatározni.

Az új leolvasás alapján megállapított fogyasztási tényező és az előző fogyasztási tényező felhasználásával (az előző leolvasás időpontjáig visszamenőlegesen) meg lehet állapítani a MÉF két leolvasás közötti időszakra vonatkoztatott eltérés (havi) mennyiségét. A csatlakozási pontonként megállapított eltéréseket (havonta) összegezve állapítható meg az adott kereskedőre vonatkozó mennyiségi eltérés.

Elosztói engedélyes és Kereskedő/Egyetemes Szolgáltató közötti megállapodás

Együttműködési Megállapodás

Jelen Szerződés a villamosenergia-kereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező kereskedelmi engedélyes által villamos energiával ellátott felhasználókkal kapcsolatos szerződéskötési, adatszolgáltatási, elszámolási és számlázási feladatok szabályozása, valamint a Felek engedélyesi alaptevékenységéből adódó kötelezettségeinek az energiajog szerint szükséges összehangolása érdekében jött létre.

(a) **..... (Kereskedő cégneve)**

székhely:

adószám:

cég nyilvántartója:

cégjegyzékszám:

bankszámla szám:

mint kereskedelmi és/vagy egyetemes szolgáltatói engedélyes
(továbbiakban: "**Kereskedő**")

és

(b) **..... (Elosztó cégneve)**

székhely:

adószám:

cég nyilvántartója:

cégjegyzékszám:

bankszámla szám:

mint Elosztó (továbbiakban: "**Elosztó**"),

1. Együttműködés az engedélyesek között és a Felhasználó képviselete

A villamosenergia-vásárlási szerződés és a hálózatos szerződések megkötése során a felhasználó kérésére a kereskedő köteles a szerződések együttes kezelésére. Szerződő Felek a szerződések együttes kezelése alatt (amennyiben a kereskedő és a felhasználó közötti szerződés eltérően nem rendelkezik) a felhasználó által a kereskedőnek adott olyan tartalmú megbízását értik, amely alapján a kereskedő a hálózatos szerződések megkötése során a felhasználó helyett és nevében, valamint képviseletében teljeskörűen jogosult eljárni.

Jelen szerződés megkötésével Felek eleget tesznek a VET 63.§ (2) bekezdése szerinti kötelezettségüknek.

Kereskedő vállalja, hogy csak olyan Felhasználót jelent be a Szerződés alapján az Elosztói Nyilvántartásba, akik ellátására, a VET és a Működési Engedélye alapján, ténylegesen jogosult, s akikkel érvényes villamosenergia-vásárlási szerződést kötött.

Jelen szerződést a mindenkor hatályos elosztói szabályzattal összhangban kell értelmezni. Abban az esetben, ha az elosztói szabályzat módosulása nyomán a szabályzat és a jelen megállapodásban írtak között ellentmondás keletkezne, mindaddig a hatályos elosztói szabályzat szövege lesz az irányadó, amíg Felek a jelen szerződést nem módosítják.

2 A Felhasználók nyilvántartása, a be- és kijelentkezés szabályai

A felhasználók nyilvántartásának, valamint be- és kijelentésének szabályait az Elosztói Szabályzat 10. Fejezete tartalmazza.

2.1 Felhasználó személyének változása a felhasználási helyen

Amennyiben költözés miatt vagy más okból változik a Felhasználó személye a mérési ponton, de a mérési pontot ellátó kereskedői engedélyes ugyanaz marad, akkor az Elosztó a Bejelentésben közölt időponttól és – profilos elszámolású mérési pont esetén - mérőóra állással átvezeti az Elosztói Nyilvántartásban a Felhasználó adatainak változását, és az Elosztói üzletszabályzatban foglalt illetve a fentiekben rögzített eljárás szerint megkötí az új Felhasználóval a hálózati szerződéseket. Mivel ekkor a felhasználási hely mérlegkör tagsága nem változik, az adatmódosítás visszamenőleges hatállyal is átvezethető, és a hálózati szerződések

megkötése is lehetséges visszamenőleges hatállyal, feltéve, hogy ez nem eredményez a rendszerhasználati díjak megfizetésével kapcsolatos vitát vagy késedelmet.

Amennyiben azonban az új Felhasználó más kereskedővel köt villamosenergia-vásárlási szerződést, mint aki a felhasználási helyet korábban ellátta, akkor visszamenőleges hatállyal a szerződéskötésre legfeljebb a bejelentés hónapját megelőző hónap 1. napjával van lehetőség. A Felhasználó személyének változását azonban ilyenkor is lehetséges az igényelt időponttól – akár visszamenőleges hatállyal, legfeljebb a bejelentés hónapját megelőző hónap 1. napjával- átvezetni.

Amennyiben a Felhasználó személyének változásakor a kereskedőváltás Fordulónapjára a mérőállás megállapítása szükséges, arra az 4.2. pont szerint kerül sor.

Amennyiben az Elosztói Szabályzat 11.4.1 pontja szerinti felhasználó-változás során a kereskedő ellenőrzi a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződések megkötéséhez szükséges dokumentumokat, úgy az ellenőrzendő dokumentumok listáját ügycsoportonként jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

3 Adatkezelés, változás a Felhasználó adataiban, Adatbázis egyeztetés

3.1 Általános adatkezelési szabályok

A Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben összegyűjtött vagy hozzáférhetővé tett adatokat a jelen Szerződés végrehajtása céljából és az ahhoz szükséges mértékben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, a VET és az egyéb vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett kezelik.

3.2 Adatváltozások bejelentése

A Kereskedő és az Elosztó kölcsönösen – lehetőleg előre – tájékoztatják egymást adataik, elérhetőségük, kapcsolattartóik adataiban várható illetve bekövetkezett változásról.

A Kereskedő vagy az Elosztó a Felhasználó adataiban tudomására jutott változásokat köteles a tudomására jutástól számított 15 napon belül közölni a másik féllel a Vhr. 22/A.§ és a törzsadat UTILMD specifikációkban foglaltak szem előtt tartásával. Emellett, ha Kereskedő vagy Elosztó tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó székhelye vagy telephelye a felhasználási helyén megszűnik, illetőleg a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles ezt is a másik félnek haladéktalanul bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem teljesítésével okozott esetleges károkért a szerződésszegő fél a felelős.

3.3. Előzetes adategyeztetés és adatváltozások kezelése

A Felhasználó meghatalmazása alapján a Kereskedő jogosult az Elosztótól adatszinkron állományt kérni a Felhasználó felhasználási helyeiről. A Felhasználó egy mérési pontja alapján a felhasználó adószámához tartozó (természetes személy esetén: név, cím, születési dátum, hely, an. kombináció a VET 155.§ szerint) összes aktív felhasználási helyről az Elosztó adatszinkron állományt készít. Az így összeállított adatszinkron állományt az Elosztó a Kereskedő részére e-mail üzenetben közvetlenül megküldi 15 napon belül. Az adatszinkron állomány file azonosítójában a kereskedő által kért mérési pont szerepel.

3.4 Elosztói és kereskedői nyilvántartások összehasonlítása (törzsadat-szinkronizáció)

A törzsadatok szinkronizálásának részletes szabályait az elosztói szabályzat 30. számú melléklete tartalmazza.

4 Mérés

4.1 A díjfizetés alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség meghatározása: a mérés általános szabályai

Az Elosztó által üzemeltetett hálózathoz vételezett vagy abba betáplált villamos energiát a külön jogszabályban meghatározott hatóság által hitelesített, az Elosztó tulajdonában levő fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni, kivéve a villamosenergia-termelői engedélyesek csatlakozási pontján felszerelt fogyasztásmérő berendezéseket.

Az Elosztó gondoskodik a fogyasztásmérők felszereléséről (beleértve az elszámolási méréshez szükséges mérőtranszformátorokat és azok szekunder vezetékeit), hitelesítéséről, hibaelhárításáról valamint karbantartásáról,

kivéve a felhasználó tulajdonában álló kapcsoló berendezés beépített elemeit.

A villamos energia elszámolásához szükséges mérési adatok rendszeres leolvasása az Elosztó feladata. A mérési adatok leolvasása az alábbi rendszerességgel történik:

a) idősoros elszámolású Felhasználó: naponta

b) profilos elszámolású Felhasználó: évente,

kivéve ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználó a VET 40.§ alapján ettől eltérő leolvasást kér, ekkor: negyedévente, illetve amennyiben a hálózathasználati szerződés ettől eltérően rendelkezik, annak megfelelően.

A mérő nélküli (méretlen) felhasználási helyek vonatkozásában mennyiségi adatot havonta küld MSCONS üzenetben az Elosztó a Kereskedő részére.

A mérésre vonatkozó további előírásokat az Elosztói Szabályzat és az Elosztó Üzletszabályzata tartalmazza.

4.2 Fogyasztásmérő-állás megállapítása kereskedőváltáskor vagy a Felhasználó változásakor profilos elszámolású mérési pont esetén

A villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor, az előző kereskedővel való elszámolás érdekében, illetve a Felhasználó személyének változásakor a Hatálybalépés Napjára vonatkozóan meg kell állapítani a fogyasztásmérő állását, amely az alábbiak szerint történhet:

a) Kereskedőváltás esetén: a korábbi villamosenergia-kereskedő, az új villamosenergia-kereskedő és a felhasználó megegyezhetnek a záró mérőállásról. Megegyezés esetén a korábbi villamosenergia-kereskedő az Elosztót a megegyezés tényéről és a záró mérőállásról a kereskedőváltás Elosztónál történő bejelentésével egyidejűleg értesíti.

b) Kereskedőváltás esetén: az a) pont szerinti megegyezés hiányában az Elosztó kereskedőváltással kapcsolatos feladatai körében a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséig gondoskodik a mérőállás leolvasásáról.

c) A felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó bejelentés esetében a hálózati engedélyes a bejelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a

csatlakozó- és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének – ideértve a mérőállást is – jegyzőkönyvben történő rögzítésére. (VET Vhr. 2. sz mell. 13.2 alapján)

Az Elosztó a nem távleolvasható mérővel rendelkező felhasználó esetében a záró mérőállást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg.

4.3 Elszámolás hibás mérés vagy elszámolás, ill. a méréshelyettesítő adatszolgáltatás hibája esetén

Elosztó köteles a Felhasználó vagy meghatalmazott Kereskedője kérésére, a kérelem kézhezvételétől számított 15 nap alatt, a kifogásolt fogyasztásmérő berendezés működését hitelesített műszeres ellenőrző mérőberendezéssel, vagy egyéb műszakilag elfogadható módon ellenőrizni. Ha az ellenőrzött fogyasztásmérő berendezés a külön jogszabályban előírt hibahatárt túllépi, Elosztó köteles azt kicserélni. Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibásan mér, annak adatai számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat megfelelően helyesbíteni kell. A helyesbített fogyasztási adatok meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául az előző, a meghibásodás előtti előző év azonos elszámolási időszak teljesítmény és fogyasztás, továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak.

Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy ha időközben a rendszerhasználó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő elszámolási időszakok - de legalább négy hónap - fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját. A hibás mérés kezelését a jogszabályok rögzítik.

Ha a hibás mérés vagy elszámolás miatt a Felhasználót visszatérítés illeti meg, mivel a hibásan mért és kifizetett mennyiségnél a valóságban kevesebbet vételezett, akkor az erre vonatkozó adatokat az Elosztó átadja a Kereskedőnek, aki az energiadíj visszafizetését a Felhasználóval kötött villamosenergia-vásárlási szerződése alapján rendezi.

Az Elosztó a Felhasználónak járó hálózathasználati díjat jóváírja, vagy neki közvetlenül visszautalja, kivéve, ha a hálózathasználati díjat a Kereskedő fizeti a Felhasználó helyett, mert akkor az Elosztó a Kereskedővel számol el.

A fentieken túl az Elosztó energiadíjat fizet a Kereskedőnek, amelynek összege egyenlő a hibásan mért és a valóságban el nem fogyasztott villamos energia mennyiség és a Kereskedő igazolt felhasználói értékesítési árának szorzatával (az igazolás az érintett Felhasználónak kiállított jóváíró számla adatait és a számla számát tartalmazza) valamint a Kereskedő által a felhasználónak ténylegesen kifizetett kamatköltségével (amelynek mértéke legfeljebb a jegybanki alapkamat +2 százalékpont). Amennyiben a Kereskedő nem kívánja közölni az általa alkalmazott felhasználói értékesítési árat, akkor energiadíjnak a mindenkori hálózati veszteség beszerzési átlagára tekintendő.

Amennyiben a hibásan mért és kifizetett energiamennyiségnél a Felhasználó a valóságban többet fogyasztott, akkor az Elosztó jogosult a hiányzó hálózathasználati díj megfizetését, valamint a keletkezett hálózati veszteség megtérítését igényelni a következők szerint. Ha a Felhasználó helyett a Kereskedő fizeti a hálózathasználati díjakat, akkor arról a számlát a Kereskedőnek állítja ki az Elosztó, egyébként azt közvetlenül kiszámlázza a Felhasználónak. A keletkezett hálózati veszteségről az Elosztó a Kereskedővel számol el.

Az Elosztó és a Kereskedő között a rendszerhasználati díjak elszámolása a mindenkori hatályos tarifákon történik.

Hibás mérés vagy elszámolás, ill. a méréshelyettesítő adatszolgáltatás hibája miatt a villamos energia díjának elszámolása *a Hivatal által elismert veszteség-beszerzési* átlagárral, mint elszámoló középárral történik.

Elismert veszteség-beszerzési átlagár hiányában a Hivatal által kiadott hatályos módszertani útmutató szerint kalkulált veszteség-beszerzési átlagár, mint középár alkalmazandó.

A középárat, mint elszámoló árat az elosztói engedélyesek honlapjukon közzéteszik.

Az Elosztó által kiállított számla esetén az ár a középár 80 %-a, a Kereskedő által kiállított számla esetén az ár a középár 120 %-a.

A villamos energia mennyiségének elszámolása negyedévenként a szaldózott mennyiség alapján történik.

4.4 A profilokon alapuló elszámolás

A profilos elszámolású mérési pontok esetén a negyedórás mérési adatok helyettesítésére a profilgörbét kell használni. A Felhasználók profilba sorolására, a besorolás módosítására, a mértékadó éves fogyasztás megállapítására, illetve annak módosítására az Elosztói Szabályzat valamint az Elosztó Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Elosztó a MAVIR által kijelölt időpontig, minden hét szerdáján (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy legkésőbb az azt megelőző munkanapon) 12 óráig megadja minden Kereskedő, a mérlegkör felelős és a MAVIR részére a mérési pontok következő naptári hétre érvényes összesített profilgörbáját Kereskedőnkénti, illetve mérlegkörönkénti bontásban. Az összesített profilgörbe előállításához az Elosztó számlázási rendszerében a Kereskedőnél regisztrált mérési pontonként nyilvántartott, az adatszolgáltatás időpontjában aktuális fogyasztási tényezők profilszoportonként összesített értékét kell figyelembe venni. Az ilyen módon előállított és megküldött méréshelyettesítő adatok szolgálnak alapadatként a MAVIR kiegyenlítő energia elszámolásában.

A profilos elszámolású mérési pontok fogyasztásmérőinek leolvasása éves leolvasási rendszerben történik, kivéve, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult Rendszerhasználó a VET 40.§ alapján ettől eltérő leolvasást kér (ekkor: negyedévente), illetve amennyiben a hálózathasználati szerződés ettől eltérően rendelkezik, akkor annak megfelelően. A mindenkor leolvasási adatokról az Elosztó elektronikus úton értesíti a Kereskedőt.

A leolvasott mérési pontok elszámolási mérési adatait (MSCONS üzenetben) az Elosztó az elszámolást követő 5. napon belül megküldi a mérési pontot ellátó Kereskedőnek.

Az Elosztó a mérési pont elszámolásakor megállapítja a következő időszak mértékadó éves fogyasztását. Ezt az elszámolásról a kereskedőnek küldött MSCONS üzenet tartalmazza.

A kereskedő bármikor kezdeményezheti az elosztónál az általa ellátott mérési pont mértékadó éves fogyasztásának módosítását, amit az Elosztó a rendszerében átvezet.

A mennyiségi eltérés a profilos elszámolású felhasználóknak az elszámolási időszakra a Mértékadó Éves Fogyasztása alapján – mérés helyettesítő adatszolgáltatásból – számított és a leolvasás alapján megállapított tényleges felhasználása közötti különbség. A mennyiségi eltérésre vonatkozóan az Elosztó köteles elszámolni a Kereskedővel. A Mennyiségi eltérés számla analitikája a számla referenciaszámához tartozó MSCONS üzenetek.

Az adott hónapban leolvasott összes profil elszámolású Felhasználónak az előzőekben leírt módszer alapján számított mennyiségi eltérésének előjelhelyes összege adja a havi elszámolás alapját. Elosztó az előjeltől függően az elszámolás időpontjában érvényes árakkal megszorozva határozza meg a mennyiségi eltérés fizetendő díját. Ha az előjel pozitív, az Elosztó állít ki számlát a Kereskedő részére a fizetendő díjról, ha az előjel negatív, a Kereskedő jogosult számlát kiállítani az Elosztó felé a megállapított mennyiségi eltérés alapján fizetendő díjról.

4.5 Eljárás hibás profilos menetrend esetén

A 3.3 pont szerinti törzsadat-szinkronizáció egyúttal a profilos menetrendek ellenőrzésére is szolgál. A Kereskedő ilyenkor ellenőrzi a profilos felhasználási helyekre vonatkozó MÉF és profilcsoport adatokat, és a kiugró eltérésekről visszajelzést ad az Elosztónak, a menetrendi hibák elkerülésének céljából. A Kereskedő által küldött visszajelzés illetve kijavítási kérelem határideje 2 munkanap.

Az Elosztó köteles a Kereskedő által adott visszajelzés alapján a profilos menetrendet kijavítani, és azt az Átviteli Rendszerirányítónak megküldeni, a menetrendküldési szabályoknak megfelelően, az ún. felszólamlási időn belül.

4.6 **Közvilágítási fogyasztókra vonatkozó szabályok**

Közvilágítási felhasználóknál a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapítását és alkalmazását rendelet szabályozza.

4.6.1 Méretlen közvilágítás

A havi rendszerhasználati díjszámlákban elszámolt villamosenergia-mennyiséget az Elosztó, a felszerelt fényforrások beépített teljesítményének (fényforrásnak az előtét, a gyújtó és a lámpatestbe épített feszültségszabályzó teljesítményfelvételével növelt névleges villamos teljesítménye), és a közvilágítási naptárban meghatározott vagy más módon megállapított világítási időtartam szorzata alapján határozza meg.

Adott naptári hónap elszámolásakor a hónap 1. napjáig beépített fényforrások elszámolási teljesítményét kell figyelembe venni.

Az egyes lámpa típusok beépített teljesítményét az Elosztó Üzletszabályzata tartalmazza.

A közvilágítási profilgörbét az Elosztó minden hónapra a beépített fényforrások teljesítménye alapján állapítja meg. A módosítás az Elosztó vagy megbízottja által aláírt jegyzőkönyv alapján, az Elosztói Üzletszabályzat rendelkezései szerint történik.

A közvilágítási naptár alapján kapcsolt méretlen közvilágítási felhasználók esetén mennyiségi eltérést az Elosztó nem mutat ki és nem számláz.

4.6.2 Mért közvilágítás

Közvilágítási felhasználók esetében a mennyiségi eltérés elszámolása éves elszámolási rendszerben történik, amelynek kezdő időpontja a kereskedői mérlegkörbe kerülés napja, majd ezt követően az utolsó elszámolás dátumát követő nap.

Az adatcserét az Elosztó településenként vagy településrészenként egy elszámolási mérési pontra ún. gyűjtő POD-ra vonatkozóan bonyolíthatja a Kereskedő felé.

5 Rendszerhasználattal összefüggő díjak megfizetése

5.1 Díjfizetés a Felhasználó helyett

Ha a Kereskedő a Felhasználó hálózati szerződéseit megbízottként vagy bizományosként kezeli, vagy egyébként a rendszerhasználati díjak megfizetését vállalta, akkor ezeket köteles közvetlenül a Felhasználó helyett az Elosztónak megfizetni a rendszerhasználati díjak megfizetésének szabályaira vonatkozó árrendelet (jelenleg a 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet) szerint. A Kereskedő ezen kötelezettségvállalása és egyetemleges felelőssége arra az időszakra vonatkozik, amíg az adott Felhasználó általa ellátott fogyasztóként szerepel az Elosztói Nyilvántartásban. Amennyiben a Kereskedő felhasználóval kötött szerződésének RHD fizetésre vonatkozó része (RHD fizetési irány) változik, erről 15 nappal a hatálybalépés előtt tájékoztatást küld az Elosztónak. Az Elosztó informatikai rendszerében köteles a módosítást megtenni.

Amennyiben a Felhasználó vételezése utáni rendszerhasználati díjat a Kereskedő fizeti meg az Elosztó részére, Elosztó a saját rendszerében törtét

elszámolást követően elektronikus úton küldi meg az elszámolandó rendszerhasználati díjakat a Kereskedő részére, az Elosztói Szabályzatban meghatározott formában INVOIC üzenetben.

5.2 Fizetési feltételek

A jelen Szerződés szerinti díjak az árrendeletben meghatározott időpontban, az Elosztó által kiállított és az esedékesség napja előtt legalább 5 banki nappal megelőzően benyújtott számla alapján fizetendők.

Fizetési késedelem esetén a Kereskedő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Az Elosztó jogosult a Kereskedő késedelmes fizetéséből adódó egyéb igazolt költségek (különösen, de nem kizárólag például a késedelmes fizetésből eredő közvetlen költségeinek) és a behajtási költségátalány felszámítására és megtéríttetésére is.

5.3 Fizetési biztosíték

Az Elosztó az Elosztói Nyilvántartásba való regisztráció feltételeként vagy akár azt követően is, megfelelő biztosíték nyújtását kérheti a Kereskedőtől.

Megfelelőnek minősül az Elosztói szabályzat 23/A mellékletének megfelelő, az a feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, óvadék vagy anyavállalati garancia, amely az e Szerződés szerint a Kereskedőnek kiszámlázandó nettó kéthavi rendszerhasználati díjnak felel meg.

Az elosztói engedélyes nem kéri a fenti pénzügyi biztosítékot a villamosenergia-kereskedőtől, amennyiben az legalább a Standard & Poor's BBB+, vagy legalább a Moody's Baa1 kockázati hitelminősítési besorolással rendelkezik, és erről teljes bizonyító magánokiratban nyilatkozik.

Mindkét fél jogosult a biztosíték összegét havonta felülvizsgálni.

Legalább 10%-os mértékű fedezethiány esetén az Elosztó a Kereskedőt felszólítja pótlólagos biztosíték nyújtására, aki ennek 5 banki napon belül köteles eleget tenni. A fenti fizetési biztosíték összegének meghatározásának alapjául az Elosztó kizárólag azon felhasználók nettó rendszerhasználati díját kalkulálhatja, melyek esetében a Kereskedő átvállalta a díjfizetést. Amennyiben a Kereskedő az Elosztó kérésének ellenére megtagadja a fenti fizetési biztosíték nyújtását, úgy az Elosztói Nyilvántartásba vételt is csak ezen felhasználók esetében tagadhatja meg az Elosztó.

A fenti pontban rögzítetteken túlmenően, indokolt esetben a jelen Szerződés hatálya alatt is jogosult az Elosztó biztosítékot, vagy pótlólagos biztosítékot kérni. Indokolt esetnek minősül különösen az, ha

- a) a Kereskedővel szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indult;

- b) a Kereskedő adószáma felfüggesztésre került;
- c) az Elosztó jelen szerződés szerinti díjigényét hat hónapon belül másodszor elégíti ki a biztosítékból.

A fentiek alapján bekért biztosíték(ok) összege nem haladhatja meg az e Szerződés szerint fizetendő előrelátható havi nettó rendszerhasználati díj háromszorosát. A kért biztosítékot a kereskedőnek ilyen esetben (az elosztó biztosíték-kérésének kézhezvételét követően) 5 banki napon belül be kell nyújtania.

Az Elosztó a Kereskedő fizetési késedelemének bekövetkezése esetén jogosult a biztosítékot közvetlenül igénybe venni. A biztosíték lehívása legkorábban az esedékesség időpontját követő első fizetési felszólításban meghatározott 8 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően történhet.

Fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén az Elosztó tájékoztatja a Kereskedőt arról, hogy a fizetési kötelezettséget a biztosíték terhére elégítette ki, és felszólítja a Kereskedőt arra, hogy töltsen fel a biztosítékot a Szerződés szerinti összegre. A biztosíték lehívása esetén a Kereskedő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 banki napon belül a biztosítékot az eredeti összegnek megfelelően feltölteni és annak hitelt érdemlő igazolásával együtt az elosztót hivatalosan értesíteni.

Amennyiben a Kereskedő nem tesz eleget a biztosíték vagy pótlólagos biztosíték fizetésére vagy a biztosíték feltöltésre vonatkozó kötelezettségének, úgy a Kereskedő

- nem kérheti újabb felhasználó Elosztói Nyilvántartásba vételét, valamint
- az Elosztó jogosult a Kereskedő valamennyi felhasználója számára közvetlenül kiszámlázni a rendszerhasználati díjakat, és erről tájékoztatni a felhasználókat azzal, hogy a Kereskedő számára történő rendszerhasználati díjfizetés nem mentesíti őket az Elosztó felé történő díjfizetés alól.

6. A hálózati hozzáférés szüneteltetése, felhasználói szerződésszegés

6.1 Hálózathoz való hozzáférés szüneteltetése

Az Elosztó a jogszabályok, az Elosztói Szabályzat, valamint saját Üzletszabályzata alapján meghatározott esetekben jogosult az általa üzemeltetett elosztó hálózathoz a hozzáférést ideiglenesen szüneteltetni. A Kereskedő által ellátott és így nyilvántartott Felhasználó esetében a szüneteltetésekről a Kereskedő bármikor tájékoztatást kérhet, amelyet az Elosztó köteles 2 munkanapon belül teljesíteni.

Abban az esetben, ha az Elosztó tervszerű munkája miatt kerül sor a felhasználók hálózati hozzáféréseinek szüneteltetésére, úgy a szüneteltetéssel érintett 200 kVA-nál nagyobb lekötött teljesítményű

felhasználók listáját az Elosztó a tervezett munkák megkezdése előtt két munkanappal megküldi a Kereskedő részére.

Amennyiben a szüneteltetésre nem a jogszabályokban, ellátási szabályzatokban és az Elosztó Üzletszabályzatában írtak szerint került sor, úgy az ebből eredő károkért az Elosztó köteles helytállni.

6.2 Szüneteltetés a Kereskedő kezdeményezésére

Az Elosztó a felhasználó hálózati hozzáférését a Kereskedő kezdeményezésére szüneteltetheti, ha

- a Felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése illetve a Kereskedő Üzletszabályzata ezt előírja, és
- a Felhasználónak a Kereskedő Üzletszabályzatában meghatározottak szerinti lejárt esedékességű díjtartozása van a Kereskedővel szemben, illetve szerződésszegő magatartást tanúsít, és
- a Kereskedő a szüneteltetést az Elosztónál kezdeményezi.

A Kereskedő a Felhasználó felfüggesztését szerződéses viszonyuk tartama alatt a tartozás rendezéséig kezdeményezheti.

A Kereskedő a hálózati hozzáférés szüneteltetésének lehetőségéről a fizetési felszólításában köteles a Felhasználót értesíteni. Az Elosztó a rendelkezésre állás felfüggesztése előtt szintén köteles a Felhasználót értesíteni.

Az Elosztó a kezdeményezés ok- és jogszerűségét nem vizsgálja, a kérelem jogszerűségéért, illetve a visszakapcsolási igény esetleges késői bejelentéséből adódó, a Felhasználót érő károkért kizárólag a szüneteltetést kérő Kereskedőt terheli felelősség a Felhasználó irányában.

Ha a villamosenergia-vásárlási szerződésbe foglalt feltételek miatt (pl. továbbadás) a rendelkezésre állás szüneteltetése nem lehetséges, úgy arról az Elosztó a Kereskedői kezdeményezés bejelentését követő 3 munkanapon belül értesíti a Kereskedőt. Ha a rendelkezésre állás szüneteltetése a helyszínen talált objektív okok miatt nem lehetséges, az Elosztó a Kereskedőt erről a tényről a rendelkezésre állás szüneteltetésének megkísérlését követő munkanapon értesíti. A szüneteltetés megtörténtéről az Elosztó a Kereskedőt szintén a következő munkanapon tájékoztatja.

A Felhasználó nemfizetése semmilyen módon nem érinti a Kereskedő azon kötelezettségét, hogy az Elosztó által a részére kiállított számlát határidőben teljesítse.

A szüneteltetést az Elosztó legkésőbb az azt követő munkanapon, lakossági fogyasztó esetén 24 órán belül megszünteti és biztosítja a Felhasználó hálózathasználatát, hogy a Kereskedő erre vonatkozó kéréséről tudomást szerez, valamint a ki-és visszakapcsolási díjat a Felhasználó igazolható módon megfizette az Elosztónak. Ennek megtörténtéről az Elosztó a Kereskedőt a következő munkanap értesíti.

Elosztó a rendelkezésre állás szüneteltetése esetén jogosult a ki- és visszakapcsolással kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályban és az Elosztó Üzletszabályzatában meghatározott díjakat a Rendszerhasználónak kiszámlázni. Abban az esetben, ha a kérelmet még azelőtt visszavonta a Kereskedő, hogy az Elosztó vagy megbízottja a helyszínre kivonult volna, a díj nem kerül kiszámlázásra.

6.3 Felfüggesztés a hálózathasználati szerződés alapján

Az Elosztó jogosult a Felhasználó villamosenergia-rendszerhez való hozzáférést szüneteltetni a hálózathasználati szerződés megszegése esetén az Elosztó Üzletszabályzatában foglaltak szerint, így különösen a rendszerhasználati díj meg nem fizetése miatt. A szüneteltetést megelőzően a Felhasználó értesítésével egyidejűleg Elosztó köteles a Kereskedőt a tervezett intézkedésről értesíteni.

6.4 Gyorsított kikapcsolási folyamat

Kereskedő egyedi kérése esetén az Elosztó az alábbi feltételek teljesülése esetében a Felhasználót a Kereskedő által meghatározott határidőre kikapcsolja. Ebben az esetben az Felhasználó kikapcsolási és kárenyhítési kötelezettségre felhívó értesítőjét a Kereskedő kézbesíti. A kézbesítés megtörténtéről a Kereskedő az Elosztót értesíti, aki az értesítést követően köteles a kikapcsolást végrehajtani. A Felhasználó kikapcsolása esetén a Kereskedő kikapcsolási értesítője kézbesítésének elmaradásából, vagy a Felhasználó téves értesítésből származó következményekért az Elosztót felelősség nem terheli.

7. **Szerződésszegés és következményei**

A jelen Szerződésből folyó kötelezettségek megszegésével okozott kárért mind a Kereskedő, mind az Elosztó teljes polgári jogi felelősséggel tartozik,

ideértve különösen a jelen Szerződés szerinti adatok hibás vagy késedelmes szolgáltatásával okozott károkat.

7.1 Elosztói adatszolgáltatás nem megfelelő teljesítése

Elosztó az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén kötbért tartozik fizetni a Kereskedő részére. Elosztó adatszolgáltatásának a Kereskedő mérlegkörében lévő, az Elosztó elosztási területén lévő mérési pontokra kell kiterjednie, ideértve a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó adatszolgáltatást is. Az adatszolgáltatást a Kereskedelmi szabályzatban és az Elosztói szabályzatban illetve ennek mellékleteiben rögzített formátumban, és tartalommal és határidőre kell teljesíteni. A teljesítés időpontjának az adatszolgáltatási tárhelyre kerülési időpontját kell tekinteni.

Az elosztónak nem felróható hibák a következők: mérőhiba, mérőváltóhiba, mérőköri biztosító olvadás, mérőköri vezeték hiba, távközlési hiba, melyet nem sikerült elhárítani a következő hónap 4. munkanapjára.

7.2 Idősoros mérési adatok szolgáltatása

Napi előzetes adatszolgáltatás (Elosztói Szabályzat 9.5.2.5.) nem megfelelő, ha legkésőbb 9:00 óráig a mérési pontok legalább 90%-ra nem érkezik mérési adat. Elosztónak lehetősége van évente legfeljebb 8 napon – melyből 4 napot köteles legalább két munkanappal előre bejelenteni - az adatszolgáltatással késni vagy elmaradni. Az egymást követő napok száma előzetes bejelentés esetén legfeljebb 3 lehet.

Nem megfelelő teljesítés esetén a kötbér 1000 Ft elmaradt mérési pontonként. Az adatszolgáltatás teljes elmaradása esetén egyösszegű 100 000 Ft kötbért kell fizetni.

Végleges mérési adatszolgáltatás (Elosztói Szabályzat 9.5.2.5.) akkor megfelelő, ha minden mérési pontra érkezik mérési adat. A kötbér mértéke naponta 3000 Ft, de legfeljebb 10 000 Ft mérési pontonként.

7.3 Profilos elszámolási adatok szolgáltatása

Az elosztó a profilos felhasználási helyek elszámolási adatszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét az Elosztói Szabályzat 9.5.5. pontja, illetve jelen szerződés 4.4 pontja tartalmazza.

Nem lakossági profil elszámolású felhasználók vonatkozásában megfelelő teljesítés, ha a tervezett elszámolást követő 3. hónap végéig az adatszolgáltatás megtörténik, ideértve a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó adatszolgáltatást is. Ezt követően a kötbér mértéke havonta 2000 Ft mérési pontonként.

Hibás tartalmú üzenetet elosztó 15 napon belül köteles helyesbíteni. Késedelem esetén a fizetendő kötbér 2000 Ft.

7.4 Rendszerhasználati díj adatok szolgáltatása (INVOIC)

Az elosztó a rendszerhasználati díjakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét az Elosztói Szabályzat 9.5.8. pontja, illetve jelen szerződés 5.1 pontja tartalmazza.

Az adatküldés határideje az előző üzenet megküldését követő 45. nap. Késedelem esetén a kötbér mértéke naponta 500 Ft mérési pontonként.

Egyebekben a szerződésszegés esetén a VET-ben és egyéb jogszabályokban illetve a Felek Üzletszabályzatában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

8. Szerződés időtartama és megszűnése

8.1 Jelen Szerződést Felek határozatlan időre hozzák létre, a Szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírás napján lép hatályba

8.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Kereskedő az 5.3. pont szerinti fizetési biztosíték nyújtásáig a jelen Szerződésből eredő jogait nem gyakorolhatja, kizárólag annak teljesítését követően élhet a Szerződésből eredő jogaival. Amennyiben jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül a Kereskedő a biztosíték nyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a jelen Szerződés minden külön értesítés nélkül megszűnik.

8.2 A Szerződést az Elosztó rendkívüli felmondással a 5.3. pontban foglaltak szerint mondhatja fel.

8.3 A Szerződést a Kereskedő bármikor felmondhatja arra való hivatkozással, hogy nincs az Elosztó ellátási területén vele szerződéses kapcsolatban lévő, az Elosztói Nyilvántartásban bejegyzett Felhasználó, és a jövőben sem kíván olyan kereskedelmi tevékenységet folytatni, amely során a Szerződésnek megfelelően az Elosztóval együtt kellene működnie. A felmondási idő ebben az esetben 30 nap.

- 8.4 A Szerződést bármelyik fél felmondhatja indoklás nélkül is, ebben az esetben a felmondási idő 3 hónap.

9. Záró rendelkezések

- 9.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés tartalmát az Elosztói Szabályzat vagy a VET, VHR módosítását követő 30 napon belül illetve szükség szerint bármelyik fél ilyen irányú igénye alapján felülvizsgálják, és a közösen elfogadott módosításokat átvezetik.
- 9.2 Ha a jelen Szerződés egésze vagy valamely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés érvényességét nem érinti.
- 9.3 A jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket a Felek első sorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel próbálják rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerű időn belül nem vezet eredményre, a Felek bármelyike jogosult bírósághoz fordulni. Erre az esetre a Felek az Energetikai Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
- 9.4 Felek az együttműködés elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki. A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 9.5 Felek az idősoros mérési pontok adatszolgáltatásával kapcsolatos kötbérezés rendjét jelen Szerződés 2. számú mellékletében rögzítik.
- 9.5 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ellátási Szabályzatok, az Elosztó Engedélyes Üzletszabályzata, a VET és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen Szerződés kettő szó szerint megegyező példányban készült melyeket Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írtak alá.

Kelt: 20... hó nap

.....

.....

A Szerződés 2. számú melléklete

A NEM MEGFELELŐ ADATSZOLGÁLTATÁS MIATTI KÖTBÉR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE

HAVI ELSZÁMOLÓ T-GÖRBE/MSCONS/INVOIC ADATOK ÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Az Elosztók felteszik a számlák kiállításához szükséges havi elszámoló T-görbéket és MSCONS/INVOIC üzeneteket az Elosztói SFTP szerverre, amelyeket a Kereskedők betöltenek a saját rendszereikbe / feldolgoznak. A havi elszámolásokhoz szükséges T-görbe üzenetek elosztói SFTP szerverre kerülésének határideje az Elosztói Szabályzat értelmében: minden hónap 4. munkanapján 14 óra.

Az MSCONS és INVOIC üzenetek esetén az elosztó SFTP szerverre kerülésének határideje minden hónap 8. munkanapján éjfélig. Az Elosztó az elszámolási folyamatot legkésőbb az 5. munkanapon megkezd, melynek eredményeként a folyamat végén, aznap az MSCONS és INVOIC üzenetek a nem kivételezett esetekben kikerülnek az sFTP szerver megfelelő könyvtárába.

Az INVOIC adatok hiányát a Kereskedő csak abban az esetben róhatja fel az Elosztónak, ha a Felhasználó Kereskedőn keresztül fizeti a rendszerhasználati díjat. Ez az elv a további pontoknál is ugyanúgy érvényes az INVOIC állományokra vonatkozóan.

KERESKEDŐ KIMUTATÁST KÉSZÍT

Kereskedő a havi elszámoló T-görbe fájlok esetében és az MSCONS/INVOIC fájlok esetében saját belátása szerinti időpontban, az adatszolgáltatást követően, legkésőbb a hónap utolsó napjáig kimutatást készít és küld meg az Elosztónak az SFTP-re késve kikerült és ki nem került elszámolási adatokról Elosztónkénti bontásban, POD-onként, a 2., 3., és 4. folyamat lépésben írt kivételszabályok figyelembevételével.

PERIFÉRIÁS ADATKAPCSOLÁS

Kereskedő megadja, hogy:

- a) automatikus vagy manuális módon tölti le az Elosztói SFTP szerverről a saját rendszerébe a számlázáshoz szükséges xml-eket.
- b) amennyiben manuális módon tölti le a havi elszámoló T-görbe/MSCONS/INVOIC állományokat, úgy a kimutatás készítésének pontos időpontját.
- c) amennyiben automatikusan tölti le, úgy milyen automatikus időzítések vannak beépítve a Kereskedő számlázási/feldolgozó rendszerébe (kizárólag) a fájlok letöltésére vonatkozóan, azaz milyen időközönként tölti le a havi elszámoló T-görbe/MSCONS/INVOIC állományokat a rendszer.

1. folyamatlépés: Összevetés a Kereskedő portfóliójával

A Kereskedő POD szinten megvizsgálja, hogy a Kereskedői rendszerben számlázhatóként nyilvántartott POD-ok közül melyekre nem érkezett meg a várt havi elszámoló T-görbe/MSCONS/INVOIC állomány.

A Kereskedőnek ellenőrzéseket/egyeztetéseket kell végeznie, hogy a saját nyilvántartása a megfelelő-e, és jogosan várta-e az Elosztótól a meg nem érkező xml állományt/állományokat.

Azon POD-okkal a kimutatást a Kereskedőnek szűkítenie kell, amelyekre a vizsgálat alapján Kereskedő nem jogosan várja, vagy elfogadható a küldés hiánya.

2. folyamatlépés: Visszamenőlegesen mérlegkörbe sorolt POD-ok kivétele

Kereskedő köteles a kimutatásból azon POD-okat kivenni, amelyek visszamenőlegesen kerültek a mérlegkörébe, mert a rendkívüli bejelentés visszaigazolásának megérkezése előtti időszakra, valamint az új bekapcsolásról/fogyasztóváltozásról beérkezett Elosztói tájékoztatás Kereskedőhöz érkezésének időpontja előtti időszakra a Kereskedő nem kötbérezhet ezen POD-okra.

Ezen korlátozás kizárólag a bejelentés visszaigazolásának a hónapjában érvényes.

Fentiektől függetlenül, ha:

- rendkívüli bejelentés visszaigazolásának beérkezésétől,
- az új bekapcsolás és fogyasztóváltozás miatti mérlegkörbe sorolásról érkezett Elosztói tájékoztatás időpontjától kezdődően

nem érkeznek meg a szükséges adatcsere üzenetek, a Kereskedőnek lehetősége van a kötbér igényt benyújtani az Elosztó felé.

3. folyamatlépés: Elosztó által jelzett hibák kivétele

A 8. munkanapi üzenethiány POD-onkénti indokát az Elosztó legkésőbb a 8. munkanapon teljeskörűen megadja a kereskedő részére a III. melléklet szerint. Azon POD-okat, amelyek esetében az Elosztó nem adott magyarázatot az üzenethiányra, vagy az elosztó által adott indokra egyik kivételszabály sem értelmezhető, a Kereskedő jogosult a kimutatásban szerepeltetni.

Kivételszabály keretében elfogadható indokok kizárólag az alábbiak lehetnek:

- alfogasztói mérés esetén mérőállás hiánya,
- folyamatban levő felhasználó-változás miatt elszámolás alól zárolt mérési pont
- kivizsgálás alatt álló felhasználói reklamáció miatt elszámolás alól zárolt mérési pont
- elszámolási technikai hiba által érintett mérési pont.
- előre jelzett műszaki hiba miatt havi elszámoló T-görbe hiány (mérő hiba, kommunikációs hiba, stb.)
- mérőóra hiánya (új bekapcsolás, ellopták, megrongálódott, stb.)
- rendkívüli kereskedőváltás miatti visszamenőleges bejelentések feldolgozása miatt későbbi adatszolgáltatás
- egyéb (pl. tömeges kereskedőváltás / mérlegkör váltás miatti elhúzódozó feldolgozások – erről előzetesen természetesen jelzést küldünk)

A Kereskedő az Elosztó által a fenti szabályok szerint jelzett adatahiányt, egy adott POD vonatkozásában, csak két egymást követő hónapban tud elfogadni, ezen idő alatt az Elosztó köteles a hibát kiküszöbölni és biztosítani a Kereskedő számára az elszámoláshoz szükséges adatokat.

Kivételesen indokolt esetekben az elosztó és a kereskedő egyeztetése alapján a hiba hosszabb ideig is fennállhat.

4. folyamatlépés: Folyamatos ismétlődések vizsgálata

A folyamatosan ismétlődő hiányos adatszolgáltatásokat Kereskedő két részre bontja:

Nem hibás, folyamatosan ismétlődően hiányzó, havi elszámoló T-görbe/MSCONS/INVOIC állományok. Pl.:

- alfogasztói mérés esetén mérőállás hiánya,

- folyamatban levő felhasználó-változás miatt elszámolás alól zárolt mérési pont
- kivizsgálás alatt álló felhasználói reklamáció miatt elszámolás alól zárolt mérési pont
- elszámolási technikai hiba által érintett mérési pont.
- alapos indokkal előre jelzett műszaki hiba miatt havi elszámoló T-görbe hiány (mérő hiba, kommunikációs hiba, stb.)
- kivételes esetek

Ezen POD-okat a Kereskedő a kimutatásból köteles kivenni.

Hibás, folyamatosan ismétlődően hiányzó havi elszámoló T-görbe/MSCONS/INVOIC állományok – azon esetek, amelyek nem tartoznak az 3 és 0 pontban felsorolt kivételekhez. A Kereskedő ezekre a tételekre kötbérezheti az Elosztót.

5. folyamatlépés: Forintosítás

Kereskedő a POD-okhoz az alábbiakban meghatározott kötbér összegeket hozzárendeli, azaz forintosítja:

0 – 50 kW	1.000 Ft/POD
51 – 500 kW	5.000 Ft/POD
501 kW felett	5.000 Ft/nap/POD

A kW adat az elosztói rendszerből a havi szinkron állományokban megküldésre kerülő, a késedelmes adatszolgáltatás időszakának kezdő napján érvényes elosztói szerződött teljesítmény.

6. folyamatlépés: Kötbér igény jelzése az Elosztónak kimutatással együtt

Kereskedő a 0 pontban elkészült POD-onkénti, Elosztónkénti, üzenettípusonkénti tételes forintosított kimutatást elküldi az Elosztónak a kötbér igény jelzéseként, amely egységes formátumát az I. melléklet tartalmazza.

7. folyamatlépés: Elosztói vizsgálat

Az Elosztó megvizsgálja a Kereskedő által elküldött kimutatás alapján, hogy jogosnak találja-e a kötbér igényt.

Elosztói elfogadás történi:

- ha Elosztó visszajelzi a Kereskedőnek e-mailen az elfogadást 15 naptári napon belül.

- 15 naptári napon belüli visszajelzés hiányában a kötbér igény elfogadottnak tekintett Elosztó és Kereskedő részéről.

Elosztó nem fogadja el a kötbér igényt:

- ha 15 naptári napon belül jelzi a Kereskedőnek a kifogásait, a Kereskedő által megküldött tételes kimutatásban mérési pontonként észrevételezi.

8. folyamatlépés: Kereskedő ellenőriz

Kereskedő az Elosztói el nem fogadás esetén az Elosztó által kifogásolt tételeket leellenőrzi.

Kereskedő tételesen megállapítja:

- az Elosztó jogosan reklamált,
- az Elosztó nem reklamált jogosan.

9. folyamatlépés: Elosztó és Kereskedő egyeztet

Amennyiben Elosztó nem fogadta el a kötbér igényt, a Kereskedői ellenőrzés után és alapján a Kereskedő a visszajelzéstől számított 15 naptári napon belül e-mailen elküldi a választ az Elosztónak.

10. folyamatlépés: Közös megegyezés

Az Elosztó és a Kereskedő között létrejön az egyezés, ha:

- az Elosztó általi jogos kifogás esetén a Kereskedő nem él a kötbér igénnyel a kifogásolt POD-okra vonatkozóan.
- az Elosztó által kifogásolt kötbérezésre jelölt tételek esetében, ha a Kereskedő bizonyíthatóan igazolja, hogy jogos a reklamációja, akkor az Elosztó elfogadja a Kereskedő választát.

Amennyiben az Elosztó és Kereskedő nem tudnak megállapodni a reklamált POD-ok tekintetében, akkor visszatérnek a 7. ponthoz, és ott folytatódik a folyamat.

11. folyamatlépés: Kötbér benyújtása

A Kereskedő kizárólag azokra a mérési pontokra vonatkozóan nyújtja be a kötbér igényét az Elosztónak, amelyeket az Elosztó elfogadott, vagy amelyekkel kapcsolatban közös megegyezésre jutottak.

A benyújtott – egyösszegű – kötbér igény mellé minden esetben küldenie kell a kereskedőnek egy tételes –analitikus- listát, ami alapján a szumma összeg kalkulálása megtörtént. (Lásd. I. számú melléklet)

A listának tartalmaznia kell: üzenet típusa; POD; hiányzó időszak; az üzenet érkezésének várt dátuma, a teljesítmény kW, egység Ft, Elosztói vizsgálat eredménye (Jogos / Kifogásolt), Kereskedői vizsgálat eredménye (Jogos).

12. folyamatlépés: Kötbér kifizetése

Az Elosztó átutalja a kötbérértesítő levélen feltüntetett összeget a Kereskedő bankszámlájára a levélen szereplő esedékességi határidőn belül.

A kötbér megfizetése nem mentesíti az Elosztót a hiányzó üzenetek pótlása alól.

A fenti folyamatleírás ábráját a II. számú melléklet tartalmazza.

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK


I. MELLÉKLET

havi elszámoló T-görbe						
POD	kW	hiányzó időszak	Elosztói elfogadás	Elosztói megjegyzés	Üzenet érkezésének tervezett dátuma	Ft

INVOIC						
POD	kW	hiányzó időszak	Elosztói elfogadás	Elosztói megjegyzés	Üzenet érkezésének tervezett dátuma	Ft

MSCONS						
POD	kW	hiányzó időszak	Elosztói elfogadás	Elosztói megjegyzés	Üzenet érkezésének tervezett dátuma	Ft

II. melléklet



III. MELLÉKLET

MSCONS		
POD	kW	Üzenethiány oka

INVOIC		
POD	kW	Üzenethiány oka

A SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE



M Elosztói szabályzat
2020 Munka anyagok I

Az egyes pénzügyi biztosítékokkal szemben támasztott követelmények

Az elosztói engedélyes a 10.2.2.2. pont szerinti esetben az alábbi pénzügyi biztosítékok valamelyikét kéri, az időszakra vonatkozóan.

Bankgarancia

Bankgarancia nyújtásával a bank arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek, a megállapított összeghatárig a kedvezményezett írásos bejelentése alapján feltétel nélküli kifizetést fog teljesíteni.

A bankgaranciának meg kell felelnie a következő feltételeknek:

- bankgarancia forintban nyújtandó;
- kedvezményezettje az Elosztó;
- a banknak arra kell visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállalnia, hogy a kedvezményezett által megjelölt összegben, de legfeljebb a bankgaranciában megjelölt keretösszeg erejéig első felszólításra, az alapjogviszony vizsgálata illetőleg bármilyen feltétel, vagy kifogásra való tekintet nélkül az Elosztó részére kifizetést teljesít a lehívást követő legfeljebb 3 napon belül;
- a bankgaranciát annak felhasználását követően 5 munkanapon belül fel kell tölteni;
- a Kereskedő az alapjogviszony megszűnését követő 60 naptári napig köteles fenntartani a bankgaranciát;
- a bankgaranciával és annak lehívásával kapcsolatos valamennyi költséget a Kereskedő köteles viselni;

Elosztó a bankgarancia lehívására akkor jogosult, ha Kereskedőnek vele szemben fizetési hátraléka áll fenn, melyet egyszeri, írásbeli felszólítást követően a felszólításban megadott határidőn belül Kereskedő nem rendez.

Anyavállalati garancia

Kereskedő a bankgarancia helyett nyújthat anyavállalati garanciát, abban az esetben, ha a Kereskedő anyavállalatának hitelminősítése megfelel a megjelölt szintnek, erről a tényről a Kereskedő anyavállalata cégszerűen nyilatkozik, és Kereskedő szerződéses partnere volt Elosztónak az aktuális évet megelőző legalább egy évben.

Anyavállalati garancia esetén a Kereskedő anyavállalata cégszerűen kiállított nyilatkozatával visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal a Kereskedő Együttműködési megállapodásból eredő mindennemű fizetési kötelezettségéért az Elosztó felé, azzal, hogy a kezességvállalási nyilatkozatig hatályos és a Kereskedő esetleges újabb lejárt tartozása esetén a kezességvállaló nyilatkozat alapján az anyavállalat ismételten köteles teljesíteni Elosztó felé.

Az anyavállalat, mint készfizető kezes nyilatkozatában vállalja, hogy a Kereskedő az Elosztóval megkötött Együttműködési megállapodásból eredő, lejárt tartozását Elosztó írásbeli felszólítása esetén Elosztó részére közvetlenül legfeljebb 3 munkanapon belül maradéktalanul megfizeti.

Az anyavállalat, mint készfizető kezes nyilatkozatában vállalja továbbá, hogy amennyiben a Kereskedő ellen csőd, felszámolási, végrehajtási vagy törlési eljárás indul, úgy a készfizető kezesi fizetési kötelezettsége az eljárás kezdő napját megelőző nappal kiterjed mindazon szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is, melyet az Elosztó már teljesített a Kereskedő felé, de még nem számlázott ki, vagy amelynek a fizetési határideje a cégjogi esemény kezdőnapját megelőző napon még nem járt le.

Az anyavállalati garanciával felmerült költségeket Kereskedő köteles viselni.

Óvadéki megállapodás

Felek közös megegyezéssel a fentiekben meghatározott biztosítéki formáktól eltérhetnek, és óvadéki megállapodást köthetnek, azzal, hogy a kapcsolódó költségeket minden esetben a Kereskedő viseli, és megállapodás teljes időbeli hatálya alatt köteles azt fenntartani.

Kereskedő vállalja, hogy az Óvadéket az Együttműködési megállapodás teljes időbeli hatálya alatt és az alapjogviszony megszűnésétől számított 60 naptári nap időtartamban, változatlan összegben fenntartja, feltéve, hogy nem válik szükségessé az óvadék összeg módosítása a megállapodás alapján.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben Kereskedő bármely az Együttműködési megállapodásból eredő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Elosztó jogosult az Óvadék összegét azonnal felhasználni, ha egyszeri írásbeli felszólítást követően a felszólításban megadott határidőn belül Kereskedő a lejárt követelést nem rendezi.

A készpénzben nyújtott biztosíték (óvadék) után a kereskedő részéről az elosztó felé nem számítható fel költség vagy kamat.

Az idősoros mérési adatok küldésének formátuma

Az elosztói engedélyes által szolgáltatott idősoros mérési adatok aktuális formátuma és leírása a rendszerirányító honlapján található.

25. sz. melléklet

Statisztikai elemzéssel készített felhasználói terhelési profilok

Ez a melléklet az elosztói engedélyes honlapján található elektronikus formátumban.

Az elosztói engedélyes által igénybe vehető rugalmassági eszközrendszer

A meglévő hagyományos eszközök (hálózatépítés, kapacitásbővítés) mellett az elosztó nem hagyományos eszközt is igénybe vehet az elosztó hálózat zavartalan és biztonságos működtetése érdekében a legkisebb költség elve szemelőtt tartásával. Ilyen eszköz a rugalmas csatlakozás kialakítása, a nem piaci alapú teher-újraelosztás, vagy rugalmassági szolgáltatás igénybevétele termelőtől, tárolótól és/vagy fogyasztótól adott lokációban, adott hálózati állapotban prognosztizált kis valószínűségű, rövidebb ideig fennálló kismértékű túlterhelések, feszültségproblémák kezelésére. Ezek lehetnek átmeneti megoldások is, például egy több év alatt megvalósuló nagyberuházás elkészültéig.

1. Az elosztói engedélyes által igénybe vehető elosztói rugalmassági eszközrendszer

1.1. Rugalmas csatlakozás

A VET 3.§ 52b. pontja szerinti szerződés.

A rugalmas csatlakozási szerződés részletszabályait az Elosztói szabályzat tartalmazza.

1.2. Nem piaci alapú teher-újraelosztás

Az Elosztó intézkedési jogosultsága a piaci alapon elérhető alternatíva (azaz a rugalmassági szolgáltatás) hiányának esetére vagy a Hivatal VET 32/B. § (2) bekezdése szerinti döntése esetére vonatkozik. Az Elosztó számára az ellátást és üzembiztonságot biztosító intézkedési lehetőséget szavatolja. A nem piaci alapú teher-újraelosztás során az Elosztói engedélyes bármikor igényelheti bármely üzemeltetésre alkalmas villamosenergia-tároló vagy -termelő berendezés, valamint a keresletoldali szabályozásra alkalmas felhasználói berendezés hálózatra kapcsolását, leállítását, vagy korlátozását. Az igénybevétel feltétele, hogy az elosztó annak költségeit a 2019/943/EU rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével vállalja. A költségek vállalása esetén az igény teljesítése nem tagadható meg. A nem piaci alapú teher-újraelosztás igénybevételi rendjét az Elosztói szabályzat 6.1.3. pontja tartalmazza.

1.3. Elosztói rugalmassági szolgáltatás

A rugalmassági szolgáltatás piaci eljárás keretében beszerzett rugalmassági termék, igénybe vett hatásos teljesítmény-változtatás, amelyet az elosztóhálózati csatlakozási ponton az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos működtetése és üzemvitele folyamatos biztosítása és hatékonyabbá tétele céljából vesz igénybe a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes. Az elosztói hálózaton a hatásos teljesítmény szabályozása a csatlakozási ponton a forrás oldalon kiadott és a felhasználói oldalon igényként jelentkező (vételezett) hatásos teljesítmények változtatása.

A szolgáltatás igénybevételének célja a hálózati kapacitás problémák (transzformátor vagy vezeték túlterhelődés, vagy feszültségsávból kilépés) kezelése a teljesítmény szabályozás eszközével. Az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében igénybe vehető termékek leírását a 2. pont tartalmazza.

2. Az elosztói rugalmassági szolgáltatások termékei

2.1. A rugalmassági szolgáltatások körébe tartozó termékek beszerzése

A rugalmassági termékeket az elosztói engedélyes piaci alapon, átlátható és megkülönböztetésmentes (informatikai megoldással támogatható), nyílt pályáztatási eljárás keretében szerzi be az elosztói engedélyes által üzemeltetett piacon, bármely, a működési engedélyében meghatározott elosztó hálózathoz csatlakozó, és ilyen szolgáltatás nyújtására elosztói akkreditációval rendelkező és szabályozhatósági képességeit felajánló piaci szereplőtől. A beszerzés folyamatát (ajánlati felhívás főbb tartalmi elemei, közzététele, ajánlatok benyújtása, elbírálásuk, szerződéskötés) az Elosztói szabályzat 6.3. pontja rögzíti.

2.2. A rugalmassági szolgáltatások körébe tartozó termékek igénybevétele

Az elosztói engedélyes a rendelkezésére bocsátott eszközökkel folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett NAF, KÖF, KIF hálózat(ok) teljesítmény-egyensúlyát, felügyeli a teljesítmény- és feszültségviszonyok megfelelő alakulását az érintett hálózatrészekben és szükség esetén optimalizálja azokat a rendelkezésére álló eszközök és rugalmassági termékek operatív igénybevételével. A napi üzem során kapcsolatot tart a rugalmassági szolgáltatókkal is. Ellenőrzi a rugalmassági szolgáltatások szerződésekben rögzített rendelkezésre állását és a megrendelt utasítások megfelelő végrehajtását. Az ellenőrzések és beavatkozások eredményeit rögzíti az elszámolási időszakot követő elszámolások biztosításához, esetleges viták, reklamációk ellenőrzéséhez.

Az Elosztói engedélyes a beszerzett és szerződött termékeket a Szolgáltatónál és az Elosztónál rendelkezésre álló műszaki, informatikai és kommunikációs infrastruktúrának megfelelő módon veszi igénybe, amelyről a rugalmassági szerződéskötéskor részletesen rendelkeznek. Az egyes termékek igénybevételének részleteit a terméktípusok leírása tartalmazza.

2.3. Rugalmassági termékek általános jellemzői:

2.3.1. A rugalmassági termékek időtávja

A rugalmassági termékek beszerzésének időtávja minimum egy elszámolási mérési időintervallum. Az Elosztó Ajánlati felhívását, 1 napra, 1 hétre, 1 hónapra, valamint ezek többszöröseiként is meghirdetheti.

2.3.2. A rugalmassági termékek időfelbontásai

A rugalmassági termékek időfelbontása lehet 15 perc illetve 60 perc (órás). A szerződött, vagy igényelt rugalmassági termékek időfelbontása 15 perc. Ott, ahol értelmezhető, az utasítás kiadásától számított 15 perc alatt aktiválható tartalék, amely az ajánlatnak megfelelően képes egy, vagy több elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó utasítás végrehajtására. Rendelkezésre állása a DSO által ellenőrizhető. Az aktiválás ideje az aktiválási utasítás kiadásától kezdődik, és magában foglalja az aktiváláshoz szükséges felkészülési időt, és a célértékre történő fel- ill. leterhelés idejét. Az órás felbontású termék esetén az egy utasításban kiadott maximális aktivációk száma 24. Az órás termékek időhorizontja 1 nap, 24 óra. Az adott ajánlatok a 24 órás időhorizonton belül értelmezendők, adott órákra. Aktivációs utasítás a teljesítési napot megelőző nap kerül kiküldésre. Az órás termék validációs időintervalluma 15 perc.

2.3.3. A rugalmassági termékek lokációja (területi elhelyezkedése)

A beszerezni kívánt termék jellemzője a területi elhelyezkedése. Az Elosztó minden beszerezni kívánt termék igénybevételének helyét az Ajánlati felhívásban pontosan megjelöli.

2.3.4. A fel-, illetve leszabályozás termékek leírása:

Irányát tekintve megkülönböztetünk a hálózati üzemirányításhoz igénybe vett, a csatlakozási oldalon a hálózat felé átadásra kerülő:

- felszabályozást (forrás oldalon a betáplált teljesítményt növeli: „+” érték vagy a keresleti oldalon csökkenti: „-” érték), illetve
- leszabályozást (forrás oldalon a betáplált teljesítményt csökkenti: „-” érték vagy a keresleti oldalon növeli: „+” érték)

2.3.5. A vételezés legalább vagy legfeljebb adott értéken való tartása termék leírása:

Felhasználó esetén a vételezés legalább egy minimum értéket érjen el vagy legfeljebb egy maximum értéket ne haladjon meg. A minimum és maximum értéket az Elosztó határozza meg.

2.3.6. A betáplálás legalább vagy legfeljebb adott értéken való tartása korlátozása termék leírása:

Termelő esetén a betáplálás legalább egy minimum értéket érjen el vagy legfeljebb egy maximum értéket ne haladjon meg. A minimum és maximum értéket az Elosztó határozza meg.

2.4. Standard rugalmassági terméktípusok

2.4.1. Időzített rugalmassági termék

Az Elosztó előre meghatározott ütemezéssel és időtartamra egy szintén előre meghatározott mennyiségű teljesítményváltozást szerez be az általa üzemeltetett hálózat (NAF, KÖF, KIF) meghatározott területére azokra az időszakokra, amikor a hálózat tervezhetően a kapacitásainak határán működik.

Ezen rugalmassági termék szerződésben megjelölt időpontjaiban az Elosztó részéről külön igénybevételi utasítás nem történik. A szolgáltatást nyújtó a mindenkor kereskedelmi tevékenységét, valós üzemét (és menetrendjét) illetően előzetesen figyelembe veszi a szerződött igénybevételt, amelyet a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően a kellő időben végrehajt. A szolgáltatás ellentételezése az Elosztói Szabályzat 6.8.5 pontjában rögzítetteknek megfelelően a Szerződés részeként előre ismert. A Szerződésben rögzített ár a rugalmassági kapacitás lekötését és igénybevételét is jelenti egyben.

2.4.2. Megelőző rugalmassági termék

Az Elosztó előre meghatározott mennyiségű rugalmassági kapacitást szerez be piaci alapon a napi üzem során esetlegesen fellépő üzemállapot-probléma kezeléséhez.

A Megelőző rugalmassági termék igénybevétele valamilyen időben közeli várható üzemállapot-probléma elkerülésére szolgál. Igénybevétele az aktuális hálózati állapot és rövid távú előrejelzések ismeretében a valós időhöz közel, az ajánlati tartalmat figyelembe véve az üzemirányító által kiadott utasítás szerint történik.

A termék a beszerzési dokumentációban rögzítettek szerint pozitív (fel) vagy negatív (le) irányban értelmezett, termelőegység esetén a pozitív (fel) irány a termelés növelésére, fogyasztó egység esetén a pozitív (fel) irány a fogyasztás csökkentésére értendő.

Az utasítás időtartama nem lehet rövidebb 15 percnél. A 15 percen belül elérhető teljesítmény utasításban szereplő fel- és leterhelés kapcsán az Elosztó teljesített rugalmassági energiát nem számol el, annak esetleges költsége a szabályozásban résztvevőt terheli. Az utasítás kiadása manuálisan vagy automatikusan történik olyan időpontban, hogy a Szolgáltató az utasított mennyiséget menetrendjébe legkésőbb intraday menetrend-bejelentési időben beilleszthesse. A Szolgáltató a megrendelt utasítás időszakára vonatkozó eredeti és az utasítás értékével módosított menetrendi adatairól dokumentáltan tájékoztatja az Elosztót.

Az Elosztó jogosult a lekötött tartalékmennyiség részleges megrendelésére is. Az utasítások kiadásánál az Elosztónak a műszaki lehetőségek figyelembevételével törekednie kell arra, hogy elősegítse az utasított egységnek az utolsó megrendelés után az utasított egység(ek) menetrendjének összegére való beállítását.

Az Üzemirányító és a Szolgáltatás nyújtó közötti kommunikáció rendjét az Elosztó Szabályzat 17.1.pontja szerint az Üzemviteli megállapodás tartalmazza.

Az 2.2. pont szerint beszerzett és lekötött Megelőző rugalmassági termék után az Elosztó rendelkezésre állási díjat fizet.


2.4.3. Pmin, Pmax termékek: betáplálás/vételezés legalább vagy legfeljebb egy adott értéken való tartása

2.4.3.1. Betáplálás + Pmax termék

Az Elosztó által legkésőbb az igénybevételi nap előtt beszerzett termék, amelynek értelmében a Szolgáltató legfeljebb az elosztó által meghatározott értéken tartja a betáplálási szintet.

Az adott termék a túltermelés miatti magas feszültség problémák, illetve túlterhelés során kialakuló vagy kialakult hálózati probléma megoldására használható.

Pmax – termelő



A Termelő vállalja, hogy a csatlakozási teljesítmény (névleges) határától csökkenti a termelését, maximum az elosztó által meghatározott értéket ($P_{\max}$ -ot) táplálhat be.


Ez a Fel/Leszabályozás terminológia szerint egy leszabályozás.

2.4.3.2. Betáplálás + $P_{\min}$ termék

Az Elosztó által az igénybevételi nap előtt beszerzett termék, a Szolgáltató legalább az elosztó által meghatározott értéken tartja a betáplálási szintet.

Az adott termék a túlfogyasztás miatti alacsony feszültség, vagy túlterhelési problémák során kialakuló vagy kialakult hálózati probléma megoldására használható.

$P_{\min}$ - termelő



A Termelő vállalja, hogy a csatlakozási teljesítmény (névleges) határáig tartó tartományban az elosztó által meghatározott érték fölé növeli a termelését.


Ez a Fel/Leszabályozás terminológia szerint egy felszabályozás.

2.4.3.3. Vételezés - $P_{\min}$ termék

Az Elosztó által az igénybevételi nap előtt beszerzett termék, a Szolgáltató legalább az elosztó által meghatározott értéken tartja a vételezési szintet.

Az adott termék a túltermelés miatti magas feszültség problémák, illetve túlterhelés során kialakuló vagy kialakult hálózati probléma megoldására használható.

P_{min} - fogyasztó



A fogyasztó vállalja, hogy az elosztó által meghatározott vételezés (P_{min}) fölé növeli a fogyasztását, legfeljebb a rendelkezésre álló teljesítmény határáig.


Ez a Fel/Leszabályozás terminológia szerint egy leszabályozás.

2.4.3.4. Vételezés -P_{max} termék

Az Elosztó által az igénybevételi nap előtt beszerzett termék, a Szolgáltató legfeljebb az elosztó által meghatározott értéken tartja a vételezési szintet.

Az adott termék a Túlfogyasztás miatti alacsony feszültség, vagy túlterhelési problémák során kialakuló vagy kialakult hálózati probléma megoldására használható.

P_{max} – fogyasztó



A Fogyasztó vállalja, hogy az elosztó által meghatározott vételezés (P_{max}) alá csökkenti a fogyasztását.

Ez a Fel/Leszabályozás terminológia szerint egy felszabályozás.

2.5. Egyedi rugalmassági termék

Az elosztó a 2.4. pontban felsorolt standard rugalmassági termékektől eltérően más rugalmassági terméket is beszerezhet, eseti jelleggel. A standard termékekre vonatkozó beszerzési eljáráshoz hasonlóan az Elosztó nyílt ajánlati felhívást tesz közzé amelyben részletesen ismerteti az egyedi termék jellemzőit. Meghatározza, hogy az ajánlatok hogyan, milyen úton, módon adhatók be. Az egyedi termék ajánlati felhívásában ismerteti az ajánlatok elbírálásának szabályait, az igénybevételének rendjét és módját, valamint az elszámolásának szabályait.

3. Elszámolások

3.1. Az „Időzített” rugalmassági termék elszámolása

Az Elosztó jogosult a Szerződéssel érintett rugalmassági termék teljesítésének irányát és mértékét az érintett elszámolási mérési időintervallumokra vonatkozóan ellenőrizni és az alábbi képletek alapján meghatározni:

$$D_{RTi} = RT_i - RT_{i(m-1)}$$

ahol

RT: a teljesített (elszámolási mérés szerinti mért) rugalmassági energia (kWh)

i: a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal,

i(m-1): a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumot megelőző elszámolási mérési időintervallumot jelöli.

D_{RTi} : a teljesített rugalmassági energia iránya, előjeles értékei alapján:

1, ha a megrendelés végrehajtása megfelelő irányú

0, ha a megrendelés végrehajtása nem megfelelő irányú

Az Elosztó a megállapodással érintett rugalmassági termék teljesítésének mértékét a következő elv alapján határozza meg:

$$TM_i = \text{abs}(RT_i) / RM_i$$

ahol

TM_i : a teljesítés mértéke (arányszám),

RM_i : a megrendelt rugalmassági energia (kWh),

RT_i : a teljesített (elszámolási mérés szerinti mért rugalmassági energia (kWh),

abs: abszolút érték függvény

Az elosztó a teljesítés minősítési értékét a következő módon határozza meg:

$M_i = 1$, ha $TM_i \geq 0,95$

$M_i = 0,8$, ha $0,95 > TM_i \geq 0,9$

$M_i = 0$, ha $TM_i < 0,9$

ahol

M: a megrendelés teljesítésének minősítése

i: a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal,

Az elosztó a Megállapodásban szereplő termékre egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan az alábbi eljárással határozza meg a fizetendő díjat:

$$RD_i = RAF * RT_i * M_i$$

ahol

i: a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal,
RD_i: a rugalmassági termék díja az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft),

RT_i: a teljesített (elszámolási mérés szerinti mért) rugalmassági energia (kWh),

RAF: a szerződés szerinti rugalmassági termék egységára (Ft/kW/h),

M_i: a teljesítés minősítési értéke,

Az elszámolandó összeget az Elosztó a Megállapodás szerinti tárgyhóra vonatkozó valamennyi elszámolási mérési időintervallumra kiszámolja, összesíti és az Elosztói Szabályzat 6.8.3 pontjában rögzítettek szerint jár el.

3.2. A „Megelőző” rugalmassági termék elszámolása

3.2.1. A „Megelőző” rugalmassági termék rendelkezésre állási díjának elszámolása

Az Elosztó rendelkezésre állási díjat csak a tényleges rendelkezésre állás idejére fizet és igénybevétel esetén a teljesítés minősítése alapján számol el.

Az Elosztó az igénybevétel teljesítésének minősítését adott termékre vonatkozóan az alábbi képlet alapján határozza meg:

$$TM_i = RT_i / RM_i$$

ahol

i: a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal

TM_i: a teljesítés mértéke (arányszám),

RM_i: a megrendelt rugalmassági energia (kWh),

RT_i: a teljesített (elszámolási mérés szerinti mért) rugalmassági energia (kWh).

Az elosztó a teljesítés minősítési értékét a következő módon határozza meg:

M _i =1,	ha TM _i ≥0,95
M _i =0,8,	ha 0,95>TM _i ≥0,9
M _i =0,	ha TM _i <0,9

ahol

M: a megrendelés teljesítésének minősítése

i: a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal.

Adott szabályozási egységre a rendelkezésre állási díjat az Elosztó a következőképpen határozza meg egy elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan:

$$RD_i = RAF * R_{Fi} * M_i * T_{em}$$

ahol

i: a megrendelés által érintett elszámolási mérési időintervallumra utal,
 RD_i : a rugalmassági termék díja az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft),

R_{Fi} : az elfogadott rugalmassági teljesítmény (kW), a lekötött ajánlat pozitív (fel) vagy negatív (le) irányához tartozóan,

RAF: a szerződés szerinti rugalmassági termék egységára (Ft/kW/h),

M_i : a teljesítés minősítési értéke,

T_{em} : elszámolási mérési időintervallum órában kifejezve.

Az elszámolandó összeget az Elosztó a Megállapodás szerinti tárgyhóra vonatkozó valamennyi elszámolási mérési időintervallumra kiszámolja, összesíti és az Elosztói Szabályzat 6.8.3 pontjában rögzítettek szerint jár el.

3.2.2. A „Megelőző” rugalmassági termék szabályozási teljesítmény díjának elszámolása:

Az elosztó az adott szabályozási egységre egy elszámolási mérési időintervallumra a következőképp határozza meg az elfogadott szabályozási teljesítményt, amennyiben minősítése nem nulla:

$$RD_i = \min[\text{abs}(R_{Ei}), \text{abs}(R_{Mi})]$$

ahol

RD_i : a rugalmassági termék díja az adott elszámolási mérési időintervallumra (Ft),

R_{Ei} : az elfogadott rugalmassági energia (kWh), amely az adott szabályozási egység utasítás nélküli menetrendje és elszámolási mérésének (tény) különbségével határozható meg, a lekötött ajánlat pozitív (fel) vagy negatív (le) irányához tartozóan,

R_{Mi} : a megrendelt rugalmassági energia (kWh),

abs: abszolút érték függvény.

Az elszámolandó összeget az Elosztó a Megállapodás szerinti tárgyhóra vonatkozó valamennyi elszámolási mérési időintervallumra kiszámolja, összesíti és az Elosztói Szabályzat 6.8.3 pontjában rögzítettek szerint jár el.

3.3. Pmin, Pmax termékek

A Pmax, illetve Pmin termék esetében a teljesítést és annak elszámolását úgy kell értelmezni, hogy a tényleges termelésről / fogyasztásról készült, elszámolási mérést az elosztói engedélyes összehasonlítja az aktivációs utasításban meghatározott teljesítmény értékkel.

A vállalt maximális/minimális teljesítmény és a negyedórás mért energia egyeztetése a következő módon történik:


- az érkező energia adatok esetében egyeztetni kell a hatásos teljesítményt (kW) és az elszámolt energiát (kWh). A negyedórás kWh értéket úgy kell kW-tá konvertálni, hogy a negyedórás értéket 4-gyel meg kell szorozni;
- a 15 perces adatsorokat egyeztetni kell a flexibilitási piac időbeni felbontásával (1 órás intervallumba 4 db egymást követő 15 perc tartozik). Adott 1 órás intervallumba tartozó minden negyedóra szükséges a teljesítést ellenőrizni;

Hibás teljesítésnek az aktivációs utasítástól (kiadott menetrendtől) való 10%-nál nagyobb eltérés minősül, amit az alábbiak szerint részletezünk:

- a Pmax szerinti aktivációs utasításban megadott értéket nem lépheti túl 10%-nál nagyobb mértékben, és
- teljesítménye az aktivációs utasításban szereplő mértéknek (leszabályozás) 10%-át nem haladhatja meg.

A túlteljesítés is teljesítésnek minősül, de nem jár érte többlet ellentételezés.

- A rugalmassági szolgáltatás nyújtók sávós ajánlatokat adnak be.



- A rugalmassági szolgáltatás nyújtók közlik, hogy milyen áron hajlandók a teljesítményüket egy bizonyos érték alatt vagy bizonyos érték felett tartani.
- Minden rugalmassági szolgáltatás nyújtó a teljes elméleti szabályozási tartományára ad be ajánlatot, előre definiált granularitással.
-
- A sávos ajánlat valamely P_{max} értékének elfogadása az ennél magasabb P_{max} értékek elfogadását is jelenti automatikusan. A teljesítés esetén kifizetendő összeg is ennek megfelelően az elfogadott ajánlati sávok összegeként fog megjelenni. P_{min} termék esetében hasonlóan történik az ajánlat elfogadása azzal a különbséggel, hogy mivel 0-100% közötti teljesítménytartományra szól, a P_{min} értéknél kisebb értékek fognak elfogadásra kerülni.

3.4. Nem piaci alapú teher-újraelosztás költségének elszámolása

A Nem piaci alapú teher-újraelosztás költségének elszámolásáról az Elosztói szabályzat 6.8.6. pontja rendelkezik.

3.4.1. Az igénybevétel alatt meg nem termelt villamos energia meghatározása:

3.4.1.1. A villamosenergia-mennyiség meghatározása napelemes erőművek esetén

A napelemes erőműben meg nem termelt villamos energia mennyiségét egy, a korlátozással érintett időszakra vonatkozó referencia mennyiség és az ugyanezen időszakban a csatlakozási ponton mért mennyiség különbségeként kell meghatározni. A referenciaérték meghatározása történhet profilgörbe alapján számítással vagy méréssel.

3.4.1.1.1. Profil alapú meghatározás

A korlátozás időszakára vonatkozó referencia értéket

- az elosztói szabályzatban⁶ található napelemes profilgörbe és az
- erőmű éves villamos energia termelése alapján

kell meghatározni.

$$W_{számított}^{referencia} = \sum_{i=1}^k W_i^{profil} \times K_t$$

$W_{számított}^{referencia}$

a korlátozásban érintett k db mérési időintervallumban korlátozás nélkül termelhető villamos energia mennyisége[kWh], a referencia érték

W_i^{profil}

a napelemes profilban az i-dik mérési időintervallumhoz tartozó villamosenergia-mennyiség [kWh]

K_t

szorzószám, az erőmű kWh-ban mért éves termelésének 1000-ed része

Ha még nem ismert az erőmű éves termelése (új erőmű), a várható éves termelés nagysága az átlagos kihasználási óraszám (1400 óra/év) segítségével határozható meg:

$$E_{termelt} [kWh] = P[kW] * 1400 \text{ óra}$$

A meg nem termelt villamos energia mennyisége:

$$W_{számított}^{meg \text{ nem termelt}} = W_{számított}^{referencia} - W_{mért}^{betáplált}$$

$W_{számított}^{meg \text{ nem termelt}}$

a korlátozás ideje alatt meg nem termelt villamos energia mennyisége [kWh]

$W_{mért}^{betáplált}$

a csatlakozási ponton korlátozás ideje alatt mért, betáplált villamosenergia-mennyiség [kWh]

3.4.1.1.2. Mérés alapú meghatározás

A mérés alapú meghatározáshoz az erőműnek -az erőmű részeként- legalább 5 kW, legfeljebb 10 kW névleges összteljesítményű referenciapaneleket kell telepítenie, amely egy önálló, nem szabályozott

⁶ Az elosztók honlapjáról excel táblázatban letölthető.

inverteren, és egy mérési ponton keresztül csatlakozik az erőmű mért hálózatára. Az inverter karakterisztikája valamint a referenciapanelek és az inverter névleges teljesítményének aránya feleljen meg az erőmű egésze jellemzőinek.

A referenciapanel méréséhez szükséges mérőhelyet és mérést az erőmű alakítja ki saját költségén.

A meg nem termelt villamosenergia-mennyisége a rugalmassági szolgáltatás igénybevétele alatt:

$$W_{mért}^{meg\ nem\ termelt} = W_{mért}^{referencia} * K_{st} - W_{mért}^{betáplált}$$

ahol.

$W_{mért}^{meg\ nem\ termelt}$	a korlátozás ideje alatt meg nem termelt villamosenergia-mennyisége [kWh]
$W_{mért}^{referencia}$	a korlátozás ideje alatt a referenciamérésen mért villamosenergia-mennyisége [kWh]
K_{st}	Skálázási tényező: korlátozás mentes időszakban az erőmű csatlakozási pontján és a referenciamérésen kWh-ban mért villamosenergia-mennyiségek hányadosa
$W_{mért}^{betáplált}$	a csatlakozási ponton korlátozás ideje alatt mért, betáplált villamosenergia-mennyiség [kWh]

3.4.2. A profil alapú és a referenciapanel alapú meghatározás alkalmazása

Az erőművek a meg nem termelt energia referenciapanel alapú meghatározása céljából referenciapanelt telepíthetnek a hozzá tartozó méréssel együtt.

Az 5 MW és az annál nagyobb névleges teljesítményű erőmű csatlakozása esetén az erőműnek referenciapanelt kell telepítenie a hozzá tartozó méréssel együtt.

Referenciapanel rendelkezésre állása esetén az elosztói rugalmassági szolgáltatáshoz kapcsolódó meg nem termelt villamosenergia-mennyiséget a referenciapanel alapján, egyéb esetben profil alapján kell meghatározni.

3.4.3. Egyedi görbe alkalmazása

Az Elosztó bizonyos erőművek esetében – amelyek termelési görbéjére sem a profilgörbe, sem a referencia panel nem adnak valós képet, egy egyedi görbe kerülhet megállapításra az akkreditáció során. Az egyedi profilgörbét külön rögzíteni kell az adott rugalmassági szolgáltatónál.

Elosztói rugalmassági szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés

1. Szerződő Felek

Jelen szerződés részét képező Termék azonosító lap (továbbiakban: „**Terméklap**”) 1. pontjában meghatározott:

1.1 **Elosztóhálózati Engedélyes, a továbbiakban: „Elosztó”**

1.2 **Rugalmassági szolgáltatást nyújtó Fél, a továbbiakban: „Szolgáltatást nyújtó”.**

(a továbbiakban együttesen: „**Felek**”)

2. Preambulum

2.1. Az Elosztó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: **Vet.**) szerinti feladatkörében eljárva, valamint a mindenkor hatályos Elosztói szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Terméklap 2. pontjában hivatkozott pályázatot (a továbbiakban: "**Pályázat**") írt ki elosztói rugalmassági szolgáltatás (továbbiakban: „**Szolgáltatás**”) beszerzésére.

2.2. A Pályázaton a Szolgáltatást nyújtó – Kiválasztott Ajánlattevőként – sikeresen pályázott az elosztói rugalmassági szolgáltatás beszerzése tárgyában, amely alapján az Elosztó szerződést köt a Szolgáltatást nyújtóval, mint Kiválasztott Ajánlattevővel a Szolgáltatásnak a Terméklapon meghatározott időszakban történő biztosítására az alábbi feltételek szerint:

3. Szerződés tárgya

3.1. A Szolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy a Terméklap 3. pontjában meghatározott Szolgáltatást, a Terméklap 4. pontjában meghatározott időtartamban az Elosztó rendelkezésére bocsátja a jelen szerződés feltételei szerint.

3.2. Az Elosztó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást nyújtó Pályázatának eredményeként elfogadott ajánlat alapján a jelen szerződésben és a Terméklapon meghatározott feltételek szerint köti le és az elosztóhálózat mindenkori állapota és szabályozási igényeinek megfelelően veszi igénybe a Szolgáltatást a Terméklap 4. pontjában megjelölt időszakra.

4. A szerződés időtartama

A szerződést a felek határozott időre, a Terméklap 4. pontjában meghatározott időszakra kötik.

5. A Szolgáltatás biztosítása

A Szolgáltatás biztosítására alkalmas rugalmassági terméket a Terméklap 4. pontja; amennyiben jelen szerződésnek mellékletét képezi, a Pályázati dokumentáció és a Terméklap 4. pontja együttesen határozza meg.

6. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Elosztó jogai és kötelezettségei:

Jogok:

- a) Ajánlatok ár sorrend szerinti igénybevétele,
- b) Azon termékek esetében, ahol a szolgáltatás nyújtása az Elosztó utasításra történik Utasítás adása a Szolgáltatást nyújtó által vállalt rugalmassági szolgáltatás tényleges megkezdésére, és az utasítás teljesítésének értékelésére az Elosztói Szabályzat 26. számú mellékletében rögzítettek alapján,
- c) Teljesítési képesség megfelelőségének ellenőrzése a szerződés teljes időtartama alatt,
- d) Szolgáltatási és számlázási kifogás.

Kötelezettségek:

- a) Azon termékek esetében, ahol a szolgáltatás nyújtása az Elosztó utasításra történik a Szolgáltatást nyújtó értesítése a szabályozás igénybevételéről az Elosztói Szabályzatban foglaltak szerint,
- b) Az igénybevételek és teljesítések nyilvántartásának vezetése, dokumentálása, és egyeztetése,
- c) Adatszolgáltatás a 7. pontban foglaltak szerint,
- d) Az elfogadott teljesítés alapján teljesítési értesítő kiállítása,
- e) Havi elszámolás biztosítása,
- f) Díjfizetés az elfogadott teljesítésnek megfelelően.

6.2. Szolgáltatást nyújtó jogai és kötelezettségei:

Jogok:

- a) Az igénybevételek és teljesítések elszámolásának egyeztetése,
- b) Az elfogadott Szolgáltatás teljesítéséhez fűződő, meghatározott mértékű díjigény,
- c) A teljesítési értesítővel, számlázással kapcsolatos kifogás.

Kötelezettségek:

- a) Az akkreditációban, a jelen szerződésben és a Terméklapon rögzítettek szerinti műszaki tartalom biztosítása,
- b) A Terméklapon meghatározott, az elosztóhálózat mindenkor állapotának és szabályozási igényeinek megfelelő, az Elosztó által kért szolgáltatás teljesítése,
- c) Nem időzített rugalmassági termékek esetében a szerződő Elosztó által kiadott rugalmassági szolgáltatás tényleges igénybevételére vonatkozó utasítás fogadása, és az utasítás végrehajtása az Elosztói Szabályzat 26. számú mellékletében rögzítettek alapján,
- d) Az igénybevételek és teljesítések nyilvántartásának vezetése, dokumentálása, és egyeztetése,
- e) Adatszolgáltatás a 7. pontban foglaltak szerint

7. Adatszolgáltatás

7.1. Elosztó által szolgáltatandó adatok, információk:

- a) Az Elosztó az általa vezetett igénybevételek és teljesítések adatait a Szolgáltatást nyújtó kérésére rendelkezésre bocsátja.
- b) Teljesítési értesítő

Az Elosztó az általa kiállított teljesítési értesítőt az igénybevételt követően az elszámolási időszakra vonatkozóan küldi meg a Szolgáltatást nyújtónak. A teljesítési értesítő részletesen tartalmazza:

- a teljesítés alapjául szolgáló szerződés nyilvántartási számát, az igénybe vett rugalmassági termék megnevezését,
- a teljesítési időszakot,
- az elfogadott teljesítés mennyiségének és számlázható díjának összegét az elszámolási időszakra vonatkozó adatait,
- a teljesítési értesítő kiállításának dátumát.

7.2. A Szolgáltatást nyújtó által szolgáltatandó adatok, információk:

- a) Az Elosztó által kiállított teljesítési értesítő alapján kiállított számla,
- b) A Szolgáltatást nyújtó az általa vezetett igénybevételek és teljesítések adatait az Elosztó kérésére rendelkezésre bocsátja,
- c) A Terméklapon meghatározott teljesítményrendelkezésre nem állásáról a Szolgáltatást nyújtó haladéktalanul köteles értesíteni az Elosztót. Az erről szóló értesítés mellé csatolni kell a rendelkezésre nem állás indokolását,
- d) A Terméklapon meghatározott további adatok,
- e) A Megelőző rugalmassági termék esetén menetrendi adatok az Elosztói Szabályzat 26. számú melléklete szerint.

8. A Szolgáltatás tartalma, teljesítés, teljesítés ellenőrzése

8.1. A Szolgáltatás tartalma és teljesítése

8.1.1. A Szolgáltatás tartalma:

A Szolgáltatást nyújtó köteles biztosítani a Szolgáltatás nyújtásával érintett szabályozási egység(ek) esetében a Terméklapon meghatározott rugalmassági termék típusának megfelelő szabályozást a Terméklapon rögzített időszakban.

8.1.2. A Szolgáltatás teljesítése:

A Szolgáltatást nyújtó szabályozási egysége(i)nek az Elosztó által történő igénybevétele a termék típusától függően az Elosztói Szabályzat 26. számú melléklete szerint az alábbi módokon történhet:

- A) Amennyiben a szolgáltatást az Elosztó a jelen szerződésben, illetve a Terméklapon előre meghatározott ütemezéssel és időtartamra egy szintén előre meghatározott mennyiségű teljesítményváltozással veheti igénybe, az Elosztó nem küld külön értesítést a szolgáltatás igénybevétele előtt.
- B) Azon termékek esetében, amelyek igénybevétele az Elosztón utasítására történik, a tényleges igénybevételre az Elosztó által megküldött értesítés alapján kerül sor, amely a Szolgáltatást

nyújtóval előre egyeztetett módon, telefon, vagy e-mail formájában történhet, vagy az Elosztó által biztosított informatikai rendszeren keresztül.

8.2. Teljesítés ellenőrzése, mérés

- Az Elosztó üzemirányítási jelzés/mérés alapján naplózza a szabályozásba bevont szabályozási egységek szerződött képességének igénybevételét, erről nyilvántartást vezet. Az Elosztó az így naplózott nyilvántartást havonta megküldi és egyezteti a Szolgáltatást nyújtóval.
- Az Elosztó utólag ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtására igénybe vett szabályozási egységek 15 perces elszámolási mérési adatait, amelyek alapján a szolgáltatás végrehajtás teljesítésének elszámolását végrehajtja és a teljesítési értesítőt kiállítja.

9. Felek közötti együttműködés, kommunikáció, a kapcsolattartó, illetve nyilatkozattételre jogosult személyek

9.1. Felek közötti együttműködés

A Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben, valamint az Elosztói Szabályzatban foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.

9.2. A kapcsolattartó, illetve nyilatkozattételre jogosult személyek

Az Elosztó részéről és a Szolgáltatást nyújtó részéről kapcsolattartásra és nyilatkozat tételre jogosult személyek nevét és elérhetőségét (telefon, fax, e-mail) a Terméklap tartalmazza.

10. Szolgáltatás nyújtásának díja és fizetési mód

10.1. A Szolgáltatás nyújtás díjának kiszámítása az Elosztói Szabályzat 26. számú melléklete alapján történik.

10.2. Az Elosztó a Szolgáltatást nyújtó által a teljesítési értesítő alapján kiállított számlán feltüntetett bankszámlaszámra átutalja a Szolgáltatást nyújtó részére a számlán feltüntetett fizetési határidőig (60 naptári nap) a teljesített szolgáltatás ellenértékét.

11. Elszámolás rendje, Számlázás, Fizetés, Kifogás

11.1. Az Elosztó köteles kiállítani és elküldeni a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a szerződött Szolgáltatást nyújtónak a teljesítési értesítőt. A Szolgáltatást nyújtó a teljesítési értesítőt teljesítési igazolásként fogadja el, melyet követően jogosult havonta számlát kiállítani az Elosztó részére az szolgáltatási díjról.

11.2. A teljesítési értesítő alapján a Szolgáltatást nyújtó abban az esetben állíthatja ki számláját a tényleges igénybevételi díjról, amennyiben a teljesítési értesítőben foglaltakat nem vitatja.

- 11.3. A Szolgáltatást nyújtó a teljesítési értesítő alapján, annak kézhezvételét követően kiállítja és 5 munkanapon belül megküldi a tényleges igénybevételi díjat tartalmazó számlát az Elosztó részére.
- 11.4. Az Elosztó a számla kézhezvételét követően 60 naptári napon belül köteles a számlát kiegyenlíteni. A fizetési kötelezettséget azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a jogosult bankja az összeget a jogosult bankszámláján jóváírta.
- 11.5. Az Elosztó által megküldött teljesítési értesítővel szembeni kifogás megtételére a Szolgáltatást nyújtónak a kézhezvételtől számított 5 munkanap áll rendelkezésre, ezen határidő elteltét követően a teljesítési értesítő ellen kifogás nem emelhető.
- 11.6. A teljesítési értesítővel szembeni kifogás esetén a teljesítési értesítőt kibocsátó Elosztó, amennyiben a kifogás tartalmával részben vagy egészben egyetért, az egyetértés szerint új teljesítési értesítőt állít ki és azt megküldi a másik félnek.
- 11.7. Ha a beérkező számla nem felel meg a teljesítési értesítőben foglaltaknak, az Elosztó a számlát a Szolgáltatást nyújtónak visszaküldi.
- 11.8. Az Elosztó az elszámolás során a Szolgáltatást nyújtó lejárt pénztartozását az erre irányuló írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződés alapján esedékes tartozásába beszámíthatja.
- 11.9. Elszámolási kifogás: az érintett felek egymás felé írásban dokumentáltan kifogást jelenthetnek be a teljesítési értesítővel, illetve rendelkezésre állási nyilvántartással, méréssel kapcsolatban. Az elszámolással kapcsolatos kifogást a teljesítési értesítő kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell a kifogással élő félnek a másik fél felé igazoltan benyújtania.
- 11.10. A kifogásnak tartalmaznia kell a teljesítési értesítőre vonatkozó azonosító adatokat, a kifogással érintett vitatott adato(ka)t, a vitatott összeget, a vita alapját és az állításokat alátámasztó dokumentumokat. Az elszámolási kifogást az érintett felek a kifogás átadását, igazolt kézbesítését követő 15 napon belül egyeztetni kötelesek a vitatott adatok, illetve a vitatott követelés kapcsán a vita rendezése érdekében.

12. Szerződés megszűnése, megszüntetése

- 12.1. Jelen szerződés megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben, továbbá a Szolgáltatásba bevont szabályozási egység(ek) akkreditációjának a Szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt történő megszűnésével, vagy elvesztésével (így különösen, de nem kizárólagosan az Elosztói Szabályzat szerinti érvényességi idejének lejártja miatti megszűnését, vagy az akkreditáció feltételeinek való nem megfelelés miatti visszavonását).
- 12.2. Azon elosztói rugalmassági termékek esetében, ahol a szerződés teljesítési időszaka eléri vagy meghaladja a 2 hónapot, bármely fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a szerződést - teljesítésének megkezdését követően – felmondani. A felmondási idő a felmondás kézhezvételétől számított 2. hónap utolsó napjáig tart.

- 12.3. A felek megállapodnak, hogy azon termék esetén, ahol a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó időszak rövidebb, mint 2 hónap, az egymással szembeni rendes felmondást kizárják.
- 12.4. A felek a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben jogosultak, ha a másik félnek vele szemben bármely jogviszonyból eredően legalább 60 napja lejárt rendezetlen tartozása áll fenn.
- 12.5. Felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének igazolt előzetes felszólítás ellenére sem tesz eleget.
- 12.6. Azon elosztói rugalmassági termékek esetében, ahol a szerződés teljesítési időszaka meghaladja a 12 naptári hónapot, az Elosztó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a Szolgáltatást nyújtó a szerződés felmondását kiváltó okot (nemteljesítés, hibás teljesítés) megelőző 12 naptári hónapban 95%-nál kevesebb mértékben teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét.

13. Szerződés módosítása

- 13.1. Jelen szerződés a Felek kölcsönös megegyezése alapján írásban módosítható.
- 13.2. A szerződéses adatokban bekövetkező változásokat az Elosztó részére 15 napon belül írásban szükséges bejelenteni. A bejelentést követően a másik fél köteles a módosításokat a nyilvántartásaiban átvezetni. A bejelentés másik fél által történő kézhezvételével a szerződéses adat automatikusan módosul, amennyiben – adattípustól függően – a változásra a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a cégeljárásról, illetve a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az adatok módosulását a másik félnek igazolnia szükséges.

14. Szerződésszegés és jogkövetkezmények

- 14.1. Szerződésszegésnek minősül, ha a Felek bármelyike jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem vagy nem a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíti.
- Az Elosztó lényeges szerződésszegésének minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
- a) tájékoztatási, adatszolgáltatási, kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja,
 - b) hibásan teljesít (pl. a teljesítés mérése, teljesítési értesítő kiállítása, rendelkezésre állási nyilvántartás vezetése tekintetében),
 - c) fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére késedelmesen vagy nem teljesíti.
- 14.2. A Szolgáltatást nyújtó lényeges szerződésszegésének minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak
- a) a tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja,
 - b) hibásan, vagy nem teljesíti Szolgáltatásnyújtási kötelezettségét.

14.3. Hibás teljesítés

A Szolgáltatást nyújtó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatás teljesítéskor nem felel meg a jelen szerződésben, a Terméklapon meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Szolgáltatást nyújtó nem tesz eleget maradéktalanul a szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének, kivéve, ha az a szerződés 14.4. pontja szerinti nemteljesítésnek minősül.

14.4. Nemteljesítés

A szerződés tárgyát képező Szolgáltatás nem teljesítésének minősül, ha a Szolgáltatást nyújtó érdekkörében felmerülő, vagy olyan okból, amelyre közvetett vagy közvetlen ráhatása van, a szerződés tárgyát képező Szolgáltatást nem nyújtja.

Azon termékek esetében, amelyek igénybevétele az Elosztó utasítására történik, a szerződés tárgyát képező Szolgáltatás nemteljesítettnek minősül, ha a Szolgáltatást nyújtó érdekkörében felmerülő, vagy olyan okból amire közvetett vagy közvetlen ráhatása van, az Elosztói utasítás mértékétől 10%-ot meghaladó mértékben tér el.

14.5. Hibás teljesítési Kötbér: A hibásan teljesítő Szolgáltatást nyújtó a hibás teljesítésért kötbért fizet. A hibás teljesítési kötbér mértéke annak az összegnek a 20%-a, amely összeget az Elosztó szerződésszerű teljesítés esetén fizetett volna a Szolgáltatást nyújtónak arra az időszakra, amelyben az Elosztó a Szolgáltatást nyújtó szolgáltatását igénybe vette volna.

14.6. Nemteljesítési kötbér: A nemteljesítési kötbér mértéke annak az összegnek az 50%-a, amely összeget az Elosztó szerződésszerű teljesítés esetén fizetett volna a Szolgáltatást nyújtónak arra az időszakra, amelyben a Szolgáltatást nyújtó Szolgáltatását igénybe vette volna.

15. Kártérítés

15.1. A szerződésszegést elkövető fél a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

15.2. A szerződésszegő fél mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

15.3. A károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az e kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt a károkozó nem köteles megtéríteni.

15.4. A következménykárok (így többek között az elmaradt haszon vagy jövedelem) érvényesítését a szerződő felek kölcsönösen kizárják.

- 15.4.1. A Felek megállapodnak, hogy - a következményi károk érvényesítésének kizárása nem érinti az alábbi eseteket és ennek megfelelően - a Szolgáltatást nyújtó felel, ha a Szolgáltatást nyújtó
- hibás teljesítéséből,
 - nemteljesítéséből,
- az Elosztónak GSZ térítési kötelezettsége, illetve 3. személy számára kártérítési kötelezettsége, valamint 3. fél részére nem piaci teher-újraelosztás miatti kompenzáció fizetési/pénzügyi ellentételezési kötelezettsége merül fel.
- 15.4.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a fent meghatározott hibás teljesítés vagy nemteljesítés okán más forrásból történt Szolgáltatás-pótlás igazolt többletköltségének megfizetésén felül, a Szolgáltatást nyújtó kártérítési felelőssége jelen szerződés időtartama alatt felmerült valamennyi és összes káresemény vonatkozásában nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel vagy nemteljesítéssel érintett órára érvényes szerződéses érték húszszorosát.

16. Szerződés teljesítésének felfüggesztése

A szerződés teljesítése a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet alapján felfüggesztésre kerülhet. A felfüggesztés megszüntetésére és következményeire a kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1. A szerződő Felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban keletkezett vitájukat egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességre vonatkozó rendelkezései szerinti Bíróság jogosult.
- 17.2. A Felek közötti jogviszonyra a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- 17.3. Amennyiben Elosztó a pályázati kiírásban kifejezetten így rendelkezik, jelen szerződés részét képezi a Szolgáltatást nyújtó által beadott pályázati dokumentáció azzal, hogy a Pályázat eredményeként meghatározott részleges nyertesség esetén az elfogadott mértékre a Pályázati eredményeket tartalmazó Terméklap irányadó.

18. Hatályba lépés

18.1. A jelen szerződés a Terméklapon meghatározott időpontban lép hatályba és az Elosztó által aláírt Terméklap nélkül önállóan jogi kötőerővel nem rendelkezik, abból jogok és kötelezettségek egyik szerződő Fél számára sem keletkeznek.

Mellékletek

- Terméklap
- Amennyiben Elosztó a pályázati kiírásban kifejezetten így rendelkezik a Pályázati dokumentáció

Termék azonosító lap az Elosztói rugalmassági szolgáltatás biztosítására szóló SZERZŐDÉSHEZ

1. Felek

A Szerződés 1.1. pontja szerinti Elosztóhálózati Engedélyes:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Képviselő:

Adószám:

Számlavezető bank:

Számlavezető bank címe:

Bankszámlaszám:

Bankszámla devizaneme:

SWIFT-kód:

IBAN:

(a továbbiakban: „**Elosztó**”)

A Szerződés 1.2. pontja szerinti Rugalmassági szolgáltatást nyújtó Fél:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Képviselő:

Adószám:

Számlavezető bank:

Számlavezető bank címe:

Bankszámlaszám:

Bankszámla devizaneme:

SWIFT-kód:

IBAN:

A MEKH működési

engedély száma:

(a továbbiakban: „**Szolgáltatást nyújtó**”)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

2. Az Elosztó által meghirdetett pályázat azonosítója:

3./A. A rugalmassági termék típusa

☐ Időzített

☐ Betáplálás +Pmin

☐ Egyedi

☐ Megelőző

☐ Vételezés -Pmin

☐ Betáplálás +Pmax

☐ Vételezés -Pmax

(Megfelelő aláhúzással, és X jellel jelölendő, egy terméklapon kizárólag egy választható.)

3./B. Szabályozás iránya

☐ Felszabályozás

☐ Leszabályozás

(Megfelelő aláhúzással, és X jellel jelölendő, egy terméklapon kizárólag egy választható.)

3./C. Szabályozási egység típusa

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

☐ Termelő

☐ Tároló

☐ Fogyasztó

(Megfelelő aláhúzással, és X jellel jelölendő, egy terméklapon kizárólag egy választható.)

4. A szerződéses teljesítés szerint érintett napok (szerződés időtartama), a szolgáltatás ára és a szabályozási egység azonosító adatai

4.1. Az Elosztói Szabályzat 26. Mellékletének „Időzített”, „Megelőző” és „Egyedi” termékeire vonatkozóan a szerződéses teljesítés szerint érintett napok (szerződés időtartama):

.....

4.2. Az Elosztói Szabályzat 26. Mellékletének „Időzített”, „Megelőző” és „Egyedi” termékeire vonatkozóan a Szolgáltatás elfogadott ára:

	Pozitív (fel) irányban	Negatív (le) irányban
A rendelkezésre állás elfogadott egységára [Ft/kW/h]		
Az igénybe vett rugalmassági energia egységára [Ft/kWh]		

4.3. Az Elosztói Szabályzat 26. Mellékletének „Időzített”, „Megelőző” és „Egyedi” termékeire vonatkozóan a szolgáltatást nyújtó szabályozási egység azonosító adatainak felsorolása:

A szabályozási egység elosztói azonosítója	
Az elszámolási pont azonosítója	
Az elosztói körzet azonosítója (NAF, KÖF, KIF-vonal azonosító, TR azonosító stb.)	
A szolgáltatást nyújtó egység csatlakozási pontjának helye és EOY koordinátái	
A hálózati csatlakozási, hálózathasználati szerződés egyedi azonosító száma, a csatlakozás módjának meghatározása	
A csatlakozás módjának meghatározása (garantált/rugalmas	
Az utasított egység legkisebb és legnagyobb üzemi teljesítménye az elszámolási pontra vonatkozóan (kW)	
A 15 percen belül végrehajtható teljesítmény-változtatás legkisebb értéke (kW/15 perc)	
Az utasítás kiadásától az utasítás végrehajtásának kezdő időpontjáig számított időtartam	
Szűkület kezelés helyének azonosítója	
A felajánlott szabályozási teljesítmény (kW)	
A Szolgáltatást nyújtó (piaci szereplő) elosztói azonosítója	
Egyéb, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok:	

ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK

4.4. Az Elosztói Szabályzat 26. számú mellékletének „Betáplálás/Vételezés Pmin, Pmax” termékekre vonatkozó szerződéses adatok:

Amennyiben az ajánlattevő az Elosztói szabályzat 26. mellékletében található „Betáplálás/Vételezés Pmin, Pmax” termékekre vonatkozó ajánlatot ad be, akkor az Elosztó az alábbi táblázat szerint jeleníti meg a szolgáltatási díjat, a teljesítéssel érintett időtartamot, valamint a szabályozási egység azonosító adatait, egyéb adatszolgáltatási kötelezettséget (Megjegyzés: a lenti táblázat példaként szerepel).

Piaci értesítés	
FSP neve:	MiniVPP
Szabályozási egység azonosítója:	Minta erőmű
POD azonosító:	Minta POD
Szállítási nap:	XXXX

#	Időszak		Ajánlati sáv határa		Ajánlati ár [Ft/kW]	Aj. lépcső mérete [kW]	Elfogadás mértéke [%]	Elfogadott le/felszabályozás [kW]	Ajánlat típusa	Eszköz szabályozási érték [kW]
	Kezdet	Vége	Felső [kW]	Alsó [kW]						
1	8:00	9:00								
2	8:00	9:00								
3	8:00	9:00								
4	8:00	9:00								
5	8:00	9:00								
6	12:00	13:00								
7	12:00	13:00								
8	12:00	13:00								
9	12:00	13:00								
10	12:00	13:00								

A szűkület kezelés helyének azonosítója:

		Elosztói Rugalmassági Piac	Pályázati felhívás	
Szállítási periódus		Szállítási nap	2022.10.11	
Kezdet	Vége	Műszaki probléma	Pályázható termékek	Geolokáció
1:00	2:00	Túltermelés	+Pmax, -Pmin'	Siklós alállomás és környezete
13:00	14:00	Túltermelés	+Pmax, -Pmin'	Harkány-Észak és Keszű KÖF vonalak
16:00	17:00	Túlfogyasztás	-Pmax, +Pmin'	Aszfóó alállomás ellátási terület

(megjegyzés a táblázat példaként szerepel):

5. A kapcsolattartó, illetve nyilatkozattételre jogosult személyek és a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

Elosztó részéről:	Szolgáltatást nyújtó részéről:
1. Név:	1. Név:
Telefon:	Telefon:
Fax:	Fax:
E-mail:	E-mail:
(elszámolással kapcsolatos kérdésekben):	(elszámolással kapcsolatos
2. Név	2. Név
Telefon:	Telefon:
Fax:	Fax:
E-mail:	E-mail:

Az Elosztó adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el a honlapján:

6. Szerződésre vonatkozó egyéb rendelkezések

A jelen Terméklap aláírásával az Elosztó elfogadja a Szolgáltatást nyújtó pályázatában felajánlott elosztói rugalmassági szolgáltatást, és a Pályázat eredménye szerint a jelen Terméklapban foglalt feltételek mellett a felek között a jelen Termékupon megjelölt rugalmassági szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés jön létre, jelen Terméklap Elosztó részéről történő aláírásával és a Szolgáltatást nyújtó részére történő megküldésével.

A Terméklap és az Elosztói Szabályzat melléklete szerinti Elosztói rugalmassági szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés egységes egészet alkot, azok együtt hozzák létre, és írják le a felek között létrejött jogviszony feltételeit.

Az Elosztói Szabályzat melléklete szerinti Elosztói rugalmassági szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott módosítása automatikusan – külön jóváhagyás, vagy írásbeli módosítás nélkül - módosítja a Felek között létrejött szerződéses jogviszonyt. Az Elosztó köteles minden ilyen változásról a Szolgáltatást nyújtót honlapján keresztül tájékoztatni.

....., 20...

Elosztóhálózati Engedélyes

(NÉV)

(BEOSZTÁS)

(NÉV)

(BEOSZTÁS)

27. sz. melléklet

**A magyar villamos energia piac mennyiségi analitikáinak
küldésére használt MSCONS formátum leírása**

Részletes leírás az elosztói engedélyes honlapján elektronikus formában található Adatcsere szabályzatban és annak mellékleteiben található.

28. sz. melléklet

**A magyar villamos energia piac számlaanalitikáinak
küldésére használt INVOIC formátum leírása**

Részletes leírás az elosztói engedélyes honlapján elektronikus formában található Adatcsere szabályzatban és annak mellékleteiben található.

**A magyar villamos energia piac fogyasztói
törzsadatainak küldésére használt UTILMD formátum
leírása**

A melléklet átdolgozás alatt.

30. sz. melléklet

Törölve

31. sz. melléklet

**A magyar villamos energia piac szervezett
adatcseréjének megvalósítására használt SFTP
kiszolgáló szerverek leírása**

Ez a melléklet az elosztói engedélyes honlapján található elektronikus formában.

Törölve

.

Átmeneti kereskedőváltási szabályok

az automatikus kereskedőváltás bevezetéséig

A piaci szereplők közötti automatizált adatcsere-folyamatok kialakításáig a tömeges kereskedő-váltás lekezelése érdekében - az elosztói szabályzat 10. fejezetében leírtakon túl - az alábbi szabályok az irányadók.

A kereskedőváltás végrehajtásához szükséges adatcseréket a piaci szereplők az egyeztetett struktúrájú és tartalmú, az elosztói engedélyesek honlapján is megtalálható Excel táblázat által valósítják meg.

Az Excel táblázat használatának és kitöltésének szabályai, valamint az alkalmazott hibakódok jelentése az Excel táblázat munkalapjain találhatóak.

Ezeket a szabályokat az elosztók kizárólag a kereskedőkkel egyeztetett módon változtatják meg.

Nincs kitüntetett fordulónap, kereskedőváltás bármely napon 0 órakor történhet. Az ezt megelőző napot (a régi szerződés megszűnésének napját) „T” napnak hívjuk.

Az elosztói engedélyeshez legkésőbb a T-21 napon az Együttműködési Megállapodás 1. mellékletében rögzített címekről e-mail-ben be kell érkeznie a kereskedői nem rendkívüli ki-, ill. bejelentéseknek a legfrissebb átmeneti kereskedőváltás bejelentő táblában, Excel 2010 office verzióban, amely letölthető az elosztók honlapjáról. T-21 napig az üzenetek várnak, az elbírálás csak az ezt követő munkanapon kezdődik.

A táblázatokat az előírt névkonvenció alapján kell elnevezni:

- **Kereskedői küldés esetén**

Jelek	Karakterek száma
KB	3
16 jegyű EIC kód	16
—	1
T-nap	6
szabad karakterek	X
.xlsm	5

- **Elosztó válasza esetén a kereskedőnek**

Jelek	Karakterek száma
KB	3
Elosztói azonosító	9
—	1
T-nap	6
szabad karakterek	X
.xlsm	5

Egy bejelentő táblában csak egy T-napra vonatkozó ki- és bejelentések szerepelhetnek.

A T-napot 6 karakteres formában (170505 - ééhhnn) tartalmaznia kell a file nevének.

Ha a fájlnévben nem megfelelő formátumú a T-nap, vagy nem egyezik meg a táblázatban szereplő ki- és bejelentések T-napjával, illetve a T-napra vonatkozó bejelentési határidő már elmúlt, akkor a kereskedő bejelentései érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A névkonvenciónak nem megfelelően elnevezett, vagy nem a legfrissebb verziójú, vagy bármilyen módon módosított formátumú táblázatban megküldött kereskedői bejelentések érdemi vizsgálat nélkül visszautasításra kerülnek.

Amennyiben az elosztók által nem nyilvántartott Kereskedő-Mérlegkörfelelős páros kerül kiválasztásra, úgy a bejelentés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Bejelentéskor kötelező mezők: Kereskedői státusz, POD azonosító, Kereskedőváltás dátuma (a kereskedelmi szerződés kezdeti időpontja) (ééééhhnn), Ellátás alapú szerződés azonosítója, RHD fizető, Fogasztói kapcsolattartó neve, telefonszáma, Küldő, Kereskedő, Mérlegkörfelelős, Elosztó, Kijelentéskor kötelező mezők: Kereskedői státusz, POD azonosító, Szerződés vége (a kereskedelmi szerződés megszűnésének

időpontja) (ééééhhnn), Küldő, Kereskedő, Mérlegkörfelelős, Elosztó. Amennyiben a kötelező mezők hiánytalanul nem kerültek kitöltésre, vagy az elosztó által kitöltendő mezők kereskedő által kerültek kitöltésre, akkor az elosztó érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja a sort.

A lenti táblázatban megadottól eltérő kereskedői státusz, vagy üresen hagyott cella esetén az elosztó érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja a sort.

Normál kereskedőváltás esetén választható kereskedői státuszok:

Státusz	Milyen esetben használandó
Bejelentés	Ellátás kezdete üzenet
Bejelentés KV	Kereskedőváltás bejelentés
Kijelentés	Ellátás vége üzenet
Kijelentés KV	Kereskedőváltás kijelentés

Rendkívüli kereskedőváltás esetén választható kereskedői státuszok:

Rendkívüli bejelentés ELLÁTATLAN	Ellátatlan POD bejelentése
Rendkívüli kijelentés KI RENDK.SZERZ.FELM	Rendkívüli szerződésfelmondás miatti kijelentés
Rendkívüli bejelentés - HIBAJAV	Hibajavítás miatti bejelentés
Rendkívüli kijelentés - HIBAJAV	Hibajavítás miatti kijelentés

Elosztói státuszok értelmezése:

Elosztói státusz	Értelmezés
Bejelentés - Elfogadva	Engedélyezett kereskedőváltás.
Bejelentés - Elfogadva: módosítással	Engedélyezett kereskedőváltás, azonban a bejelentettől eltérő a felhasználó típusa (pl. kereskedő profilosként jelentette be, azonban az elosztó nyilvántartásában idősorosként szerepel. Ekkor csak idősorosként fogadjuk el a bejelentést).

Bejelentés - Visszautasítva: adathiány	A kereskedőváltás bejelentés vizsgálata során a hibakód(ok)nak megfelelő hiba merült fel, mely alapján a bejelentés visszautasításra került.
Kijelentés - Elfogadva	Engedélyezett kijelentés. Amennyiben az adott mérési pontra érkezett Elfogadva státuszú bejelentés, akkor kereskedőváltás történik, amennyiben nem, akkor a POD kereskedő nélküli ellátatlan lesz.
Kijelentés - Visszautasítva: adathiány	A kereskedőváltás kijelentés vizsgálata során a hibakód(ok)nak megfelelő hiba merült fel, mely alapján a kijelentés visszautasításra került.

A fogyasztási hely elosztói azonosítóját meg lehet adni. Amennyiben fogyasztási hely azonosító és a mérési pont nem ugyanazon fogyasztási helyre mutat, úgy az elosztó nem tekinti beazonosítottnak a bejelentést és visszautasítja.

Abban az esetben, ha az elosztó rendszerében beazonosíthatatlan a POD, a sor további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A MÉF-et megadhatja a kereskedő. A cella formázás nélküli pozitív egész számot kell, hogy tartalmazzon. Pl. nem tartalmazhat: pontot, vesszőt, tizedest, szóközt, formázást, előjelet, stb. Nem megfelelő formátum esetén a sor elfogadásra kerülhet, de a MÉF-et nem vesszük figyelembe.

Kereskedői verseny miatti visszautasításban elosztó nem nevezi meg a jelenlegi vagy a versenyző kereskedőt.

Ha olyan mérési pontra érkezik normál vagy rendkívüli kereskedői bejelentés, ahol az elosztó nem ismeri a felhasználót, ill. a bejelentés alapján nem is tudja a rendszerében a felhasználót beazonosítani, az elosztó a bejelentést „ISMERETLEN FELHASZNÁLÓ” okkal elutasítja.

Továbbra sem szükséges bejelenteni az adatváltozás nélküli hosszabbításokat, mert a mérési pontok kijelentésig a kereskedőnél maradnak. Az elosztó nem figyeli a kereskedelmi szerződések hatályának lejártát, így a régi kereskedelmi engedélyes kijelentésének hiányában a rendszerében nem változtatja meg a kereskedőt. Amennyiben mégis azonos kereskedőtől, azonos POD-ra, azonos T-napra érkezik hibátlan normál ki-, és bejelentés, akkor azt az elosztó elfogadja, és a bejelentésben küldött adatokat fel is dolgozza, mint pl. RHD fizető váltás, MÉF módosítás, kapcsolattartó adataiban módosítás, ellátás alapú szerződés azonosító, profilos felhasználók esetén leolvasási adat rögzítése. A „kereskedőváltás” adatainak átvezetése egy elszámolást generál.

Sorok közötti vizsgálatok:

A vizsgálatok már csak a formailag és tartalmilag hibátlan sorokra értelmezendők, amelyek egy feldolgozási ciklusban kerülnek feldolgozásra.

1. Ha egynél több hibátlan bejelentés típusú, de különböző kereskedői státuszú sor érkezik azonos kereskedőtől azonos POD-ra, azonos T-napra, akkor az elosztó az alábbi sorrendben az első bejelentést fogadja el, a többit visszautasítja:

1. Bejelentés KV
2. Bejelentés
3. Rendkívüli bejelentés ELLÁTATLAN
4. Rendkívüli bejelentés HIBAJAV

Ha a kereskedői státusz is azonos, akkor az azonos státuszúak közül az időben később érkezőt veszi figyelembe az elosztó, mert így lehetőség van esetleges hibajavításra.

2. Ha egynél több hibátlan kijelentés típusú, de különböző kereskedői státuszú sor érkezik azonos kereskedőtől azonos POD-ra, azonos T-napra, akkor az elosztó az alábbi sorrendben az első kijelentést fogadja el, a többit visszautasítja:

1. Kijelentés KV
2. Kijelentés
3. Rendkívüli kijelentés KI RENDK.SZERZ.FELM
4. Rendkívüli kijelentés HIBAJAV

Ha a kereskedői státusz is azonos, akkor az azonos státuszúak közül az időben később érkezőt veszi figyelembe az elosztó, mert így lehetőség van esetleges hibajavításra.

3. Kijelentés KV-t az elosztó akkor fogadja el, ha azonos fordulónapra egy és csak egy Bejelentés KV, vagy csak egy Bejelentés, vagy csak egy Rendkívüli bejelentés ELLÁTATLAN érkezett a POD-ra. Bármilyen más esetben elutasításra kerül. Pl.: Kijelentés KV és több bármilyen típusú bejelentés.
4. Ha Kijelentés, vagy Rendkívüli kijelentés KI RENDK.SZERZ.FELM érkezik a POD-ra, akkor azt az elosztó elfogadja, így a mérési pont ellátatlanná válik.
5. Ha csak egy Bejelentés KV, vagy csak egy Bejelentés, vagy csak egy Rendkívüli bejelentés ELLÁTATLAN, vagy csak egy Rendkívüli bejelentés HIBAJAV érkezik önmagában a POD-ra, akkor azt az elosztó csak akkor fogadja el, ha T+1 napon a POD ellátatlan. Pl. Ha egynél több hibátlan bejelentés érkezik különböző kereskedőtől azonos POD-ra, azonos T-napra, vagy az adott T-napon a POD-nak már van

kereskedője, akkor az elosztó valamennyi bejelentést visszautasítja.
(kereskedői verseny)

A rendkívüli be/kijelentés formátuma, adattartalma, kötelező mezői azonosak a normál be/kijelentésével.

Elosztói engedélyes és Aggregátor közötti együttműködési megállapodás

1. Szerződő Felek

Jelen Szerződés (továbbiakban: Szerződés) a VET 3.§ 3. pont szerinti aggregálás tevékenységet végző, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által nyilvántartásba vett Aggregátor és az Elosztói engedélyes közötti együttműködés feltételeit és kereteit, valamint az aggregálásba bevont Rendszerhasználók (és adott esetben Vételezők) képviselőjének szabályait tartalmazza, és a Felek együttműködése érdekében jött létre.

(c) **..... (Aggregátor neve)**

székhely:

adószám:

cég nyilvántartója:

cégjegyzékszám:

bankszámla szám:

EIC kód:

mint aggregálási tevékenységet végző nyilvántartásba vett Aggregátor
(továbbiakban: Aggregátor)

és

(d) **..... (Elosztói engedélyes neve)**

székhely:

adószám:

cég nyilvántartója:

cégjegyzékszám:

bankszámla szám:

mint Elosztói engedélyes (továbbiakban: „**Elosztó**”)

(Aggregátor és Elosztó külön-külön Fél, együttesen Felek)

2. A Rendszerhasználó képviselte, a Felek közötti együttműködés

A Szerződő Felek a Rendszerhasználó képviseletén a Szerződés hatálya alatt (amennyiben az Aggregátor és a Rendszerhasználó közötti aggregálási szerződés eltérően nem rendelkezik) a Rendszerhasználó által az Aggregátornak adott olyan tartalmú megbízását értik, amely alapján az Aggregátor a Rendszerhasználó helyett és nevében az aggregálási tevékenységgel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére jogosult.

Az Aggregátor vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt csak olyan Rendszerhasználót (illetve adott esetben Vételezőt) jelent be az Aggregátori Nyilvántartásba, amelyekkel az Aggregátor a bejelentés időpontját megelőzően már érvényes aggregálási szerződéssel rendelkezik.

A Szerződést a mindenkor hatályos Elosztói Szabályzattal összhangban kell értelmezni. Amennyiben az Elosztói Szabályzat módosulása következtében a szabályzat és a Szerződésben írottak között ellentmondás keletkezne, mindaddig a hatályos Elosztói Szabályzat szövege az irányadó, amíg Felek a Szerződést az Elosztói Szabályzatnak megfelelően nem módosítják.

3. A Rendszerhasználók nyilvántartása, az aggregálási szerződés megkötésének és megszűnésének bejelentése

3.1. Aggregálási szerződés megkötésének bejelentése (Bejelentés)

3.1.1. A Szerződés időtartama alatt az Aggregátor és Rendszerhasználó közötti új aggregálási szerződés megkötésének tényét az Aggregátor köteles az Elosztói Szabályzat 12.2 pontja szerinti eljárásrendben az Elosztó felé bejelenteni (továbbiakban: aggregátori bejelentés). Az Elosztó a bejelentett aggregálási szerződésekről és az adott szerződésben szereplő érintett mérési pontokról (továbbiakban: POD) az Elosztói Szabályzat 34/A. számú melléklete szerinti tartalommal Aggregátori Nyilvántartást vezet (a fentiekben és a továbbiakban: Aggregátori Nyilvántartás).

3.1.2. Amennyiben az Aggregátor elmulasztja az Elosztói Szabályzat 12.1.13. pontja szerinti adatszolgáltatási határnapot, úgy az Elosztó a késedelmes aggregátori bejelentésben szereplő mérési pontokra (a továbbiakban: POD) csak a bejelentést követően, az elmulasztott bejelentési határnapot követő bejelentési határnap után fog mérési adatokat szolgáltatni.

3.1.3. Az Aggregátor – az Aggregátorváltás esetét kivéve – csak és kizárólag olyan POD-ra tehet új aggregátori bejelentést, amely az aggregátori bejelentés napján nincs egyetlen más Aggregátorhoz sem hozzárendelve.

3.1.4. Az Elosztó az aggregátori bejelentés határnapját követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb T napig mérlegelés nélkül visszautasítja az aggregátori bejelentést, ha

- ◇ az aggregátori bejelentés formailag és/vagy tartalmilag hibás;
- ◇ az aggregátori bejelentésben szereplő POD nem egyértelműen azonosítható be az Elosztó rendszerében;
- ◇ a Rendszerhasználónak az aggregátori bejelentés napján nincs a jogszerű rendszerhasználatot biztosító kereskedelmi és/vagy hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződése;
- ◇ az aggregátorváltás esetét kivéve az aggregátori bejelentés napján a Rendszerhasználó az Aggregátori Nyilvántartás szerint már rendelkezik az adott POD vonatkozásában érvényes másik aggregálási szerződéssel;
- ◇ azonos POD-ra, azonos határnapra több Aggregátortól is érkezik aggregátori bejelentés;
- ◇ az aggregátori bejelentéssel érintett POD-hoz tartozó mérlegkör felelősre az érintett utasított egységre vonatkozó adatszolgáltatási azonosítót a MAVIR nem adott ki.

3.1.5. Az Aggregátor a Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy az elfogadott aggregátori bejelentésekről az Elosztó az Aggregátornak csak egy elfogadó visszaigazolást küld a bejelentést követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb T napig.

3.1.6. Az Aggregátor legkésőbb az aggregátori bejelentést elfogadó visszaigazolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles értesíteni a vele aggregálási szerződést kötött Rendszerhasználó villamosenergia-kereskedőjét és mérlegkör-felelősét az elfogadott aggregátori bejelentésben szereplő POD Aggregátorhoz rendeléséről.

3.2. Aggregálási szerződés megszűnése (Kijelentés)

3.2.1. A Szerződés időtartama alatt az Aggregátor köteles az aggregálási szerződés megszűnésének tényét az Elosztói Szabályzat 12.3. pontja szerinti eljárásrendben és az Elosztói Szabályzat 34/A. számú melléklete szerinti tartalommal az Elosztó felé bejelenteni (a továbbiakban: aggregátori kijelentés). Az Aggregátor az aggregátori kijelentést köteles az Elosztó felé haladéktalanul, de legkésőbb az aggregálási szerződés megszűnését megelőző ötödik munkanapig megtenni.

3.2.2. Az Elosztó az aggregátori kijelentés határnapját követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb T napig mérlegelés nélkül visszautasítja az aggregátori kijelentést, ha

- ◇ az aggregátori kijelentés formailag és/vagy tartalmilag hibás;
- ◇ az aggregátori kijelentésben szereplő POD nem azonosítható be egyértelműen az Aggregátori Nyilvántartásban;
- ◇ a kijelentéssel érintett POD vonatkozásában az aggregátori kijelentést nem az Aggregátori Nyilvántartásban szereplő érvényesen bejelentett Aggregátor kezdeményezte.

3.2.3. Aggregátor a Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy az elfogadott aggregátori kijelentésekről az Elosztó az aggregátornak csak egy elfogadó visszaigazolást küld a kijelentést követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb T napig, de ezen visszaigazoláson túlmenően az Elosztó az elfogadott aggregátori kijelentésben szereplő POD-ok aggregátorhoz történő összerendelésének megszűnéséről nem küld semmilyen további visszajelzést.

3.3. Az aggregátori be- és kijelentés közös szabályai

3.3.1. Az aggregátori bejelentést vagy kijelentést – ideértve az aggregátorváltást is – a Szerződés 1. számú mellékletében rögzített

e-mail címekről e-mail-ben kell megtenni az Elosztó honlapján elérhető aggregátorváltás bejelentő tábla legfrissebb verziójában.

- 3.3.2. Az aggregátori bejelentés vagy kijelentés érdemi vizsgálat nélkül visszautasításra kerül, amennyiben azt nem az aggregátorváltás bejelentő tábla legfrissebb verziójában teszi meg az Aggregátor. Az ebből eredő esetleges igényekért az Elosztó nem vállal felelősséget.

4. Aggregátorváltás

- 4.1. A Felek kölcsönösen és egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során Aggregátorváltás alatt azt az esetet értik, amikor az Aggregátorral érvényes aggregálási szerződéssel rendelkező, a Szerződés 3.1 pontjában írottak szerint bejelentett és nyilvántartott Rendszerhasználó a meglévő aggregálási szerződését azzal a céllal kívánja megszüntetni, hogy egy másik Aggregátorral kössön új aggregálási szerződést.
- 4.2. Aggregátorváltás esetén az érintett Aggregátoroknak eleget kell tenniük a mindenkor hatályos VET szerinti együttműködési kötelezettségüknek, és ennek keretében a Szerződés szerinti tartalommal, egybehangzó be- illetve kijelentést kell tenniük az aggregátorváltási bejelentő tábla kitöltési útmutatója szerint úgy, hogy a korábbi aggregálási szerződés megszűnése és az új aggregálási szerződés hatályba lépése két egymást követő naptári napra essen.

Az aggregátori be- és kijelentés akkor tekinthető egybehangzónak, ha

- ◇ az aggregátori bejelentésben és kijelentésben ugyanaz a POD szerepel;
- ◇ az aggregátori bejelentés és kijelentés egyaránt formailag és tartalmilag is teljes mértékben megfelel az Elosztói Szabályzat 34/A. számú mellékletében írt feltételeknek;
- ◇ az aggregátori bejelentést és kijelentést azonos fordulónapra tették meg.

Az aggregátorváltással kapcsolatos be- és kijelentéseket a Rendszerhasználó a VET-ben írottak, és az aggregálási szerződésben foglaltak szerint önállóan is megteheti. (Önállóan eljáró felhasználó)

- 4.3. Az Elosztó köteles az aggregátorváltásra irányuló egybehangzó aggregátori ki- és bejelentéseket 15 munkanapon belül, de legkésőbb T napig elbírálni.

Az Elosztó nem vezeti át az aggregátorváltást az Aggregátori Nyilvántartásban, ha

- ◇ nem teljesülnek a fenti 4.2 pontban meghatározott, egybehangzásra vonatkozó feltételek;
- ◇ az aggregátori kijelentés vagy bejelentés formailag hibás;
- ◇ az aggregátori kijelentésben vagy bejelentésben szereplő POD nem azonosítható be egyértelműen az Aggregátori Nyilvántartásban;
- ◇ az aggregátorváltásban érintett korábbi aggregátortól nem érkezett érvényes aggregátori kijelentés az új aggregátori bejelentésben szereplő naptári napot megelőző naptári napra ;
- ◇ azonos POD-ra azonos napra vonatkozóan több érvényes aggregátori bejelentés is érkezik;
- ◇ az aggregátori bejelentéssel érintett POD mérlegkör felelőse nem rendelkezik a MAVIR által kiosztott az érintett utasított egységre vonatkozó adatszolgáltatási azonosítóval.

Amennyiben az Elosztó a fent felsorolt bármely kizáró ok miatt az aggregátorváltást nem hajtja végre, úgy ezt a tényt annak megállapítását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb T napig köteles jelezni az aggregátorváltásban érintett mindkét Aggregátor felé.

- 4.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az aggregátorváltás Szerződés szerinti megghiúsulása esetén az Elosztó nem hajt végre semmilyen változtatást a megghiúsulással érintett POD Aggregátori Nyilvántartásban meglévő összerendelésében, ennek következtében a megghiúsulással érintett POD a korábbi Aggregátorhoz rendelve marad mindaddig, amíg érvényes aggregátori kijelentés nem érkezik, vagy érvényes aggregátorváltás nem történik.

- 4.4.1. Aggregátor a Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy az elfogadott aggregátorváltásról Elosztó a korábbi és az új Aggregátornak is csak egy elfogadó visszaigazolást küld az aggregátorváltást követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb T napig. Ezen aggregátorváltást elfogadó visszaigazoláson túlmenően az Elosztó nem küld semmilyen további visszajelzést az elfogadott

aggregátori kijelentésben szereplő POD aggregátorhoz történő összerendelésének megszűnéséről, sem az elfogadott aggregátori bejelentésben szereplő POD Aggregátorhoz rendeléséről.

4.5. Aggregálási hozzárendelés megszüntetése

4.5.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Elosztó a Szerződés 3.2 és 4. pontjában írt eseteken túlmenően abban az esetben is megszünteti az Aggregátori Nyilvántartásban a POD Aggregátorhoz rendelését (aggregálási hozzárendelés), ha

- ◇ a POD ellátatlanná válik;
- ◇ a felhasználási hely, vagy az adott POD-ra kötött hálózathasználati szerződés, vagy az adott POD-hoz tartozó felhasználói berendezés részét képező vezetékek megszűnik;
- ◇ az Elosztó a POD-ot érintő felhasználóváltozást vezet át a nyilvántartási rendszerében.

5. Adatkezelés, változás a Rendszerhasználó adataiban, Adatbázis egyeztetés

5.1. Általános adatkezelési szabályok

A Szerződő Felek a Szerződés teljesítésével összefüggésben összegyűjtött vagy hozzáférhetővé tett személyes adatokat a Szerződés végrehajtása céljából és az ahhoz szükséges mértékben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, a VET és az egyéb vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett kezelik.

5.2. Adatváltozások bejelentése

Az Aggregátor és az Elosztó kölcsönösen – lehetőség szerint előre – tájékoztatják egymást az adataik, elérhetőségük, kapcsolattartóik adataiban várható, illetve bekövetkezett változásokról.

5.3. Elosztói és Aggregátori Nyilvántartások összehasonlítása

A törzsadatok szinkronizálásának részletes szabályait az Elosztói Szabályzat 30. számú melléklete tartalmazza.

6. Mérés

6.1. Az elosztói szabályzat 9.8. pont szerinti mérés kialakítása, és üzemeltetésének általános szabályai

Amennyiben az aggregálási szerződés teljesítéséhez szükséges külön mérés kialakítása, úgy annak kiépítésére és üzemeltetésére az Elosztói Szabályzat 9.8. pontjában írottak az irányadóak.

A Rendszerhasználó köteles biztosítani a külön mérésre szolgáló fogyasztásmérő berendezéssel kapcsolatos helyszíni munkavégzések lehetővé tételét. Amennyiben a Rendszerhasználó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az Elosztó ezt jelzi az Aggregátor felé, és az Elosztó az Üzletszabályzatában írt eljárásrendben érvényesíti a Rendszerhasználó ezen kötelezettségének megszegéséből adódó jogkövetkezményeket.

Abban az esetben, ha az aggregálási szerződés teljesítéséhez szükséges mérési adatok szolgáltatása a csatlakozási ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés mért adatai alapján történik, úgy a mérési adatok szolgáltatására és a fogyasztásmérő berendezés felszerelésére és üzemeltetésére az Elosztói Szabályzat 9.1-9.7. pontjai, valamint az Elosztó Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak.

A 3.1.5 illetve a 4.4.1 pontban szereplő visszaigazolást követő 10 munkanapon belül az Elosztó elvégzi az aFRR szolgáltatáshoz szükséges mérés kialakítását.

6.2. Hibás mérés, ill. a méréshelyettesítő adatszolgáltatás az Elosztói Szabályzat 9.8. pontja szerinti külön mérés esetén

A külön mérésre szolgáló fogyasztásmérő berendezésből kiolvasott adatok esetében az Elosztó – az Elosztói Szabályzat 9.8 pontjában írottakkal összhangban – adatvalidációt nem végez, az adatok továbbításakor a hiteles mérőben tárolt adatokat tekinti érvényes adatnak.

A külön mérésére szolgáló fogyasztásmérő berendezéssel összefüggő hibabejelentésekre, az adatkimaradások kezelésére és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásokra – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az Elosztói Szabályzatban írottak az irányadóak.

6.3. Hibás mérés, ill. a méréshelyettesítő adatszolgáltatás a csatlakozási ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés esetén

Az Elosztó köteles a Rendszerhasználó vagy a meghatalmazott Aggregátor kérésére, a kérelem kézhezvételétől számított 15 nap alatt, a kifogásolt fogyasztásmérő berendezés működését hitelesített műszeres ellenőrző mérőberendezéssel, vagy egyéb műszakilag elfogadható módon ellenőrizni. Ha az ellenőrzött fogyasztásmérő berendezés a külön jogszabályban előírt hibahatárt túllépi, az Elosztó köteles azt kicserélni. Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibásan mér, annak adatai számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

Ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat megfelelően helyesbíteni kell. A helyesbített fogyasztási adatok meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául az előző, a meghibásodás előtti előző év azonos elszámolási időszak teljesítmény és fogyasztás, továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak.

Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy ha időközben a Rendszerhasználó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő elszámolási időszakok - de legalább négy hónap - fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját. A hibás mérés kezelését a jogszabályok rögzítik.

7. A hálózati hozzáférés szüneteltetése, Rendszerhasználói szerződésszegés

7.1. Hálózathoz való hozzáférés szüneteltetése

Az Elosztó a jogszabályok, az Elosztói Szabályzat, valamint Üzletszabályzata alapján meghatározott esetekben jogosult az általa üzemeltetett elosztó hálózathoz a hozzáférést ideiglenesen szüneteltetni.

7.2. Felfüggesztés a hálózathasználati szerződés alapján

Az Elosztó jogosult a Rendszerhasználó villamosenergia-rendszerhez való hozzáférést szüneteltetni a hálózathasználati szerződés megszegése esetén az Üzletszabályzatában foglaltak szerint, így különösen a rendszerhasználati díj meg nem fizetése miatt.

Az Elosztó nem tartozik felelősséggel az Aggregátor felé abban az esetben, ha az Aggregátorhoz rendelt Rendszerhasználó elosztóhálózati hozzáférése szüneteltetése a fenti 7.1, vagy 7.2 pontban írottaknak megfelelően történt, de szüneteltetés elrendelése és a szüneteltetés visszavonása esetén az Elosztó haladéktalanul tájékoztatja az Aggregátort.

8. Szerződösszegés és következményei

A Szerződésből folyó kötelezettségek megszegésével okozott kárért a Felek a polgári jog szerinti felelősséggel tartoznak.

Abban az esetben, ha az aggregálási szerződés teljesítéséhez szükséges mérési adatok szolgáltatása a csatlakozási ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés mért adatai alapján történik, és az Aggregátor egyben a Rendszerhasználó kereskedője is, úgy a mérési adatok szolgáltatására és annak elmaradásából adódó jogkövetkezményekre a Felek közötti, az Elosztói Szabályzat 23. sz. melléklete szerint megkötött megállapodás az irányadó, és a Szerződés 8.1 és 8.2. pontja nem alkalmazandó.

8.1. Elosztói adatszolgáltatás nem megfelelő teljesítése

Amennyiben az Elosztó az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget úgy köteles kötbért fizetni az Aggregátor részére. Az Elosztó adatszolgáltatása az Aggregátori Nyilvántartásban az Elosztó elosztási területén található és az Aggregátorhoz rendelt POD-okra terjed ki. Az adatszolgáltatást az Elosztói Szabályzatban, illetve a mellékleteiben rögzített formátumban, tartalommal és határidőre kell teljesíteni. A teljesítés időpontjának azt kell tekinteni, mikor az adat hiánytalanul az adatszolgáltatási tárhelyre kerül.

Az Elosztónak nem felróható hibák a következők: mérőhiba, mérőváltóhiba, mérőköri biztosító olvadás, mérőköri vezetékek hiba, távközlési hiba, melyet nem sikerült elhárítani a következő hónap 4. munkanapjára.

8.2. Mérési adatok szolgáltatása

A napi előzetes adatszolgáltatás (Elosztói Szabályzat 9.5.2.5.) nem megfelelő, ha legkésőbb 9:00 óráig a POD-ok legalább 90%-ára nem érkezik mérési adat. Az Elosztónak lehetősége van évente legfeljebb 8 napon – melyből 4 napot köteles legalább két munkanappal előre bejelenteni – az adatszolgáltatással késni vagy elmaradni. Előzetes bejelentés esetén az adatszolgáltatás késésével vagy elmaradásával érintett egymást követő napok száma legfeljebb 3 lehet.

Nem megfelelő teljesítés esetén a kötbér mértéke 1000 Ft elmaradt POD-onként. Az adatszolgáltatás teljes elmaradása esetén összegű 100 000 Ft kötbért kell fizetni.

9. Szerződés hatálya, időtartama és megszűnése

9.1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre és a Felek együttes aláírását követően lép hatályba.

9.2. Az Aggregátor a felmondással érintett naptári hónapot követő hónap első napjára 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Szerződést arra való hivatkozással, hogy nincs az Elosztó ellátási területén vele aggregálási szerződéses kapcsolatban lévő, az Aggregátori Nyilvántartásban hozzá rendelt Rendszerhasználó, és a jövőben sem kíván olyan aggregálási tevékenységet folytatni, amely során a Szerződésnek megfelelően az Elosztóval együtt kellene működnie.

9.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megszűnik:

- (a) ha a Szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntetik;
- (b) ha az Elosztó működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) visszavonja;
- (c) ha az Aggregátort a MEKH törli az aggregátori nyilvántartásból;
- (d) ha a Szerződést az Aggregátor a 9.2 pontban írtak szerint felmondja;
- (e) továbbá a 9.4 pontban írt esetekben.

9.4. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a másik fél olyan súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít, amely a szerződéses együttműködést kizárja, így különösen, de nem kizárólag a Szerződést bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal felmondani írásban, ha

- (a) a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul;
- (b) a másik Fél az üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti;
- (c) a Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte és az érintett Fél előzőleg legalább 5 naptári napos határidő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólította a szerződésszegő Felet a szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt el.

10. Felelősségkorlátozás

Szerződés tekintetében a Felek a következményi károk (így különösen, de nem kizárólagosan elmaradt vagyoni előny / elmaradt jövedelem) megtérítését kizárják. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre, továbbá a titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő károk érvényesítésére.

11. Vis Maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Fél vis maior miatt nem tudja teljesíteni kötelezettségét.

Vis maiornak minősül a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható minden olyan esemény, amelyet a hivatkozó Fél ésszerű módon nem tudott elkerülni, vagy elhárítani, és amely a hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a Szerződés szerinti kötelezettség teljesítését. A vis maior eseményről való tudomásszerzést követően a hivatkozó Fél a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior esemény kezdetéről, és köteles a lehetőségekhez képest (nem kötelező érvénnyel) megbecsülni azt, hogy előreláthatólag milyen mértékben és meddig nem lesz képes kötelezettsége teljesítésére, és erről a másik Felet a vis maior időszak alatt folyamatosan tájékoztatni. A hivatkozó Fél minden tőle telhető lépést köteles megtenni a vis maior esemény enyhítése érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama a 90 napot meghaladja, bármelyik fél jogosult felmondani a Szerződést.

12. Kapcsolattartás

12.1. A Felek közötti bármilyen, a Szerződést érintő közlést írásban kell megtenni, vagy ajánlott levélben, vagy futárral kell megküldeni az 1. számú mellékletben meghatározott címre. Az értesítés a tényleges kézbesítés idejétől (a levél kézbesítésétől, a futár által igazolt átvételtől), illetve az értesítésen feltüntetett időponttól hatályos (bármelyik is következzen be később).

12.2. A Szerződésben meghatározott feltételeket nem érintő, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos operatív kapcsolattartás elektronikus levélben is történhet. Ebben az esetben a levél a címzett e-mail szervere által küldött kézbesítési elismervényen feltüntetett napon, vagy ha az ilyen nap nem munkanap, az ilyen napot követő munkanapon minősül kézbesítettnek.

12.3. A Felek közötti kapcsolattartás a Szerződés 1. számú mellékletében írottak szerint történik.

13. Záró rendelkezések

- 13.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tartalmát az Elosztói Szabályzat, az Üzemi vagy Kereskedelmi Szabályzat, a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vagy a VET, a VET Vhr. módosítását követő 30 napon belül, illetve szükség szerint bármelyik fél ilyen irányú igénye alapján felülvizsgálják, és a közösen elfogadott módosításokat átvezetik.
- 13.2. Ha a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy később azzá válik, ez a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely gazdasági céljában a lehető legközelebb áll az érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné vált rendelkezéshez.
- 13.3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó és a Szerződéssel kapcsolatos jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, így az írásbeli Szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat veszti a Szerződés aláírásával egyidejűleg. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), annak rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) és további vonatkozó jogszabályok és a vonatkozó villamosenergia-ellátási szabályzatok, valamint az Engedélyes Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.
- 13.4. A Szerződés kettő szó szerint megegyező példányban készült melyeket Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írtak alá.

Kelt: 20... hó nap

.....
Aggregátor

.....
Elosztói engedélyes

1. számú melléklet:

1. Kapcsolattartók

1.1 Az Aggregátor által kijelölt kapcsolattartók:

- | | |
|---|----------|
| 1. Kapcsolattartó a ki- és bejelentések kezelésével kapcsolatban | Név: |
| | Tel/fax: |
| | E-mail: |
| 2. Kapcsolattartó a számlázással és elszámolással kapcsolatban | Név: |
| | Tel/fax: |
| 3. Kapcsolattartó a mérőhelyi és egyéb műszaki kérdésekkel kapcsolatban | E-mail: |

1.2 Az Elosztó által kijelölt kapcsolattartók:

- | | |
|---|----------|
| 1. Kapcsolattartó a ki- és bejelentések kezelésével kapcsolatban | Név: |
| | Tel/fax: |
| | E-mail: |
| 2. Kapcsolattartó a számlázással és elszámolással kapcsolatban | Név: |
| 3. Kapcsolattartó a mérőhelyi és egyéb műszaki kérdésekkel kapcsolatban | |
| | Tel/fax: |
| | E-mail: |

Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók jelen mellékletben kezelt személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím), kizárólagosan a szerződéses kapcsolat fenntartása céljából jogosultak kezelni. A meghatározott személyes adatok őrzési ideje legfeljebb a Szerződésre irányadó dokumentum őrzési idejéig tart.

A kijelölt kapcsolattartók személyében vagy egyéb adataiban bekövetkező, továbbá bármely Fél Szerződésben meghatározott értesítési címének változásáról írásban 5 (öt) munkanapon belül kell értesíteni a másik Felet, amely akkor hatályos, ha a másik Fél azt írásban visszaigazolta. Az ennek elmulasztásából fakadó kárért a mulasztó Fél felelős.

Az aggregátori be- és kijelentések, valamint az aggregátorváltás be- és kijelentő táblázatának használata

Aggregátortól be- és kijelentés, továbbá aggregátorváltásra vonatkozó ki és bejelentés legkésőbb az aggregátori bejelentési határnapon történhet.

Aggregátor váltás esetén a korábbi aggregátori hozzárendelés megszüntetése T-nappal, az új aggregátori hozzárendelés T+1 napon történik. Ennek megfelelően kell megtenni az aggregátori ki- és bejelentéseket is.

Az elosztói engedélyeshez az Elosztói Szabályzat 12. fejezetében rögzített feltételek szerint és az Együttműködési Megállapodás 1. mellékletében rögzített címeiről e-mail-ben be kell érkeznie az aggregátori be- és kijelentéseknek, a legfrissebb közzétett bejelentő táblázatban, Excel 2016 Office verzióban XLSX formátumban (makrós anyagokat nem engedi be az informatikai rendszer veszélyességük miatt), amely letölthető az elosztói engedélyesek honlapjáról.

A nem a legfrissebb verziójú táblázatban megküldött aggregátori be- és kijelentések érdemi vizsgálat nélkül visszautasításra kerülnek.

T-21 napig az üzenetek várnak, az elbírálás csak az ezt követő munkanapon kezdődik.

Az aggregátori bejelentési határnapot követően érkező normál ki- és bejelentéseket az elosztói engedélyes érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.

A táblázatokat az előírt névkonvenció alapján kell elnevezni:

- Aggregátorok esetén

Jelek	Karakterek száma
AB_	3
16 jegyű aggregátori EIC kód	16
	1
T-nap	6
szabad karakterek	X
.xlsx	5

Például: AB 15X-----250228 --- MVMEMASZ.xlsx

- Elosztó válasza esetén az aggregátornak

Jelek	Karakterek száma
AB_	3
Elosztói azonosító	9
_	1
Aggregátori EIC	16
.xlsx	5

Például:

AB EHE000220 250228 15XVLTRCK----MAH 15X-EON-EKER--.xlsx

Az MVMÉMÁSZ elosztói engedélyes által küldött válasz file neve a Voltrack aggregátor – E.ON mérlegkörfelelős 2025. február 28-ai T-napra küldött ki- és bejelentéseire.

Egy bejelentő táblában csak egy T-napra vonatkozó ki- és bejelentések szerepelhetnek. Pl. a *****.xlsx** fájl nevű táblában az aggregátor által normál kijelentései és bejelentései szerepelhetnek.

A T-napot 6 karakteres formában (250228) tartalmaznia kell a file nevének.

Ha a fájlnevben nem megfelelő formátumú a T-nap, vagy nem egyezik meg a táblázatban szereplő ki- és bejelentések T-napjával, illetve a T-napra vonatkozó bejelentési határidő már elmúlt, akkor az aggregátor bejelentései érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A bejelentési határidő után tett ki- és bejelentéseket elosztói engedélyes visszautasítja, a bejelentőknek új ki- és bejelentéseket kell tenniük.

A névkonvenciónak nem megfelelően elnevezett, vagy nem a legfrissebb verziójú táblázatban megküldött aggregátori bejelentések érdemi vizsgálat nélkül visszautasításra kerülnek.

Aggregátori verseny miatti visszautasításban elosztó nem nevezi meg a jelenlegi vagy a versenyző aggregátort.

Ha olyan mérési pontra érkezik normál aggregátori bejelentés, ahol az elosztói engedélyesi nem ismeri a felhasználót, aktív felhasználót vagy a termelőt, illetve a bejelentés alapján nem is tudja a rendszerében a

felhasználót beazonosítani, az elosztói engedélyes a bejelentést „ISMERETLEN FELHASZNÁLÓ” okkal elutasítja.

Továbbra sem szükséges bejelenteni az adatváltozás nélküli hosszabbításokat, mert a mérési pontok kijelentésig az aggregátornál maradnak. Az elosztói engedélyes nem figyeli az aggregátori szerződések hatályának lejártát, így az aktuális aggregátor kijelentésének hiányában a rendszerben nem változtatja meg az aggregátort. A bejelentés elmaradásából vagy valóságnak nem megfelelő tartalmából eredő költségért és kárért a mulasztást elkövető, vagy a valóságnak nem megfelelően nyilatkozó aggregátor felel.

Minden a táblázatban megadott adatot pontosan kell megadni, kisbetű-nagybetű eltérés is hibának számít.

Táblázat adattartalmának értelmezése:

- A táblázat „Elosztó_Aggregátor” munkalapján ki kell választani a B oszlopának 3; 4; 5; 6; 7 cellájában a megfelelő Elosztót, Aggregátort, Aggregátori tevékenységet, Aggregátor Mérlegkörfelelőjét és a Küldőt. Amennyiben a kiválasztott Aggregátori tevékenység elosztói rugalmassági szolgáltatás, úgy az Aggregátor mérlegkörfelelőjét nem kötelező megadni.
- A "Felhasználói_adatok" munkalapon a 6. sorban szerepelnek a bejelentéskor kötelező mezők, a 7. sorban pedig a kijelentéskor kötelező mezők. Amennyiben a kötelező mezők hiánytalanul nem kerültek kitöltésre, vagy az elosztói engedélyes által kitöltendő mezők aggregátor által kerültek kitöltésre, akkor az elosztói engedélyes érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja a sort.
- A "Felhasználói_adatok" munkalap első 7 excel sora védett. Azok bármilyen módon történő módosítását, vagy ki- és bejelentésre utaló adatokkal történő feltöltését az elosztói engedélyes nem veszi figyelembe.
- A C oszlopban az aggregátori jelentés státuszt kell kiválasztani a legördülő menüből. A megadottól eltérő státusz, vagy üresen hagyott cella esetén az elosztói engedélyes érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja a sort.

Normál aggregátorváltás esetén választható aggregátori státuszok:

Státusz	Milyen esetben használandó
Bejelentés	Aggregálás kezdete üzenet
Bejelentés AV	Aggregátorváltás bejelentés
Kijelentés	Aggregálás vége üzenet

Kijelentés AV	Aggregátorváltás kijelentés
---------------	-----------------------------

- Az D oszlopot **kizárólag** rugalmassági szolgáltatás esetében kell kitölteni. Az utasított egység EIC kódját kell megadni.
- Az E oszlopot üresen kell hagyni, ezt csak az Elosztó töltheti.

Elosztói státuszok értelmezése:

Státusz	Milyen esetben használandó
Bejelentés – Elfogadva	Engedélyezett aggregátori bejelentés, vagy aggregátorváltás
Bejelentés – Elfogadva: módosítással	Engedélyezett aggregátorváltás, módosítással.
Bejelentés - Visszautasítva: adathiány	Az aggregátorváltás bejelentés vizsgálata során a hibakód(ok)nak megfelelő hiba merült fel, mely alapján a bejelentés visszautasításra került.
Kijelentés – Elfogadva	Engedélyezett kijelentés. Amennyiben az adott mérési pontra érkezett Elfogadva státuszú bejelentés, akkor aggregátorváltás történik, amennyiben nem, akkor a POD aggregálatlan lesz.
Kijelentés - Visszautasítva: adathiány	Az aggregátorváltás kijelentés vizsgálata során a hibakód(ok)nak megfelelő hiba merült fel, mely alapján a kijelentés visszautasításra került.

- Az F oszlopba a mérési pont azonosító (POD) kerül, amely az aggregátorváltás kulcsazonosítója. Ennek hiányában, vagy abban az esetben, ha az elosztói engedélyes rendszerében beazonosíthatatlan a POD, a sor további vizsgálat nélkül elutasításra kerül. (33 karakter hosszú, ettől eltérő nem lehet, szerepel a felhasználók számláján.)
- Az G oszlopba a mérési pont azonosító (POD) mérés iránya kerül, amely az aggregátorváltás kulcsazonosítója. Értéke A- vagy A+

lehet. Ennek hiányában, a sor további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

- A H oszlopban mérő adatai szerepelnek, a fogyasztási hely beazonosításában nem játszanak szerepet, az elosztói engedélyes adja meg a válaszában.
- Az I oszlopban az adatkezelési intervallum adata kerül megadásra (5 vagy 15 perces). Kitöltése kötelező.
- A J oszlopba az aggregálási szerződés kezdeti időpontja kerül. **Kizárólag** a hónap első napját lehet megadni.
- A K oszlopba az aggregálási szerződés megszűnésének időpontja kerül. Bármely napja lehet a hónapnak.
- Az L-M oszlopban a be- és kijelentett POD-ot és a mérés irányát adja vissza az elosztói engedélyes.
- Az N-O oszlopban a be- és kijelentés megküldésének napján az elosztói engedélyes által nyilvántartott, az adott POD kereskedőjének és mérlegkörfelelősenek EIC kódját adja meg az elosztói engedélyes.
- A P-T oszlopok az első munkalapon kiválasztottak alapján képletezve betöltődnek.
- Válaszüzenetben az elosztói engedélyes tölti ki:
 - E oszlop, az elosztó bírálata.
 - H oszlop, az elosztói engedélyes rendszerében szereplő üzleti partner neve, kivéve elutasított aggregátori bejelentések és valamennyi aggregátori kijelentés esetén. Ezekben az esetekben a GDPR szabályok miatt ez az oszlop nem kerül kitöltésre.
 - L-M oszlopok, az elosztói engedélyes visszaadja az aggregátor által bejelentett MP-t adatokat.
 - N-O oszlopok, az elosztói engedélyes visszaadja a megküldési napon általa nyilvántartott POD-hoz tartozó kereskedő és mérlegkörfelelős EIC kód adatait.
 - U oszlop, az elosztói státuszt magyarázó hibakód. Hibakódok a Beállítások munkalapon találhatóak.

Sorok közötti vizsgálatok:

A vizsgálatok csak a formailag és tartalmilag hibátlan sorokra értelmezendők, amelyek egy feldolgozási ciklusban kerülnek feldolgozásra.

1. Ha egynél több hibátlan bejelentés típusú, de különböző aggregátori státuszú sor érkezik azonos aggregátortól azonos POD-ra, azonos T-napra, akkor az elosztói engedélyes az alábbi sorrendben az első bejelentést fogadja el, a többit visszautasítja:

1. Bejelentés AV

2. Bejelentés

2. Ha egynél több hibátlan kijelentés típusú, de különböző aggregátori státuszú sor érkezik azonos aggregátortól azonos POD-ra, azonos T-napra, akkor az elosztói engedélyes az alábbi sorrendben az első kijelentést fogadja el, a többit visszautasítja:

1. Kijelentés AV

2. Kijelentés

Ha a 1. és 2. esetekben az aggregátori státusz is azonos, akkor az időben később érkezőt fogadja el az elosztói engedélyes.

3. Kijelentés AV-t az elosztói engedélyes akkor fogadja el, ha azonos fordulónapra egy és csak egy Bejelentés AV, vagy csak egy Bejelentés érkezett a POD-ra. Bármilyen más esetben elutasításra kerül. Pl.: Kijelentés AV és több bármilyen típusú bejelentés, Kijelentés AV stb.

4. Ha csak egy Kijelentés érkezik a POD-ra, akkor azt az elosztói engedélyes elfogadja, így a mérési pont aggregálatlanná válik.

5. Ha csak egy Bejelentés AV, vagy csak egy Bejelentés érkezik önmagában a POD-ra, akkor azt az elosztói engedélyes csak akkor fogadja el, ha T+1 napon a POD aggregálatlan. Pl. Ha egynél több hibátlan bejelentés érkezik különböző aggregátortól azonos POD-ra, azonos T-napra, vagy az adott T-napon a POD-nak már van aggregátora, akkor az elosztói engedélyes valamennyi bejelentést visszautasítja.