

**MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ JEGYZÉKE
MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ**

.....település.....út/utca/tér.....házsám

..... hrsz épület/lph..... emelet..... ajtószám

Ügyfél neve:

Tervdokumentáció iktatószáma:

Kötelező dokumentáció	Megfelelt	Nem felelt meg
Szerelési nyilatkozat		
Műszaki-biztonsági ellenőrzést megrendelő nyomtatvány		
Gázszerelői igazolvány másolata		
Minősített hegesztői jogosultság bizonyítvány másolata		
Tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező által hitelesített terv		
Elektromos szabványossági nyilatkozat (Villamos biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyv),		
Nyomáspróba elvégzéséhez szükséges eszköz kalibrálási jegyzőkönyvei		
Beépített anyagok, szerelvények, tartozékok teljesítménynyilatkozatai		
Csatlakozóvezeték rákötési pontról fotó		
Kialakított gázmérő kötésekről fotó		
A kivitelezés jellegétől függően szükséges egyéb csatolt dokumentumok:		
szolgalmi jogi nyilatkozat		
Szellőző berendezések beszállítási jegyzőkönyv		
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szakmai nyilatkozata		
Villamos biztonsági felülvizsgáló által kiállított jegyzőkönyv elektromos reteszfeltételek esetén		
Robbanásbiztos berendezés szerelője által kiállított jegyzőkönyv RB szerelés esetén		
Villámvédelmi felülvizsgáló által kiállított jegyzőkönyv villámvédelmi rendszer érintettsége esetén		
Minősített hegesztői jogosultság bizonyítvány másolata		
Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyv		
Hegesztési napló és varratkép, WPS lapok		
Nyomásszabályozó beszállítási jegyzőkönyv		
Nyilatkozat tűzálló burkolatról (burkolóanyag teljesítménynyilatkozata,+ kivitelezői nyilatkozat a szerkezet kialakításáról)		
Egyetemes szolg. és Elosztóhálózat-használati szerződés csomag (kitöltve)		
Szerződés melléklete: Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégbírási bejegyzés és aláírási címpéldány másolata		

MŰSZAKI BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS MEGRENDELÉSE BEFOGADHATÓ	IGEN	NEM
---	------	-----

Átvétel dátuma:

DÁTUM	MEGRENDELŐ
DÁTUM	ÜGYINTÉZŐ

A megvalósulási dokumentáció tartalma**A 3/2020 ITM rendelet melléklete (MBSZ) és a Szakági műszaki előírás (SZME-G) szerint**

- a) „tartalomjegyzék;
 - b) a megvalósult állapot kiviteli tervtől való eltérése esetén a tervező nyilatkozata, valamint érintettsége esetén a területi földgázelosztó...”hozzájáruló nyilatkozata,” (MBSZ 8.1)
 - c) „jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szakmai nyilatkozata a tervezett, vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki alkalmasságára vonatkozóan, és a helyszíni műszaki vizsgálat eredményéről szóló szakmai nyilatkozatát a gázfogyasztó készülék típusától függően” (SZME-G);
 - d) „szerelési nyilatkozat,
 - e) szilárdsági nyomáspróba és tömörségi próba jegyzőkönyvek;
 - f) szolgalmi jogi nyilatkozat (idegen ingatlan – nyomvonallal vagy a csatlakozó-, telephelyi vagy fogyasztói vezetékek védőtávolságával történő – érintése esetén a szolgalmi jog alapításáról szóló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirat, továbbá ennek mellékletét képező, érvényes földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz),
 - g) elektromos szabványossági nyilatkozat (Villamos biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyv), mely tartalmazza az épület védő egyenpotenciálú összekötést biztosító hálózatának megfelelőségéről szóló nyilatkozatot is
 - h) villamos biztonsági felülvizsgáló által kiállított jegyzőkönyv elektromos reteszfeltételek esetén,
 - i) robbanásbiztos berendezés szerelője által kiállított jegyzőkönyv RB szerelés esetén,
 - j) villámvédelmi felülvizsgáló által kiállított jegyzőkönyv villámvédelmi rendszer érintettsége esetén
 - k) hegesztési napló, varrat térkép;
 - l) hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek;
 - m) a beépített anyagok, szerelvények, tartozékok teljesítménynyilatkozatai;
 - n) a szellőző berendezések beszállítási jegyzőkönyve;
 - o) a kiviteli tervben a tervező által meghatározott egyéb dokumentumok” (MBSZ 8.1)
 - p) a kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli terv alapján elkészített „D-terv”,” (SZME-G)
 - q) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szakmai nyilatkozata a tervezett, vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki alkalmasságára vonatkozóan, és a helyszíni műszaki vizsgálat eredményéről szóló szakmai nyilatkozatát a gázfogyasztó készülék típusától függően,” (SZME-G)
- „Az érvényes, műszaki-biztonsági szempontok alapján felülvizsgált, indokolt esetben a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szakmai nyilatkozatát is tartalmazó és kivitelezésre alkalmasnak minősített kiviteli terv másolatán a kivitelező a megvalósult állapotot rögzíti.” (SZME-G)