

## Terv- és engedélyköteles készülékcsere

Hazánkban is bevezették a 813/814/EU energiahatékonysági rendeleteket, amelyek többek között sok, korábban engedélyezett, de messze nem korszerű és energiahatékony berendezésfajta további forgalmazását is megtiltják. Behoztak viszont a közhasználatba egy új kifejezést, az ErP-rendeletet (Energy-related Products Directive).

### Mi az ErP-rendelet?

Az Európai Bizottság megalkotta a 811/812/813/814/2013/EU rendeletet és tanácsi irányelvet a helyiségfüggő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények végrehajtásáról (ez lett köznapi néven az ErP-rendelet), azaz az energiával kapcsolatos termékek irányelvét. Az irányelv az energiahatékonyság, illetve a hatásfok alapján gyakorlatilag tiltja azoknak az olaj- és gázkazánoknak a gyártását és forgalmazását, amelyeknek az éves átlagos hatásfoka nem éri el a 86%-ot, amennyiben névleges hőteljesítményük 400 kW alatt van. A megadott 86%-os hatásfokot az esetek döntő többségében a kondenzációs kazánok tudják teljesíteni.

### Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ezentúl kötelező az energiahatékonysági címke alkalmazása valamennyi forgalmazott termékre. A 811-es és 812-es rendelet tartalmazza a fűtőberendezések és vízmelegítők címkézéséről szóló szabályzatokat – ezután a vásárló a hűtőgép vagy villanykörte vásárlásakor megszokott címkével fog találkozni. Meg fog lepődni, mert várhatóan csak olyan kazánt fog találni, amely minimum „A” kategóriás lesz, hiszen a hatásfok-kritérium az összes hagyományost kizárja. Tartalmazni fogja a címke a hatásfokot külön a fűtésre és a használati meleg vízre, a zajkibocsátás mértékét és a névleges teljesítményt. Természetesen fel lesz tüntetve a gyártó és a termék pontos típusa is.

Az alábbi esetekben terv- és engedélyköteles a készülékcsere:

- ha a méretlen oldalt is érinti az átalakítás (csatlakozó vezeték, csatlakozási pont és gázfogyasztásmérő közötti szakasz),
- ha a gázfogyasztásmérőt nagyobb teljesítményűre szükséges cserélni,
- ha az új készülék hőterhelése nagyobb az előzőénél,
- ha a csere mellett új készülék felszerelésére is szükség van,
- ha csak fogyasztói vezetékcsere történik.

Az átalakításról gáztervet kell készíttetni jogosultsággal rendelkező épületgépész-mérnök végzettségű tervezővel.

A tervet felülvizsgálatra be kell nyújtani ügyfélszolgálatunkon.

A jóváhagyott gázterv alapján a kivitelezést gázszerelői jogosultsággal (és érvényes, arcképes gázszerelői igazolvánnyal) rendelkező szakember végezheti.

A gázszerelők, illetve a jogosultsággal rendelkező mérnökök, tervezők névjegyzéke a [www.mmk.hu](http://www.mmk.hu) honlapon érhető el.

A kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzést az ingatlan tulajdonosa vagy megbízott kivitelezője a szerelési nyilatkozat és megrendelés benyújtásával kezdeményezheti ügyfélszolgálatunkon. Az ellenőrzést 8 napon belül, a megrendelővel egyeztetett időpontban lefolytatjuk.

A sikeres műszaki ellenőrzéssel lezárul a készülékcsere folyamata.

A gázfogyasztásmérő esetleges le- és felszereléséről a tervező tud tájékoztatást adni, efelől nála lehet érdeklődni.