

Terv- és engedélyköteles készülékcseré

Hazánkban is bevezették a 813/814/EU energiahatékonysági rendeleteket, amelyek többek között sok, korábban engedélyezett, de messze nem korszerű és energiahatékony berendezésfajta további forgalmazását is megtiltják. Behoztak viszont a közhasználatba egy új kifejezést, az ErP-rendeletet (Energy-related Products Directive).

Mi az ErP-rendelet?

Az Európai Bizottság megalkotta a 811/812/813/814/2013/EU rendeletet és tanácsi irányelvet a helyiségfüggő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények végrehajtásáról (ez lett köznapi néven az ErP-rendelet), azaz az energiával kapcsolatos termékek irányelvét. Az irányelv az energiahatékonyság, illetve a hatásfok alapján gyakorlatilag tiltja azoknak az olaj- és gázkazánoknak a gyártását és forgalmazását, amelyeknek az éves átlagos hatásfoka nem éri el a 86%-ot, amennyiben névleges hőteljesítményük 400 kW alatt van. A megadott 86%-os hatásfokot az esetek döntő többségében a kondenzációs kazánok tudják teljesíteni.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ezentúl kötelező az energiahatékonysági címke alkalmazása valamennyi forgalmazott termékre. A 811-es és 812-es rendelet tartalmazza a fűtőberendezések és vízmelegítők címkézéséről szóló szabályzatokat – ezután a vásárló a hűtőgép vagy villanykörte vásárlásakor megszokott címkével fog találkozni. Meg fog lepődni, mert várhatóan csak olyan kazánt fog találni, amely minimum „A” kategóriás lesz, hiszen a hatásfok-kritérium az összes hagyományost kizárja. Tartalmazni fogja a címke a hatásfokot külön a fűtésre és a használati meleg vízre, a zajkibocsátás mértékét és a névleges teljesítményt. Természetesen fel lesz tüntetve a gyártó és a termék pontos típusa is.

Az alábbi esetekben terv és engedélyköteles a készülékcseré:

- a méretlen oldalt is érinti az átalakítás (csatlakozó vezeték, csatlakozási pont és gázfogyasztásmérő közötti szakasz),
- a gázfogyasztásmérő teljesítményváltozás miatti cseréje,
- az új készülék hőterhelése nagyobb az előzőénél,
- a csere mellett új készülék felszerelésére is szükség van.

Az átalakításról gáztervet kell készíttetni jogosultsággal rendelkező épületgépész-mérnök végzettségű tervezővel.

A tervet felülvizsgálatra be kell nyújtani az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.-nek:

- Postai cím: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 37.
- E-mail-cím: kozpontitervfelvizsgalat.hu@mvmmedgazhalozat.hu

A jóváhagyott gázterv alapján a kivitelezést gázszerelői jogosultsággal rendelkező szakember (aki rendelkezik érvényes arcképes gázszerelői igazolvánnyal) végezheti.

A gázszerelők, illetve a jogosultsággal rendelkező mérnökök, tervezők névjegyzéke a www.mmk.hu honlapon érhető el.

A kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzést az ingatlan tulajdonosa vagy megbízott kivitelezője a szerelési nyilatkozat és megrendelő benyújtásával kezdeményezheti ügyfélszolgálatunkon. Az ellenőrzést 8 napon belül, a megrendelővel egyeztetett időpontban lefolytatjuk.

A sikeres műszaki ellenőrzéssel lezárul a készülékcseré folyamata.

A gázfogyasztásmérő esetleges le- és felszereléséről a tervező tud tájékoztatást adni, efelől nála lehet érdeklődni.